



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 02108

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Mateřská škola Cheb, Komenského 27
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: Komenského 27, 350 02 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 70987149

Odběrné místo

 název/adresa: Divadelní nám. 4 MŠ
 číslo: OM-C120004
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
1. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 75/60°C	5°C: 55°C/		
	15°C: 40°C/			
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa			
Instalovaný technický výkon:	112 kW			
Rezervovaná kapacita	65,5 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	520 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj			
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

1. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „Části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
61,7	56,5	50,4	40,9	23	0	0	0	18,2	31,2	44,2	58,8	384,9

2. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.
3. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchyłka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

1. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
2. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
3. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 02108

platnost od: 1.1.2025

Odběratel	Odběrné místo
obchodní firma/ jméno a příjmení: Mateřská škola Cheb, Komenského 27	název/adresa: 4.MŠ - letní provoz Divadelní nám.
se sídlem/adresa: Komenského 27, 350 02 Cheb, CZ	číslo: OM-C120204
IČO/RČ: 70987149	zdroj/PS: zdroj/PS:
	lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry

2. Povinné údaje:

	Bloková kot. TV	Bloková kot. SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	xxx	xxx
Min. tlaková diference:	xxx	xxx
Podlahová plocha:	0 m2	0 m2
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více	Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro A5 -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	16,8

Bloková kot. SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 02108

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Mateřská škola Cheb, Komenského 27
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: Komenského 27, 350 02 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 70987149

Odběrné místo

 název/adresa: MŠ Brandlova
 číslo: OM-C130001
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
3. Povinné údaje:

	Domovní kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 75/60°C	5°C: 55°C/		
	15°C: 40°C/	-15°C: 70°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa			
Instalovaný technický výkon:	63 kW			
Rezervovaná kapacita	40,4 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	499 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj			
Úroveň předání tepelné energie:	DPS/KPS			
Místo měření:	Výpočtem ze zemního plynu			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	Plynoměr			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

3. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

7. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Domovní kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
37,5	36,6	32	25	16,4	6,3	3,5	3,3	7,4	15,9	28,8	34,6	247,3

8. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

9. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylna od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

7. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

8. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

9. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 02108

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Mateřská škola Cheb, Komenského 27
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: Komenského 27, 350 02 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 70987149

Odběrné místo

 název/adresa: MŠ Komenského
 číslo: OM-C330021
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
4. Povinné údaje:

	Sekundární KPS TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 75/60°C	5°C: 55°C/	
	15°C: 40°C/	-15°C: 70°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		
Instalovaný technický výkon:	122 kW		
Rezervovaná kapacita	67,4 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	639 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		
Úroveň předání tepelné energie:	TV na zdroji pro více odběr.		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

4. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

10. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární KPS TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
65,6	60,4	56,7	40,3	18	0	0	0	15,1	43,8	48	65	412,9

11. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

12. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchyłka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

10. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

11. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

12. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.