

Vyplní zadavatel a odešle zhotaviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **090-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	
Oprava	X
Servis	

Kategorie objektu :

A	
B	X
C	

Zakázky:

E216HWF21ZPE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Staré Město u U.H. - výpravní budova

IC6000383281

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0762814N, 17.4235183E

Opatření proti hnízdění ptactva.

Realizace opatření proti hnízdění ptactva včetně odstranění hnízd, očištění fasády od trusu nejpozději do 31.3.2025. Pod římsami střechy celé výpravní budovy a samostatného objektu toalet se vyskytuje početné hnízdění vlaštovek/jičínek.

Na hranách střech dochází k sedání holubů – opatření byla provedena v minulosti osazením hrotového systému, část liniových hrotů je již uvolněná. Před instalací nových prvků, zamezujících přístupu ptáků, budou konstrukce daném místě zbaveny hnízd, výkalů a dalších projevů přítomnosti ptactva. Bude osazen dvojhrotový liniový systém proti hnízdění vlaštovek/jičínek. Pod veškeré římsy střechy výpravní budovy, mimo část nad zastřešením u koleje. Pod římsy střechy objektu toalet, mimo část nad zastřešením u koleje. V době provádění bude revidován stav provedených opatření (hrotových systémů) proti sedání holubů a poškozené části budou opraveny/nahrazeny.

Liniová ochrana horního líce prvku proti usednutí ptáka či proti hnízdění, plastová transparentní lišta s jednou až čtyřmi řadami hrotů, podle rozměrů horního líce zabezpečovaného prvku, hrotový systém bude na prvek nalepen lepícím tmelem.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: březen 2025

Příloha: Rozsah viz zákresy do fotografií.

Vzdálenost v KM

74

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	15.01.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotaviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	15.01.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	20.01.2025 v 10:30
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

21.01.2025	20.01.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	090/2024-25		
Název majetku	Staré Město u U.H. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383281
zahájení prací	17.02.2025	ukončení prací	31.03.2025

popis prací

Požadavek - Opatření proti hnízdění ptactva.

Realizace opatření proti hnízdění ptactva včetně odstranění hnízd, očištění fasády od trusu nejpozději do 31.3.2025. Pod římsami střechy celé výpravní budovy a samostatného objektu toalet se vyskytuje početné hnízdění vlaštovek/jiříček.

Na hranách střech dochází k sedání holubů – opatření byla provedena v minulosti osazením hrotového systému, část liniových hrotů je již uvolněná. Před instalací nových prvků, zamezujících přístupu ptáků, budou konstrukce daném místě zbaveny hnízd, výkalů a dalších projevů přítomnosti ptactva. Bude osazen dvojhrotový liniový systém proti hnízdění vlaštovek/jiříček. Pod veškeré římsy střechy výpravní budovy, mimo část nad zastřešením u koleje. Pod římsy střechy objektu toalet, mimo část nad zastřešením u koleje. V době provádění bude revidován stav provedených opatření (hrotových systémů) proti sedání holubů a poškozené části budou opraveny / nahrazeny.

Liniová ochrana horního líce prvku proti usednutí ptáka či proti hnízdění, plastová transparentní lišta s jednou až čtyřmi řadami hrotů, podle rozměrů horního líce zabezpečovaného prvku, hrotový systém bude na prvek nalepen lepícím tmelem.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: únor 2025
Příloha: rozsah viz zákresy do fotografií

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAZKA/ZVÝHODNENÍ			

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
20.01.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 090
Stavba: 090 Staré Město u U.H. - výpravní budova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 090

Stavba: 090 Staré Město u U.H. - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01opatření proti hnízdění ptactva
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

090 Staré Město u U.H. - výpravní budova

Objekt:

01 - opatření proti hnízdění ptactva

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šíře 15 cm	m	260,000
VV		15+16+15+33+15+12+25+18+60+7+16+12+16			260,000
2	K	R62568101	Doplnění stávající chrany proti holubům hrotovým systémem	m	100,000
3	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1,000
VV		"příplatek za čištění fasády ve výšce"1			1,000
4	K	629995105	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou nástřikem čističe s následným omytím tlakovou vodou	m2	520,000
VV		260*2			520,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	28,000
6	K	946111116	Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	1,000
7	K	946111216	Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	5,000
8	K	946111816	Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	1,000
9	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000
10	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	780,000
VV		260*3			780,000

D 998 Přesun hmot

11	K	998012042	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro bu	t	0,700
----	---	-----------	--	---	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 090 Staré Město u U.H. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	8,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	30,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	090/2024-25		
Název majetku	Staré Město u U.H. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383281
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 31.03.2025
popis prací Požadavek - Opatření proti hnízdění ptactva: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou Čištění budov Montáž hrotového systému Úklidové práce, předání stavby		termín 4. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 13. den po zaslání objednávky 14. den po zaslání objednávky	

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:		EGO⁺ plus			
Navrhl - vypracoval:					
Kontroloval:					
Investor:	Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava	Kraj:	Olomoucký		
Gen. projektant	Egoé plus a.s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice			Stupeň:	-
Stavba:	Opatření proti hnízdění ptactva - Ostružná, Zábřeh na Moravě, Staré Město u U.H., Prostějov			Zákazkové číslo:	-
				Počet A4:	12 A4
				Měřítko:	-
				Datum:	16.12.2024
				Revize:	001
Název přílohy:	Technická zpráva			Příloha:	01
				Souprava:	

Opatření proti hnízdění ptactva
Ostružná, Zábřeh na Moravě, Staré Město u U.H.,
Prostějov

Datum: 12 / 2024

1.	Účel dokumentace	3
2.	Popis stávajícího stavu ve stanici	3
2.1.	Stávající stav – výskyt a ochranná opatření	3
3.	Navrhovaná opatření	7
3.1.	Odstranění stávajících škod	7
3.2.	Nový návrh zabezpečení proti ptactvu	7
3.3.	Specifikace materiálů a navrženého řešení	8
3.4.	Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb	9
3.5.	Upozornění.....	11

1. Účel dokumentace

Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky č. 24_635201112, vystavenou Správou železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava Přívoz z 30.1.2020.

Předmětem objednávky je dokumentace aktuálního stavu škod způsobených ptactvem na konstrukcích zastřešení nástupišť a prostorů pro cestující, včetně dopadů na nástupiště a další součásti stanice. Na základě zjištěného stavu je proveden návrh nových konstrukčních opatření pro snížení škod způsobených ptactvem.

V dané stanici byly posouzeny a zdokumentovány

- Ostružná – výpravní budova
- Zábřeh na Moravě – historická výpravní budova u služebního přechodu a přístavba budovy v uliční úrovni
- Staré Město u Uherského Hradiště – celá výpravní budova a samostatný objekt toalet
- Prostějov – okenní nika z ulice

2. Popis stávajícího stavu ve stanici

2.1. Stávající stav – výskyt a ochranná opatření


Ostružná


Na východní fasádě, pod římsou střechy, se vyskytuje početné hnízdění vlaštovek/jiříček. Opatření provedena nejsou.



Zábřeh na Moravě

Na severovýchodní fasádě historické budovy, přístavby v uliční úrovni a pod střešní římsou hodinové věže se vyskytuje početné hnízdění vlaštovek/jiříček. Dle informací od správce se výskyt hnízd po předchozím odstranění opakoval. Opatření provedena nejsou.





Staré Město u Uherského Hradiště

Pod římsami střechy celé výpravní budovy a samostatného objektu toalet se vyskytuje početné hnízdění vlaštovek/jiříček.

Na hranách střech dochází k sedání holubů – opatření byla provedena v minulosti osazením hrotového systému, část liniových hrotů je již uvolněná.





Prostějov hlavní nádraží

Na fasádě z ulice dochází v okenní nise a taktéž na vykonzolované tabuli OS k sedání holubů a znečišťování chodníku. Opatření provedena nejsou.





3. Navrhovaná opatření

Navrhované práce spočívají v odstranění stávajících škod a osazení ochranných prostředků pro zamezení přítomnosti ptactva v budoucnu.

3.1. Odstranění stávajících škod

Před instalací nových prvků, zamezujících přístupu ptáků, budou konstrukce daném místě zbaveny hnízd, výkalů a dalších projevů přítomnosti ptactva. Odstranění hnízd musí proběhnout v zimním období, mimo období hnízdění – konzultovat s ornitologickými organizacemi.

Přesný rozsah čištění/mytí bude dohodnut dle aktuálního stavu v době provádění prací. Tato dokumentace definuje stav v době prohlídky stanice před vypracováním této zprávy.

3.2. Nový návrh zabezpečení proti ptactvu

Ostružná

Bude osazen dvojhrotový liniový systém proti hnízdění vlaštovek/jiříček

- pod celý obvod střešní římsy a pod římsu přístavby 1NP u koleje.

Rozsah viz zákresy do fotografií.

Zábřeh na Moravě

Bude osazen dvojhrotový liniový systém proti hnízdění vlaštovek/jiříček

- pod římsu nové přístavby odbavovací haly
- pod římsu střechy hodinové věže
- pod římsu střechy po třech stranách historické výpravní budovy (tedy mimo stranu u koleje)

Rozsah viz zákresy do fotografií.

Staré Město u Uherského Hradiště

Bude osazen dvojhrotový liniový systém proti hnízdění vlaštovek/jiříček

- Pod veškeré římsy střechy výpravní budovy, mimo část nad zastřešením u koleje
- Pod římsy střechy objektu toalet, mimo část nad zastřešením u koleje

Rozsah viz zákresy do fotografií.

V době provádění bude revidován stav provedených opatření (hrotových systémů) proti sedání holubů a poškozené části budou opraveny/nahrazeny.

Prostějov hlavní nádraží


V okenní nise z uliční strany bude osazena síť proti holubům, síť bude zalícována s obvodem zdiva/parapetu.

Na vykonzolované tabuli orientačního systému bude osazen hrotový systém, stejně jako na tabuli s názvem stanice nad vstupem do VB.

3.3. Specifikace materiálů a navrženého řešení


Celoplošné zasítování:

- polyetylenová síť, černá/tmavá, oko 50x50 mm
- nerezová napínací lanka, kotvená do stávajících konstrukcí pomocí pozinkovaných úhelníků nebo šroubovaných ok, dle aktuálního stavu a místa v konstrukci
- spojování sítí a jejich kotvení k napínacím lankům pomocí hliníkových ok



Hroty

- liniová ochrana horního líce prvku proti usednutí ptáka či proti hnízdění
- plastová transparentní lišta s jednou až čtyřmi řadami hrotů, podle rozměrů horního líce zabezpečovaného prvku
- hrotový systém bude na prvek nalepen lepícím tmelem



3.4. Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb



Hrotový systém proti sedání, zejména holubů:




Hrotový systém proti hnízdění vlaštovek / jiříček:



Celoplošné zasíťování:





3.5. Upozornění

Zhotovitel prací zvolí takové pracovní postupy a zařízení, které jsou v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu pracovníků. Technologické postupy předloží objednateli před zahájením prací.

Přesný HMG prací a případnou výluku kolejí sdělí zhotoviteli objednatel. Zhotovitel je zodpovědný za bezpečnost práce a železničního provozu.

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:		EGO⁺ plus
Navrhl - vypracoval:		
Kontroloval:		
Investor: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava	Kraj: Olomoucký	
Gen. projektant Egoé plus a.s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice		Stupeň: -
Stavba: Opatření proti hnízdění ptactva - Ostružná, Zábřeh na Moravě, Staré Město u U.H., Prostějov		Zákázkové číslo: -
		Počet A4: 19 A4
		Měřítko: -
		Datum: 16.12.2024
		Revize: 001
		Příloha: Souprava:
Název přílohy: Zákresy opatření do fotografií		02

Staré Město u Uherského Hradiště



Sta


A photograph of a yellow building with a red-tiled roof. A blue sign is mounted on the wall. A red-bordered box contains text about roof eaves. The rear of a blue car is visible at the bottom left.

ré Město u Uherského
Hradiště

HROTY PROTI VLAŠTOVKÁM OSADIT POD
STŘEŠNÍ ŘÍMSY PO OBVODU BUDOVY MIMO
OBLAST NAD ZASTŘEŠENÍM U KOLEJE



OSADIT POD STŘEŠNÍ
ŘÍMSY PO OBVODU
BUDOVY



HROTY PROTI
VLAŠTOVKÁM OSADIT
POD STŘEŠNÍ ŘÍMSY PO
OBVODU BUDOVY







ROTI VLAŠTOVKÁM
D STŘEŠNÍ ŘÍMSY PO
U BUDOVY MIMO
AD ZASTŘEČENÍM II



OBVODU BUDOVI IMMO

HRANU U KOLEJE





ESTETICKÝ VZ
BUDOVY MIMO
U U KOLEJE



