




ŘEZ T VOLNÝ TERÉN (INTRAVILÁN)



ŘEZ Ca	CHODNÍK ASFALT, ŽIVICE
ŘEZ Cb	CHODNÍK BETON, PANELY
ŘEZ Cd	CHODNÍK DLAŽBA
ŘEZ Ck	CHODNÍK KOSTKY
ŘEZ Cm	CHODNÍK MOZAIKA
ŘEZ Cs	CHODNÍK ŠTĚRK



KOMUNIKACE			
ŘEZ Ka	ASFALT, ŽIVICE	ŘEZ Km	MOZAIKA
ŘEZ Kb	BETON, PANELY	ŘEZ Ks	ŠTĚRK, ŠOTOLINA
ŘEZ Kd	DLAŽBA	ŘEZ Kt	NEZPEVNĚNÁ
ŘEZ Kk	KOSTKY		




OZNAČENÍ KŘÍŽENÍ

e	ELEKTRO, METALICKÝ KABEL
o	OPTICKÝ KABEL
p	PLYNOVOD
v	VODOVOD
k	KANALIZACE
t	TEPLOVOD

MINIMÁLNÍ DOVOLENÉ KRYTÍ "K" OCHRANNÝCH TRUBEK OPT.KABELŮ [m]

	ULOŽENÍ	KRYTÍ
INTRAVILÁN	VOLNÝ TERÉN	0,8
	CHODNÍK	0,5
	KRAJNICE SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE ( SOUBĚH )	0,8
	STŘEDNÍ PÁS SILNICE ( SOUBĚH )	0,5
	SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE ( KŘÍŽENÍ )	1,2
EXTRAVILÁN	VOLNÝ TERÉN ( MIMO OBCE )	1,0
	KRAJNICE SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE ( SOUBĚH )	0,8
	STŘEDNÍ PÁS SILNICE ( SOUBĚH )	0,5
	SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE ( KŘÍŽENÍ )	1,2

POZNÁMKA: SILNICE SE ROZUMÍ DÁLNIČE, SILNICE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA A SILNICE I. AŽ III. TŘÍDY  
MAXIMÁLNÍ KRYTÍ, POKUD NENÍ PROJEDNÁNO JINAK, JE 1,5m



MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KABELU MTS OD STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE ČSN 73 6005 (H)

VEDENÍ	H (údaje v závorkách platí pro kabely v chráničkách)	
	SVISLE	VODOROVNĚ
KABEL NN	30cm (10cm)	30cm (10cm)
KABEL VN 22kV	80cm (30cm)	80cm (30cm)
PLYNOVOD NTL,STL,VTL	10cm	40cm
VODOVOD	20cm	40cm
TEPLOVOD	50cm (15cm)	80cm
TELEFONNÍ KABELY	3cm	0cm

POZNÁMKA: PŘI KŘÍŽENÍ SE UKLÁDAJÍ SDĚLOVACÍ KABELY V ZEMI NEBO V POVRCHOVÝCH KABELOVODECH ZPRAVIDLA  
POD ELEKTRICKÉ KABELY SILOVÉ, ALE NAD VŠECHNY OSTATNÍ PODZEMNÍ SÍTĚ (ČSN 73 6005, čl. 4.4.3)

ZHOTOVITEL

**HBH Projekt spol. s r.o.**  
Odpovědný projektant : Ing.Rostislav Němec

Pobočka Olomouc  
Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc  
tel: 585 423 361, fax: 585 423 359



Projektová kancelář  
pro dopravní a inženýrské stavby  
Pobočka Olomouc  
Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc

Hlavní inženýr	ING. NĚMEC ROSTISLAV	<i>R. Němec</i>
Zodpovědný projektant	ING. KAREL MIROSLAV	<i>K. Miroslov</i>
Vypracoval	ING. JUREČKA ALEŠ	<i>A. Jurečka</i>
Kreslil		
Kontroloval	ING. PROCHÁZKA JIŘÍ	<i>J. Procházka</i>



Farského 43/3, 779 00 OLOMOUC  
www.multinet.cz

OKRES OLOMOUC	OBEC OLOMOUC	DATUM	ŘÍJEN 2015	
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC	FORMÁT	2x A4	
NÁZEV AKCE		MĚŘÍTKO	-	
		STUPEŇ	DPS	
		ČÍS.ZAKÁZKY	2015/0169	
		ARCHIVNÍ.ČÍSLO		
NÁZEV VÝKRESU	SO-451- PŘELOŽKA KABELŮ RIO MEDIA ULOŽENÍ KABELŮ - TYPOVÉ ŘEZY		ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.VÝKRESU
				<b>5</b>