

Revize a servis ASHS SSZT Ústí n.L. 2025

ASHS v ŽST:	umístění	zařízení	smýčky	hlásiče	baterie	termín revize	cyklus revize 2025
Chlumčany u Loun	DK	ASHS	2	4	2x 12V/7Ah	05/11 2025	půlroční/2letá
Vrbno nad Lesy	DK	ASHS	2	4	2x 12V/7Ah	05/11 2025	půlroční/2letá
Peruc	DK	ASHS	2	4	2x 12V/7Ah	05/11 2025	půlroční/2letá

ASHS v ŽST:	umístění	zařízení	smýčky	hlásiče	baterie	termín revize	cyklus revize 2025
LOVOŠICE TB 1	TB	ASHS	2	4	2x 12V/7Ah	03/09 2025	půlroční/roční
LOVOŠICE TB 2 SÚ	TB	ASHS	2	4	2x 12V/7Ah	03/09 2025	půlroční/2letá

ASHS v ŽST:	umístění	typ	smýčky	hlásiče	baterie	termín revize	cyklus revize 2025
Mariánské Lázně	SÚ	ASHS Sigma XT	2	4	2x 12V/7Ah	11/2025	2letá
Války u M. Lázní	SÚ	ASHS Sigma XT	2	4	2x 12V/7Ah	11/2025	2letá
Lázně Kynžvart	SÚ	ASHS Sigma XT	2	4	2x 12V/7Ah	5/2025	5letá
Dolní Žandov	SÚ	ASHS Sigma XT	2	4	2x 12V/7Ah	5/2025	5letá
Lipová u Čebuí	SÚ	ASHS Sigma XT	2	6	2x 12V/7Ah	5/2025	2letá + výměna láhve
Nejdek	SÚ	ASHS Sigma XT	2	4	2x 12V/7Ah	8/2025	2letá
Sokolov	DK	ZDP Vega	1	7	2x 12V/7Ah	8/2025	roční

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5361197

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b48c3daa-148f-4684-b959-017d1b72c162

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.02.2025 09:34:32

Hash komponenty: d5cc9854a559b4788576ef33e9705028f91a73f69160e0243a95e06d234f3bd0

Hashovací funkce: sha256Hex



a14a1c16-13c8-4942-aa78-8cddfe103a2d