

a C. 1 k " Najemní smlouve a smlouve o výrobě tepelné energie"

Technická specifikace odberného plynového zařízení

Adresa provozovny:	Městská knihovna, Bezručova č.p. 519, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm
Provozovatel: KOMERCNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.	
Název, specifikace, technické parametry	Hodnota
* Základní údaje	
Umístění plynového zdroje	suterén objektu, místnost kotelny
Palivo	zemní plyn
celkový výkon zdroje	90 kW
Plánovaný roční odber v GJ	277
teplonosná látka	teplá voda
tlak v systému OT	2,5 Mpa
* Základní parametry topné latky a pravidla pro vytápění	
maximální teplota topné vody (při -15°C)	80°C
minimální teplota topné vody (+15°C)	35°C
způsob regulace topné vody	ekvitermní
základní nastavení ekvitermní regulace - topné křivky vztaženo k 0°C venkovní teploty	56°C
otopné období	dle vyhlášky č. 194/2007 Sb
dodávka tepla pro OT	ano
časový průběh dodávky tepla pro OT (plný provoz)	pracovní dny od 6.00 do 18.00 hodin
časový průběh dodávky tepla pro OT (tlumený provoz)	pracovní dny od 18.00 do 6.00 hodin, dny pracovního volna a klidu, svátky
hodnota utlumu, snížení teploty topné vody	10 °C
dodávka tepla pro TUV	ne
teplota TUV	dle vyhlášky č. 194/2007 Sb
časový průběh dodávky TUV (plný provoz)	není odebirána
časový průběh dodávky TUV (tlumený provoz)	není odebirána
* Měření dodané tepelné energie	
způsob měření dodané tepelné energie	vypočtem ze spotřebovaného paliva, dle vyhl. Č. 438/2001 Sb.
místo přídání tepelné energie	uzavírací armatury na rozdělovací a sberací top. systému v plynové kotelně
uroveň přídání	na výstupu ze zdroje
charakter odberu	domovní kotelna, ořimv odber v centralne vytáčenem objektu
měřidlo rozhodne pro stanovení spotřeby tepla	odměr
číslo měřidla	5361829
umístění měřidla	plynomerná skříň u zadního vstupu do objektu
odečet měřidla pro stanovení výroby	měsíčně
* Seznam plynových spotřebičů - odberných plynových zařízení	
odberné tepelné zařízení	plynový kotel Vaillant Eco TEC TURBO VU 466/4-5
jmenovitý výkon zdroje	45kW
počet kusu	2
odberné tepelné zařízení	
jmenovitý výkon zdroje	
počet kusu	
odberné tepelné zařízení	
jmenovitý výkon zdroje	
počet kusu	

ICDMIRCNI