

go up s.r.o.
Sudova 118/44A, zpracoval
V Olomouci 23.1.2025

Univerzita Palackého v Olomouci
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
Envelopa Hub, blok D: 17. listopadu 1230/8a | 779 00 Olomouc

Aktuálně bylo provedeno administrativní odpojení vadného kompresoru ze systému, nicméně provoz jednotky je nyní v nouzovém režimu, při dlouhodobém provozu pouze s jedním kompresorem, dojde jednoznačně k jeho poškození!

stránka 1