

Jaroslav Charvát

Nabídka č. 13012025/1

Odběratel : Věžnice Jiřice
Ruská cesta 404
Lysá nad Labem
28922
IČ: 00212423
DIČ: CZ00212423

Dodavatel : Jaroslav Charvát
M.Knesla 4004
Zlín
76001

IČ: 44120761
Mobil: 
E-mail: 

Cenová nabídka na opravu UPS výměnou UPS SLC-6000-TWIN PRO3 B1 (30min)+BB-2x16x9Ah+nové baterie
Typ : UPS SLC-6000-TWIN PRO3 B1 (30min)+BB
Technické-výkonové parametry plně odpovídají vašemu zadání:
Výkon [VA]: 6000
Výkon [W]: 5400
Technologie: Online, dvojitá konverze, čistá sinusovka

zboží	název produktu	množství	Cena za kus (bez DPH)	Cena celkem (s DPH)
10 UPS	Rekognoskace závady	1	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč
20 UPS	Profilaktická prohlídka	1	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč
30 UPS	Baterý box osazení aku 2x16x9Ah aku	32	2 240,00 Kč	2 710,40 Kč
40 UPS	Rozvodnice IP Ext. mech. bypass 1P/1P - 32A	1	4 780,00 Kč	5 783,80 Kč
50 UPS	SLC-6000-TWIN PRO3 B1 (30min) +BB - 2x16x9Ah	1	88 400,00 Kč	106 964,00 Kč
60 UPS BB	TWIN PRO3 B1 (13,4kg) +BB - 2x16x9Ah 90kg) 30min	0	0,00 Kč	0,00 Kč
70 UPS	Přepojení v rozvaděčích montážní práce Test.	1	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč
80 UPS	Doprava a přesun materiálu	1	4 300,00 Kč	5 203,00 Kč

109 920,00 Kč bez DPH
133 003,20 Kč s DPH

