

EG.D, s.r.o.

Příloha č.1 ke Smlouvě o distribuci elektřiny zákazníkovi s měřením typu A nebo B

Rezervovaná kapacita, předpokládané množství elektřiny v síti VN a Regulační plán

Název OP:	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace		
Adresa OPM:	Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov	EAN OPM:	859182400100009700

Rezervovaný příkon v kW: 1 000

Počet OM (pro činnost OTE): 1

Rezervovaný výkon vyroben el. nebo LDS (Rv) v kW: 60

Předpokládaná roční spotřeba v MWh: 0,000

Rezervovaná kapacita v kW:

Roční kapacita: 900

	2025 měsíční	2026 měsíční
Leden	0	0
Únor	0	0
Březen	0	0
Duben	0	0
Květen	0	0
Červen	0	0
Červenec	0	0
Srpen	0	0
Září	0	0
Říjen	0	0
Listopad	0	0
Prosinec	0	0

**Kontakt na osobu zákazníka,
odpovídající za regulaci spotřeby při vyhlášeném
regulačním stupni:**

Jméno:

Email:

Mobil pro info - SMS:

Kontakt na pracovníky DS:

Smlouvy.distribuce@egd.cz

Email pro objednání kapacity:

rezervovana.kapacita@egd.cz

Jednotkové ceny jsou dány Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Regulační plán:

Regulační stupeň č.	Doba účinnosti od vyhlášení	Kdo je zařazen do regulačního stupně	Plán snížení odebraného výkonu (% ze sjednané rezervované kapacity - v součtu maximálně 30%, při respektování bezpečnostního minima)	
Nereguluje se	výjimka dle vyhl. 80/2010, Přílohy č.1, části II, odstavce 12		X	
1	ihned	Regulací pomocí HDO	x	
2	1 hodina	$VO_{Rp} \leq 100kW$	do bezpečnostního minima	
3	30 minut	$VO_{Rp} \geq 1MW$	0	% (max.15%)
4	1 hodina	$VO_{100kW} \leq Rp < 1MW$	15	% (max.15%)
5	1 hodina	$VO_{Rp} \geq 1MW$	0	% (max.15%)
6	2 hodiny	$VO_{100kW} \leq Rp < 1MW$	15	% (max.15%)
7	1 hodina	$Rp \geq 100kW$, do bezpečnostního minima:	10	kW
	Více času?	snížení odebíraného výkonu až na bezpečnostní minimum, od vyhlášení regulačního stupně, zajistí zákazník do doby:	1	hod

Bezpečnostní minimum je výkon odebíraný z distribuční sítě, který stanovuje zákazník, jako součet výkonů potřebných spotřebičů el., podle vyhl. 80/2010, Přílohy č. 1, Části IV., odstavců 1 až 3

