

DODATEK č. 031

**ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 00152 ze dne 30.12.2005
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:**

I.

Smluvní strany

1. Havířovská teplárenská společnost, a.s.

Se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113
IČ: 619 74 706, DIČ: CZ61974706

Zastoupená: [REDAKCE] Ph.D., ředitelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havířov

Číslo účtu: 193523710267/0100

(dále jen „dodavatel“ nebo obecně obecně „smluvní strana“)

a

2. Statutární město Havířov zastoupené Městskou realitní agenturou s.r.o.

Se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

IČ: 00297488, DIČ: CZ00297488

Zastoupen: Róbert Masarovič MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel společnosti

Marek Světníčka DiS, jednatel společnosti

Číslo účtu: 19-3525220237/0100

(dále též „odběratel“ nebo obecně „smluvní strana“)

II.


Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodávce tepelné energie číslo 00152 uzavřené dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků (dále též „Smlouva“) v souladu s ustanovením článku VII. odst. 2 Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:
 - a) Příloha č. 1: Technické parametry odběrného místa ze dne 1. 1. 2024 se nahrazuje novou Přílohou č. 1: Technické parametry odběrného místa ze dne 1. 1. 2025, která tvoří přílohu tohoto dodatku a která se stává nedílnou součástí uzavřené Smlouvy;
 - b) Příloha č. 2: Cenové ujednání ze dne 1. 1. 2024 se nahrazuje novou Přílohou č. 2 Cenové ujednání ze dne 1. 1. 2025, která tvoří přílohu tohoto dodatku a která se stává nedílnou součástí uzavřené Smlouvy.


III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek smlouvy včetně Příloh uvedených v článku II. tohoto dodatku, byl vyhotoven ve dvou písemných stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Oboustranným podepsáním nabývá tento dodatek číslo 031 platnosti, účinnosti nabývá od **01. 01. 2025**.
3. Obě strany prohlašují, že současně s podpisem tohoto dodatku obdržely jeden stejnopis tohoto dodatku a jeden stejnopis Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, které jsou výše specifikovány a že souhlasí s celým obsahem těchto dokumentů a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havířově dne: 01.01.2025



(za dodavatele)



(odběratel)

Havířovská teplotrenská
společnost, a.s.
736 01 Havířov - Šumbark, Konžumní 298/6a
IČ: 61974706 DIČ: CZ61974706
-15-

Cenové ujednání

1. Cena tepelné energie pro rok 2025 je sjednána na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, vyhláškou č. 450/2009 Sb., v platném znění a v souladu s platnými Cenovými rozhodnutími ERÚ k cenám tepelné energie.
2. Toto cenové ujednání má platnost od 01. ledna 2025 do 31. prosince 2025.
3. Cena tepelné energie stanovená k 01. lednu je v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ cena předběžná.
4. Předběžná cena je stanovena mimo jiné za předpokladu celkových smluvních ročních dodávek v lokalitě 576 373 GJ. Po skončení roku bude v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ provedena výsledná kalkulace a vypočtena výsledná cena.
5. Dodavatel provede a zašle odběrateli vyúčtování na tuto výslednou cenu do 28. února následujícího roku.
6. Cena za tepelnou energii dodávanou v teplé vodě společně připravované a měřené pro více odběrných míst je stanovena v jednosložkové sazbě:

jednosložková sazba	Kč/GJ (bez DPH)	914,77
---------------------	-----------------	--------

7. Cena za tepelnou energii pro vytápění a dodávku teplé vody připravovanou decentralizovaně a měřenou na vstupu do odběrného zařízení je stanovena ve dvousložkové sazbě:

proměnná složka	Kč/GJ _{od} (bez DPH)	786,09
stálá složka	Kč/GJ _{sj} (bez DPH)	241,03

8. K cenám uvedeným v tomto cenovém ujednání bude zaúčtováno DPH dle platných právních předpisů.
9. V uvedených cenách nejsou zahrnuty náklady na množství spotřebované vody (z veřejného vodovodu), která je pro odběratele ohřívána. Tyto náklady jsou rozúčtovány dle nákladů (faktur) Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. a odebraného množství vody (m³).

V Havířově dne: 01.01.2025

Poznámka k bodu 6. a 7.: Dodávka teplé vody může být zajišťována dvěma různými způsoby, a to podle toho, jak byly rozvody k odběrnému místu (OM) v minulosti vybudovány. Vzhledem k rozdílnému charakteru dodávek TV je nutno dodávky TV také účtovat rozdílnými cenami. V případě potřeby je možno získat informace o konkrétním způsobu dodávek TV pro konkrétní OM na obchodním oddělení HTS.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 110-004 bl.390+NP, Mladí 25/1148****Původní označení OM: 0003-004/390****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mladí 25/1148 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Mladí 25/1148 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 110 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,34	MW
Objemový průtok:	max. 15	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	17,6	3472,56
Podlahová pro TV	0	4224,54

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	864
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 110-005 bl.389B/1, Mladí 18/1142

Původní označení OM: 0003-005/389

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mladí 18/1142 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Mladí 18/1142 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 110 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,137	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1151,4
Podlahová pro TV	0	1366,45

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	324
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 110-008 bl.389C/2+NP, Mládí 20

Původní označení OM: 0003-008/389

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mládí 20/1143 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Mládí 20/1143 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 110 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,137	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0,38	1123,7
Podlahová pro TV	0	1390,78

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	264
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 110-009 bl.389B/2, Mladí 16/1141

Původní označení OM: 0003-009/389

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mladí 16/1141 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Mladí 16/1141 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 110 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,148	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1151,81
Podlahová pro TV	0	1366,48

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	336
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 108-001 bl.393/1+NP, Malířové 6****Původní označení OM: 0005-001/393****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Malířové 6/1154 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Malířové 6/1154 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 108 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,129	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,49	1095,27
Podlahová pro TV	0	1378,71

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	348
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 108-007 b.397A/1+NP, Destinové 16

Původní označení OM: 0005-007/397

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Destinové 16/1166
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Destinové 16/1166
4. místo měření TV: společné v PS 108
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,112	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	45,42	834,67
Podlahová pro TV	0	1034,17

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	276
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 108-012 bl.393/2+NP, Malířové 4/1153****Původní označení OM: 0005-012/393****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Malířové 4/1153 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Malířové 4/1153 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 108 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,133	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	16,67	1164,67
Podlahová pro TV	16,67	1402,88

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	300
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 108-013 bl.393/3, Malířové 2/1152

Původní označení OM: 0005-013/393

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Malířové 2/1152 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Malířové 2/1152 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 108 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,137	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1114,41
Podlahová pro TV	0	1399,47

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	336
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 108-014 bl.397A/2+NP, Destinové 14

Původní označení OM: 0005-014/397

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Destinové 14/1165
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Destinové 14/1165
4. místo měření TV: společné v PS 108
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,099	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	16,77	825,81
Podlahová pro TV	0	1036,89

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	252
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 037-001 b.33B/1-4+NP, Hlavní, Fibichova

Původní označení OM: 0037-001/033

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Hlavní 74/229 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Hlavní 74/229 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 37 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,377	MW
Objemový průtok:	max. 15	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	646,71	3853,08
Podlahová pro TV	485,86	4246,81

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1128
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 040-001 bl.340+NP, Mládežnická 7/1562

Původní označení OM: 0040-001/340

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mládežnická 7/1562 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápožovací uzel v Mládežnická 7/1562 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 40 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,357	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	53,7	3018,7
Podlahová pro TV	15,2	3794,7

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	708
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 040-009 bl.336+NP, Krajní 2/1569

Původní označení OM: 0040-009/336

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Krajní 2/1569 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Krajní 2/1569 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 40 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,378	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	73,33	3009,03
Podlahová pro TV	0	3786,23

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	780
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 043-001 bl.62+NP, Národní 2/576-12/581

Původní označení OM: 0043-001/062

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Národní 2,6,8,12 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Národní 2,6,8,12 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 43 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,554	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1142,75	4107,82
Podlahová pro TV	1105,29	4695,9

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	2460
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 043-006 b.63+NP, Pavlovova 2/583-6/585

Původní označení OM: 0043-006/063

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Pavlovova 6/585 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Pavlovova 6/585 |
| 4. místo měření TV: | společně v PS 43 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,285	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	393,47	1954,5
Podlahová pro TV	163,24	2264,4

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	840
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 043-007 b.71/1-3, Radniční 9,11,13

Původní označení OM: 0043-007/071

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Radniční 11/634 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Radniční 11/634 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 43 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,188	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1670,55
Podlahová pro TV	0	1942,86

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	744
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 044-001 bl.44/2+NP, Nám. Republiky 2

Původní označení OM: 0044-001/044

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nám. Republiky 2,4,6
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Nám. Republiky 2,4,6
4. místo měření TV: společné v PS 44
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,056	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	339,27	528,7
Podlahová pro TV	32,9	590,9

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	300
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 049-002 b.55/1-3+NP, Makarenkova 2,4,6

Původní označení OM: 0049-002/055

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Makarenkova 2/519 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Makarenkova 2/519 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 49 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,255	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	5,43	2554,16
Podlahová pro TV	0	2976,4

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1080
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 049-005 bl.56/4-9+NP, Dlouhá 23-33

Původní označení OM: 0049-005/056

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 23/473,29/476,31/477
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Dlouhá 23/473,29/476,31/477
4. místo měření TV: společné v PS 49
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,577	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1293,49	4649,89
Podlahová pro TV	841,45	4988,51

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1908
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 049-007 bl.56/8-Příborský-maso, Dlouhá

Původní označení OM: 0049-007/056

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 25/474 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Dlouhá 25/474 |
| 4. místo měření TV: | společně v PS 49 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,01	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	148,41	0
Podlahová pro TV	174,62	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	12
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 005-001 bl.21/4-8,U lesa,Urxova,Komens

Původní označení OM: 0050-001/021

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:		MW
Objemový průtok:	max.	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	/	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	2,14	2497,18
Podlahová pro TV	0	2833,82

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1008
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 005-002 půdní vestavby v bl.21/4-8

Původní označení OM: 0050-002/021

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Tlak (přívod/zpátečka): | 0,6 / 0,5 | MPa |
| Výkon: | | MW |
| Objemový průtok: | max. | m ³ /h |
| Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka): | / | °C |

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

- | | nebyty | byty |
|----------------------|--------|--------|
| Započitatelná pro ÚT | 0 | 609,15 |
| Podlahová pro TV | 0 | 618,4 |

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	264
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 051-001 bl.118/1-5+NP, Čajkovského 1-9

Původní označení OM: 0051-001/118

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Čajkovského 5/835
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Čajkovského 5/835
4. místo měření TV: společné v PS 51
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,406	MW
Objemový průtok:	max. 15	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	4,89	3381,65
Podlahová pro TV	0	3781,88

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1416
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 051-012 bl.113/4, Sukova 1/818

Původní označení OM: 0051-012/113

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Sukova 3/817 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Sukova 3/817 |
| 4. místo měření TV: | společně v PS 51 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,064	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,88	519,27
Podlahová pro TV	0	581

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	228
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 051-014 bl.114+NP, Sukova 2/819

Původní označení OM: 0051-014/114

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Sukova 2/819 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Sukova 2/819 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 51 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,151	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	155,24	1185,81
Podlahová pro TV	142,24	1294,6

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	432
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 051-027 b.115/2-3, Sukova 6,8

Původní označení OM: 0051-027/115

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Sukova 6/822 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Sukova 6/822 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 51 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,13	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1194,77
Podlahová pro TV	0	1338,95

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	444
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 054-001 bl.142/1-3, Tolstého 2,4,6

Původní označení OM: 0054-001/142

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Tolstého 2/936 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Tolstého 2/936 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 54 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,219	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1712,82
Podlahová pro TV	0	1912,02

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	780
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 054-002 b.146/3-4, Majakovského 14,16

Původní označení OM: 0054-002/146

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Majakovského 14/880
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Majakovského 14/880
4. místo měření TV: společně v PS 54
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,127	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,22	1193,44
Podlahová pro TV	0	1356,55

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	408
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 054-010 b.143/1-3+NP, Tolstého 1,3,5

Původní označení OM: 0054-010/143

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Tolstého 1/941 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Tolstého 1/941 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 54 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,231	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	6,55	1717,27
Podlahová pro TV	0	1918,38

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	444
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 054-011 b.145/1-3+NP,Ostrovského 20-24****Původní označení OM: 0054-011/145****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Ostrovského 24/949
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Ostrovského 24/949
4. místo měření TV: společné v PS 54
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,229	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	8,88	1691,24
Podlahová pro TV	0	1912,04

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	732
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 054-012 b.148+NP, 1.máje 2****Původní označení OM: 0054-012/148****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 1.máje 2/959 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v 1.máje 2/959 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 54 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,181	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	118,57	1346,33
Podlahová pro TV	112,72	1447,8

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	408
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 054-013 b.150/1-3+NP, Národní 31,33,35

Původní označení OM: 0054-013/150

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Národní 31/964 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Národní 31/964 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 54 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,223	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,22	1716,98
Podlahová pro TV	0	1905,7

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	696
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 054-016 bl.146/1-2+NP,Majakovské.10,12

Původní označení OM: 0054-016/146

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Majakovského 12/879 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Majakovského 12/879 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 54 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,14	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	24,69	1183,8
Podlahová pro TV	24,69	1346,96

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	456
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 055-001 bl.91/1-2, Beskydská 2,4

Původní označení OM: 0055-001/091

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Beskydská 2/784 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Beskydská 2/784 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 55 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,159	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1234,41
Podlahová pro TV	0	1329,7

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	576
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 055-007 b.92/1-2, Klidná 18,20

Původní označení OM: 0055-007/092

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Klidná 20/778 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Klidná 20/778 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 55 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,14	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1235,36
Podlahová pro TV	0	1329,8

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	576
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 055-008 bl.96/1-3+NP, Slezská 5,7,6

Původní označení OM: 0055-008/096

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Slezská 5/770 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Slezská 5/770 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 55 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,254	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	27,33	2332,21
Podlahová pro TV	12,83	2491,74

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	804
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 055-009 b.97/1-2, Slezská 2,4

Původní označení OM: 0055-009/097

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Slezská 2/766 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Slezská 2/766 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 55 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,156	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1230,89
Podlahová pro TV	0	1325,26

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	396
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 055-010 b.98/1-3+NP, Na nábreží 123-127

Původní označení OM: 0055-010/098

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Na Nábreží 125/764
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Na Nábreží 125/764
4. místo měření TV: společné v PS 55
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,2	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	32,07	1761,09
Podlahová pro TV	0	1890,87

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	396
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 055-017 půdní vestavby v bl.98/1-3

Původní označení OM: 0055-017/098

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Na Nábřeží 125/764
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Na Nábřeží 125/764
4. místo měření TV: společné v PS 55
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,028	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	303,73
Podlahová pro TV	0	308,89

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	72
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 055-019 půdní vestavby v Slezská 5,6,7

Původní označení OM: 0055-019/096

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Slezská 5/770 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Slezská 5/770 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 55 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,018	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	339,27
Podlahová pro TV	0	350,58

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	192
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 055-020 bl.111/1+NP, Klidná 13

Původní označení OM: 0055-020/111

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Klidná 13/794 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Klidná 15/794 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 55 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,075	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,26	548,25
Podlahová pro TV	0	607,5

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	168
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 058-002 b.125/1-2, 1.máje 14,16****Původní označení OM: 0058-002/125****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 1.máje 14/870 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v 1.máje 14/870 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 58 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,17	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1428,71
Podlahová pro TV	0	1527,75

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	600
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 058-010 bl.137/3-4+NP, Gogolova 1,3****Původní označení OM: 0058-010/137****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Gogolova 3/925 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Gogolova 3/925 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 58 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,129	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	3,95	1086,96
Podlahová pro TV	0	1159,2

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	456
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 058-011 126/1-3, Majakovského 2,4,6

Původní označení OM: 0058-011/126

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Majakovského 2/874
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Majakovského 2/874
4. místo měření TV: společné v PS 58
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,224	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	2126,46
Podlahová pro TV	0	2275,17

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	912
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 058-012 b.129/1-3+NP, Dlouhá 20,22,24

Původní označení OM: 0058-012/129

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 22/901 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Dlouhá 22/901 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 58 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,214	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	3,62	1757,91
Podlahová pro TV	0	1889,85

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	420
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele,

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 058-013 130/1-3+NP, Puškinova 2,4,6****Původní označení OM: 0058-013/130****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Puškinova 4/905 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Puškinova 4/905 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 58 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,182	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	54,75	1757,4
Podlahová pro TV	0	1887,18

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	792
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 058-014 b.131/1-3+NP,Turgeněvova 2,4,6

Původní označení OM: 0058-014/131

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Turgeněvova 4/894
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Turgeněvova 4/894
4. místo měření TV: společné v PS 58
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,18	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	7	1707,98
Podlahová pro TV	0	1902,44

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	840
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 058-015 b.132+NP, Puškinova 7

Původní označení OM: 0058-015/132

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Puškinova 7/907 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Puškinova 7/907 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 58 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,151	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	80,72	1337,04
Podlahová pro TV	69,15	1513,65

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	660
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 058-016 bl.133/1-3+NP, Puškinova 1,3,5

Původní označení OM: 0058-016/133

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Puškinova 3/910 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Puškinova 3/910 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 58 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,184	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	13,33	1761,36
Podlahová pro TV	0	1902,3

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	864
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 058-023 bl.137/1-2+NP, Gogolova 5,7

Původní označení OM: 0058-023/137

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Gogolova 5/924 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Gogolova 5/924 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 58 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,126	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1094,4
Podlahová pro TV	0	1165,2

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	468
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 059-002 169/1-3, Dlouhá tř.67,69,71

Původní označení OM: 0059-002/169

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 69/1030 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Dlouhá 69/1030 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,209	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1795,28
Podlahová pro TV	0	1923,52

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	672
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	312

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 059-006 170/1-3, 17.listopadu 15-19

Původní označení OM: 0059-006/170

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 17.listopadu 15/1032
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v 17.listopadu 15/1032
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,177	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1756,03
Podlahová pro TV	0	1889,18

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	360
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	348

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 062-001 b.153/1-3+NP, Jabůrkové 1,3,5****Původní označení OM: 0062-001/153****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Jabůrkové 3/977 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápožovací uzel v Jabůrkové 3/977 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,207	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	6,88	1758,7
Podlahová pro TV	0	1890,94

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	456
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	336

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 062-007 b.151/1-3+NP,Mánesova 24,26,28****Původní označení OM: 0062-007/151****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mánesova 26/971 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Mánesova 26/971 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,177	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	7,57	1758,69
Podlahová pro TV	0	1890,84

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	444
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	288

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 062-008 b.157/1-3, Uzavřená 1,3,5

Původní označení OM: 0062-008/157

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Uzavřená 3/1019 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Uzavřená 3/1019 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,218	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1770,5
Podlahová pro TV	0	1903,2

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	432
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	228

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 062-009 bl.158/1-3, Uzavřená 2,4,6****Původní označení OM: 0062-009/158****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Uzavřená 4/1009 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápožovací uzel v Uzavřená 4/1009 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,208	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1767,35
Podlahová pro TV	0	1898,7

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	552
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	300

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 062-010 b.160, Uzavřená 13/1014****Původní označení OM: 0062-010/160****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Uzavřená 13/1014
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Uzavřená 13/1014
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,162	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1577,73
Podlahová pro TV	0	1700,79

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	408
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	276

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 062-011 b.161B/1-2+NP, Dlouhá 59,61

Původní označení OM: 0062-011/161

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 61/1044 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v Dlouhá 61/1044 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,138	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	247,1	1136,6
Podlahová pro TV	0	1225,58

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	516
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	240

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 062-012 b.156/1-3, Uzavřená 7,9,11

Původní označení OM: 0062-012/156

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Uzavřená 9/1016 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Uzavřená 9/1016 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,225	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1870,63
Podlahová pro TV	0	2026,6

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	456
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	324

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 063-001 165A/1-3+NP, Švabinského 1,3,5

Původní označení OM: 0063-001/165

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Švabinského 3/995
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Švabinského 3/995
4. místo měření TV: společné v PS 63
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,283	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	2,24	2770,86
Podlahová pro TV	0	2958,06

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	732
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 063-002 b.154A/1-3+NP,Mánesova30,32,34

Původní označení OM: 0063-002/154

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mánesova 32/980 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Mánesova 32/980 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 63 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,221	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	20,39	1757,44
Podlahová pro TV	0	1888,57

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	732
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 063-005 bl.163+NP, Mánesova 42/989

Původní označení OM: 0063-005/163

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mánesova 42/989 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Mánesova 42/989 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 63 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,157	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0,37	1568,72
Podlahová pro TV	0	1711,35

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	600
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 063-006 b.164/1-3+NP Mánesova 44,46,48****Původní označení OM: 0063-006/164****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mánesova 44/990 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Mánesova 44/990 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 63 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,172	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,87	1640,12
Podlahová pro TV	0	1740,5

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	396
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 063-007 165b/1-3+NP, Mánesova 50,52,54

Původní označení OM: 0063-007/165

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mánesova 52/998 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Mánesova 52/998 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 63 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,268	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	2,57	2517,64
Podlahová pro TV	0	2706,5

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	600
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 063-008 b.154b/1-3+NP,Komunardů 2,4,6

Původní označení OM: 0063-008/154

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Komunardů 4/983 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Komunardů 4/983 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 63 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,304	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	28,96	2771,84
Podlahová pro TV	0	2954,83

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1032
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 064-001 b.191/1-2+NP, Moskevská 2,4****Původní označení OM: 0064-001/191****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moskevská 2/1123
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Moskevská 2/1123
4. místo měření TV: společné v PS 64
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,134	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	28	1244,38
Podlahová pro TV	23,42	1344,8

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	360
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 064-017 bl.349+NP, Moskevská 1e/1104****Původní označení OM: 0064-017/349****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moskevská 1e/1104
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Moskevská 1e/1104
4. místo měření TV: společné v PS 64
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,367	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	48,79	2978,01
Podlahová pro TV	39,82	3745,22

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	876
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-001 181/1-4+NP, Moskevská 1,3,5,7

Původní označení OM: 0065-001/181

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moskevská 1/1075
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Moskevská 1/1075
4. místo měření TV: společné v PS 65
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,304	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	4,22	2293,16
Podlahová pro TV	0	2470,8

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	696
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 065-002 bl.172+NP, J.Hory 7/1098****Původní označení OM: 0065-002/172****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v J.Hory 7/1098 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v J.Hory 7/1098 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,125	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	87,46	932,57
Podlahová pro TV	33,8	1005,45

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	216
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 065-005 bl.182/1-3+NP, K.V.Raise 1,3,5****Původní označení OM: 0065-005/182****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v K.V.Raise 5/1078 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v K.V.Raise 5/1078 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,236	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	20,93	1754,11
Podlahová pro TV	19,56	1888,1

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	804
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele,

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-006 183/1-4+NP, Raise 8,10,12,14

Původní označení OM: 0065-006/183

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v K.V.Raise 12/1080 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v K.V.Raise 12/1080 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,329	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	53,86	3001,35
Podlahová pro TV	57,75	3235,61

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1104
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-007 b.184/1-3+NP, K.V.Raise 2,4,6

Původní označení OM: 0065-007/184

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v K.V.Raise 6/1083 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v K.V.Raise 6/1083 |
| 4. místo měření TV: | společně v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,225	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	5,22	1759,25
Podlahová pro TV	0	1889,7

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	564
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-008 bl.185/1-3, A.Staška 1,3,5

Původní označení OM: 0065-008/185

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v A.Staška 3/1087 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v A.Staška 3/1087 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,227	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,22	1757,51
Podlahová pro TV	0	1887,48

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	528
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-009 bl.186/1-3, A.Staška 2,4,6

Původní označení OM: 0065-009/186

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v A.Staška 4/1090 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v A.Staška 4/1090 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,229	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1755,77
Podlahová pro TV	0	1887,3

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	876
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 065-010 b.173/1-3+NP, J.Hory 2,4,6****Původní označení OM: 0065-010/173****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v J.Hory 6/1099 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v J.Hory 6/1099 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,231	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	4,45	1774,83
Podlahová pro TV	0	1907,95

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	768
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 065-011 bl.178/3-4+NP, Mozartova 13,15****Původní označení OM: 0065-011/178****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mozartova 13/1066 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Mozartova 13/1066 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,143	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	14,6	1159,24
Podlahová pro TV	0	1244,97

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	492
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 065-012 b.176/1-3+NP, Mozartova 1,3,5****Původní označení OM: 0065-012/176****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mozartova 5/1062 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Mozartova 5/1062 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,241	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	7,34	1843,78
Podlahová pro TV	0	1986,65

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	552
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-013 b.177, Mozartova 7

Původní označení OM: 0065-013/177

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mozartova 7/1063 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Mozartova 7/1063 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,107	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	839,16
Podlahová pro TV	0	903,1

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	468
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-014 b.178/1-2+NP, Mozartova 9,11

Původní označení OM: 0065-014/178

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mozartova 9/1064 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v Mozartova 9/1064 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,147	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,2	1163,83
Podlahová pro TV	0	1250,22

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	468
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-015 b.179, Mozartova 17

Původní označení OM: 0065-015/179

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mozartova 17/1068 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Mozartova 17/1068 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,096	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	838,01
Podlahová pro TV	0	903,45

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	420
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-019 půdní vestavby-K.V.Raise 2,4,6

Původní označení OM: 0065-019/184

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v K.V.Raise 6/1083 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v K.V.Raise 6/1083 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,039	MW
Objemový průtok:	max. 2,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	442,48
Podlahová pro TV	0	483,83

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	120
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 065-020 půdní vestavby-A.Staška 1,3,5

Původní označení OM: 0065-020/185

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v A.Staška 3/1087 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v A.Staška 3/1087 |
| 4. místo měření TV: | společně v PS 65 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,036	MW
Objemový průtok:	max. 2,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	425,97
Podlahová pro TV	0	466,17

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	120
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-001 bl.195/1-3+NP, Lašská 1,3,5

Původní označení OM: 0068-001/195

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Lašská 3/1145 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Lašská 3/1145 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,17	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	9,2	1782,64
Podlahová pro TV	0	1915,3

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	636
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	336

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-014 b.196/1-3, Lašská 7,9,11

Původní označení OM: 0068-014/196

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Lašská 9/1148 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Lašská 9/1148 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,172	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	4,87	1776,38
Podlahová pro TV	0	1907,88

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	660
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	324

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-015 b.197/1-3, Lašská 13,15,17

Původní označení OM: 0068-015/197

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Lašská 15/1151 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Lašská 15/1151 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5 MPa
Výkon:	0,174 MW
Objemový průtok:	max. 10 m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40 °C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1771,71
Podlahová pro TV	0	1903,57

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	636
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	276

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-016 b.198/1-3+NP, Lašská 21,23,25

Původní označení OM: 0068-016/198

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Lašská 21/1156 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Lašská 21/1156 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,288	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	8,89	2936,08
Podlahová pro TV	0	3205,54

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	732
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	444

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-017 b.207/1-3, Horymírova 2,4,6

Původní označení OM: 0068-017/207

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Horymírova 4/1174
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Horymírova 4/1174
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,278	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	2932,12
Podlahová pro TV	0	3199,96

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	708
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	420

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-018 b.208/1-3+NP, Karvinská 2,4,6

Původní označení OM: 0068-018/208

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Karvinská 4/1183 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Karvinská 4/1183 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,157	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,35	1774,8
Podlahová pro TV	0	1906,18

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	360
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	240

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-019 209/1-3+NP, Karvinská 8,10,12

Původní označení OM: 0068-019/209

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Karvinská 10/1186 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Karvinská 10/1186 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,165	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	2,31	1775,57
Podlahová pro TV	0	1908,48

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	336
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	312

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-020 b.210/1-3, Karvinská 14,16,18

Původní označení OM: 0068-020/210

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Karvinská 16/1189
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Karvinská 16/1189
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,164	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1776,94
Podlahová pro TV	0	1908,18

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	372
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	300

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-021 b.211/1-3, Jaselská 4,6,8

Původní označení OM: 0068-021/211

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Jaselská 6/1192 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Jaselská 6/1192 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,185	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1776,56
Podlahová pro TV	0	1907,88

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	432
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	264

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-022 b.212/1-2+NP, Jaselská 2,2a

Původní označení OM: 0068-022/212

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Jaselská 2/1195 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Jaselská 2/1195 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5 MPa
Výkon:	0,337 MW
Objemový průtok:	max. 10 m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40 °C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0,16	3568,26
Podlahová pro TV	1,16	4022,95

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	900
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	432

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 068-023 b.204/1-3+NP,Horymírova 1,3,5****Původní označení OM: 0068-023/204****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Horymírova 3/1171
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Horymírova 3/1171
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,287	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	3,02	2930,35
Podlahová pro TV	0	3195,38

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	492
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	492

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 068-030 DPS ul. Karvinská 3/1512

Původní označení OM: 0068-030/068

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Karvinská 3/1512 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Karvinská 3/1512 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,391	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	522,3	2491,51
Podlahová pro TV	497,84	2583,39

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1212
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	456

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 069-001 bl.213/1-3, Česká 7,9,11

Původní označení OM: 0069-001/213

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Česká 9/1203 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Česká 9/1203 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 69 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,181	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1776,36
Podlahová pro TV	0	1907,62

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	444
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 069-004 bl.222/1-3, Slovanská 3,5,7

Původní označení OM: 0069-004/222

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Slovanská 5/1222 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Slovanská 5/1222 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 69 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,263	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0,78	2930,43
Podlahová pro TV	0	3199,27

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	984
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 069-019 b.214/1-3+NP, Česká 1,3,5

Původní označení OM: 0069-019/214

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Česká 3/1200 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Česká 3/1200 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 69 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,199	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0,96	1776,19
Podlahová pro TV	0	1907,38

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	468
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 069-020 b.215/1-3+NP,Slovanská 8,10,12

Původní označení OM: 0069-020/215

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Slovansk 10/1215
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Slovansk 10/1215
4. místo měření TV: společné v PS 69
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,318	MW
Objemový průtok:	max. 15	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	50,54	2932,12
Podlahová pro TV	40	3202,86

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	636
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 069-021 b.216/1-3, Slovanská 2,4,6

Původní označení OM: 0069-021/216

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Slovanská 4/1218 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Slovanská 4/1218 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 69 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,294	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	2,01	2933,78
Podlahová pro TV	0	3203,09

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1020
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 069-024 nebytový objekt Seifertova 8

Původní označení OM: 0069-024/069

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v J.Seiferta 8/1483 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v J.Seiferta 8/1483 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 69 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,121	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1540,4	0
Podlahová pro TV	1056,99	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	420
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-001 b.230/1-2, Dlouhá 73,75

Původní označení OM: 0070-001/230

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 75/1103 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Dlouhá 75/1103 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,075	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1250,7
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	192
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-016 b.231/1, 17.listopadu 24

Původní označení OM: 0070-016/231

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 17.listopadu 24 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v 17.listopadu 24 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,066	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1107,1
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	240
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-017 b.235/3-4+NP, Dlouhá 81 C,D

Původní označení OM: 0070-017/235

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 81c/1121 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Dlouhá 81c/1121 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,161	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	7,42	1530,01
Podlahová pro TV	28,15	1694,81

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	336
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	264

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-018 b.241A/1-2, Studentská 6,8

Původní označení OM: 0070-018/241

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Studentská 8/1153
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Studentská 8/1153
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,09	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1473,2
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	336
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-019 b.241B/1-2, Studentská 16,18

Původní označení OM: 0070-019/241

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Studentská 18/1149
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Studentská 18/1149
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,081	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1470,28
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	348
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-023 zdr.středisko,lékárna, Dlouhá

Původní označení OM: 0070-023/070

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 83/1134 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Dlouhá 83/1134 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,209	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	2173,21	0
Podlahová pro TV	1015,64	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	360
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	36

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-028 bl.230/3-4+NP, Dlouhá 77,79

Původní označení OM: 0070-028/230

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 77/1102 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Dlouhá 77/1102 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,085	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	194,49	1111,97
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	252
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-029 bl.231/2, 17.listopadu 26

Původní označení OM: 0070-029/231

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 17.listopadu 26 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v 17.listopadu 26 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,062	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1081,38
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	228
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-030 bl.231/3, 17.listopadu 28

Původní označení OM: 0070-030/231

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 17.listopadu 28/1107
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v 17.listopadu 28/1107
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,045	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1111,34
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	276
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-031 241A/3-4+NP, Studentská 10,12

Původní označení OM: 0070-031/241

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Studentská 12/1151
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Studentská 12/1151
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,09	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	2,15	1472,72
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	372
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-032 bl.241B/3-4+NP,Studentská20,22

Původní označení OM: 0070-032/241

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Studentská 20/1148
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Studentská 20/1148
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,07	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	34,5	1470,55
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	372
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-101 pouze TV bl.230/1-4+NP, pouze TV

Původní označení OM: 0070-101/230

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Dlouhá 75 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,079	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	0 / 0	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započítatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	171,19	2575,63

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	396

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-116 pouze TV b.231/1-3, pouze TV

Původní označení OM: 0070-116/231

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | 17. listopadu 28 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,1	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	0 / 0	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	0	4065,6

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	540

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-118 pouze TV b.241A/1-4, pouze TV

Původní označení OM: 0070-118/241

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Studentská 8 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,097	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	0 / 0	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	0	3179,58

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	456

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 070-119 pouze TV b.241B/1-4, pouze TV

Původní označení OM: 0070-119/241

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Studentská 18 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,098	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	0 / 0	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	0	3179,9

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	468

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 071-001 bl.315A/1-6+NP, Vrchlického

Původní označení OM: 0071-001/315

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Vrchlického 10/1482
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Vrchlického 10/1482
4. místo měření TV: společné v PS 71
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,982	MW
Objemový průtok:	max. 25	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	96,81	9901,88
Podlahová pro TV	0	11402,82

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	2736
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 072-001 b.333A,B+NP, Bezručova 5,7

Původní označení OM: 0072-001/333

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Bezručova 5,7 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Bezručova 5,7 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 72 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,383	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,82	3063,07
Podlahová pro TV	0,12	3747,2

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	768
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 072-014 bl.334, Bezručova 9/1088

Původní označení OM: 0072-014/334

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Bezručova 9/1543 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Bezručova 9/1543 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 72 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,223	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1854,16
Podlahová pro TV	0	2352,6

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	540
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 072-015 bl.335+NP, Bezručova 11/1542

Původní označení OM: 0072-015/335

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Bezručova 11/1542
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Bezručova 11/1542
4. místo měření TV: společné v PS 72
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,209	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	31,32	1775,61
Podlahová pro TV	0	2171,33

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	540
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 073-001 bl.264+NP, Dlouhá 91

Původní označení OM: 0073-001/264

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 91/1144 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Dlouhá 91/1144 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,228	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	5,42	2243,36
Podlahová pro TV	10,73	2711,64

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	552
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	372

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 073-015 b.274/1-4+NP, Balzacova 4-10

Původní označení OM: 0073-015/274

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Balzacova 10/1186
2. způsob přípravy TV: napojovací uzel v Balzacova 10/1186
3. místo měření ÚT: v místě měření ÚT
4. místo měření TV: měřič tepla
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,271	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	235,92	2442,66
Podlahová pro TV	229,6	2661,6

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	684
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	360

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 073-020 zdrav.středisko, Studentská

Původní označení OM: 0073-020/073

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Studentská 26/1548 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Studentská 26/1548 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,067	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	989,03	0
Podlahová pro TV	643,98	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	96
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	60

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 073-028 Ďurišová-bl.264 textil

Původní označení OM: 0073-028/073

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 91/1144 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Dlouhá 91/1144 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,009	MW
Objemový průtok:	max. 1,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	100,08	0
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	36
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 074-001 bl.324+NP, Kubelíkova 10/1316****Původní označení OM: 0074-001/324****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Kubelíkova 10/1316
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Kubelíkova 10/1316
4. místo měření TV: společné v PS 74
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,257	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	121,18	2311,91
Podlahová pro TV	130,98	2708,31

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok;

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	804
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 078-001 b.249/1-2, 17.listopadu 2,4

Původní označení OM: 0078-001/249

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 17.listopadu 4/1256
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v 17.listopadu 4/1256
4. místo měření TV: společné v PS 78
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,117	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0,9	1178,21
Podlahová pro TV	0	1286,05

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	240
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 078-043 bl.249/3, 17.listopadu 6

Původní označení OM: 0078-043/249

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 17.listopadu 6/1255
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v 17.listopadu 6/1255
4. místo měření TV: společné v PS 78
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,061	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	554,11
Podlahová pro TV	0	600,95

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	120
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 078-044 bl.249/4-5,17.listopadu 8,10****Původní označení OM: 0078-044/249****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 17.listopadu 10/1253
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v 17.listopadu 10/1253
4. místo měření TV: společné v PS 78
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,105	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1103,87
Podlahová pro TV	0	1199,47

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	204
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 078-045 bl.249/6-7,17.listopadu 12,14

Původní označení OM: 0078-045/249

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v 17.listopadu 12/1252
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v 17.listopadu 12/1252
4. místo měření TV: společné v PS 78
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,124	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,75	1177,59
Podlahová pro TV	0	1285,56

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	264
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 080-001 bl.242/1-5, Dlouhá 34-42****Původní označení OM: 0080-001/242****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 34/1200 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Dlouhá 34/1200 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,28	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	2921,13
Podlahová pro TV	0	3183,7

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	588
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	504

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 080-013 bl.251A+NP, Čelakovského 2b

Původní označení OM: 0080-013/251

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Čelakovského 2b/1594 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Čelakovského 2b/1594 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,321	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	53,84	3200,08
Podlahová pro TV	10,4	3855,62

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	468
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	432

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 082-001 b.321/1-5+NP,J.Gagarina 22-30

Původní označení OM: 0082-001/321

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v J.Gagarina 24/1507
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v J.Gagarina 24/1507
4. místo měření TV: společné v PS 82
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,503	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	18,79	3551,88
Podlahová pro TV	0	4397,84

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	972
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 085-001 bl.175+NP, Astronautů 9/1094

Původní označení OM: 0085-001/175

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Astronautů 9/1094 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Astronautů 9/1094 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 85 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,314	MW
Objemový průtok:	max. 15	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	165,25	2767,78
Podlahová pro TV	155,36	2910,33

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	792
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	468

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 101-001 bl.349 +NP, Klicperova 3

Původní označení OM: 0101-001/349

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Klicperova 3/289 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Klicperova 3/289 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,278	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	13,44	1769,43
Podlahová pro TV	0	2136,93

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	504
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	324

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 101-024 bl.351+NP, Klicperova 1****Původní označení OM: 0101-024/351****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Klicperova 1/286 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Klicperova 1/286 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,238	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	14,94	1767,85
Podlahová pro TV	0	2129,01

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	528
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	288

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 101-025 bl.352/1-2+NP, Klicperova 2,4

Původní označení OM: 0101-025/352

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Klicperova 4/288 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Klicperova 4/288 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,24	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	77,02	1460,35
Podlahová pro TV	60,36	1840,66

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	480
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	276

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 101-026 bl.366A,B +NP, Gen.Svobody 15

Původní označení OM: 0101-026/366

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Gen.Svobody 15/266
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Gen.Svobody 15/266
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,383	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	287,39	3318,03
Podlahová pro TV	248,79	4258,41

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1092
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	588

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 101-027 370/1-2+NP, Gen.Svobody 19,21

Původní označení OM: 0101-027/370

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Gen.Svobody 19/273
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Gen.Svobody 19/273
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,283	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	14,2	2220,48
Podlahová pro TV	0	2795,23

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	624
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	324

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 101-028 bl.374+NP, Školní 32

Původní označení OM: 0101-028/374

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Školní 32/271 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v Školní 32/271 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,197	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	7,28	1310,08
Podlahová pro TV	0	1581,8

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	336
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	228

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 101-029 b.375, Gen.Svobody 26

Původní označení OM: 0101-029/375

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Gen.Svobody 26/279
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Gen.Svobody 26/279
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,229	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1751,33
Podlahová pro TV	0	2114,41

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	468
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	324

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 101-030 bl.376+NP, Školní 39****Původní označení OM: 0101-030/376****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Školní 39/277 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Školní 39/277 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,182	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	31,17	1310
Podlahová pro TV	0	1580,42

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	360
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	192

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 101-031 zdrav.středisko,lékárna

Původní označení OM: 0101-031/101

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Gen.Svobody 24/280
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Gen.Svobody 24/280
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,116	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1380,61	0
Podlahová pro TV	1024,36	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	216
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	96

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 102-001 bl.612+NP,Obránců míru 10/1193****Původní označení OM: 0102-001/612****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Obránců míru 10/1193
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Obránců míru 10/1193
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,276	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	20,14	3072,36
Podlahová pro TV	56,14	3827,35

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1272
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	444

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 102-011 b.613+NP, Jarošova 31b

Původní označení OM: 0102-011/613

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Jarošova 31b/1194
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Jarošova 31b/1194
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,272	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	78,67	3066,03
Podlahová pro TV	72,65	3820,44

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1020
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	468

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-001 bl.505+NP, Konzumní 22/380

Původní označení OM: 0103-001/505

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Konzumní 22/216 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Konzumní 22/216 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,204	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1658,66
Podlahová pro TV	0	2133,86

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	624
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	324

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-020 b.503A/1+NP, Konzumní 14

Původní označení OM: 0103-020/503

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Konzumní 14/382 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v Konzumní 14/382 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,105	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1151,6
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	360
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 103-021 b.503A/2+NP, Konzumní 16****Původní označení OM: 0103-021/503****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Konzumní 16/383 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Konzumní 16/383 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,069	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	11,44	848,68
Podlahová pro TV	0	0

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	276
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-022 bl.503A/3+NP, Konzumní 18/384

Původní označení OM: 0103-022/503

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Konzumní 18/384 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Konzumní 18/384 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,107	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	36,7	1140,55
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	408
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-023 b.503A/4, Konzumní 20

Původní označení OM: 0103-023/503

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Konzumní 20/385 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v Konzumní 20/385 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,083	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	3,71	851,48
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	276
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 103-024 bl.503B/1+NP, Moravská 5/391****Původní označení OM: 0103-024/503****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 5/391 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Moravská 5/391 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,055	MW
Objemový průtok:	max. 2,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	10,8	564,34
Podlahová pro TV	0	0

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	228
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-025 b.503B/2+NP, Moravská 3

Původní označení OM: 0103-025/503

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 3/390 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Moravská 3/390 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,055	MW
Objemový průtok:	max. 2,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	3	560,6
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	180
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-026 b.503B/3+NP, Moravská 1

Původní označení OM: 0103-026/503

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 1/389 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Moravská 1/389 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,057	MW
Objemový průtok:	max. 2,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	3	563,72
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	204
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-027 b.503B/4+NP, Konzumní 12

Původní označení OM: 0103-027/503

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Konzumní 12/381 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Konzumní 12/381 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,055	MW
Objemový průtok:	max. 2,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	3	561,43
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	228
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-028 b.504, Konzumní 8

Původní označení OM: 0103-028/504

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Konzumní 8/387 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Konzumní 8/387 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,206	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1660,07
Podlahová pro TV	0	2134,4

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	660
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	312

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-029 bl.527+NP, Chrpová 2a,b/536

Původní označení OM: 0103-029/103

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Chrpová 2b/536 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Chrpová 2b/536 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,317	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	164,79	2736,51
Podlahová pro TV	89,15	3162,74

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1212
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	372

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-105 b.503A, Konzumní 14-20

Původní označení OM: 0103-105/503

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Konzumní 14 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,11	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	0 / 0	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	0	4894,53

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	756

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 103-106 b.503B,Konzumní12, Moravská1-5

Původní označení OM: 0103-106/503

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Konzumní 12 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,062	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	0 / 0	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	0	2743,18

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	420

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-001 bl.511A+NP, Nákupní 3/425

Původní označení OM: 0104-001/511

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nákupní 3/425 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Nákupní 3/425 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,299	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	65,82	3114,3
Podlahová pro TV	0	3868,13

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	936
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	516

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-008 bl.511B+NP, Nákupní 1/426

Původní označení OM: 0104-008/511

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nákupní 1/426 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Nákupní 1/426 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,325	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	367,81	2854,41
Podlahová pro TV	247,03	3546,15

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	924
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	504

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-009 bl.510/1+NP, Moravská 27/429

Původní označení OM: 0104-009/510

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 27/429 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Moravská 27/429 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,085	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	55,75	846,77
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	312
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-010 bl.510/2+NP, Moravská 25/428

Původní označení OM: 0104-010/510

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 25/428 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Moravská 25/428 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,079	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,04	857,86
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	312
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-011 b.510/3, Moravská 23

Původní označení OM: 0104-011/510

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 23/427 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Moravská 23/427 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,085	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	857,5
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	300
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-012 bl.508/1+NP, Nákupní 12/420

Původní označení OM: 0104-012/508

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nákupní 12/420 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Nákupní 12/420 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,096	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	14,56	1145,76
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	408
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 104-013 bl.508/2+NP, Nákupní 10/421****Původní označení OM: 0104-013/508****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nákupní 10/421 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Nákupní 10/421 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,115	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	24	1518,98
Podlahová pro TV	0	0

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	492
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-014 bl.508/3+NP, Nákupní 8/422

Původní označení OM: 0104-014/508

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nákupní 8/422 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v Nákupní 8/422 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,099	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	14,56	1165,74
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	480
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-015 bl.508/4+NP, Nákupní 6/423

Původní označení OM: 0104-015/508

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nákupní 6/423 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Nákupní 6/423 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,096	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	15,3	1145,22
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	396
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-102 b.510, Moravská 23-27

Původní označení OM: 0104-102/510

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Moravská 429/27 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,064	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	0	3138,36

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	456

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 104-103 b.508, Nákupní 6-12

Původní označení OM: 0104-103/508

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Nákupní 420/12 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,121	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	0	6005,83

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	1068

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 105-001 bl.513/2+NP, Akátová 3

Původní označení OM: 0105-001/513

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Akátová 3/459 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Akátová 3/459 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 105 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,189	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	4,92	1661,28
Podlahová pro TV	0	2097,8

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	648
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 105-011 bl.513/1, Akátová 1/458

Původní označení OM: 0105-011/513

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Akátová 1/458 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojevací uzel v Akátová 1/458 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 105 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,2	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1652,32
Podlahová pro TV	0	2097,16

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	648
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 107-001 bl.601/1, Destinové 1a/1167

Původní označení OM: 0107-001/601

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Destinové 1a/1167
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Destinové 1a/1167
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,14	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,9	1133,53
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	324
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 107-009 b.607A/2+NP, Lidická 52b

Původní označení OM: 0107-009/607

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Lidická 52b/1177 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Lidická 52b/1177 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,13	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	11,4	1134,66
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	276
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 107-013 bl.601/2+NP, Destinové 1b

Původní označení OM: 0107-013/601

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Destinové 1b/1168
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Destinové 1b/1168
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,135	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	15,22	1133,63
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	264
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 107-014 b.601/3 +NP, Destinové 1c

Původní označení OM: 0107-014/601

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Destinové 1c/1169
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Destinové 1c/1169
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,136	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	75,68	1092,96
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	312
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 107-015 bl.607A/1+NP, Lidická 52a

Původní označení OM: 0107-015/607

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Lidická 52a/1176 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Lidická 52a/1176 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,126	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	25,25	1133,61
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	240
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 107-018 bl.601/1-3+NP, Destinové 1a,b,c

Původní označení OM: 0107-018/601

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Destinové 1c |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,126	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	0 / 0	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	74,18	4039,77

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{st})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{st})	564

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 107-019 b.607A/1-2+NP, Lidická 52a,b****Původní označení OM: 0107-019/607****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Lidická 52b |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,008	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	0 / 0	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	0	2717,4

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	372

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 112-001 b.383C/1+NP, Mládí 6

Původní označení OM: 0112-001/383

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mládí 6/1098 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Mládí 6/1098 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 112 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,096	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1,5	868,27
Podlahová pro TV	0	1028,28

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	336
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 112-009 bl.386C/1+NP, Pujmanové 8****Původní označení OM: 0112-009/386****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Pujmanové 8/1114
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Pujmanové 8/1114
4. místo měření TV: společné v PS 112
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,065	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	4,5	558,86
Podlahová pro TV	0	680,68

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	216
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 112-010 bl.387A+NP, Mláďí 9/1106****Původní označení OM: 0112-010/387****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mláďí 9/1106 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Mláďí 9/1106 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 112 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,096	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	5,73	858,08
Podlahová pro TV	0	1016,85

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	252
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 112-011 bl.387B+NP, Mladí 11/1107

Původní označení OM: 0112-011/387

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mladí 11/1107 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Mladí 11/1107 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 112 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,1	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	11,7	848,85
Podlahová pro TV	11,7	1007,61

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	216
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 112-012 bl.383D/1 +NP, Mladí 10****Původní označení OM: 0112-012/383****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mladí 10/1100 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Mladí 10/1100 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 112 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,095	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	62,3	822,84
Podlahová pro TV	61	1021,97

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	336
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 112-014 bl.383C/2, Mládí 4

Původní označení OM: 0112-014/383

I.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mládí 4/1097 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Mládí 4/1097 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 112 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,104	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	14,56	859,27
Podlahová pro TV	0	1016,85

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	360
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 112-015 bl.386C/2+NP, Pujmanové 6****Původní označení OM: 0112-015/386****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Pujmanové 6/1113
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Pujmanové 6/1113
4. místo měření TV: společné v PS 112
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,069	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	4,5	547,38
Podlahová pro TV	0	676,95

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	180
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 112-016 bl.386C/3+NP, Pujmanové 4/1112****Původní označení OM: 0112-016/386****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Pujmanové 4/1112
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Pujmanové 4/1112
4. místo měření TV: společné v PS 112
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,065	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	4,5	555,83
Podlahová pro TV	0	677,47

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	192
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 112-017 bl.383D/2, Mládí 8****Původní označení OM: 0112-017/383****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mládí 8/1099 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Mládí 8/1099 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 112 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,103	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	829,81
Podlahová pro TV	0	1021,49

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	372
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 114-001 bl.515B/5, Nákupní 471/7****Původní označení OM: 0114-001/515****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nákupní 471/7 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápožovací uzel v Nákupní 471/7 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teploty:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,165	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1496,21
Podlahová pro TV	0	1837,88

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	468
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	252

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 114-004 b.515B/6, Nákupní 472/9

Původní označení OM: 0114-004/515

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nákupní 472/9 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Nákupní 472/9 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,131	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1136,38
Podlahová pro TV	0	1365,17

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	384
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	180

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 114-005 b.515B/7, Nákupní 473/11****Původní označení OM: 0114-005/515****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Nákupní 473/11 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápojovací uzel v Nákupní 473/11 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,138	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1136
Podlahová pro TV	0	1364,97

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	420
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	216

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 114-006 b.515A/1, Moravská 479/35****Původní označení OM: 0114-006/515****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 479/35 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Moravská 479/35 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,101	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1162,71
Podlahová pro TV	0	0

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	420
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 114-007 bl.515A/2, Moravská 478/37****Původní označení OM: 0114-007/515****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 478/37 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Moravská 478/37 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,108	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1509,84
Podlahová pro TV	0	0

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	516
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 114-008 bl.515A/3+NP, Moravská 477/39****Původní označení OM: 0114-008/515****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 477/39 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Moravská 477/39 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,101	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1167,35
Podlahová pro TV	0	0

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	396
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 114-009 b.515A/4, Moravská 476/41****Původní označení OM: 0114-009/515****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 476/41 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Moravská 476/41 |
| 4. místo měření TV: | |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,096	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1163
Podlahová pro TV	0	0

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	408
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 114-015 bl.516+NP, Střední 504/3****Původní označení OM: 0114-015/516****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Střední 504/3 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Střední 504/3 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0	MW
Objemový průtok:	max. 15	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1487,04	3842,7
Podlahová pro TV	1509,84	4720,49

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1296
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	840

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 114-101 b.515A/1-4+NP,Moravská 35-41****Původní označení OM: 0114-101/515****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápožovací uzel v |
| 4. místo měření TV: | Moravská 476/41 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,162	MW
Objemový průtok:	max. 0	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	0
Podlahová pro TV	0	5994,43

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	0
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	912

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 115-001 bl.518+NP, Jedlová 2/493****Původní označení OM: 0115-001/518****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Jedlová 2/493 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Jedlová 2/493 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 115 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,284	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	107,86	3088,93
Podlahová pro TV	48,14	3862,2

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1008
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	552

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 115-002 bl.519+NP, Jedlová 4/494

Původní označení OM: 0115-002/519

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Jedlová 4/494 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Jedlová 4/494 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 115 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,273	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	69,14	3090,09
Podlahová pro TV	14,08	3862,2

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	912
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	468

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 115-003 bl.520+NP, Jedlová 6/495

Původní označení OM: 0115-003/520

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Jedlová 6/495 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Jedlová 6/495 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 115 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,295	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	45,95	3089,51
Podlahová pro TV	3,6	3861,93

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	996
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	480

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 141-001 Plynářská 9/667 Hav. Suchá

Původní označení OM: 0141-001/141

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Plynářská 9/667
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Plynářská 9/667
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,106	MW
Objemový průtok:	max. 15	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1114,64
Podlahová pro TV	0	0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	444
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 156-001 objekt Opletalova 4/607****Původní označení OM: 0156-001/156****I.**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Opletalova 4/607 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | napojovací uzel v Opletalova 4/607 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 156 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,14	MW
Objemový průtok:	max. 2,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	278,25	1257,15
Podlahová pro TV	304,17	1531,28

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	492
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	192

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 167-005 b.345, Jílová 6

Původní označení OM: 0167-005/345

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Jílová 6/1582 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Jílová 6/1582 |
| 4. místo měření TV: | v místě měření ÚT |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,111	MW
Objemový průtok:	max. 2,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	78 / 40	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	960,71
Podlahová pro TV	0	1165,86

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	288
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	156

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 168-001 bl.343+NP, Mládežnická 10,12

Původní označení OM: 0168-001/343

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mládežnická 10/1576
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Mládežnická 10/1576
4. místo měření TV: společné v PS 168
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,52	MW
Objemový průtok:	max. 10	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	396,38	3428,93
Podlahová pro TV	184,75	4341,73

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1392
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 172-001 bl.56B/1-2+NP, Dlouhá 17/470****Původní označení OM: 0172-001/056****I.**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Dlouhá 17/470 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Dlouhá 17/470 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 172 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,39	MW
Objemový průtok:	max. 15	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1697,9	2579,2
Podlahová pro TV	358,37	2815,66

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	1200
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa**Odběrné místo (číslo, název): OM 111-001 b.386E+NP, Pujmanové 14/1117****Původní označení OM: 0002-001/386****I.**

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Pujmanové 14/1117
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Pujmanové 14/1117
4. místo měření TV: společné v PS 111
5. způsob měření: měřič tepla

II.**Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky:**

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,103	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.**Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):**

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	846,08
Podlahová pro TV	0	1035,35

IV.**Odběrový diagram**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	240
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 111-013 bl.388B/1, Pujmanové 24

Původní označení OM: 0002-013/388

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Pujmanové 24/1122 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Pujmanové 24/1122 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 111 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,138	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1151,58
Podlahová pro TV	0	1365,3

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	312
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 111-020 b.388B/2+NP, Pujmanové 22/1121

Původní označení OM: 0002-020/388

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Pujmanové 22/1121 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Pujmanové 22/1121 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 111 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vřácené teponosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,133	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	13,5	1152,23
Podlahová pro TV	0	1366,3

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	300
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 111-021 bl.388B/3, Pujmanové 20

Původní označení OM: 0002-021/388

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Pujmanové 20/1120
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Pujmanové 20/1120
4. místo měření TV: společné v PS 111
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,13	MW
Objemový průtok:	max. 3,5	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1151,94
Podlahová pro TV	0	1365,66

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	312
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 110-001 bl.389C/1, Mládí 22/1144

Původní označení OM: 0003-001/389

I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. místo předání: | vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Mládí 22/1144 |
| 2. způsob přípravy TV: | |
| 3. místo měření ÚT: | nápořovací uzel v Mládí 22/1144 |
| 4. místo měření TV: | společné v PS 110 |
| 5. způsob měření: | měřič tepla |

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5	MPa
Výkon:	0,142	MW
Objemový průtok:	max. 6	m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 / 67,5	°C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	0	1092,03
Podlahová pro TV	0	1388,9

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ_{sj})	276
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ_{sj})	0

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.