

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VÝTAHU

- typ lanový bez strojovny (resp. se strojovnou ve výtah šachtě), rychlost cca 1 m/s, cca 15-20 kW
- pro imobilní pacienty na vozíku, dále pro personál a přesuny transportního lůžka 200/70 cm
- velikost kabiny cca 230 x 140 cm, velikost šachty cca 280 x 230 cm
- 5 podlaží, 5 zastávek, výstup a nástup vždy jedním směrem
- spodní 2 patra budou ve zděné šachtě, následně 3 horní patra v prosklené šachtě
- výtahová šachta nesmí promrzat, min. teplota ve výtahu cca 18°C, tepelně izolační skla
- ve výtahové šachtě podle potřeby topení (kvůli zimě) a větrání (kvůli rosení skel)
- kabina ve standartní výbavě s madly, dorozum. zařízením, osvětlením, sedátkem apod,
- podlaha v kabině klasická (asi PVC povrch), dvě stěny kabiny prosklené, dvě stěny standardně plné
- dveře výtahové šachty plechové protipožární
- výtah nebude evakuační, ani nebude příprava

STAVEBNÍ ÚPRAVY V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH

- dle přiložených schemat