

Specifikace svítidel: Modernizace VO ve městě Česká Lípa etapa III.

Příloha ZD č. 8

Číslo výpočtu	Počet svítidel v ulici	Typ svítidla*	Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°]	Jmenovitý příkon bez tlumení/ svítidlo [W]	Celkový příkon [kW]
1	29	MRUSTE 020 727 L56 AA016 CSN XG1	10°	20	0,5800
2	92	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSN XG1	0°	20	1,8400
3	287	MRUST 011 727 L90 AA016 CSN XG1	0°	11	3,1570
4	20	MRUSTE 025 727 L56 AA008 CSN XG1	10°	25	0,5000
5	153	MRUSTE 010 727 BC5 BT016 CSN XG1	0°	10	1,5300
6	16	MRUSTE 021 727 L56 AA016 CSN XG1	5°	21	0,3360
7	142	MRUSTE 015 727 L56 AA008 CSN XG1	0°	15	2,1300
8	15	MRUSTE 017 727 L04 AA008 CSN XG1	0°	17	0,2550
9	11	MRUSTE 007 727 L90 AA008 CSN XG1	0°	7	0,0770
10	9	MRUSTE 015 727 L56 AA008 CSN XG1	0°	15	0,1350
11	17	MRUSTE 025 727 L56 AA016 CSN XG1	0°	25	0,4250
12	13	MRUSTE 010 727 L56 AA008 CSN XG1	0°	10	0,1300
13	9	MRUSTE 030 727 L04 AA008 CSN XG1	0°	30	0,2700
14	9	MRUSTE 050 727 BC6 BU032 CSN XG1	10°	50	0,4500
15	4	MRUSTE 060 727 LB2 AA016 CSN XG1	5°	60	0,2400
16	48	MRUST 016 727 L90 AA016 CSN XG1	10°	16	0,7680
17	7	MRUSTE 020 727 BC5 BT016 CSN XG1	0°	20	0,1400
18	3	MRUSTE 014 727 BC5 BT016 CSN XG1	5°	14	0,0420
19	35	MRUSTE 022 727 BC5 BT016 CSN XG1	0°	22	0,7700
20	4	MRUSTE 023 727 BC5 BT016 CSN XG1	10°	23	0,0920

* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem

Celkový počet svítidel:	923	Instalovaný příkon celkem:	13,8670
Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (kW):			14,2918
Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO (kWh/rok)			43631,9555