

## Příloha č. 2 SoD Položkový rozpočet

Spr 949/2024

Položkový rozpočet - Seznam zařízení - revize a servis VZT, KLM a chlazení v budovách Krajského soudu v Brně

## Tab.č.1: Revize zařízení (pravidelné prohlídky, funkční zkoušky)

Justiční areál v Brně - Polní 39 a Polní 41

Objekt SO 101 - Polní 39

Zařízení VZT, KLM, chlazení a ostatní zařízení

| Položka č. | Zařízení     | Popis zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | měrná jednotka | množství | Cena za rok/m.j. | Cena za rok/celkem | počet prohlídek za rok a m.j. | Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1          | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 16 Si - Vpřívod = 13400m3/h, Vodvod = 13400m3/h, Δpext přívod = 500Pa, Δpext odvod = 500Pa, Max.rozměr l = 7400 x š = 1250 x v = 2700mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 77kW, - komora chlazení vodní Q = 39kW, - komora parního vřčení, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem             | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 2          | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 10 Si - Vpřívod = 10050m3/h, Vodvod = 10050m3/h, Δpext přívod = 500Pa, Δpext odvod = 500Pa, Max.rozměr l = 6500 x š = 1250 x v = 2200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 58kW, - komora chlazení vodní Q = 30kW, - komora parního vřčení, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem            | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 3          | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 25 Si - Vpřívod = 26000m3/h, Vodvod = 26000m3/h, Δpext přívod = 500Pa, Δpext odvod = 500Pa, Max.rozměr l = 7400 x š = 2000 x v = 3400mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 114kW, - komora chlazení vodní Q = 76kW, - komora parního vřčení, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měnič, ODVODNÍ ČÁST: celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem               | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 4          | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 16 Si - Vpřívod = 16750m3/h, Vodvod = 16750m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l = 7200 x š = 1600 x v = 2700mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 91kW, - komora chlazení vodní Q = 49kW, - komora parního vřčení, - ventilátorová komora s manžetou, s elektromotorem s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou, s frekvenčním měničem | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 5          | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 16 Si - Vpřívod = 17300m3/h, Vodvod = 17200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l = 5300 x š = 1250 x v = 2700mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 110kW, - komora chlazení vodní Q = 75kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                        | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 6          | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 07 Si - Vpřívod = 13250m3/h, Vodvod = 13390m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l = 4200 x š = 1250 x v = 2700mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 94kW, - komora chlazení vodní Q = 67kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4 - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                         | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 7          | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 06 Si - Vpřívod = 9450m3/h, Vodvod = 9000m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 4500 x š = 1250 x v = 2200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 67kW, - komora chlazení vodní Q = 43kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                          | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 8          | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 03 Si - Vpřívod = 3150m3/h, Vodvod = 3150m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 3500 x š = 650 x v = 1500mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 24kW, - komora chlazení vodní Q = 14kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4 - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                            | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 9          | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 04 Si - Vpřívod = 3600m3/h, Vodvod = 4700m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l = 3800 x š = 800 x v = 1800mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 33kW, - komora chlazení vodní Q = 17kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G2, - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                    | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |     |     |   |     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 10 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 31Si - Vpřívod = 31300m3/h, Vodvod = 26350m3/h, Δpext přívod = 500Pa, Δpext odvod = 500Pa, Max.rozměr l = 9100 x š = 2000 x v = 3400mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 159kW, - komora chlazení vodní Q = 92kW, - komora parního vhčení, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem  | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 11 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 31 Si - Vpřívod = 31350m3/h, Vodvod = 26350m3/h, Δpext přívod = 500Pa, Δpext odvod = 500Pa, Max.rozměr l = 9100 x š = 2000 x v = 3400mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 159kW, - komora chlazení vodní Q = 92kW, - komora parního vhčení, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 12 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 02 Si - Vpřívod = 1700m3/h, Vodvod = 1150m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l = 2700 x š = 550 x v = 1200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 13kW, - komora chlazení vodní Q = 11kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4 - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                  | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 13 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 05 Si - Vpřívod = 6800m3/h, Vodvod = 6800m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 3400 x š = 1000 x v = 1800mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 35kW, - komora chlazení vodní Q = 39kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4 - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                 | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 14 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 04 Si - Vpřívod = 5100m3/h, Vodvod = 5050m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 3800 x š = 800 x v = 1800 mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 31kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                                                  | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 15 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 02 Si - Vpřívod = 1000m3/h, Vodvod = 1000m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 3800 x š = 650 x v = 1500 mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 11kW, - komora chlazení vodní Q = 8kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4 - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                  | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 16 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 04 Si - Vpřívod = 4000m3/h, Vodvod = 4000m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 4200 x š = 800 x v = 1800 mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 29kW, - komora chlazení vodní Q = 19kW, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                  | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 17 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 02 Si - Vpřívod = 1750m3/h, Vodvod = 2000m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 4200 x š = 550 x v = 1200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 13kW, - komora chlazení vodní Q = 8kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G2 - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                            | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 18 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 12 Si - Vpřívod = 11850m3/h, Vodvod = 12250m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l = 7300 x š = 1250 x v = 2700mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 69kW, - komora chlazení vodní Q = 34kW, - komora parního vhčení, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                      | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 19 | VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLME 02 Si - Vpřívod = 1850m3/h, Vodvod = 600m3/h, pextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 3800 x š = 650 x v = 1500mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 14kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                                                     | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |
| 20 | VZT jednotka | Sestavná jednotka JANKA KLME 04 Si, - provedení – vertikální, pravá ve směru proudění přívodního vzduchu v sestavě: filtrační komora - kapsová dlouhá F5, přívodní ventilátor vě. manžety a elektromotoru, vzd. výkon 48 000m3h, dpekt 300Pa, qch 26Kw, VODA 6/12ST. c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1 | 800 | 800 | 2 | 240 |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |       |         |   |     |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|---------|---|-----|
| 21 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 12 Si - Vpřívod = 16300m3/h, Vodvod = 16200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l = 5300 x š = 1250 x v = 2700mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 110kW, - komora chlazení vodní Q = 75kW, - ventilátorová komora s                                                                                                                                                                    | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 22 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 16 Si - V = 16300m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 23 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 12 Si - V = 15100m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 24 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 12 SO - V = 12100m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 2200 x š = 1250 x v = 1200mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ventilátorová komora s manžetou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 25 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 12 SO - Vpřívod = 7000m3/h, Vodvod = 7000m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou ( obě příprava pro servo ), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 17kW, - volná komora 500mm ( pro protrubkování z výměníků ), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou ( s přípravou pro servo )  | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 26 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 12 SO - V = 13650m3/h, Δpext = 550Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 27 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 12 SO - V = 9350m3/h, Δpext = 550Pa, Max.rozměr l = 1550 x š = 1000 x v = 1200mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 28 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 08 SO - Vpřívod = 9350m3/h, Vodvod = 9350 m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou ( obě příprava pro servo ), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 17kW, - volná komora 500mm ( pro protrubkování z výměníků ), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou ( s přípravou pro servo ) | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 29 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 08 SO - Vpřívod = 9350m3/h, Vodvod = 9350 m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou ( obě příprava pro servo ), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 17kW, - volná komora 500mm ( pro protrubkování z výměníků ), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou ( s přípravou pro servo ) | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 30 | VZT jednotka                    | VZT jednotka Janka KLM 10 SO - Vpřívod = 7000m3/h, Vodvod = 7000m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou ( obě příprava pro servo ), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 17kW, - volná komora 500mm ( pro protrubkování z výměníků ), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou ( s přípravou pro servo )  | kpl | 1    | 800   | 800     | 2 | 240 |
| 31 | Ostatní zařízení (Zvlhčovač)    | Elektrický parní zvlhčovač - výkon M = 123 kg/hod, včetně distribuční trubice 35-1500mm, plynulá regulace 20 - 100%, Příslušenství: - adaptér plynulé regulace, - sifon, - parní a kondenzátní hadice á 3m, - tlaková hadice pro přívod vody 600mm, - hadice pro odpad 600mm, - zabudovaný protipěnový systém, - relé dálkového hlášení, - SC systém                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 3    | 1 400 | 4 200   | 2 | 240 |
| 32 | Ostatní zařízení (Zvlhčovač)    | Elektrický parní zvlhčovač - výkon M = 65 kg/hod, včetně distribuční trubice 35-1500mm, plynulá regulace 20 - 100%, Příslušenství: - adaptér plynulé regulace, - sifon, - parní a kondenzátní hadice á 3m, - tlaková hadice pro přívod vody 600mm, - hadice pro odpad 600mm, - zabudovaný protipěnový systém, - relé dálkového hlášení, - SC systém                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 2    | 1 400 | 2 800   | 2 | 240 |
| 33 | Ostatní zařízení (Zvlhčovač)    | Elektrický parní zvlhčovač - výkon M = 45 kg/hod, včetně distribuční trubice 35-900mm, plynulá regulace 20 - 100%, Příslušenství: - adaptér plynulé regulace, - sifon, - parní a kondenzátní hadice á 3m, - tlaková hadice pro přívod vody 600mm, - hadice pro odpad 600mm, - zabudovaný protipěnový systém, - relé dálkového hlášení, - SC systém                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 2    | 1 400 | 2 800   | 2 | 240 |
| 34 | Ostatní zařízení (Dveřní clona) | Elektrická dveřní clona GEA VIENTO - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 OC ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 2    | 900   | 1 800   | 2 | 240 |
| 35 | Klimatizace                     | Kompresorová a kondenzační jednotka s tepelným čerpadlem pro dvě vnitřní jednotky, RAS-5HRNE, včetně sady pro zimní provoz do te = -12°C, revize úniku chladiva v chl. Okruzích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1    | 2 000 | 2 000   | 2 | 240 |
| 36 | Klimatizace                     | Podstrovní klimatizační jednotka HITACHI - celoroční provoz, Topný výkon QOH = 9,4kW, Chladičí výkon QCH = 6,7kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2    | 600   | 1 200   | 2 | 240 |
| 37 | Klimatizace                     | Kompresorová a kondenzační jednotka s tepelným čerpadlem RAS-2,5HVRNE , včetně sady pro zimní provoz do te = -12°C , revize úniku chladiva v chl. Okruzích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1    | 1 560 | 1 560   | 2 | 240 |
| 38 | Klimatizace                     | Podstrovní klimatizační jednotka HITACHI - celoroční provoz, Topný výkon QOH = 9,4kW, Chladičí výkon QCH = 6,7kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1    | 600   | 600     | 2 | 240 |
| 39 | Klimatizace                     | Kompresorová a kondenzační jednotka s tepelným čerpadlem pro 4 vnitřní jednotky, RAS-5HRNE, včetně sady pro zimní provoz do te = -12°C, revize úniku chladiva v chl. okruzích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1    | 3 200 | 3 200   | 2 | 240 |
| 40 | Klimatizace                     | Podstrovní klimatizační jednotka HITACHI - celoroční provoz, Topný výkon QOH = 9,4kW, Chladičí výkon QCH = 6,7kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 4    | 600   | 2 400   | 2 | 240 |
| 41 | VZT jednotka                    | Odvlhčovací jednotka Carel s kapacitou Mw = 0,5 kg/hod při parametrech vnitřního vzduchu 180C/50%, - včetně vlastní regulace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 18   | 1 000 | 18 000  | 2 | 240 |
| 42 | VZT jednotka                    | Parapetní jednotka GEA Top-GEKO bez opláštění - Topný výkon QOH = 1,8kW ( tw1/ tw2 - 60/400C ), Chladičí výkon QCHcelk = 3,5kW ( tw1/ tw2 - 7/120C )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 394  | 400   | 157 600 | 2 | 240 |
| 43 | VZT jednotka                    | Podstrovní jednotka GEA Top-GEKO s opláštěním - QCHcelk = 5,3kW ( tw1/ tw2 - 7/120C )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 16   | 400   | 6 400   | 2 | 240 |
| 44 | VZT jednotka                    | Podstrovní jednotka GEA Top-GEKO bez opláštění - QOH = 4kW ( tw1/ tw2 - 60/400C )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 23   | 400   | 9 200   | 2 | 240 |
| 45 | VZT jednotka                    | Kazetová jednotka GEA Top-GEKO, včetně čerpadla kondenzátu, topný výkon QT = 3,64 Kw, chladičí výkon celkový QCH = 2,48 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 7    | 400   | 2 800   | 2 | 240 |
| 46 | VZT jednotka                    | Parapetní jednotka GEA Top-GEKO včetně opláštění, chladičí výkon celkový QCH = 7,5 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 8    | 400   | 3 200   | 2 | 240 |
| 47 | VZT jednotka                    | Podstrovní VZT jednotka indukční - Topný výkon QOH = 1,59kW ( tw1/ tw2 - 60/400C ), Chladičí výkon QCH = 4,57kW ( tw1/ tw2 - 18/240C )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1126 | 80    | 90 080  | 2 | 240 |
| 48 | Klimatizace                     | Jednotka přesné klimatizace EMICON Milenium UV 380B - V = 7500m3/h, pext = 55Pa, Max.rozměr l = 1530 x š = 665 x v = 1975mm, V SESTAVĚ: - sací mřížka, - filtrační díl, - chlazení vodní Q = 25kW, - 2 ventilátory s elektromotory - výfuková mřížka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 2    | 4 200 | 8 400   | 2 | 240 |
| 49 | Ostatní zařízení (Odsavač)      | Indukční odsavač par nástěnný IOPB včetně filtračních vložek 2000x1000x500mm - pro 1200m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 5    | 320   | 1 600   | 2 | 240 |
| 50 | Ostatní zařízení (Ventilátor)   | Potrubní ventilátor ILT, ILB - do V = 7000m3/h, Δpext = 350Pa, - včetně přípojevacích manžet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 7    | 80    | 560     | 1 | 240 |

|    |                                     |                                                                                                                                         |     |     |        |         |   |     |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|---|-----|
| 51 | Ostatní zařízení (Ventilátor)       | Axiální ventilátor TXBR.XF - do V = 7000m3/h, Δpext = 500Pa, - včetně přípojevacích manžet                                              | ks  | 5   | 80     | 400     | 1 | 240 |
| 52 | Ostatní zařízení (Ventilátor)       | Potrubní ventilátor MIXVENT - TD - do V = 5000m3/h, Δpext = 500Pa, - včetně přípojevacích manžet                                        | ks  | 10  | 80     | 800     | 1 | 240 |
| 53 | Ostatní zařízení (Tlakové zařízení) | Expanzní nádoba s membránou                                                                                                             | ks  | 3   | 500    | 1 500   | 1 | 240 |
| 54 | Ostatní zařízení (Tlakové zařízení) | Akumulační nádoba 4 500l                                                                                                                | ks  | 1   | 500    | 500     | 1 | 240 |
| 55 | Ostatní zařízení (Čerpadlo)         | Oběhové čerpadlo s konstantními otáčkami                                                                                                | ks  | 3   | 200    | 600     | 1 | 240 |
| 56 | Ostatní zařízení (Čerpadlo)         | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem otáček                                                                                           | ks  | 1   | 200    | 200     | 1 | 240 |
| 57 | Ostatní zařízení (Čerpadlo)         | Oběhové čerpadlo s konstantním výkonem                                                                                                  | ks  | 2   | 200    | 400     | 1 | 240 |
| 58 | Chlazení                            | Chladicí jednotka Carrier vč. příslušenství Qch = 630 kW, Qkond = 755 kW, Pc = 131 kW, U = 400 V, revize úniku chladiva v chl. okruzích | ks  | 5   | 20 000 | 100 000 | 2 | 240 |
| 59 | Chlazení                            | Oddělený vzduchem chlazený kondenzátor Qkond=170kW, Pc = 2 kW, U = 400 V                                                                | ks  | 2   | 4 000  | 8 000   | 2 | 240 |
| 60 | Chlazení                            | Uzavřená chladicí věž Baltimore vč. příslušenství Q = 755 kW, Pc = 40 kW                                                                | kpl | 3   | 4 000  | 12 000  | 2 | 240 |
| 61 | Klimatizace                         | klimatizace serverovna LG LG AUUW 368 D2, revize úniku chladiva                                                                         | kpl | 1   | 1 560  | 1 560   | 2 | 240 |
| 62 | Klimatizace                         | klimatizace spisovny Mitsubishi PUHZ-zRP50Vka2 - m.č.2S082, revize úniku chladiva                                                       | kpl | 4   | 1 560  | 6 240   | 2 | 240 |
| 63 |                                     | zviřovací jednotky CALOREX DH 60A - m.č.2S082                                                                                           | ks  | 2   | 1 400  | 2 800   | 2 | 240 |
| 64 | Ostatní zařízení (Požární klapy)    | Požární klappa TROX EN – FKA - PL                                                                                                       | ks  | 388 | 200    | 77 600  | 1 | 240 |
| 65 | Ostatní zařízení (Požární klapy)    | Klappa TROX včetně servopohonu                                                                                                          | ks  | 32  | 150    | 4 800   | 1 | 240 |
| 66 | Ostatní zařízení (Požární klapy)    | Požární stěnový uzavěr PSUM 90                                                                                                          | ks  | 15  | 200    | 3 000   | 1 | 240 |
| 67 | Ostatní zařízení (Regulační klapy)  | Regulační klappy vč. servopohonu                                                                                                        | ks  | 162 | 10     | 1 620   | 2 | 240 |
| 68 | Ostatní zařízení (Regulátor)        | Regulátor průtoku TROX EN                                                                                                               | ks  | 192 | 10     | 1 920   | 2 | 240 |
| 69 | Ostatní zařízení (VZT rozvod)       | Kontrola potrubních rozvodů (25.200m2),vč. izolace, koncových elementů(1987ks). Popřípadě jejich dílčí přestavení.                      | kpl | 1   | 2 500  | 2 500   | 1 | 240 |

|                                                                                                      |  |  |  |  |  |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|
| <b>Celkem Justiční areál v Brně - Objekt SO 101 - zařízení VZT, KLM, chlazení a ostatní zařízení</b> |  |  |  |  |  | <b>570 840</b> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|

#### Zařízení pro odtah tepla a kouře (ostatní zařízení)

| Položka č. | Zařízení                      | Popis zařízení                                                                                                                                                                          | měrná jednotka | množství | Cena za rok | Cena za rok/celkem | počet prohlídek za rok a m.j. | Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2) |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 70         | Ostatní zařízení (OTK)        | Ventilátor pro ODVOD TEPLA A KOUŘE F 400/120, V = 56200m3/h, Δpstatický = 725Pa, dvoustupňový ventilátor, průměr 900mm                                                                  | ks             | 1        | 700         | 700                | 2                             | 240                                                    |
| 71         | Ostatní zařízení (OTK)        | Ventilátor pro ODVOD TEPLA A KOUŘE F 400/120, V = 55200m3/h, Δpstatický = 772Pa, dvoustupňový ventilátor, průměr 900mm                                                                  | ks             | 1        | 700         | 700                | 2                             | 240                                                    |
| 72         | Ostatní zařízení (OTK)        | Ventilátor pro ODVOD TEPLA A KOUŘE F 400/120, V = 43350m3/h, Δpstatický = 256Pa, jednostupňový ventilátor, průměr 1000mm, včetně protidešťová přetlaková klappa s klasifikací F 400/120 | ks             | 4        | 700         | 2 800              | 2                             | 240                                                    |
| 73         | Ostatní zařízení (Ventilátor) | Axiální ventilátor THGT/4-1250-6                                                                                                                                                        | ks             | 6        | 80          | 480                | 1                             | 240                                                    |
| 74         | Ostatní zařízení (OTK)        | Potrubí a izolace OTK                                                                                                                                                                   | m2             | 3940     | 1           | 3 940              | 1                             | 240                                                    |
| 75         | Ostatní zařízení (OTK)        | Přetlaková klappa DN 100, F400                                                                                                                                                          | ks             | 6        | 10          | 60                 | 1                             | 240                                                    |
| 76         | Ostatní zařízení (OTK)        | Mřížka OTK                                                                                                                                                                              | ks             | 150      | 10          | 1 500              | 1                             | 240                                                    |
| 77         | Ostatní zařízení (OTK)        | Klappa OTK - FKTA                                                                                                                                                                       | ks             | 32       | 10          | 320                | 1                             | 240                                                    |

|                                                                                        |  |  |  |  |  |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| <b>Celkem Justiční areál v Brně - Objekt SO 101 - zařízení pro odtah tepla a kouře</b> |  |  |  |  |  | <b>10 500</b> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

#### Justiční areál v Brně Objekt SO 102, Polní 41

#### Zařízení VZT, KLM a ostatní zařízení

| Položka č. | Zařízení                        | Popis zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | měrná jednotka | množství | Cena za rok/m.j. | Cena za rok/celkem | počet prohlídek za rok a m.j. | Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 78         | Klimatizace                     | klimatizace serverovna LG S12EQ - m.č. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl            | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 79         | VZT jednotka                    | <b>Zařízení č. 1 Chodby, Zařízení č. 2 Kanceláře</b> - Sestavná jednotka JANKA KLME 05 Si Vpřívod = 6900m3/h, Vodvod = 7500m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 450Pa, Max.rozměr l = 4700 x š = 1000 x v = 2120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klappa s manžetou ( příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 35kW, - komora chlazení vodní Q = 34kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klappa s manžetou ( příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou       | kpl            | 2        | 800              | 1 600              | 2                             | 240                                                    |
| 80         | VZT jednotka                    | <b>Zařízení č. 3 Zasedací místnosti</b> - Sestavná jednotka JANKA KLME 03 Si Vpřívod = 3000m3/h, Vodvod = 3050m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 4000 x š = 650 x v = 1420mm, V SESTAVĚ:PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klappa s manžetou ( příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 28kW, - komora chlazení vodní Q = 19kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST:- celoplošná klappa s manžetou ( příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 81         | VZT jednotka                    | <b>Zařízení č. 4 Ofuk zastřešení atria</b> - Sestavná jednotka JANKA KLM 10 SO Vpřívod = 7000m3/h, Vodvod = 7000m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou ( obě příprava pro servo ), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 25kW, - volná komora 500mm ( pro protrubkování z výměníků ), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou a difúzér, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou (s přípravou pro servo)         | kpl            | 1        | 800              | 800                | 2                             | 240                                                    |
| 82         | Ostatní zařízení (Zvlhčovač)    | Elektrický parní zvlhčovač výkon M = 26,5 kg/hod, včetně distribuční trubice 35-600mm, plynulá regulace 20 - 100%, Příslušenství:- adaptér plynulé regulace, - sifon, - parní a kondenzační hadice á 3m, - tlaková hadice pro přívod vody 600mm, - hadice pro odpad 600mm, - zabudovaný protipěnový systém, - relé dálkového hlášení, - SC systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl            | 1        | 1 400            | 1 400              | 2                             | 240                                                    |
| 83         | Ostatní zařízení (Dveřní clona) | Elektrická dveřní clona VIENTO šířka 1500mm, - výška dveří 2300mm - ti = 20 0C ( (tw1/tw2 - 70/50) ) - včetně ovládacího panelu a termostatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 3        | 900              | 2 700              | 2                             | 240                                                    |
| 84         | Klimatizace                     | Kompresorová a kondenzační jednotka s tepelným čerpadlem pro dvě vnitřní jednotky - LG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 1        | 2 000            | 2 000              | 2                             | 240                                                    |
| 85         | Klimatizace                     | Nástěnná a venkovní klimatizační jednotka DAIKIN split systém Topný výkon QOH = 2,0kW, Chladicí výkon QCH = 2,0kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks             | 3        | 1 560            | 4 680              | 2                             | 240                                                    |
| 86         | Klimatizace                     | Podstropní a venkovní klimatizační jednotka DAIKIN split systém QCH = 10,0kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 87         | Klimatizace                     | Podstropní a venkovní klimatizační jednotka DAIKIN split systém Celoroční provoz, Chladicí výkon QCH = 5,0kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 4        | 1 560            | 6 240              | 2                             | 240                                                    |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                         |     |     |       |         |   |     |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|---|-----|
| 88 | Ostatní zařízení                    | Odvlhčovací jednotka Carel Dry Clim 21 s odvlhčovací kapacitou Mw = 0,4 kg/hod při parametrech vnitřního vzduchu 180C/50% - včetně vlastní regulace                                     | kpl | 3   | 1 000 | 3 000   | 2 | 240 |
| 89 | Ostatní zařízení (FCU jednotka)     | Parapetní jednotka fan coil -Topný výkon QOH = 2,3kW ( tw1/ tw2 - 60/400C ) Chladicí výkon QCHcelk = 2,6kW ( tw1/ tw2 - 7/120C ), - bez kapotáže - včetně pružné spojky - Lw = 46dB(A)  | ks  | 127 | 800   | 101 600 | 2 | 240 |
| 90 | Ostatní zařízení (FCU jednotka)     | Podstropní jednotka fan coil -Topný výkon QOH = 2,3kW ( tw1/ tw2 - 60/400C ) Chladicí výkon QCHcelk = 2,6kW ( tw1/ tw2 - 7/120C ), - bez kapotáže - včetně pružné spojky - Lw = 46dB(A) | ks  | 7   | 800   | 5 600   | 2 | 240 |
| 91 | Ostatní zařízení (FCU jednotka)     | Požární klapka TROX EN – FKA - PL                                                                                                                                                       | ks  | 54  | 200   | 10 800  | 1 | 240 |
| 92 | Ostatní zařízení (Požární klapky)   | Požární sténový uzávěr PSUM 90                                                                                                                                                          | ks  | 5   | 200   | 1 000   | 1 | 240 |
| 93 | Ostatní zařízení (Regulační klapky) | Regulační klapka čtyřhranná vč. servopohonu u VZT                                                                                                                                       | ks  | 17  | 10    | 170     | 2 | 240 |
| 94 | Ostatní zařízení (Regulátor)        | Regulátory průtoku V = 2500 m3/hod, Δp = 50Pa                                                                                                                                           | ks  | 10  | 10    | 100     | 2 | 240 |
| 95 | Ostatní zařízení (VZT rozvod)       | Kontrola potrubních rozvodů (2.655m2), vč. izolace, koncových elementů(418ks). Popřípadě jejich dílčí přestavení.                                                                       | kpl | 1   | 1 500 | 1 500   | 1 | 240 |

|                                                                                                      |  |  |  |  |  |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|
| <b>Celkem Justiční areál v Brně - Objekt SO 102 - zařízení VZT, KLM, chlazení a ostatní zařízení</b> |  |  |  |  |  | <b>147 110</b> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|

|                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|
| <b>Celkem - Justiční areál v Brně - Objekt SO 101 a 102 - zařízení VZT, KLM, chlazení a ostatní zařízení, Objekt SO 101 - zařízení pro odtah tepla a kouře</b> |  |  |  |  |  | <b>728 450</b> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|

**Krajský soud v Brně, budova Rooseveltova 16**

**Zařízení VZT A KLM**

| Položka č. | Zařízení    | Popis zařízení                                                                                 | měrná jednotka | množství | Cena za rok/m.j. | Cena za rok/celkem | počet prohlídek za rok a m.j. | Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2) |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 96         | Klimatizace | Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 2,6kW                | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 97         | Klimatizace | Místnost utajeného svědka venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 2,6kW | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 98         | Klimatizace | Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 2,6kW                | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 99         | Klimatizace | Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 14kW                 | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 100        | Klimatizace | Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 14kW                 | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 101        | Klimatizace | Kancelář IT techniků venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 3,5kW      | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 102        | Klimatizace | Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka Toshiba (split systém) Qch 2,5kW           | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 103        | Klimatizace | Operační místnost venkovní + vnitřní stropní KLM jednotka Samsung (split systém) Qch 5kW       | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |

|                                                                                     |  |  |  |  |  |               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| <b>Celkem - Krajský soud, budova Rooseveltova - zařízení VZT a KLM - Poznámka 2</b> |  |  |  |  |  | <b>12 480</b> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

**Krajský soud v Brně, budova Husova 15**

**Zařízení VZT A KLM**

| Položka č. | Zařízení    | Popis zařízení                                                                                      | měrná jednotka | množství | Cena za rok/m.j. | Cena za rok/celkem | počet prohlídek za rok a m.j. | Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2) |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 104        | Klimatizace | Místnosti jednacích síní venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka HITACHI (split systém) Qch 3,5kW  | ks             | 14       | 780              | 10 920             | 1                             | 240                                                    |
| 105        | Klimatizace | Serverovny (nová budova) venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 5kW         | ks             | 3        | 1 560            | 4 680              | 2                             | 240                                                    |
| 106        | Klimatizace | Serverovna (stará budova) venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka FUJITSU (split systém) Qch 6,6kW | ks             | 1        | 1 560            | 1 560              | 2                             | 240                                                    |
| 107        | Klimatizace | Sklad venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka TOSHIBA (split systém) Qch 3,5kW                     | ks             | 1        | 780              | 780                | 1                             | 240                                                    |

|                                                                               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| <b>Celkem - Krajský soud, budova Husova - zařízení VZT a KLM - Poznámka 2</b> |  |  |  |  |  | <b>17 940</b> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

**Ostatní služby - pro všechny budovy (Polní 39 a 41, Rooseveltova 16, Husova 15)**

| Položka č. | Zařízení   | Popis zařízení                 | měrná jednotka | množství | Cena za rok/m.j. | Cena za rok/celkem | počet prohlídek za rok a m.j. | Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2) |
|------------|------------|--------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 108        | Pohotovost | Havarijní činnost - pohotovost | kpl            | 1        | 1                | 1                  | x                             | x                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                        |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Celkem <u>revize</u> zařízení - Justiční areál v Brně (SO 101 a SO 102), Krajský soud v Brně (budova Rooseveltova a Husova), dle Tab.č.1 - <u>Poznámka 1</u></b>                                                                      |  |  |  |  | bez DPH                | <b>758 871</b>      | <b>Kč/rok</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | DPH                    | <b>159 362,91</b>   | <b>Kč/rok</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | Cena celkem včetně DPH | <b>918 233,91</b>   | <b>Kč/rok</b>       |
| <b>Celkem za <u>dodávku</u> filtrů do vzduchotechnických zařízení - Justiční areál v Brně (SO 101 a SO 102), dle Tab.č.3 - <u>Poznámka 1</u></b>                                                                                         |  |  |  |  | bez DPH                | <b>191 090,00</b>   | <b>Kč/rok</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | DPH                    | <b>40 128,90</b>    | <b>Kč/rok</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | Cena celkem včetně DPH | <b>231 218,90</b>   | <b>Kč/rok</b>       |
| <b>Celkem <u>revize</u> zařízení - Justiční areál v Brně (SO 101 a SO 102), Krajský soud v Brně (budova Rooseveltova a Husova), dle Tab.č.1 a <u>dodávka</u> filtrů do vzduchotechnických zařízení - Justiční areál v Brně (SO 101 a</b> |  |  |  |  | bez DPH                | <b>1 899 922,00</b> | <b>Kč/24 měsíců</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | DPH                    | <b>398 983,62</b>   | <b>Kč/24 měsíců</b> |

|                                   |  |                        |              |              |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| SO 102), dle Tab.č.3 - Poznámka 1 |  | Cena celkem včetně DPH | 2 298 905,62 | Kč/24 měsíců |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|

Tab.č.2: Sazby pro servis zařízení (opravy a odstraňování závad)

| Typ pracovníka                                                                                                                                               |                       |                 | Sazba (v Kč) |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------|
| Hodinová zúčtovací sazba-servisní technik VZT (včetně ostatních zařízení, tj. PBZ, OTK,FCU, zvlhčovače,dv.clony, regulátory, zvlhčovače, čerpadla, odsávače) | Hodnoticí kritérium B | bez DPH         | 240,00       | Kč/hod |
|                                                                                                                                                              |                       | DPH             | 50,40        | Kč/hod |
|                                                                                                                                                              |                       | Cena včetně DPH | 290,40       | Kč/hod |
| Hodinová zúčtovací sazba-servisní technik KLM a chlazení                                                                                                     | Hodnoticí kritérium C | bez DPH         | 240,00       | Kč/hod |
|                                                                                                                                                              |                       | DPH             | 50,40        | Kč/hod |
|                                                                                                                                                              |                       | Cena včetně DPH | 290,40       | Kč/hod |
| Cena za výjezd k opravě (včetně nákladů na čas strávený na cestě a dopravu, v Kč/ks)                                                                         | Hodnoticí kritérium D | bez DPH         | 11 500,00    | Kč/ks  |
|                                                                                                                                                              |                       | DPH             | 2 415,00     | Kč/ks  |
|                                                                                                                                                              |                       | Cena včetně DPH | 13 915,00    | Kč/ks  |

Zhotovitel:

|                                           |                               |       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Obchodní firma / jméno:                   | AC EURO a. s.                 |       |
| Sídlo:                                    | Houbalova 2553/4, 628 00 Brno |       |
| IČO:                                      | 28264347                      |       |
| DIČ:                                      | CZ28264347                    |       |
| Kontaktní osoba jednající za zhotovitele: |                               |       |
| E-mail:                                   |                               | Tel.: |

Poznámka 1:

V ceně jsou zahrnuty náklady na čas strávený na cestě a dopravu.

Poznámka 2:

V ceně jsou zahrnuty náklady na případný pronájem manipulačního zařízení (vysokozdvíhná plošina)

**dodavatel vyplní žlutá pole**

Datum, jméno a příjmení, podpis oprávněné osoby zhotovitele, razítko:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 09.12.2024 Ivo Čtvrníček, místopředseda představenstva |
|--------------------------------------------------------|











