

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

při kontrole měřicího zařízení na vašem odběrném místě byly zjištěny závady, které jsou v rozporu s energetickou legislativou a neodpovídají technickým normám a právním předpisům.

Adresa odběrného místa

**Fakultní ZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Radova 599/4 Olomouc, EAN 859182400505138395** (identifikační číslo odběrného místa elektřiny).

**Popis závady:**

\* Instalované měřicí transformátory proudu (dále MTP) s převodem 300/5 A neodpovídají smluvní proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem 160 A. Požadujeme proto provést výměnu MTP za MTP s převodem 160/5 nebo 200/5 A, a to vzhledem k proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem 160 A.

\* Měřicí transformátory proudu (dále jen MTP) neodpovídají požadované třídě přesnosti. Požadujeme provést jejich výměnu za MTP s odpovídajícími technickými parametry dle platných přípojovacích podmínek.

\* Zkušební svorkovnice fakturačního měření je umístěna svisle v rozvaděči, kdy tato poloha neumožňuje bezpečnou manipulaci.

\* Průřezy vodičů fakturačního měření a jejich barevné značení neodpovídá přípojovacím podmínkám. Požadujeme výměnu propojovacího vedení dle platných přípojovacích podmínek.

\* Schází úchytné rukojeti na krytu rozvaděče fakturačního měření. Veškeré odnímatelné části (kryty rozvaděčů) musí být osazeny úchytnými rukojetmi pro bezpečnou obsluhu jedním pracovníkem a musí umožňovat řádné zaplombování. Jejich provedení je doporučeno realizovat přednostně z nevodivého materiálu.

\* V neměřené části rozvaděče fakturačního měření jsou instalovány el. přístroje (relé, stykače, podružné elektroměry, měřáky, pojistky atd.). Požadujeme přepojení a vymístění těchto přístrojů dle platných přípojovacích podmínek.

Žádáme vás o odstranění závad a uvedení odběrného místa do řádného technického stavu (dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., a **přípojovacích podmínek** v platném znění). Pokud nejste vlastníkem příslušného objektu, žádejte odstranění předmětných závad po jeho vlastníkově nebo správci.

Prosíme, kontaktujte nás alespoň **5 pracovních dní** před prováděním úprav pro **dohodnutí termínu rozplombování a případnou konzultaci na místě**. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle [redacted] nebo emailem na adrese: [redacted] Při komunikaci prosím uvádějte naši značku KO 1158317200.

Veškeré úpravy je nutné zajistit nejpozději do **30.4.2025**.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes **Distribuční portál** nebo mobilní aplikaci **PROUD**.