

**SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PERIODICKÝCH KONTROL PROVOZUSCHOPNOSTI A
SERVISU VYHRAZENÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ**

uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL

**Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem**

Se sídlem: B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice

Zastoupena: MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M, ředitel ZZS JČK

IČ: 48199931; DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 234602215/0300

*Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích spisová
značka Pr 394*

číslo datové schránky: g4umvrn

a

POSKYTOVATEL

FW2S, a. s.

Se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí

Zastoupena: Jiřím Krejčím, členem představenstva

V provozně-technických věcech jedná: Miroslav Možiešík, vedoucí servisu

IČ: 288 29 425; DIČ: CZ28829425

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 9880618001/5500

*Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
3051*

číslo datové schránky: gd393f3

ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY (PLNĚNÍ)

1. *Předmětem Smlouvy (plnění) je závazek Poskytovatele průběžně provádět pro Objednatele pravidelné pololetní a roční kontroly provozuschopnosti, dále servis a opravy požárního vybavení (dále jen „PV“) v objektu „**Heliport HEMS České Budějovice**“*
2. *Předmětem Smlouvy (plnění) je provedení prací, činností a výkonů blíže specifikovaných v **Příloze č. 1**, která se stává nedílnou součástí této Smlouvy.*
3. *Součástí předmětu Smlouvy (plnění) je závazek Poskytovatele seznámit Objednatele s požadavky kladenými na obsluhu a údržbu PV zejména dle Návodu k obsluze a údržbě a pravidelně kontrolovat jejich dodržování ze strany Objednatele.*

ČLÁNEK II. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je:

Heliport HEMS České Budějovice

ČLÁNEK III. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. *Pro účely zabezpečení řádného plnění Poskytovatelem zajistí Objednatel pracovníkům Poskytovatele v dohodnutém termínu:*
 - *parkovací místo pro servisní automobil s nářadím na místě plnění;*
 - *povolení vstupu pracovníkům Poskytovatele do místa plnění a provedení předmětu této Smlouvy;*
 - *poskytnutí elektrické přípojky s motorovým napětím, 400V, 50Hz, 5 kW a s jednofázovým napětím 230V, 50 Hz pro napájení el. nářadí*
 - *součinnost obsluhy provozovatele PV nebo servisní organizace profese EPS;*
 - *spolupráci kompetentních pracovníků provozu od všech technologií souvisejících se PV včetně přizpůsobení režimu jejich činnosti s ohledem na vykonání revize PV, pochůzka pracovníků Poskytovatele po objektu, přístup k hasicím hubicím, spolupráce s dispečinkem atd.;*
 - *možnost použití sociálního zařízení v areálu kontroly PV (umývárna, šatna, WC)*
 - *zajištění Provozní knihy PV k průběžnému vyznačení záznamů o provádění pravidelné kontroly provozuschopnosti PV včetně zápisů o kontrole nad dodržováním požadavků kladených na obsluhu a údržbu PV.*

ČLÁNEK IV.
TRVÁNÍ SMLOUVY A TERMÍN PLNĚNÍ

1. *Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, smlouvu lze ukončit:*
 - a) *dohodou smluvních stran;*
 - b) *výpovědí každé ze smluvních stran i bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou tři měsíců plynoucích prvním kalendářním dnem v měsíci následujícím po jejím doručení druhé straně.*
2. *Poskytovatel provádí kontroly PV průběžně po dobu trvání Smlouvy, min. 2 x za rok v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a projektovou a průvodní dokumentací PV. Termín kontroly PV určuje Poskytovatel po dohodě s Objednatelem; min. 7 dní před termínem provádění kontroly dohodne se zástupcem Objednatele přesné datum zahájení kontroly. Kontroly jsou prováděny s periodou 6 měsíců s přípustnou tolerancí 2 týdnů.*
3. *Nástup na servisní zásah do 24 hodin od nahlášení na tel: +420 777 899 734*

ČLÁNEK V.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. *Cena za provedení pravidelných kontrol provozuschopnosti PV včetně provedení ostatních s tím spojených prací, činností a výkonů podle čl. I. Smlouvy je stanovena dohodou a činí:*

<i>Pololetní funkční zkouška</i>	<i>14 600,-Kč</i>
<i>Roční kontrola provozuschopnosti</i>	<i>34 600,-Kč</i>

Cena mimozáručních a pozáručních oprav je stanovena na základě hodinových sazeb, ceny použitého materiálu a dopravného.

*Cena práce servisního technika **PV** činí:*

*V pracovní době od (07:00 do 15:30) činní **420,- Kč/1 hod.***

*V mimopracovní době (od 15:30 do 07:00), státem uznaný svátek a víkend činní **540,- Kč/1 hod.***

*Cena dopravného je stanovena **13,- Kč/km***

K ceně se připočte DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné a včasné provedení předmětu Smlouvy (plnění). Náklady za el. energii, vodu, jakož i náklady spojené se součinností obsluhy včetně pracovníků správy budovy, popř. EPS při provádění kontroly jdou k tíži Objednatele.

- Poskytovatel vyúčtuje smluvní cenu průběžně po dobu trvání Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) jím vystaveného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se vždy rozumí předání a převzetí řádně provedeného plnění Objednateli včetně předání dokumentace týkající se požárně bezpečnostního zařízení (zejména dle §7 odst. 8 vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění).*
- Faktury jsou splatné ve lhůtě **30** dní ode dne jejich doručení.*

ČLÁNEK VI. ODPOVĚDNOST

- Poskytovatel postupuje s odbornou péčí, řídí se právními a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu Smlouvy (plnění).*
- Poskytovatel je odpovědný za dodržování termínu kontrol provozuschopnosti PV. Poskytovatel garantuje řádně provedené plnění po dobu jednoho roku, tj. do další revize PV; Poskytovatel se může zprostit této odpovědnosti v případě, že Objednatel (provozovatel) provádí obsluhu či údržbu PV v rozporu s Návodem pro obsluhu a údržbu PV. Veškeré tyto úkony musí být zdokumentovány v Provozní knize, která je součástí průvodní technické dokumentace PV.*
- Smluvní strany se zavazují vzájemně a bezodkladně se informovat o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné plnění této Smlouvy.*

ČLÁNEK VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Poskytovatel je oprávněn účtovat Objednateli v případě prodlení Objednatele s úhradou Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.*
- Objednatel je oprávněn účtovat Poskytovateli v případě prodlení Poskytovatele s termínem plnění díla smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každý den prodlení.*
- Případné spory řeší smluvní strany především vzájemnou dohodou. Nebude-li této dohody dosaženo, o sporu rozhodne věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.*
- Doručuje-li se písemnost prostřednictvím provozovatele poštovní licence, písemnost se považuje za doručenou pátým kalendářním dnem ode dne jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda adresát písemnosti se o jejím uložení dozvěděl.*

**ČLÁNEK VIII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. *Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.*
2. *Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.*
3. *Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.*
4. *Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.*
5. *Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace činností při kontrole provozuschopnosti.*

V Českých Budějovicích

Ve Vysoké Mýtě

za Objednatele

za Poskytovatele

**Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje**

FW2S, a. s.

MUDr. Marek Slabý MBA, LL.M
ředitel ZZS JČK

Jiří Krejčí
člen představenstva

Příloha č. 1.

Specifikace činností při roční kontrole provozuschopnosti

<i>Popis činnosti</i>	<i>Počet jednotek</i>
<i>Příprava kontroly</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola výšky hladiny a čistoty vody zásob. nádrže</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola tlakové nádrže</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola doplňovacího systému vzduchu</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola teploty (temperace)</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola tlaku v systému</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola funkce a polohy uzavíracích armatur</i>	<i>2</i>
<i>Vizuální kontrola sekce potrubních rozvodů</i>	<i>2</i>
<i>Zkouška akustické signalizace poplach. zvonu</i>	<i>2</i>
<i>Kontrola funkce tlak. spínače</i>	<i>2</i>
<i>Kontrola potrubí ve strojovně</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola pěnových proudnic</i>	<i>4</i>
<i>Kontrola ústředny</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola plamenných hlásičů</i>	<i>4</i>
<i>Kontrola spouštěcích tlačítek</i>	<i>2</i>
<i>Kontrola přenosu signálu na EPS</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola automatického otevření vjezdových vrat</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola zaplavovací ventilové stanice</i>	<i>2</i>
<i>Kontrola systému přiměšování</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola zásoby pěnidla</i>	<i>1</i>
<i>Funkční zkouška systému vodou bez použití pěnidla</i>	<i>2</i>
<i>Uvedení hasicího zařízení do pohotovosti</i>	<i>1</i>
<i>Zápis do provozní knihy a vystavení dokladů</i>	<i>1</i>
<i>Předání celého zařízení po kontrole</i>	<i>1</i>

Specifikace činností při pololetní funkční zkoušce

<i>Popis činnosti</i>	<i>Počet jednotek</i>
<i>Příprava kontroly</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola výšky hladiny vody zásob. nádrže</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola tlaku v systému</i>	<i>1</i>
<i>Zkouška akustické signalizace poplach. zvonu</i>	<i>2</i>
<i>Kontrola funkce tlak. spínače</i>	<i>2</i>
<i>Kontrola ústředny - pololetní</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola plamenných hlásičů</i>	<i>4</i>
<i>Kontrola spouštěcích tlačítek</i>	<i>2</i>
<i>Kontrola přenosu signálu na EPS</i>	<i>1</i>
<i>Kontrola automatického otevření vjezdových vrat</i>	<i>1</i>
<i>Funkční zkouška systému bez vody a pěnidla</i>	<i>2</i>
<i>Uvedení hasicího zařízení do pohotovosti</i>	<i>1</i>
<i>Zápis do provozní knihy a vystavení dokladů</i>	<i>1</i>
<i>Předání celého zařízení po kontrole</i>	<i>1</i>