

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			0686/24

Hlášení reklamace

Datum	13.06.2024	Čas	7:00
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Senohraby		
Popis reklamace	hláška: servisní stanoviště odpojeno		
Hlásil	CDP Praha - 972220905	Zadal	

Oprava

Příčina	-
Popis opravy	13.6.2024 - nefunkční datové spojení - Žádost o kontrolu ASDEK Senohraby ze strany SSZT - konstatoval, že je modem plný mravenců 18.6. - VÝMĚNA KOMPENZÁTORŮ - MODEM STÁLE VADNÝ - DOPPLUČENA VÝMĚNA SE ZÁSTUPCI OŘ A TELEPÁTRIKU 14.7. - PROVEDENÍ VÝMĚNA SERVISNÍHO MODEMU ZA NOVÝ
Spotřebovaný materiál	MODEM - 1 ks
Datum	Opravil

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				704766,-
Kategorie	Pozáruční	Poznámka		
Opatření				
Datum	Schválil			