

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111 fax 568 619 101

Objednávka č. SMM 31/2025 St

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno TESLUX Lighting s.r.o.
Adresa Mlýnská 326/13
PSČ 602 00 Brno
Vyřizuje
Telefon
IČO 29198992
DIČ CZ29198992

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 00289965
DIČ CZ00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Na základě cenové nabídky zasláné e-mailem ze dne 21.02.2025 u Vás objednááme výměnu osvětlení MŠ, ZŠ na ul. Husova v Náměšti nad Oslavou, podrobněji viz níže:		
1,00	kpl	MŠ Husova - červená třída + WC	80 510,00 Kč	80 510,00
1,00	kpl	ZŠ Husova - II. patro třída 60 a 57, II.patro chodba, ředitelna, kancelář zástupce ředitele, kancelář ekonomka, kancelář mzdová účetní	144 040,00 Kč	144 040,00
		Součástí plnění je i demontáž a likvidace stávajících světel, recyklační poplatky, kabeláž, chráničky, nosné konstrukce, vypínače a další části plně funkčního díla.		
		Podrobnosti viz cenová nabídka ze dne 15.07.2024.		
		Fakturováno bude na základě skutečně provedených prací, kdy podkladem pro fakturaci bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem.		
		Na provedené práce a materiál bude poskytnuta záruka 5 let od předání díla (potvrzený předávací protokol)		

CELKEM 224 550,00 Kč
vč. 21% DPH 271 705,50 Kč
vč. 15% DPH Kč

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Datum dodání

komplet do 15.03.2025

Schválení

21.02.2025

Poznámky / připomínky

Datum 21.02.2025
Objedn. č. 31/2025 St
Zpráva
Doprava

Akceptuji tuto objednávku.

Datum, razítko a podpis:

Pavel
Kozumplík

Digitálně podepsal
Pavel Kozumplík
Datum: 2025.02.26
11:19:41 +01'00'

MS Husova



TESLUX



Dodavatel:
TESLUX Lighting s. r. o.

Odběratel:
Město Náměšť nad Oslavou

Místo určení:

Mlýnská 326/13
602 00 Brno

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
Česká republika

Česká republika
IČO: 29198992 / DIČ: CZ29198992
C65096 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Tel.:



IČO: 00289965
DIČ: CZ00289965
Telefon:
E-mail:

info@teslux.cz

NABÍDKA ZBOŽÍ

Celkem:
97 417,10

Datum pořízení:
18.02.2025

Datum dodání:

700250098

Způsob dopravy:
PPL

Zakázka:

Platnost do

Řádek č.	Označení	Množství	MJ	Jednotková cena po slevě:	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	LED panel 30x120x3cm 25W-40W UGR<19 4000K bílý TP12040NWU Červená třída (A+B)	20,00	ks	898,10	17 962,00	21	21 734,02
2	AL přisazený rám pro LED panel 300x1200x63mm bílý TLEPRW120 Červená třída (A+B)	20,00	ks	434,00	8 680,00	21	10 502,80
3	Elektromontážní práce Červená třída (A+B)	1,00	kpl	46 260,00	46 260,00	21	55 974,60
4	LED panel 60x60 40W nestm. 4000K UGR<19 bílý TP6040NWU WC	2,00	ks	805,00	1 610,00	21	1 948,10
5	AL přisazený rám pro LED panel 60x60x6.3 bílý TLEPRW2 WC	2,00	ks	357,00	714,00	21	863,94
6	Elektromontážní práce WC	1,00	kpl	4 624,00	4 624,00	21	5 595,04
7	Způsob doručení: Přepravní společnost	1,00	kpl	660,00	660,00	21	798,60
47,00					80 510,00		97 417,10

Popis dodávky: Školka Husova

Pokud není uvedeno jinak, je cenová nabídka bez
dopravy a je platná 30 dnů od jejího vystavení.

Celkem CZK 97 417,10

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	80 510,00	16 907,10	97 417,10
Celkem		80 510,00	16 907,10	97 417,10

Vystavil: Michaela Malíková
Nabídka: 700250098
Stránka 1 z 2

Děkujeme Vám za spolupráci
Zpracováno systémem HELIOS Easy

TESLUX

Školka Husova - Náměšť nad Oslavou

Popis : Výpočet osvětlení

Číslo projektu : 14022025

Zákazník :

Vypracoval :

Datum : 14.02.2025

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.


Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

Objekt : Školka Husova - Náměšť nad Oslavou
Popis : Výpočet osvětlení
Číslo projektu : 14022025
Datum : 14.02.2025

2 Červená třída

2.1 Přehled výsledků, Červená třída

2.1.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



Obecně
Použitý algoritmus výpočtu : centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel : 3.20 m
Udržovací činitel : 0.76

Total lamp luminous flux : 71664 lm
Luminaire luminous flux : 71625 lm
Celkový výkon : 596.8 W
Celkový výkon na ploše (84.78 m²) : 7.04 W/m² (1.20 W/m²/100lx)

Hodnotící plocha 1		Srovnávací rovina 1.1	
		Vodorovná	válcová
Em	586 lx		199 lx
Emin	292 lx		0 lx
Emin/Em (Uo)	0.50		0.00
Emin/Emax (Ud)	0.41		
Ez/Eh			0.33
Pozice	0.85 m		1.20 m


Typ	Č.	výrobce
		TESLUX Lighting s.r.o.
1	16 x	Objednací č. :
		Název svítidla : TP12040NU 40W
		Osazení : 1 x 37.3 W / 4479 lm

Objekt : Školka Husova - Náměšť nad Oslavou
Popis : Výpočet osvětlení
Číslo projektu : 14022025
Datum : 14.02.2025

3 Žervená třída

3.2 Přehled výsledků, Žervená třída

3.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



Obecně

Použitý algoritmus výpočtu	centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel	3.20 m
Udržovací činitel	0.76
Total lamp luminous flux	71664 lm
Luminaire luminous flux	71625 lm
Celkový výkon	596.8 W
Celkový výkon na ploše (95.58 m ²)	6.24 W/m ² (1.21 W/m ² /100lx)

Hodnotící plocha 1

Srovnávací rovina 1.1

E_m	Vodorovná	válcová
E_{min}	517 lx	191 lx
$E_{min}/E_m (U_o)$	299 lx	144 lx
$E_{min}/E_m (U_d)$	0.58	0.76
$E_{min}/E_{max} (U_d)$	0.47	
E_z/E_h		0.35
Pozice	0.85 m	1.20 m

Typ Č. výrobce

1	16 x	TESLUX Lighting s.r.o.
		Objednací č. :
		Název svítidla : TP12040NU 40W
		Osazení : 1 x 37.3 W / 4479 lm

Odběratel:
Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
Česká republika

IČO: 00289965
DIČ: CZ00289965
Telefon:
E-mail:

Místo určení:

Tel.:

25 Husova



Dodavatel:
TESLUX Lighting s. r. o.

Mlýnská 326/13
602 00 Brno
Česká republika
IČO: 29198992 / DIČ: CZ29198992
C65096 vedená u rejstříkového soudu v Brně



info@teslux.cz

NABÍDKA ZBOŽÍ

700250097

Celkem:
174 288,39

Datum pořízení:
18.02.2025

Datum dodání:

Způsob dopravy:
PPL

Zakázka:

Platnost do

Řádek č.	Označení	Množství	MJ	Jednotková cena po slevě:	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	LED panel 30x120x3cm 25W-40W UGR<19 4000K bílý TP12040NWU Ředitelna	4,00	ks	898,10	3 592,40	21	4 346,80
2	AL přisazený rám pro LED panel 300x1200x63mm bílý TLEPRW120 Ředitelna	4,00	ks	434,00	1 736,00	21	2 100,56
3	LED panel 30x120x3cm 25W-40W UGR<19 4000K bílý TP12040NWU Zástupce (ZŘŠ)	4,00	ks	898,10	3 592,40	21	4 346,80
4	AL přisazený rám pro LED panel 300x1200x63mm bílý TLEPRW120 Zástupce (ZŘŠ)	4,00	ks	434,00	1 736,00	21	2 100,56
5	LED panel 30x120x3cm 25W-40W UGR<19 4000K bílý TP12040NWU II. patro Třída 60	9,00	ks	898,10	8 082,90	21	9 780,31
6	AL přisazený rám pro LED panel 300x1200x63mm bílý TLEPRW120 II. patro Třída 60	9,00	ks	434,00	3 906,00	21	4 726,26
7	Tracklight, 38W, 4000K, bílý, 400nm TLE38W4 II. patro Třída 60	2,00	ks	1 494,50	2 989,00	21	3 616,69
8	Vodící lišta pro tracklight 1m, bílá TLEVLW1 II. patro Třída 60	1,00	ks	525,00	525,00	21	635,25
9	LED panel 30x120x3cm 25W-40W UGR<19 4000K bílý TP12040NWU II. patro Třída 57	9,00	ks	898,10	8 082,90	21	9 780,31
10	AL přisazený rám pro LED panel 300x1200x63mm bílý TLEPRW120 II. patro Třída 57	9,00	ks	434,00	3 906,00	21	4 726,26
11	Tracklight, 38W, 4000K, bílý, 400nm TLE38W4 II. patro Třída 57	2,00	ks	1 494,50	2 989,00	21	3 616,69

NABÍDKA ZBOŽÍ

Celkem:
174 288,39Datum pořízení:
18.02.2025

Datum dodání:

700250097

Způsob dopravy:
PPL

Zakázka:

Sklad:
100

řádek č.	Označení Množství MJ	Jednotková cena po slevě:	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
12	Vodící lišta pro tracklight 1m, bílá TLEVLW1 II. patro Třída 57 1,00 ks	525,00	525,00	21	635,25
13	MOON CL04-300 bez stmívání bílý kruh s plným pokrytím MOON CL04-300 Chodba II. patro 11,00 ks	504,00	5 544,00	21	6 708,24
14	LED panel 30x120x3cm 25W-40W UGR<19 4000K bílý TP12040NWU Kancelář mzdovka 2,00 ks	898,10	1 796,20	21	2 173,40
15	AL přisazený rám pro LED panel 300x1200x63mm bílý TLEPRW120 Kancelář mzdovka 2,00 ks	434,00	868,00	21	1 050,28
16	LED panel 30x120x3cm 25W-40W UGR<19 4000K bílý TP12040NWU Kancelář ekonomka 2,00 ks	898,10	1 796,20	21	2 173,40
17	AL přisazený rám pro LED panel 300x1200x63mm bílý TLEPRW120 Kancelář ekonomka 2,00 ks	434,00	868,00	21	1 050,28
18	Elektromontážní práce Ředitelna 1,00 kpl	7 204,00	7 204,00	21	8 716,84
19	Elektromontážní práce Zástupce (ZŘŠ) 1,00 kpl	7 204,00	7 204,00	21	8 716,84
20	Elektromontážní práce II: patro Třída 60 1,00 kpl	23 601,00	23 601,00	21	28 557,21
21	Elektromontážní práce II. patro třída 57 1,00 kpl	23 601,00	23 601,00	21	28 557,21
22	Elektromontážní práce Chodba II. patro 1,00 kpl	21 811,00	21 811,00	21	26 391,31
23	Elektromontážní práce Kancelář mzdovka 1,00 kpl	3 602,00	3 602,00	21	4 358,42
24	Elektromontážní práce Kancelář ekonomka 1,00 kpl	3 602,00	3 602,00	21	4 358,42
25	Způsob doručení: Přepravní společnost 1,00 kpl	880,00	880,00	21	1 064,80
85,00			144 040,00		174 288,39

Popis dodávky: Škola Husova

Pokud není uvedeno jinak, je cenová nabídka bez
dopravy a je platná 30 dnů od jejího vystavení.

Celkem CZK

174 288,39

přepočteno kurzem: 1,0000

NABÍDKA ZBOŽÍ

700250097

Celkem:
174 288,39

Datum pořízení:
18.02.2025

Datum dodání:

Způsob dopravy:
PPL

Zakázka:

Sklad:
100

Recyklační příspěvek je započítán do ceny svítidel.
Teslux Lighting, s.r.o. je registrována u kolektivních systému REMA Systém, a.s.
Záruční doba na baterie ve svítidlech s nouzovými zdroji je 12 měsíců. Na pohybová čidla a systémy pohybových čidel je záruka 36 měsíců.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti TESLUX Lighting s. r. o. v aktuálním znění (dále jen "VOP") naleznete na webových stránkách www.teslux.cz.

Rekapitulace DPH CZK				
Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	144 040,00	30 248,39	174 288,39
Celkem		144 040,00	30 248,39	174 288,39

Škola Husova - Náměšť nad Oslavou

Popis : Výpočet osvětlení

Číslo projektu : 14022025

Zákazník :

Vypracoval :

Datum : 14.02.2025

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.


Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

Objekt : Škola Husova - Náměšť nad Oslavou
Popis : Výpočet osvětlení
Číslo projektu : 14022025
Datum : 14.02.2025

2 Ředitelna

2.2 Přehled výsledků, Ředitelna

2.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



Obecně

Použitý algoritmus výpočtu	centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel	3.20 m
Udržovací činitel	0.76
Total lamp luminous flux	17916 lm
Luminaire luminous flux	17906 lm
Celkový výkon	149.2 W
Celkový výkon na ploše (19.50 m²)	7.65 W/m² (1.46 W/m²/100lx)

Hodnotící plocha 1

Srovnávací rovina 1.1

E_m	522 lx	válcová
E_{min}	411 lx	183 lx
$E_{min}/E_m (U_o)$	0.79	161 lx
$E_{min}/E_{max} (U_d)$	0.70	0.88
E_z/E_h		0.32
Pozice	0.85 m	1.20 m

Typ Č. výrobce

TESLUX Lighting s.r.o.


1	4 x	Objednací č. :
		Název svítidla : TP12040NU 40W
		Osazení : 1 x 37.3 W / 4479 lm

Objekt : Škola Husova - Náměšť nad Oslavou
Popis : Výpočet osvětlení
Číslo projektu : 14022025
Datum : 14.02.2025

3 Zástupce (ZŘŠ)

3.2 Přehled výsledků, Zástupce (ZŘŠ)

3.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



Obecně

Použitý algoritmus výpočtu

Výška roviny svítidel

Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky

3.20 m

0.76

Total lamp luminous flux

17916 lm

Luminaire luminous flux

17906 lm

Celkový výkon

149.2 W

Celkový výkon na ploše (19.50 m²)

7.65 W/m² (1.46 W/m²/100lx)

Hodnotící plocha 1

Srovnávací rovina 1.1

E_m

522 lx

válcová

183 lx

E_{min}

411 lx

161 lx

$E_{min}/E_m (U_o)$

0.79

0.88

$E_{min}/E_{max} (U_d)$

0.70

E_z/E_h

0.32

Pozice

0.85 m

1.20 m

Typ Č. výrobce

TESLUX Lighting s.r.o.

1

4 x

Objednací č. :

Název svítidla :

Osazení :

TP12040NU 40W


1 x 37.3 W / 4479 lm

Objekt : Škola Husova - Náměšť nad Oslavou
 Popis : Výpočet osvětlení
 Číslo projektu : 14022025
 Datum : 14.02.2025

4 II. patro - Třída 60 (třída 57)

4.2 Přehled výsledků, II. patro - Třída 60 (třída 57)

4.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



Obecně

Použitý algoritmus výpočtu
 Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky
 0.76

Total lamp luminous flux
 Luminaire luminous flux
 Celkový výkon
 Celkový výkon na ploše (56.55 m²)

46119 lm
 46097 lm
 408.7 W
 7.23 W/m² (1.36 W/m²/100lx)

Hodnotící plocha 1

Srovnávací rovina 1.1

E_m
 E_{min}
 E_{min}/E_m (U₀)
 E_{min}/E_{max} (U_d)
 E_z/E_h
 Pozice

Vodorovná
 530 lx
 410 lx
 0.77
 0.66
 0.85 m

válcová
 206 lx
 149 lx
 0.72
 0.37
 1.20 m

Typ Č. výrobce


1		9 x		TESLUX Lighting s.r.o.	
				Objednací č.	:
				Název svítidla	: TP12040NU 40W
				Osazení	: 1 x 37.3 W / 4479 lm
2		2 x		Objednací č.	:
				Název svítidla	: TLE38 38W 60°
				Osazení	: 1 x 36.5 W / 2904 lm

Objekt : Škola Husova - Náměšť nad Oslavou
Popis : Výpočet osvětlení
Číslo projektu : 14022025
Datum : 14.02.2025

5 Kancelář Mzdovka

5.2 Přehled výsledků, Kancelář Mzdovka

5.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



Obecně	
Použitý algoritmus výpočtu	centrální podíl nepřímé složky
Udržovací činitel	0.76
Total lamp luminous flux	8958 lm
Luminaire luminous flux	8953 lm
Celkový výkon	74.6 W
Celkový výkon na ploše (10.26 m²)	7.27 W/m² (1.40 W/m²/100lx)

Hodnotící plocha 1		Srovnávací rovina 1.1
		Vodorovná
		válcová
Em	518 lx	172 lx
Emin	399 lx	139 lx
Emin/Em (Uo)	0.77	0.81
Emin/Emax (Ud)	0.67	
Ez/Eh		0.28
Pozice	0.85 m	1.20 m


Typ	Č.	výrobce
1 2 x TESLUX Lighting s.r.o.		
Objednací č. :		
Název svítidla : TP12040NU 40W		
Osazení : 1 x 37.3 W / 4479 lm		

Objekt : Škola Husova - Náměstí nad Oslavou
Popis : Výpočet osvětlení
Číslo projektu : 14022025
Datum : 14.02.2025

6 Kancelář Ekonomka

6.2 Přehled výsledků, Kancelář Ekonomka

6.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1



Obecně

Použitý algoritmus výpočtu
Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky
0.76

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux
Celkový výkon
Celkový výkon na ploše (12.69 m²)

8958 lm
8953 lm
74.6 W
5.88 W/m² (1.24 W/m²/100lx)

Hodnotící plocha 1

Srovnávací rovina 1.1

E_m
 E_{min}
 $E_{min}/E_m (U_o)$
 $E_{min}/E_{max} (U_d)$
 E_z/E_h
Pozice

Vodorovná
473 lx
331 lx
0.70
0.57
0.85 m

válcová
152 lx
124 lx
0.82
0.27
1.20 m

Typ Č. výrobce

1 2 x TESLUX Lighting s.r.o.
Objednací č. :
Název svítidla : TP12040NU 40W
Osazení : 1 x 37.3 W / 4479 lm