

Předmět díla:

Úprava projektu elektra na akci ZŠ Dobruška

Objednatel: Město Dobruška

Cena obsahuje (orientačně):

- napojení nového osvětlení (nedodáváme výpočet), včetně jeho ovládání a kabelových tras na všechny patra

Poznámky k zaslanému projektu elektra:

Svítlidla jsou špatně umístěná, nejsou ve třídách světla na nasvícení tabule, které musí být samostatně spínané. Dále v nějakých třídách jsou svítidla příčně na okna, měly by být vodorovně s okny. Pokud bude dodána světelná studie, prosím o nápravu a dodání výpočtu, abychom alespoň zběžně mohli projít. Dále je potřeba upravit spínání svítidel, než je ve 3.NP. V nějakých třídách jsou vypínače hned u umyvadel - ve školách nelze, min 1,5m. V místnosti úplně vpravo je vypínačem č.1. spínáno cca 700w led svítidel, to by vypínač nepřežil vzhledem k náběhovému proudu LED osvětlení.

Projekt bychom předělali, tak aby to bylo technicky a normově správně. Pokud by byl požadavek na výpočet svítidel, můžeme zpracovat výpočet my s VCP

Navrhovaná cena (uvedené ceny bez DPH) – Jsem plátcem DPH:

DPS:

Napojení nového osvětlení	70.000.-Kč
Výpočet osvětlení s VCP	30.000.-Kč
Celkem	100.000,- Kč bez DPH

Cenová nabídka je platná po dobu 30 dní

Za zhotovitele:

M3H-PROJEKCE s.r.o.
V Brně
dne: 07.01.2025

Objednávku tímto akceptujeme

V.....dne:.....

Objednatel:.....