

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			0640/24

Hlášení reklamace

Datum	03.06.2024	Čas	8:21
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Břest		
Popis reklamace	opakovaná hlášení chyby 25		
Hlásil	Herman	Zadal	Petr Lessner

Oprava

Příčina	poškozený snímač CPMB1		
Popis opravy	3.6.2024 - M24 = 625mV, svítí 3. led na LCPM1, hw reset ksb - 3.led stále svítí - stále ch. 25 - M24 = 625mV, odpojení cpma1 - m24=378mV, vypnutí testování CPMB1 na LST 5.12.2024 - demontáž vadného snímače CPMB1 SN: 160325 a instalace servisního SN: 200348 27.2.2025 - instalace opraveného snímače CPMB1, o zkoušení funkčnosti		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				703325

Kategorie	Pozáruční	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--