

ZÁPIS Z PROVOZNÍ KONTROLY NA STÁVAJÍCÍM ZAŘÍZENÍ MaR. CENOVÁ NABÍDKA.

Předávací stanice tepla v objektu:

Okresní Soud v Karviné
park Bedřicha Smetany 176/5, Karviná Fryštát.

POPIS ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD.

Pro zajištění technického a ekonomicky efektivního fungování navrženého systému měření a regulace jednotlivých otopných větví UT a TUV budovy OS Karviná, park Bedřicha Smetany 176/5, 733 01 Karviná-Fryštát, je zapotřebí zajistit výměnu komponent silového rozváděče a rozváděčové skříně z důvodu množících se závad na silové části zařízení. Závady se vyskytují na spínacích, ovládacích, signalizačních a jisticích prvcích, které mají zajišťovat provoz a regulaci topení a distribuci teplé vody v budově.

Obsah cenové nabídky :

Výrobní projektová dokumentace silového rozváděče	7 640,-Kč
Rozváděčová skříň vybavená jisticími, spínacími, přepínacími a signalizačními prvky	41 521,- Kč
Vyzbrojení nového rozváděče	13 840,- Kč
<u>Demontáž, montáž, zapojení, oživení a dopravy</u>	<u>11 871,- Kč</u>
CELKEM bez DPH	74 872,00,- Kč
DPH 12%	8 984,64,- Kč
CELKEM vč. DPH	83 856,64,- Kč

Havířov dne 24.02.2025


Staniční 14/1311, 736 01 HAVÍŘOV
e-mail: tronic.servis@seznam.cz
mobil: 602 771 063