

SMLOUVA O PRAVIDELNÝCH PROHLÍDKÁCH VZT A KLM SYSTÉMU – RONDO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „**objednatel**“

a

IVENT SERVIS s.r.o.

se sídlem: Vinohrady 783/10, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 09110852

DIČ: CZ09110852

plátce DPH


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 117309

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 292959925/0300, ověřený bankovní účet

zastoupená [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“



I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku Údržba vzduchotechnických a klimatizačních systémů v Hale Rondo na rok 2025 (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny tohoto účtu je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
5. Objednatel je vlastníkem Haly Rondo na adrese Křídlovická 911/34, 603 00 Brno (dále též jen „hala RONDO“). Provozovatelem haly RONDO (dále jen „provozovatel“) je v době uzavření této smlouvy Kometa Group, a.s., IČO: 26296195, se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno. Zhotovitel bere na vědomí, že provozovatel se může změnit.
6. Účelem této Smlouvy je prostřednictvím servisní činnosti zhotovitele zajistit bezproblémový chod a plnou funkčnost vzduchotechnických a klimatizačních systémů a zařízení v hale RONDO, a vytvořit tak předpoklady pro řádné fungování tohoto objektu.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele průběžně a ve sjednané době zajišťovat:
 - a) pravidelné plánované prohlídky a údržbu vzduchotechnických a klimatizačních systémů a zařízení včetně oprav těchto zařízení dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen „pravidelná technická péče“),
 - b) neplánovaný servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačních systémů a zařízení včetně oprav těchto zařízení dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen „ad hoc servisní zásah“),příčemž pravidelná technická péče a ad hoc servisní zásah jsou pro účely této smlouvy společně i samostatně označovány též jako „dílo“.
2. Zhotovení díla zahrnuje i následující práce a činnosti:
 - a) zpracování časového plánu realizace díla a předložení jeho návrhu objednateli k seznámení;
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - c) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
 - d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- e) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti díla před jeho předáním objednateli;
 - f) odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;
 - g) provádění průběžného úklidu přístupových cest k místu plnění díla v době plnění díla;
 - h) uvedení všech povrchů sloužících jako pomocné během provádění díla do původního stavu.
3. Pravidelná technická péče bude spočívat v provádění pravidelných prohlídek a provádění pravidelných servisních prací, vše v rozsahu a četnosti dle přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy a v dodávce náhradních dílů dle přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy. Výměna a cena jiných, než v přílohách č. 1 a č. 2 uvedených náhradních dílů smlouvy bude předem oboustranně písemně (např. e-mailem) odsouhlasena oběma smluvními stranami. O provádění pravidelné technické péče zhotovitel sepíše záznam do servisní knihy, objednatel či pověřený přebírající správnost záznamu potvrdí svým podpisem.
4. Ad hoc servisní zásahy budou prováděny nad rámec pravidelné technické péče na základě objednávky objednatele, případně provozovatele; objednávka může být učiněna písemně (např. e-mailem) či telefonicky. Ad hoc servisní zásah bude spočívat v prohlídce zařízení, diagnostice poruchového stavu nebo v činnostech a pracích vedoucích k odstranění příčiny poruchy předmětného zařízení. Bude-li to možné, budou na místě dodány a instalovány spotřební materiál k odstranění poruchy. Nebude-li možné na místě odstranit příčinu poruchy, bude vzduchotechnická nebo klimatizační jednotka uvedena do nouzového režimu provozu do opravy zařízení. V servisní knize a v servisním listu, který bude zaslán na mail kontaktní osoby objednatele, bude uveden návrh zhotovitele na případnou opravu zařízení s uvedením předpokládaného počtu odpracovaných hodin, hodinových sazeb, nákladů na dopravu a účelně dodaný materiál potřebný k provedení servisního zásahu. Zhotovitel provede servisní zásah po odsouhlasení návrhu zhotovitele objednatelem. Rozsah skutečně provedených prací bude zapsán v servisní knize (počet odpracovaných hodin, hodinových sazeb, nákladů na dopravu a účelně dodaný materiál potřebný k provedení servisního zásahu) a objednatel rozsah skutečně provedených prací potvrdí.
5. Při provádění pravidelné technické péče i při provádění ad hoc servisních zásahů bude použit pouze originální a nový (dříve nepoužité) spotřební materiál. V případě, kdy originální spotřební materiál nebude mít zhotovitel k dispozici, je oprávněn použít spotřební materiál neoriginální, následně je však povinen neoriginální spotřební materiál nahradit originálními spotřebními materiálem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dokončení příslušného servisního zásahu nebo úkonu pravidelné technické péče.

III. Doba plnění

1. Poskytování plnění dle této smlouvy bude zahájeno nejdříve od 15. 2. 2025; smlouva je uzavřena na dobu jednoho roku ode dne zahájení plnění.
2. Pravidelná technická péče bude poskytována v četnosti vyplývající z přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této smlouvě. Pravidelnou technickou péčí je zhotovitel oprávněn realizovat v pracovních dnech, a to vždy po předchozí domluvě a odsouhlasení konkrétní doby realizace objednatelem nebo provozovatelem, zejména s ohledem na aktuální využívání haly RONDO (např. hokejové zápasy, koncerty).

3. K provedení ad hoc servisního zásahu je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději 12 hodin od obdržení objednávky objednatele, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Zjištěnou závadu vzduchotechnického nebo klimatizačního systému či zařízení je objednatel povinen odstranit nejpozději do 36 hodin od obdržení objednávky objednatele, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.

IV. Místo plnění

1. Místem provedení díla je hala RONDO, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění, zejména s prostory, ve kterých je umístěn vzduchotechnický a klimatizační systém nebo zařízení a s přístupem k nim a zároveň se seznámil se stavem systému i zařízení tak, jak to bylo možné před uzavřením smlouvy běžnou obhlídkou.

V. Základní povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně dle podmínek této smlouvy. Dále je povinen se řídit při plnění této smlouvy obecně platnými předpisy a normami a pokyny objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
5. Zhotovitel vede servisní knihu, ve které jsou vedeny zejména záznamy o provedeném plnění díla.
6. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nedošlo k poškození či zcizení majetku objednatele ani třetích osob. O těchto povinnostech je zhotovitel povinen proškolit osoby podílející se na servisu a opravě zařízení.
7. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při plnění této smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou dílo provádět.
8. Zhotovitel je povinen řádné provedení pravidelné technické péče i řádné odstranění závady objednateli předat. O předání a převzetí bude vyhotoven předávací protokol, a to ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zhotovitel a jeden převezme objednatel nebo za objednatele provozovatel.

VI. Základní povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen
 - a) poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla,
 - b) umožnit osobám provádějícím dílo vstup do objektu haly RONDO a
 - c) převzít řádně provedenou pravidelnou technickou péči nebo ad hoc servisní zásah a zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.

VII. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena pravidelné technické péče za rok činí **567 610 Kč bez DPH**; tato cena je dána součtem položek v rozpočtu dle příloh č. 1 a 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena ad hoc servisního zásahu, která není zahrnuta v ceně pravidelné technické péče dle odst. 1, bude kalkulována na základě těchto jednotkových cen:

Popis	Jednotková cena	Jednotka
Paušál za servisní výjezd technika k opravě (zahrnuje čas strávený na cestě + náklady za ujeté km + přípravný čas)	380	Kč/ks

3. Pro případ ad hoc servisního zásahu se cena náhradních dílů sjednává ve výši ceny příslušného náhradního dílu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena náhradních dílů neuvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy bude v případě pravidelné technické péče i ad hoc zásahů navržena zhotovitelem a odsouhlasena objednatelem nebo jeho zástupcem.
5. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů. V případě, že jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e zákona o DPH, kód CZ-CPA kód 41-43, daň odvede objednatel.
6. Ve sjednané ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci díla a přiměřený zisk.

VIII. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté služby bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit
 - a) v případě pravidelné technické péče 2x ročně, a to vždy do 10 dnů po řádném provedení a předání pravidelné technické péče
 - b) v případě ad hoc servisního zásahu do 10 dnů od předání a převzetí řádně realizovaného ad hoc servisního zásahu objednatelem.
2. Lhůta splatnosti faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
 - osobně nebo poštou do sídla objednatele nebo
 - elektronicky e-mailem na adresu [REDAKCE]
3. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla objednatelem.
4. Objednatel je oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit druhé smluvní straně před uplynutím lhůty splatnosti, a to k provedení opravy, nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo.
5. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nové

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.

6. Peněžité závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlužení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlužení se zaplacením příslušné částky.

IX. Záruka. Odpovědnost za vady. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají, že dílo si shodu se smlouvou udrží a že práva z vad díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí díla objednatelům, nebo kdy ji objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 2 (dvou) let ode dne převzetí díla objednatelům (dále jen „záruční doba“).
4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže zadavatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v tomto článku smlouvy.
5. Plnění poskytované zhotovitelem dle této smlouvy má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
6. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
7. Zhotovitel je povinen vady plnění odstranit do 5 pracovních dnů od reklamace objednatele; v případě havárie je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů od reklamace objednatele, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne porušením jeho povinností při plnění předmětu smlouvy objednateli a obecně platných předpisů.
9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele způsobenou škodu nahradit.

X. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 5 000 000 Kč za jednu škodnou událost, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Originál nebo ověřená kopie pojistné smlouvy nebo originál nebo ověřená kopie pojistného certifikátu zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu bude objednatelům vyzván. Pojistná smlouva bude platná a účinná po celou zbývající dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy

vyplývajících. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý v ceně sjednané dle této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XI. Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek nastoupit k provedení pravidelné plánované prohlídky a údržby nebo k provedení ad hoc servisního zásahu ve sjednané lhůtě, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek odstranit vady dle čl. IX. odst. 2., vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušných vad.
4. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost předložit objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. X. odst. 1., vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení povinnosti zhotovitele, a to i opakovaně.
5. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 5 dnů.
 - b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace díla z rozhodnutí zhotovitele po dobu delší, než 5 dnů nebo pokud zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo
 - c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo
 - d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele nebo
 - e) zhotovitel bez písemného zdůvodnění opakovaně nenastoupí k provedení pravidelné plánované prohlídky nebo k provedení ad hoc servisního zásahu nebo
 - f) porušení povinnosti zhotovitele předložit objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát v souladu s čl. X. odst. 1. smlouvy.
6. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
7. Za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitele na porušení smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené

lhůtě stanovené objednatelem; právo objednatele odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy nedoručí zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Toto ustanovení zavazuje smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.
10. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
11. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

XII. Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinností dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZOÚ“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“), zejména pak povinností stíhající jak správce osobních údajů, tak i zpracovatele osobních údajů, zejména povinnost zpracovávat osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Smluvní strany se zavazují osobní údaje zpracovávat takovým způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití.
2. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo dojít k porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZZOÚ je tato strana bez zbytečného odkladu povinna vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní stranu.
3. Nad rámec povinností stanovených ZZOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují postupovat při nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné ze smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma.

XIII. Ostatní ujednání

1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele nebo zhotovitele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi objednatele nebo zhotovitele, platí i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT, a.s., je osobou

povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. m) zákona o registru smluv. Smluvní strany proto souhlasí s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a.s. je oprávněna uveřejnit celý obsah této smlouvy, a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu smlouvy.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
11. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
13. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 Specifikace zařízení haly RONDO a rozpočet – část I.
 - příloha č. 2 Specifikace zařízení haly RONDO a rozpočet – část II.

V Brně dne 14.2.2025

V Brně dne 18.2.2025

Za

STAREZ – SPORT, a.s.

STAREZ-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, Křídlovická 34
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211

Za zhotovitele:

Hala Rondo - I. část

Zařízení VZT A KLM

zařízení	popis zařízení	měrná jednotka	množství	počet	četnost	náklady za rok/m.j.	náklady za rok/celkem	poznámka
001-004	Odvlhčovací adsorpční jednotka - Flair RECUSORB RECUSORB RZ 102 ICE	ks	4	2		2 230	8 920	
001a-004a	Originální sada filtrů	sada	1		2	2 450	4 900	v ceně sady filtrů za rok musí být zahrnula kompletní sada filtrů vyměněná v požadované četnosti
001a-004a	Primový výparník vč. odvlhčovače kapek vč. západkové uzávěšky	ks	4	2		820	3 280	
001a-004a	Kondenzační jednotka Qch=10,5kW, R410a, 230V, celoroční provoz, použití jako tokurhovou	ks	16	2		2 150	34 400	
009.1-009.18	Střešní ventilátor 400V/3,6A/1,1kW 6700m3/h / 200Pa, 118kg, AK Výkon=82dB(A) DN 560	ks	18	2		850	15 300	
010.1-010-6	Ventilátory střešní RS 7000m3/hod	ks	6	2		650	3 900	
41	Vzduchotechnická jednotka 2900m3/h/2980m3/h	ks	1	2		2 800	2 800	
	Protipožární klapka PKTM 90	ks	2	1		350	700	
42	Vzduchotechnická jednotka 3080m3/h/3130m3/h	kpl	1	2		2 800	2 800	
	Protipožární klapka PKTM 90	ks	2	1		350	700	
43	Vzduchotechnická jednotka 3080m3/h/3130m3/h	kpl	1	2		2 800	2 800	
	Protipožární klapka PKTM 90	kpl	2	1		350	700	
44	Vzduchotechnická jednotka 3000m3/h/3000m3/h	ks	1	2		2 800	2 800	
	Protipožární klapka PKTM 90	kpl	2	1		350	700	
K44a	Kondenzační jednotka Qch=3,4kW	ks	1	2		2 520	2 520	
K44b	Kondenzační jednotka Qch=8,4kW	ks	1	2		2 520	2 520	
45	Vzduchotechnická jednotka 7440m3/h/7590m3/h	kpl	1	2		2 800	2 800	
	Protipožární klapka PKTM 90	kpl	1	1		350	350	
046a	Flair Calorex DH 75AX	ks	1	2		2 000	2 000	
54	Vzduchotechnická jednotka 3500m3/h/3500m3/h	ks	1	2		2 800	2 800	
	Protipožární klapka PKTM 90	kpl	2	1		350	700	
	Kondenzační jednotka Qch=3,4kW	ks	1	2		2 520	2 520	

K54b	Kondenzační jednotka Qch=6,4kW	ks	1	2		2 520	2 520	
82	Vzduchotechnická jednotka Z300m3h/2470m3h	ks	1	2		2 800	2 800	
	Protipožární klapka PKTM 90	kpl	1	1		350	350	
K82a	Kondenzační jednotka Qch=3,4kW	ks	2	2		2 520	5 040	
K82b	Kondenzační jednotka Qch=9,4kW	ks	1	2		2 520	2 520	
K83	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=7kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	ks	1	2		2 250	2 250	
K84	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=4kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	kpl	1	2		2 250	2 250	
K85	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=7kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	kpl	1	2		2 250	2 250	
K03	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=10kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	kpl	1	2		2 250	2 250	
K12	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=2,3+1,2kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	kpl	1	2		8 500	8 500	
K13	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=4kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	kpl	1	2		3 250	3 250	
K17	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=7,1kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	kpl	1	2		3 250	3 250	
K18	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=5,6kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	kpl	1	2		3 250	3 250	
K19	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=7kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	kpl	1	2		3 250	3 250	
K20	Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo Qch=4kW Vnitřní chladicí jednotka v kazetovém provedení, vč.čerpadla kondenzátu	kpl	1	2		3 250	3 250	
T10	Potrubní ventilátor Q=2000m3h / Pexl=150Pa	ks	1	2		450	450	
T13	Potrubní ventilátor Q=5000m3h / Pexl=320Pa Remak RP 80-50/40-6D	kpl	2	2		950	1 900	
	Protipožární klapka PKTM 90	ks	1	1		350	350	
T14	Potrubní ventilátor Q=800m3h / Pexl=150Pa Elektrodesig Mixven EEXe TD 800/200	kpl	1	2		450	450	
	Potrubní rozvody, koncové elementy, regulační prvky	kpl	1	2		6 500	6 500	
	chlazení kanceláři							
	kancelář 1							
	KLM kondenzační jednotka 9kW multispill systém (pro kanceláře 1,2,3,4)	ks	1,0	2		2 150	2 150	
	revize těsnosti chladivových okruhů	kpl	1,0	1		1 450	1 450	
	vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin Professional	ks	1,0	2		750	750	
	kancelář 2	ks	0,0	2				
	vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin Professional	ks	1,0	2		750	750	
	kancelář 3	0	0,0	2				
	vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin Professional	ks	1,0	2		750	750	
	kancelář 4	0,0	0,0	2				
	vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin Professional	ks	1,0	2		750	750	
	kancelář - řadiči		0,0	2				

KLM kondenzační jednotka 9 kW (pro kanceláře ředitele, sekretariát, zas. místnost, právník)	ks	1,0	2		2 150	2 150	
revize těsnosti chladivových okruhů	kpl	1,0	1		1 450	1 450	
vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin	ks	1,0	2		750	750	
kancelář - sekretariát		0,0	2				
vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin	ks	1,0	2		750	750	
kancelář - zasedací místnost		0,0	2				
vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin	ks	1,0	2		750	750	
kancelář - právník		0,0	2				
vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW Daikin	ks	1,0	2		750	750	
SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ							
Sřešní požární ventilátor Vmin = 5,5 m ³ /s, pro požární větrání, 300° C/60min - včetně zápisu v revizních knižkách	ks	12	1		1 550	18 600	
Celkem za servis, dodávku filtrů, dopravné (za rok) bez DPH					189 340	Kč	

Hala Rondo - II. část

Zařízení VZT A KLM

zařízení	popis zařízení	měrná jednotka	možství	počet prohledávek	četnost výměny filtrů	náklady za rok/m.j.	náklady za rok/celkem	poznámka
zař.011 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLMW 80 SI - Vpřívod = 40 000m ³ /h, Vodvod = 40 000m ³ /h, Apekt přívod = 500Pa, Apekt odvod = 500Pa, Max rozměr l = 7400 x s = 3160 x v = 2550mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁSTI: - celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo J), - filtrační komora G4, ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 77kW, - komora chlazení vodní Q = 39kW, - komora parního vhčení, - ventilátorová komora s mrazželou, elektromotor s frekvenčním měničem ODVODNÍ ČÁSTI: - celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo J), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s mrazželou, elektromotor s frekvenčním měničem	kpl	1	2		4 850	4 850	
	kompletní sada filtrů pro VZT zařízení vč. výměna a následně ekologické likvidace	kpl	1	1		22 200	22 200	
zař.012 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLMW 80 SI - Vpřívod = 40 000m ³ /h, Vodvod = 40 000m ³ , Apekt přívod = 500Pa, Apekt odvod = 500Pa, Max rozměr l = 6500 x s = 1250 x v = 2200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁSTI: - celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo J), - filtrační komora G4, ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 58kW, - komora chlazení vodní Q = 30kW, - komora parního vhčení, - ventilátorová komora s mrazželou, elektromotor s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁSTI: - celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo J), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s mrazželou, elektromotor s frekvenčním měničem	kpl	1	2		4 850	4 850	
	kompletní sada filtrů pro VZT zařízení vč. výměna a následně ekologické likvidace	kpl	1	1		22 200	22 200	
zař.013 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLMW 80 SI - Vpřívod = 40 000m ³ /h, Vodvod = 40 000m ³ , Apekt přívod = 500Pa, Apekt odvod = 500Pa, Max rozměr l = 6500 x s = 1250 x v = 2200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁSTI: - celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo J), - filtrační komora G4, ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 58kW, - komora chlazení vodní Q = 30kW, - komora parního vhčení, - ventilátorová komora s mrazželou, elektromotor s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁSTI: - celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo J), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s mrazželou, elektromotor s frekvenčním měničem	kpl	1	2		4 850	4 850	
	kompletní sada filtrů pro VZT zařízení vč. výměna a následně ekologické likvidace	kpl	1	1		22 200	22 200	
zař.014 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLMW 80 SI - Vpřívod = 40 000m ³ /h, Vodvod = 40 000m ³ , Apekt přívod = 500Pa, Apekt odvod = 500Pa, Max rozměr l = 6500 x s = 1250 x v = 2200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁSTI: - celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo J), - filtrační komora G4, ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 58kW, - komora chlazení vodní Q = 30kW, - komora parního vhčení, - ventilátorová komora s mrazželou, elektromotor s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁSTI: - celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo J), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s mrazželou, elektromotor s frekvenčním měničem	kpl	1	2		4 850	4 850	
	kompletní sada filtrů pro VZT zařízení vč. výměna a následně ekologické likvidace	kpl	1	1		22 200	22 200	
zař.033 Dvěřní ciona	Dvěřní ciona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/w2 = 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosítlu	kpl	1	2		1 550	1 550	
zař.034 ...ciona	Elektrická dvěřní ciona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/w2 = 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosítlu	kpl	1	2		1 500	1 500	

zař. 035 Dveřní dílna	Dveřní dílna Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosiatlu	kpl	1	2		1 550	1 550	
zař. 036 Dveřní dílna	Dveřní dílna Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosiatlu	kpl	1	2		1 550	1 550	
zař. 037 Dveřní dílna	Dveřní dílna Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosiatlu	kpl	1	2		1 550	1 550	
zař. 038 Dveřní dílna	Elektrická dveřní dílna Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosiatlu	kpl	1	2		1 500	1 500	
zař. 039 Dveřní dílna	Dveřní dílna Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosiatlu	kpl	1	2		1 550	1 550	
zař. 040 Dveřní dílna	Dveřní dílna Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosiatlu	kpl	1	2		1 550	1 550	
zař. 047 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 06 SI - V = 6 550m ³ /h, Apekt = 500Pa, Max rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s mrazželou	kpl	1	2		2 250	2 250	
	kondenzační jednotka Fujitsu General pro přímé chlazení VZT	kpl	1	2		3 100	3 100	
	<i>revize těsnosti chladivových okruhů</i>	kpl	1	1		1 450	1 450	
zař. 048 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 06 SI - V = 6 550m ³ /h, Apekt = 500Pa, Max rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s mrazželou	kpl	1	2		2 250	2 250	
	kondenzační jednotka Fujitsu General pro přímé chlazení VZT	kpl	1	2		3 100	3 100	
	<i>revize těsnosti chladivových okruhů</i>	kpl	1	1		1 450	1 450	
zař. 049 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 06 SI - V = 6 550m ³ /h, Apekt = 500Pa, Max rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s mrazželou	kpl	1	2		2 250	2 250	
zař. 049a KLM	Nástěnná a venkovní klimatizační jednotka SANYO split systém Topný výkon OOH = 5,5kW, Chladicí výkon OCH = 5,0kW	kpl	1	2		1 500	1 500	
zař. 049b KLM	Nástěnná a venkovní klimatizační jednotka SANYO split systém Topný výkon OOH = 5,5kW, Chladicí výkon OCH = 5,0kW	kpl	1	2		1 500	1 500	
zař. 050 Dveřní dílna	Elektrická dveřní dílna Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosiatlu	kpl	1	2		1 500	1 500	
zař. 051 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 02 SI, podstrapní provedení:- V přívod = 1 000m ³ /h, V - odvod 790m ³ /h Apekt = 500Pa, Max rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s mrazželou ODVODNÍ ČÁST:- celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s mrazželou	kpl	1	2		1 750	1 750	
zař. 052 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 16 SI, podstrapní provedení:- V přívod = 1 000m ³ /h, V - odvod 790m ³ /h Apekt = 500Pa, Max rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s mrazželou ODVODNÍ ČÁST:- celoplošná klapka s mrazželou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s mrazželou	kpl	1	2		1 750	1 750	
Filtry	Originální sada filtrů	sada	1	2		3 600	3 600	v ceně sady filtrů za rok musí být zahrnuta kompletní sada filtrů vyměňená v požadované četnosti

zař. 033 Dveřní clona	Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosíťu	kpl	1	2		1 550	1 550
zař. 061 ventilátor	síťešni ventilátor GEA Roofjet	KS	2	1		850	1 700
zař. 061 VZT jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 60-35 včetně filtr. Vložky a el. ohříváče	kpl	2	1		1 200	2 400
zař. 062 ventilátor	síťešni ventilátor GEA Roofjet	KS	2	1		850	1 700
zař. 062 VZT jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 60-35 včetně filtr. Vložky a el. ohříváče	kpl	2	1		1 200	2 400
zař. 063 ventilátor	síťešni ventilátor GEA Roofjet	KS	2	1		850	1 700
zař. 064 VZT jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 60-35 včetně filtr. Vložky a el. ohříváče	kpl	2	1		1 200	2 400
zař. 064 ventilátor	síťešni ventilátor GEA Roofjet	KS	2	1		850	1 700
zař. 065 Dveřní clona	Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosíťu	kpl	1	2		1 550	1 550
zař. 066 Dveřní clona	Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosíťu	kpl	1	2		1 550	1 550
zař. 067 Dveřní clona	Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosíťu	kpl	1	2		1 550	1 550
zař. 068 Dveřní clona	Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - tl = 20 0C (lw1/lw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termosíťu	kpl	1	2		1 550	1 550
zař. 071 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 02 SI, podstřípní provedení - V přívod = 1 000m ³ /h, V - odvod 790m ³ /h Apekt = 500Pa, Max rozměr l = 1750 x s = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁSTI: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	2		1 550	1 550
zař. K01 KLM	Ventilovní kondenzační jednotka SANAYO SPW s tepelným čerpadlem - systém VRV	KS	1	2		3 900	3 900
zař. K01 KLM	revize těsnosti chladivových okruhů	kpl	1	1		1 450	1 450
zař. K02 KLM	vnitřní kazetová jednotka SANAYO SPW	KS	8	2		1 400	11 200
zař. K02 KLM	Ventilovní kondenzační jednotka SANAYO SPW s tepelným čerpadlem - systém VRV	KS	1	2		3 900	3 900
zař. K02 KLM	revize těsnosti chladivových okruhů	kpl	1	1		1 450	1 450
zař. K02 KLM	vnitřní kazetová jednotka SANAYO SPW	KS	8	2		1 400	11 200
zař. 081 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 06 SI - V = 6 550m ³ /h, Apekt = 500Pa, Max rozměr l = 1750 x s = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	2		2 250	2 250
zař. 081a KLM	Ventilovní kondenzační jednotka Carrier38NVT12	KS	1	2		1 800	1 800

zař. 081b KLM	Venkovní kondenzace jednotka Carrier38NG085G9	ks	1	2		1 800	1 800	
zař. K11 KLM	Venkovní kondenzace jednotka SANYO SPW s tepelným čerpadlem - systém VRV	ks	1	2		42 500	42 500	
zař. K11 KLM	vnitřní kazetová jednotka SANYO SPW	ks	8	2		1 600	12 800	
zař. P3,1-3 VZI jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 60-50 včetně filtr. Vložky a el. ohřivače	kpl	3	1		550	1 650	
zař. P4 VZI jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 60-35 včetně filtr. Vložky a el. ohřivače	kpl	1	1		550	550	
zař. P5 VZI jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 60-30 včetně filtr. Vložky a el. ohřivače	kpl	1	1		550	550	
zař. T01 VZI jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřivače	kpl	1	1		550	550	
zař. T02 VZI jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřivače	kpl	1	1		550	550	
zař. T03 VZI jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřivače	kpl	1	1		550	550	
zař. T04 VZI jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřivače	kpl	1	1		550	550	
zař. T05 VZI jednotka	potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřivače	kpl	1	1		550	550	
zař. 101 VZI jednotka	VZI jednotka Janka KLM 04 SI podstrapní provedení- V průvod = 3 000m ³ /h, V - odvod 3 100m ³ /h Apeki = 500Pa, Max. rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST:- celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	2		1 750	1 750	
zař. 102 VZI jednotka	kondenzace jednotka Fujitsu General pro přímé chlazení VZI	kpl	1	2		3 100	3 100	
	řevize těsnosti chladivových okruhů	kpl	1	1		1 450	1 450	
	VZI jednotka Janka KLM 04 SI podstrapní provedení- V průvod = 3 000m ³ /h, V - odvod 3 100m ³ /h Apeki = 500Pa, Max. rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST:- celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1		1 450	1 450	
zař. 103 VZI jednotka	kondenzace jednotka Fujitsu General pro přímé chlazení VZI	kpl	1	2		3 100	3 100	
	řevize těsnosti chladivových okruhů	kpl	1	1		1 450	1 450	

zař. 104 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 04 SI podstrapní provedení - V přívod = 3 000m ³ /h, V - odvod 3 100m ³ /h Apex = 500Pa, Max. rozměr l = 1750 x s = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVE: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - voňná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	2			1 750	1 750	
	kondenzátční jednotka Fujitsu General pro přímé chlazení VZT	kpl	1	2			3 100	3 100	
	revize těsnosti chladivových okruhů	kpl	1	1			1 450	1 450	
zař. 105 VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 04 SI podstrapní provedení - V přívod = 3 000m ³ /h, V - odvod 3 100m ³ /h Apex = 500Pa, Max. rozměr l = 1750 x s = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVE: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - voňná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	2			1 750	1 750	
	kondenzátční jednotka Fujitsu General pro přímé chlazení VZT	kpl	1	2			3 100	3 100	
	revize těsnosti chladivových okruhů	kpl	1	1			1 450	1 450	
zař. H1 ventilátor	sířesní ventilátor GEA Roofjet	ks	2	1			850	1 700	
zař. H2 ventilátor	sířesní ventilátor GEA Roofjet	ks	2	1			850	1 700	
zař. H3 ventilátor	sířesní ventilátor GEA Roofjet	ks	2	1			850	1 700	
zař. H4 ventilátor	sířesní ventilátor GEA Roofjet	ks	2	1			850	1 700	
zař. H5 ventilátor	sířesní ventilátor GEA Roofjet	ks	2	1			850	1 700	
zař. H6 ventilátor	sířesní ventilátor GEA Roofjet	ks	2	1			850	1 700	
zař. P1 VZT jednotka	postrubní ventilátor Remak RP 80-50 včetně filtr. Vložky a el. ohřevče	kpl	1	1			800	800	
	Požární klapka Mandik	ks	42	2			350	14 700	vč. revize
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
	CHLAZENÍ								
732/42	Chladicí vody s chlazeným kondenzátorem Refřon	kpl	2	2			12 500	25 000	
	revize těsnosti chladivových okruhů	kpl	2	2			2 800	5 600	
732/43	suchý chladicí EVLY 248D	ks	6	2			1 250	7 500	
732/52	expanzní automati jednotičeradičový s odplyňováním a doplňováním okruhu glykolovou směsí	ks	1	1			920	920	
752/54	lžákové expanzní nádoba s membránou o objemu 33l	ks	1	1			3 000	3 000	
752/58	lžáková expanzní nádoba s membránou o objemu 35l	ks	1	1			1 200	1 200	
732/59	zdvíhací cirkulační čerpadlo ctopné vody s elektronickou regulací	ks	1	1			600	600	
732/60	zdvíhací cirkulační čerpadlo glykolové směsi - okruh suchých chladiců	ks	1	1			750	750	
	zdvíhací cirkulační čerpadlo chladicí vody - primární okruh	ks	1	1			750	750	

2162	ztlučené cirkulační šerpadlo chladič vody s elektronickou regulací - výkon pro VZT	Kč	1	1			800	800		378 270	Kč
Celkem za servis, dodávku filtrů, dopravné (za rok) bez DPH											