

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 14/25/23

Číslo jednací: MUV/016989/2025
Datum: 3. 3. 2025
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
Vyřizuje: 
Telefon: 
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

Vladislav Škeřík

Voděradý 26

566 01 Voděradý

IČO: 74477919, DIČ: CZ 

Objednáváme u Vás nákup venkovní klimatizační jednotky pro budovu Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě za cenu 50.000,- Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 12.02.2025.

Objednatel prohlašuje, že budova MČL je objednatelem používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na výše uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem


Bc.

vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

datum, razítko, podpis: 5. 3. 2025





VŠ SERVIS

Montáž, opravy, rekonstrukce

chladících zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel

Vladislav Škeřík VŠ SERVIS

Voděradý 26

mobil:

566 01 Vysoké Mýto e-mail:

IČO: 74477919

DIČ: CZ

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. ú. 123-2498810287/0100

Muzeum českého karosářství

náměstí Přemysla Otakara II. 96

566 01 Vysoké Mýto

pan Jan Bezdíček

mobil:

Kalkulace opravy klimatizační sestavy včetně výměny vadného kompresoru a ostatních nákladů.

12.2. 2025

Vynaložená časová práce servisu , opravy klimatizace - 9 hod	6.120,-
Kompresor rotační LG TBZ39215701	1 ks 18.984,-
Dusík na pájení a tlakové zkoušky.	1x 295,-
Doplnění chladiva R410a	0,5 kg 1.220,-
Ostatní drobný materiál (pájecí stříbro, detek sprej atd.	1x 312,-
Přesun hmot	1x 950,-
Doprava celkem	1x 1040,-

Popis odstranění závady- výměna kompresoru:

Odsátí chladiva,

Demontáž krytování , odstranění izolace, odpojení elektro instalace

Vypájení stávajícího kompresoru, demontáž

Osazení novým kompresorem, úprava potrubí a napájení vývodů pod dusíkem

Tlaková zkouška dusíkem, kontrola těsnosti. Izolace potrubí a kompresoru

Montáž opláštění jednotky

Zapojení elektro

Vákuování systému

Naplnění chladivem

Provozní zkoušky – doplnění chladiva (optimalizace výkonu)

Náklady celkem **28.921,- bez Dph**

Poznámka: Cena nové venkovní klimatizační jednotky cca 50.000,- včetně ostatních nákladů

Cena bez DPH

Termín opravy dle dohody

Při tvorbě cenové kalkulace bylo s maximální měrou přihlédnuto ke všem dostupným slevám a tím následně minimalizací nákladů

S pozdravem a přáním
hezkého dne

VŠ SERVIS

Voděradý dne 12.2. 2025

