



Re: Šultysova 905, Praha [REDACTED] - hromosvody komu [REDACTED] 17.02.2025 15:56

1 Attachment



bez\_nazvu.png bez\_nazvu.png Hromosvody Šultisova.xlsx

Dobrý den,

posílám cenu za hromosvod bez ceny za plošinu. Cena by se měla pohybovat kolem 10-15tis.

Hezký den

--

František Čížek – hromosvody  
Benkova 1701/3 149 00 Praha 4  
Mobil : 604773322  
email : [cizek-hromosvody@seznam.cz](mailto:cizek-hromosvody@seznam.cz)  
[www.cizek-hromosvody.cz](http://www.cizek-hromosvody.cz)

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]  
Komu: Čížek František - hromosvody <[cizek-hromosvody@seznam.cz](mailto:cizek-hromosvody@seznam.cz)>  
Datum: 5. 2. 2025 11:25:53  
Předmět: Re: Šultysova 905, Praha 6

Dobrý den,

děkuji za rychlou akci. Nabídku bych však potřeboval více rozvést s tím, že cena za plošinu bude odhadnuta. Potřeboval bych však nějaký soupis materiálu a orientační časový výkaz práce. Zkrátka co se dá vše předložit. Jinak nemohu nabídku předložit ke schválení na MČ Praha 6.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]  
provozní technik

**SNEO, a.s.**

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

E-mail: [REDACTED] Tel. číslo: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] Web: [www.sneo.cz](http://www.sneo.cz)



Od: "Čížek František - hromosvody" <[cizek-hromosvody@seznam.cz](mailto:cizek-hromosvody@seznam.cz)>  
Komu: [REDACTED]  
Datum: 03.02.2025 15:17  
Předmět: Re: Šultysova 905, Praha 6

Dobrý den,

dnes jsem se byl podívat na stav hromosvodu. Hromosvod to bude chtít zcela nový vč. uzemnění. Jediné co se použije je jímací tyč na střeše.

Hromosvod se udělá na 4 svody. Ty se budou muset udělat z plošiny, protože ze žebříku tam nedosáhneme. Uzemnění se udělá propojením jednou v zahradě a jednou před vchodem v zahrádce, nebo dlažbě.

cenově se budeme pohybovat kolem 90.000,- bohužel nemám přesnou cenu za plošinu, tak je cena jen orientační.

Hezký den

--

František Čížek – hromosvody  
Benkova 1701/3 149 00 Praha 4  
Mobil : 604773322  
email : [cizek-hromosvody@seznam.cz](mailto:cizek-hromosvody@seznam.cz)  
[www.cizek-hromosvody.cz](http://www.cizek-hromosvody.cz)

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]  
Komu: [cizek-hromosvody@seznam.cz](mailto:cizek-hromosvody@seznam.cz)  
Datum: 31. 1. 2025 10:59:53  
Předmět: Šultysova 905, Praha 6

Dobrý den,

na základě našeho tel. rozhovoru posílám informace. Adresa je v předmětu zprávy, Na domě jsou nějaké trosky původního hromosvodu, který bychom potřebovali uvést do stavu provozoschopnosti. V příloze posílám půdorys budovy a obrázek. budu se těšit na následný kontakt.

Děkuji, s pozdravem

[REDACTED]  
provozní technik  
**SNEO, a.s.**  
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6  
E-mail: [REDACTED] Tel. číslo: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] Web: [www.sneo.cz](http://www.sneo.cz)



[příloha mime.png odstraněna uživatelem [REDACTED]]