

služby za březen 2025

umístění	funkce	název a typ zařízení	popis činností	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	četnost	cena v Kč celkem bez DPH
budova č. 10 vrátnice							
budova č. 10 vrátnice, místnost 200, 2.NP, venkovní jednotka na sedlové plechové střeše	chlazení kanceláří PS	splitový set klimatizace venkovní a vnitřní jednotky Samsung AR12TXHQASINEU a MSAFB-12HRN1	servis dle požadavku výrobce				
			kontrola úniku chladiva dle platné legislativy, včetně vypracování zápisu				
budova č. 35 výrobní hala							
k ventilátoru AKU 125D	zajištění kvality vzduchu	filtr přívod vzduchu plstěný G4 325x285 (v ocelové drátěné síťce)	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
k ventilátoru RV12-3,5/6,4 s ohřivačem EOKO 200-3.0-1D	zajištění kvality vzduchu	filtr přívod vzduchu plstěný G4 340x225 (v ocelové drátěné síťce)	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
budova č. 39 VZK							
strojovna VZT 2.NP	přívod a odvod vzduchu VZT okruhu varna	VZT zařízení, výrobce Remak, typ: AeroMaster XP28 - Airflow 465, ovládání MaR	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
strojovna VZT 2.NP, okruh varna	zajištění kvality vzduchu	kapsové filtry přívod vzduchu ePM 10-60% 592x592x360/6	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
		kapsové filtry přívod vzduchu: ePM 10-60% 287x592x360	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
		kapsové filtry odvod vzduchu: ePM 65% PLA 25/592x592x350x6	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
		kapsové filtry odvod vzduchu: ePM 65% PLA 287x592x350/4	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
strojovna VZT 2.NP	přívod a odvod vzduchu VZT okruhu výdejny jídla	VZT zařízení, výrobce Remak, typ: X - Airflow 465 Airflow, ovládání MaR	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
strojovna VZT 2.NP, okruh výdejna jídla	zajištění kvality vzduchu	kapsové filtry přívod vzduchu: ePM 10-60% 490x402x360/5	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
		kapsové filtry přívod vzduchu: ePM 10-60% 490x402x360/5	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
strojovna technického chlazení suterén	odtah vzduchu	VZT zařízení, výrobce: Elektrodesing, typ: TD 2000/315 3V Airflow 465, ruční ovládání	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
místnost přípravy zeleniny suterén	odtah vzduchu	VZT zařízení, výrobce Elektrodesing, typ: TD 800/200 3V Airflow, ruční ovládání	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
místnost serveru KIS 2.NP	odtah vzduchu	VZT zařízení, výrobce: Elektrodesing, typ TD 800/200 3V, Airflow 465	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
strojovna technického chlazení suterén	havarijní odtah vzduchu a plynů	VZT zařízení, výrobce: Elektrodesing, typ TD 800/200 3V Airflow 465	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
strojovna VZT 2.NP, ovládací panely varna 1.NP a výdejna jídla a 2.NP	řízení VZT okruhů varna a výdejna jídla	řídící jednotky MaR výrobce Remak VCS na varně a výdejně	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
ovládací panely strojovna VZT 2.NP, venkovní jednotky před budovou	podpora činnosti VZT okruhu varny	Kondenzační jednotka LG ARUN120LSS00.EWGBLEU	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
			kontrola úniku chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy chladicího zařízení				
ovládací panely strojovna VZT 2.NP, venkovní jednotka před budovou	podpora činnosti VZT okruhu výdejny jídla	Kondenzační jednotka LG ARUN120LSS00.EWGBLEU	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
			kontrola úniku chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy chladicího zařízení				

umístění	funkce	název a typ zařízení	popis činností	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	čelnost	cena v Kč celkem bez DPH
administrativní budova a dílny č. 42							
strojovna VZT místnost T09	přívod a odvod vzduchu pro dílny	VZT okruh č. 1 výrobce: Atrea, typ: DUPLEX 4500 Multi Eco	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
VZTzařízení č. 1 dílny	zajištění kvality vzduchu	filtry kazetové přívodu vzduchu Coarse 90% G4 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
		filtry kazetové odvodu vzduchu ePM1 55% F7 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
strojovna VZT místnost T09	přívod a odvod vzduchu pro sociální zařízení 1. a 4.NP	VZT okruh č. 2 výrobce: Atrea, typ: DUPLEX 2500 Multi Eco	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
VZT zařízení č. 2 sociální zařízení 1. a 4.NP	zajištění kvality vzduchu	filtr kazetový přívodu vzduchu Coarse 90% G4 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
		filtr kazetový odvodu vzduchu ePM1 55% F7 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
strojovna VZT místnost T09	přívod a odvod vzduchu pro sociální zařízení 2. a 3.NP	VZT okruh č. 3 výrobce: Atrea, typ: DUPLEX 5500 Multi Eco	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
VZT zařízení č. 3 sociální zařízení 2. a 3.NP	zajištění kvality vzduchu	filtr kazetový přívodu vzduchu Coarse 90% G4 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
		filtr kazetový odvodu vzduchu ePM1 55% F7 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
strojovna VZT místnost T07	přívod a odvod vzduchu pro zasedací místnosti 2. a 3.NP	VZT okruh č. 4 výrobce: Atrea, typ: DUPLEX 1500 Multi Eco	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
VZT zařízení č. 4 zasedací místnosti 2. a 3.NP	zajištění kvality vzduchu	filtr kazetový přívodu vzduchu Coarse 90% G4 roz. 600x 380x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
		filtr kazetový odvodu vzduchu ePM1 55% F7 roz. 600x 380x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
zasedací místnost č. 203	řízení větrání zasedacích místností	jednotka MaR výrobce Atrea, typ: SMART Box 315/315	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
chodbu místnost č. 320	řízení větrání učeben	jednotka MaR výrobce Atrea, typ: SMART Box 250/250	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
zasedací místnost 203	mechanické nastavení průtoku vzduchu	regulátory průtoku vzduchu Atrea DN 315mm, se servopohonem 24VAC/DC. D+M	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
chodbu místnost 320	mechanické nastavení průtoku vzduchu	regulátory průtoku vzduchu Atrea DN 250mm, se servopohonem 24VAC/DC. D+M	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
přírodní ventilátory ve zdrojově č. 101 a skladu barev č. 145	zajištění kvality vzduchu	plstěné filtry G4 roz. 265x430 (v ocelové drátěné síťce)	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
cena celkem bez DPH za březen 2025							
DPH 21%							
cena celkem s DPH							

služby za září 2025											
umístění	funkce	název a typ zařízení	popis činností	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	četnost	cena v Kč celkem bez DPH				
budova č. 10 vrátnice											
rozvodna elektro 1.NP		elektro připojení splitového setu klimatizace	zákonná revize elektro dle platné ČSN včetně vypracování zprávy								
budova č. 35 výrobní hala											
západní strana haly budovy, VZT rozvody montážní jámy	odvětrávání výfukových plynů z montážní jámy	ventilátor, výrobce: Salda, typ: AKU 125 D	servis dle požadavku výrobce, včetně zápisu do provozní dokumentace								
k ventilátoru AKU 125D	zajištění kvality vzduchu	filtr přívodu vzduchu plstěný G4 325x285 (v ocelové drátěné síťce)	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna								
východní strana haly budovy, VZT rozvody odvodu výfukových plynů z podlahy haly	odvětrávání výfukových plynů z podlahy	ventilátor, výrobce: Multivac, typ: RV12-3,5/6,4 s ohřivačem EOKO 200-3.0-1D	servis dle požadavku výrobce, včetně zápisu do provozní dokumentace								
k ventilátoru RV12-3,5/6,4 s ohřivačem EOKO 200-3.0-1D	zajištění kvality vzduchu	filtr přívodu vzduchu plstěný G4 340x225 (v ocelové drátěné síťce)	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna								
rozvodna elektro 1.NP		elektro připojení VZT zařízení	zákonně revize elektro dle platné ČSN včetně vypracování zprávy								
budova č. 39 VZK											
strojovna VZT 2.NP	přívod a odvod vzduchu VZT okruhu varna	VZT zařízení, výrobce Remak, typ: AeroMaster XP28 - Airflow 465, ovládání MaR	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy								
strojovna VZT 2.NP, okruh varna	zajištění kvality vzduchu	kapsové filtry přívodu vzduchu ePM 10-60% 592x592x360/6	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna								
		kapsové filtry přívodu vzduchu: ePM 10-60% 287x592x360	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna								
		kapsové filtry odvod vzduchu: ePM 65% PLA 25/592x592x350x6	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna								
		kapsové filtry odvod vzduchu: ePM 65% PLA 287x592x350/4	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna								
strojovna VZT 2.NP	přívod a odvod vzduchu VZT okruhu výdejny jídla	VZT zařízení, výrobce Remak, typ: X - Airflow 465 Airflow, ovládání MaR	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy								
strojovna VZT 2.NP, okruh výdejna jídla	zajištění kvality vzduchu	kapsové filtry přívodu vzduchu: ePM 10-60% 490x402x360/5	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna								
		kapsové filtry přívodu vzduchu: ePM 10-60% 490x402x360/5	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna								
strojovna technického chlazení suterén	odtah vzduchu	VZT zařízení, výrobce: Elektrodesing, typ: TD 2000/315 3V Airflow 465, ruční ovládání	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy								
místnost přípravy zeleniny suterén	odtah vzduchu	VZT zařízení, výrobce Elektrodesing, typ: TD 800/200 3V Airflow, ruční ovládání	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy								
místnost serveru KIS 2.NP	odtah vzduchu	VZT zařízení, výrobce: Elektrodesing, typ TD 800/200 3V, Airflow 465	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy								
strojovna technického chlazení suterén	havarijní odtah vzduchu a plynů	VZT zařízení, výrobce: Elektrodesing, typ TD 800/200 3V Airflow 465	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy								
strojovna VZT 2.NP, ovládací panely varna 1.NP a výdejna jídla a 2.NP	řízení VZT okruhů varna a výdejna jídla	řídící jednotky MaR výrobce Remak VCS na varně a výdejně	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy								
ovládací panely strojovna VZT 2.NP, venkovní jednotky před budovou	podpora činnosti VZT okruhu varny	Kondenzační jednotka LG ARUN120LSS00.EWGBLEU	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy								
			kontrola úniku chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy chladicích zařízení								

umístění	funkce	název a typ zařízení	popis činností	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	četnost	cena v Kč celkem bez DPH
ovládací panely strojovna VZT 2.NP,venkovní jednotka před budovou	podpora činnosti VZT okruhu výdejny jídla	Kondenzační jednotka LG ARUN120LSS00.EWGBLEU	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
			kontrola úniku chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy chladicího zařízení				
stěna-místnost 2.05 (strojovny VZT v 2.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK 2.401-FDMA 800x710	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK 1.401-FDMA 1250x630	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK 1.402-FDMB 710x630	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
podlaha-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK 1.403-FDMB 315x400	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
podlaha-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK 1.404-FDMB 1000x400	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
podlaha-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK 1.405-FDMB 800x400	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK 1.406-FDMB 315x250	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK T3.401-CFDM-V DN160	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK T3.402-CFDM-V DN200	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
rozvodna elektro 1.NP		elektro připojení VZT zařízení, kondezačních jednotek, rekuperačních výměníků a PPK	zákonná revize elektro dle platné ČSN včetně vypracování zprávy				
administrativní budova a dílny č. 42							
strojovna VZT místnost T09	přívod a odvod vzduchu pro dílny	VZT okruh č. 1 výrobce: Atrea, typ: DUPLEX 4500 Multi Eco	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
VZTzařízení č. 1 dílny	zajištění kvality vzduchu	filtry kazetové přívod vzduchu Coarse 90% G4 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
		filtry kazetové odvod vzduchu ePM1 55% F7 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
strojovna VZT místnost T09	přívod a odvod vzduchu pro sociální zařízení 1. a 4.NP	VZT okruh č. 2 výrobce: Atrea, typ: DUPLEX 2500 Multi Eco	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
VZT zařízení č. 2 sociální zařízení 1. a 4.NP	zajištění kvality vzduchu	filtr kazetový přívod vzduchu Coarse 90% G4 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
		filtr kazetový odvod vzduchu ePM1 55% F7 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
strojovna VZT místnost T09	přívod a odvod vzduchu pro sociální zařízení 2. a 3.NP	VZT okruh č. 3 výrobce: Atrea, typ: DUPLEX 5500 Multi Eco	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
VZT zařízení č. 3 sociální zařízení 2. a 3.NP	zajištění kvality vzduchu	filtr kazetový přívod vzduchu Coarse 90% G4 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
		filtr kazetový odvod vzduchu ePM1 55% F7 roz. 750x 405x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
strojovna VZT místnost T07	přívod a odvod vzduchu pro zasedací místnosti 2. a 3.NP	VZT okruh č. 4 výrobce: Atrea, typ: DUPLEX 1500 Multi Eco	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				


umístění	funkce	název a typ zařízení	popis činností	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	četnost	cena v Kč celkem bez DPH
VZT zařízení č. 4 zasedací místnosti 2. a 3.NP	zajištění kvality vzduchu	filtr kazetový přívod vzduchu Coarse 90% G4 roz. 600x 380x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
		filtr kazetový odvod vzduchu ePM1 55% F7 roz. 600x 380x 96	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
místnost č. 420 pod kazetovým stropem	přívod a odvod vzduchu pro učebny 2. a 3.NP	VZT okruh č. 5 výrobce: Atrea, typ: DUPLEX 500 Multi Eco	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
VZT zařízení č. 5 pro učebny 2. a 3.NP	zajištění kvality vzduchu	filtr kazetový přívod vzduchu Coarse 90% G4 roz. 285x 300x 48	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
		filtr kazetový odvod vzduchu ePM1 55% F7 roz. 285x 300x 48	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
zasedací místnost č. 203	řízení větrání zasedacích místností	jednotka MaR výrobce Atrea, typ: SMART Box 315/315	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
chodba místnost č. 320	řízení větrání učeben	jednotka MaR výrobce Atrea, typ: SMART Box 250/250	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
zasedací místnost 203	mechanické nastavení průtoku vzduchu	regulátory průtoku vzduchu Atrea DN 315mm, se servopohonem 24VAC/DC. D+M	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
chodba místnost 320	mechanické nastavení průtoku vzduchu	regulátory průtoku vzduchu Atrea DN 250mm, se servopohonem 24VAC/DC. D+M	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
dílny místnosti č. 112, 114, 115	odtah výfukových plynů	radiální ventilátory výrobce: Niedermann, typ: Exhaust Reel 865 N16	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
místnosti č. 105, 108, 109, 110, 118, 119, 116 (4x), 129, 131, 138, 140, 141, T03, T07, T09 (2x), 225, 226, 237, 321, 332	odtah vzduchu z místností	odvodní ventilátory, dodavatel Airtrend, výrobce: Ruck ventilatore, typ: EL355 (10ks), EL315 (8ks), EM200 (6ks)	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
zdrojovna místnost č. 101 a sklad barev místnost č. 145	odtah vzduchu ze skladu barev a zdrojovny	odvodní ventilátory (EXE-havarijní odtah), výrobce Systemair, typ: RVK-EX315D4	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
zdrojovna místnost č. 101 a sklad barev místnost č. 145	přívod čerstvého vzduchu do skladu barev a zdrojovny	přívodní ventilátory, dodavatel Airtrend, výrobce: Ruck ventilatore, typ: EM160	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
přívodní ventilátory ve zdrojovně č. 101 a skladu barev č. 145	zajištění kvality vzduchu	plstěné filtry G4 roz. 265x430 (v ocelové drátěné síťce)	výměna dle požadavku výrobce a provozního řádu				
strojovna VZT č. T09	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMB 500 x 450	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
dílna č. 114, chodba č. 128	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMB 355 x 315	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
strojovna VZT T07	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMB 355 x 355	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
strojovna VZT T07	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMR DN 315	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
schodiště T14 (2x), strojovna VZT č. T09 (2x), místnost úklidu č. 403 (2x)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMR DN 250	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
chodba č. 224, umývárna č. 227, chodba 333, umývárna č. 323	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMB 500 X 315	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
schodiště č. 201	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMR DN 250	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
schodiště č. 301	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMR DN 315	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				

umístění	funkce	název a typ zařízení	popis činností	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	četnost	cena v Kč celkem bez DPH
dílna č. 114	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMB 315 X 315	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
chodba č. 128	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMR DN 250	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
chodba č. 128	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMR DN 315	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
chodba č. 128	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMR DN 355	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
parkovací stání č. 129	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMB 450 X 160	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
dílny č. 139	uzavření přívodu vzduchu při požáru	PPK MANDIK FDMR DN 315	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
rozvodna elektro místnost T10		elektro připojení VZT zařízení a PPK	zákonná revize elektro dle platné ČSN včetně vypracování zprávy				
cena celkem bez DPH za září 2025							
DPH 21%							
cena celkem s DPH							

Příloha č. 1 Cenová nabídka Servis VZT, klimatizací, kontrola PPK a jejich revize el. na budovách č. 39, 10, 35 a 42

Počet stran: 1

Počet stran celkem: 7

rekapitulace služeb za březen a září 2025	
cena celkem bez DPH za březen 2025	
DPH 21%	
cena celkem s DPH za březen 2025	
cena celkem bez DPH za září 2025	
DPH 21%	
cena celkem s DPH za září 2025	
cena celkem bez DPH za rok 2025	
DPH 21%	
cena celkem s DPH za rok 2025	