

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu

objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

8-015-2025

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4N2JMSG

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - budova CDP

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC7000022396

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Výměna monitorovací jednotky kotelny a montáž záložního zdroje.

Zjištěna vadná monitorovací jednotka kotelny TUV a vytápění, nutná výměna včetně montáže záložního zdroje pro zabezpečení monitorovacího systému.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: duben 2025

Příloha: Protokol ze servisní prohlídky BAP

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	10.03.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	10.03.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	10.3.2025 ve 12.09 hodin
--	--------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

17.03.2025	10.03.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

	30.04.2025
--	------------

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	8_015_2025		
Název majetku	Přerov budova CDP	inventární číslo	IC7000022396
zahájení prací	01.04.2025	ukončení prací	30.04.2025

popis prací
 Demontáž vadné monitorovací desky, montáž nové včetně napojení záložního zdroje na systém pro zabezpečení z důsledku častých výpadků el. energie.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
Oprava tepelných zdrojů						
	viz příloha č. 1					
Doprava a soupis ostatních nákladů dle dokumentace						
	viz příloha č. 2					
Cena za zakázku celkem						

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

10.03.2025

podpis

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přerov

Objekt: Budova CDP

Místo: IC7000022396Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Správa železnic, s. o.Rozpočet:

Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o.Zpracovala:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D	740-10	Měření a regulace						
1	M	mat001	Záložní zdroj (UPS)	kus	1,000			
2	M	mat002	Zobrazovací jednotka AMR-OP87/G	kus	1,000			
3	M	mat003	Pomocný montážní materiál	sou	1,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

4	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba	hod	26,000			
---	---	---------	--------------------------	-----	--------	--	--	--

P
Poznámka k položce:
- montážní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přerov

Objekt: Budova CDP

Místo: IC7000022396Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Správa železnic, s. o.Rozpočet:

Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o.Zpracovala:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba- inženýrská činnost, tvorba rozpočtu	hod	1,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					
2	K	VRN001	Sazba za provoz vozidla, pásma 1B, včetně sazby ztrátového (cestovního) času		2,000			

Číslo:

612/CDP

Datum :

6.12.2024

Objednávka-zakázkový list servisu, opravy, záruční opravy, montáže

Zhotovitel**TOP MaR building s.r.o.**

Příčná 129/3; 779 00 OLOMOUC

tel. 731 566 758, IČO:25817051, DIČ:CZ25817051

e-mail: topmar@topmar.cz

Objednatel**Jméno a příjmení, firma, adresa:**

"CDP PŘEROV"

Kontaktní osoba, telefon:**Plátce, adresa:****E-mail:**

IČ:

DIČ:

Zařízení, typ:

KOTELNA

Popis montáže, opravy, servisu: NAHLAŠENÁ PORUCHA (p. KAMEROY) - NEFUNKČNÍ
OHŘEV TUV + JYTAŘENÍ - PROVEDENA DIAGNOSTIKA PORUCHY - VADNA
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA V ROZVODNICI DRO KOTELNY (AMR-OP 8716)
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ODPOJENA - KOTELNA UVEDENA DO PROVOZU

Datum provedené práce:

06.12.2024

Počet ujetých kilometrů:

50 km

Čas strávený na cestě:

1,5 hod.

Čas práce:

2h01.

Použitý materiál:

Předběžná cena bez DPH:

Zakázku převzal a s předběžnou cenou souhlasí:

Podpis: