

IGEA s.r.o.
Na Valše 47/3
702 95 Ostrava-Přívoz T
+420 606 700 978
E igea@igea.cz
www.igea.cz

Certifikát jakosti č. 866/2024
ČSN EN ISO 9001:2016 | ČSN EN ISO 14001:2016 | ČSN ISO 45001:2018

Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Naše značka: 1139/Fa
Váš dopis zn. / ze dne:

V Ostravě/dne: 29.11.2024
Vyřizuje / linka:

Stavba: Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečník

Příloha č. 3 ke změnovému listu č. 2 stavby „Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečník“ - stanovisko autorského dozoru (AD).

V rámci stavby „Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečník“ byla v rámci ZL č. 2 předložena změna realizovaná během výstavby spočívající ve vybudování opěrné zdi. Změna uvedená v ZL č. 2 byla projednána a odsouhlasena na KD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Za autorský dozor s navrhovanou změnou uvedenou ve ZL č. 2 **souhlasíme**.

Současně si dovolueme doplnit naše stanovisko o následující:

K tvrzení předkladatele ZL, zda mohl/nemohl projektant sesunutí svahu předjímat uvádíme, že projektant tuto skutečnost nemohl předjímat z důvodu faktu, že k samotnému sesunutí došlo vlivem nadstandardního srážkového úhrnu ve velmi krátkém časovém období. Tento fakt dalece překračuje běžný návrhový stav, na který byl projekt z technickoekonomických důvodů navrhován. Současně bylo při místním šetření zjevné, že sesuv svahu byl způsoben skutečnostmi mimo pozemek stavby. Lze se tedy domnívat, že sesunutí svahu bylo způsobeno technicky nesprávným řešením odvedení srážkových vod z okolních pozemků. Původ této skutečnosti je dle názoru AD třeba hledat mimo pozemek investora. Nabízí se možnost vyvolat jednání s vlastníkem sousedního pozemku a nalézt řešení, které bude původ sesuvu řešit. Nyní navrhované řešení je **nezbytné realizovat**, ale řeší pouze důsledek onoho stavu, nikoliv jeho příčinu.

Vaše případné dotazy k této akci, zodpoví:

- [redacted] - projektant (Autorský dozor), IGEA s.r.o.

Děkujeme Vám za spolupráci.

[redacted]
Ředitel divize vodohospodářských staveb

IGEA s.r.o.
Na Valše 47/3
Ostrava-Přívoz, 702 00 www.igea.cz