

Vyjádření OPP KPR k postupu prací na akci „Katedrála sv. Víta – vnitřní triforium – statické poruchy jihovýchodní část“

Hlavním úkolem výše uvedené akce bylo odstranění statických poruch zjištěných v kružbách nad hlavicemi sloupů vnitřního triforia. Lešení pro tento zásah mělo umožnit přístup k vyšším partiím stěny vysokého chóru, k výběhům klenby a vitrážovým výplním dvou chórových oken. K akci bylo vydáno Závazné stanovisko Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče č.j. SPH2262/2023. V jeho textu je uvedena část věnovaná opravě vitráží podle návrhu Maxe Švabinského, které vyplnily obě chórová okna v letech 1947 – 1949. Při přípravě záměru i v době vydání Závazného stanoviska nebyl možný přístup zblízka k dotčeným partiím, stav bylo možné posuzovat pouze při pohledu zdola a z ochozu vnitřního triforia. Počítalo se s odborným očištěním a opravou případných poškozených skel nebo částí olovené osnovy, dále s očištěním a nátěrem ocelových výztuh.

Po postavení lešení byly zjištěny poruchy ve vitrážových výplních obou oken a bylo konstatováno, že jejich stav vyžaduje větší zásah, než bylo na počátku možné předpokládat. Některé obdélné díly vitráží se utrhlly od vodorovných výztuh, vlastní vahou poklesly a začaly se deformovat. Pověřený restaurátor provedl detailnější průzkum a na základě jeho výsledků zpracoval restaurátorský záměr na odstranění těchto závažných poruch. Nově se tedy počítá s nutností demontovat minimálně čtyři díly vitráže, které musí být transportovány do dílny, úplně rozebrány na jednotlivé součásti a následně adjustovány do nově vytvořené olovené osnovy. Po osazení na místa bude provedeno přikotvení k výztuhám. Ostatní činnosti uvedené v Závazném stanovisku zůstávají v platnosti.

K restaurátorskému záměru Petra Coufala ze dne 16. 1. 2025 vydá OPP KPR rozhodnutí.

23.1.2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX