

Cenová nabídka

Číslo nabídky: **NA2025-017a**

Dodavatel

EGJ

Název: EGJ, spol. s r.o.
 Jméno: Ing. Alois Zimek
 Adresa: Molákova 2782/20
 Město: Brno - Líšeň
 PSČ: 628 00
 IČ: 29199352 E-mail: servis@egjbrno.cz
 DIČ: CZ29199352 www: www.egjbrno.cz
 Mobil: [REDACTED]

Odběratel

Název: Zdravotnická záchranná služba
 kraje Vysočina, p.o.
 Jméno: [REDACTED]
 Adresa: Vrchlického 4843/61
 Město: Jihlava
 PSČ: 586 01
 IČ: 47366630
 DIČ: [REDACTED]
 Tel: [REDACTED]

Platnost cenové nabídky do: 11.05.2025
 Datum vystavení: 21.03.2025

Akce: Oprava motorgenerátoru Cummins CS150-5, v.č.:B99K011490 - vadný chladič

Dovolujeme si předložit kalkulaci za opravu Vašeho motorgenerátoru Cummins CS150-5. Předmětem opravy je oprava chladiče motoru.

Jelikož není možné zakoupit nový chladič stejného typu (již se nevyrábí a není podporován ani jinou náhradou od výrobce Cummins), bude potřeba vyrobit repliku!

Poznámka: Replika znamená výroba stejného výrobku podle původního originálu.

Po dohodě se zákazníkem, bude po dobu opravy zajistěn náhradní zdroj (motorgenerátor) z vlastních zdrojů (hasiči). Předmětem této nabídky tedy bude pouze oprava stávajícího MTG Cummins CS150-S.

Popis rozsahu opravy a zajištění pracoviště:

- příprava a zajištění náhradního zdroje po odstavení stávajícího MTG - zajistí objednatel na vlastní náklady.
- odstavení stávajícího MTG.
- odstavení stávajícího MTG - vypuštění chladicí kapaliny, demontáž chladiče.
- kontrola zanesení systému chlazení (blok motoru a chladič)
- odvoz původního chladiče na dílenskou opravu - repas (výroba repliky) po rozebrání chladiče bude možné zjistit, zdali se budou moci využít případné boční plechové sloupky chladiče a tím by se mohla snížit cena za repas nového chladiče. Jelikož nám není aktuálně znám přesný rozsah poškození chladiče (může být celkově výrazně zkorodovaný), ceníme tedy v rozsahu úplné výroby nového chladiče - replika.
- dovoz nového chladiče, zpětná montáž na soustrojí MTG
- doplnění nové chladicí kapaliny do stroje, kontrola těsností, odvzdušnění soustavy. Nastavení MTG po montáži chladiče.
- provozní test, zahřátí motoru a kontrola funkce termostatu.
- deinstalace externího zápujčného MTG, - úprava systému řízení záskoku napájení zpět do původního nastavení zajistí objednatel.
- Test motorgenerátoru Cummins po opravě na výpadek sítě - reálná zkouška provozu.

Motor: Cummins CS-150-5, 6BT5.9-G2

Č.P.	Název položky (označení dodávky)	Počet	M.J.	Cena za M.J. bez DPH	DPH%	Celkem
Práce:						
1.	Odstrojení MTG, Demontáž vadného chladiče motoru	1 ks		8 000,00 Kč	21	8 000,00 Kč
2.	Zpětná montáž nového chladiče motoru, doplnění chladicí kapaliny, kontrola těsnosti chladicí soustavy. Nastavení MTG po montáži chladiče. Provozní test	1 ks		9 000,00 Kč	21	9 000,00 Kč
Materiál:						
3.	Chladicí kapalina motoru	18 litr		120,00 Kč	21	2 160,00 Kč
4.	Pomocný instalační materiál a čistící materiál	1 sada		1 600,00 Kč	21	1 600,00 Kč

Příloha č. 1

Ostatní:					
5.	Ekologická likvidace odpadu (chlad.kaplina)	18 litr	5,00 Kč	21	90,00 Kč
6.	Oprava chladiče / Repase - Cena bude upřesněna dle rozsahu opravy, uvedená cena je max. za kompletní repas	1 ks	56 500,00 Kč	21	56 500,00 Kč
Doprava:					
7.	Doprava - Demontáž chladiče	220 km	15,00 Kč	21	3 300,00 Kč
8.	Doprava - Oprava MTG - zpětná instalace chladiče	220 km	15,00 Kč	21	3 300,00 Kč
					0,00 Kč

sazba DPH	základ	DPH
0% DPH	0,00	0,00
15% DPH	0,00	0,00
21% DPH	83 860,00	17 610,60

Základ	83 950,00 Kč
DPH	17 610,60 Kč

CELKEM k úhradě s DPH	101 560,60 Kč
------------------------------	----------------------

Poznámka:

* 2 technici

** Roztřídění technologického odpadu a jeho likvidace dle specifikace odpadu

*** Technologické postupy se řídí dokumentací výrobce (Maintenance and Service Guide) a příslušnými normami ČSN , EU

Záruční podmínky: Standardní záruka na opravy je 6 měsíců.

Dodací podmínky: Po obdržení závazné objednávky, vyjasnění všech technických a obchodních otázek je dodání možné do 1 týdne.

Platební podmínky: Dle smluvních ujednání.

Platnost nabídky: Tato nabídka má platnost 21 dnů od data vystavení.

Datum

21.03.2025

Vystavil: Ing. Alois Zimek