

Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640, zastoupená paní Mgr. Andreou Žákovou, ředitelkou a.s.

IČO: 60826801 DIČ: CZ60826801

ODBĚROVÝ DIAGRAM - Příloha č. 2

pro odběrné místo s ÚT: 5890279301.....smluvní účet: 48382
s TUV: 5890279301.....smluvní účet: 48382

Platnost od roku: 2025

Název odběru: Sovova 1556 - sek

	SEKTOR		BYTY		CELKEM		
	ÚT	TUV	ÚT	TUV	ÚT	TUV	Celkem
výkon [MW]	0,225	0,12			0,225	0,12	0,345

	SEKTOR			BYTY			CELKEM		
	ÚT (GJ)	TUV (GJ)	voda (m³)	ÚT (GJ)	TUV (GJ)	voda (m³)	ÚT (GJ)	TUV (GJ)	voda (m³)
Leden	190	20		0	0		190	20	
Únor	160	20		0	0		160	20	
Březen	140	20		0	0		140	20	
Duben	90	20		0	0		90	20	
Květen	20	20		0	0		20	20	
Červen	0	20		0	0		0	20	
Červenec	0	20		0	0		0	20	
Srpen	0	20		0	0		0	20	
Září	10	20		0	0		10	20	
Říjen	80	20		0	0		80	20	
Listopad	140	20		0	0		140	20	
Prosinec	170	20		0	0		170	20	
ROK	1000	240		0	0		1000	240	

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV		
	sektor	byty	celkem	sektor	byty	celkem
podlahová plocha (m²)	4950	0	4950	0	0	0
počet jednotek	120	0	120	0	0	0
rozd. dod. tepla (%)	100	0	100	100	0	100

1. Parametry dodávaného média:

Maximální provozní tlak: 0 5 MPa
Konstrukční tlak:
Teplota topné vody ekvitemně: 70/50 °C
Teplota teplé vody: 45-55 °C
Konstrukční teplota:
Provozní teplota - léto:
Delta P minimální: 20 kPa

2. Parametry vráceného média

Požadovaná návratnost: 100%
Teplota vratné vody nesmí překročit ekvit. max: 50 °C
Odběr technologické vody: NE

3. Zvláštní ujednání

Průtok topného média při sjednaném max. výkonu 0,345 a teplotním spádu 20 °C je 9,68 m3/h.

4. Odběratel se zavazuje, že veškeré změny, které mají vliv na spotřebu tepla (zahájení rekonstrukce výměníkůvých stanic a technologie, rozšíření vytápěné plochy, počet bytových jednotek, zvýšení příkonu, množství apod.), nahlásí dodavateli písemně nejpozději 1 měsíc před změnou.

Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně 1 měsíc před koncem smluvního období, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu (nutno uvádět důvod změny), prodlužuje se jeho platnost na další smluvní období. Seznamte s tímto diagramem obsluhu výměníkové stanice. Při písemném styku uvádějte vždy číslo odběrného místa. Při změně odběrového diagramu musí být hodnoty věrohodné dle velikosti objektu. Změna OD nenahrazuje platnou výpověď.

Jméno pracovníka odpovědného za odb. místo: tel.:

e-mail:

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezokladně každou změnu výměru započitatelné podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání: Mgr. Markéta Tvrdá tel.:

e-mail:

Další ujednání:

Potvrzený diagram nám v jednom vyhotovení laskavě vraťte v požadovaném termínu.

V Písku dne 1.1.2025

V dne 1.1.2025

.....
Za dodavatele
Mgr. Andrea Žáková - ředitelka a.s.

.....
Za odběratele
Domov Sovova, z. ú.
Mgr. Tvrdá Markéta