

MIZ-OLOMOUC s.r.o.
U Panelárny 602/11,77900 Olomouc

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc

Vyřizuje:

V Olomouci:
19.3.2025

Cenová nabídka č. 25JK07001

Akce: "Olomouc, US - oprava klimatizace (jednotka 15A+15B)"

Zdůvodnění výměny jednotky:

KJ poškozena z důvodu úniku chladiva, viz fotodokumentace. Vnitřní i venkovní jednotka je z roku 2004. Proto je doporučena výměna celé jednotky.

poz.	Opravné činnosti	počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1	Demontáž a likvidace (demontáž, odvoz a rozebrání KLJ na jednotlivé komponenty a bezpečná likvidace) 2 pracovníci	13	hod		
2	Montáž nové KLJ venkovní a vnitřní (montáž konzoly pod jednotku, úprava uchycení vnitřní jednotky, osazení KLJ, napojení na rozvod, odvětrání rozvodu, napojení a úprava odvodu kondenzátu, doplnění chladiva do okruhu dle délky rozvodu, úprava přívodního a komunikačního kabelu) 2 pracovníci	40	hod		
3	Vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy, předávací dokumentace	1	soubor		
4	Technické řešení - technická činnost, prohlídka, návrh a vypracování řešení	5	hod		
	Materiál	počet	MJ		
1	SPLIT SINCLAIR venkovní ASGE-36BI2-3, Výkon chlazení 10,5 kW, Výkon topení 11,5 kW, DC Inverter technologie, chladivo R32,	1	ks		
2	KJ SPLIT SINCLAIR vnitřní podstropně parapetní ASF-A46BI2	1	ks		
3	Cu potrubí bude použito stávající	0	m		
4	Proplach, vakuování CU potrubí	1	soubor		
5	Drobný materiál - (přívodní a komunikační kabely, montážní a spojovací materiál, úprava odpadu kondenzátu)	1	soubor		
6	chladivo R32 - doplnění do jednotky	0,5	kg		
	Doprava	počet	MJ		
1	Dopravné dodávek - přepravní společnosti	kpl.	1		
2	Dopravní náklady - pásmo A	ks	2		

Cena celkem bez DPH

97 710

Záruka: 24 měsíců na dodaný materiál a provedené práce

Cenová nabídka neobsahuje:
elektrorevizi

