



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Martina Dostálová

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

01.04.2025

POČET LISTŮ:

002

BMS SERVIS, s r.o.

Videňská 186/118, 619 00 Brno

IČO: 27723364

Číslo objednávky: 05251700230

Objednávka na výměnu MaR v kotelně BD: M: Kuncové 3c

Objednáváme u Vás výměnu MaR v kotelně BD: M: Kuncové 3c, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN
- v případě nedodržení uvedeného termínu, zajistí firma bezproblémový chod kotelny

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: [REDACTED] Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 188 060,00 Kč bez DPH

Termín: do 30.04.2025

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno-město; č.ú. 19 – 5175960217/0100


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB



Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 1. dubna 2025 9:32
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: M.Kuncové 3a,b,c

Důležitost: Vysoká

Dobrý den [REDACTED]

V textu níže posílám CN firmy BMS servis, na řešení havarijního stavu na PK M. Kuncové 3c, kde došlo ke kolapdu řídicí jednotky a kotelná jede v nouzovém režimu regulace pouze kotlovými termostaty. Tento stav není bezpečný ani

Nezajišťuje ekonomický provoz. Bohužel k zařízení z roku 2006 není dokumentace / program / řídicí jednotky a z toho důvodu je neopravitelná.

S úctou

**M. Kuncové
3a,b,c**

AMiNi4DW2G	8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver	24 500	1	24500
A99	Display dotykový 7" Snímač teploty 0-10 V, Tyč, 200 mm, 0 až 150 °C	17 400	1	17 400
		910	8	7 280
DM-UI8DO8	8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení	7 300	1	7 300

P499VBS-401C	Převodník tlaku, rozsah -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 0 až 10 VDC, el. připojení kabel 2 m	2 960	1	2 960
A99 EY-1C	Snímač teploty s PTC prvkem, Venkovní, Polykarbonát	1 520	1	1 520
	Revize elektro	3 500	1	3 500
	Projektová dokumentace	2 000	1	2 000
	JYTY 2x2x0,75 včetně trasy	90,00	50	4500
	CYKY 3x1,5 včetně trasy	90,00	40	3600
SW pro DDC Amit	SW pro DDC	25 000	1	25 000
Rozvaděč Mar		48 000	1	48 000
Instalace	Instalace, zprovoznění, odzkoušení.	40 000	1	40 000
Doprava		500	1	500
Celkem bez DPH				188 060