

Technické a provozní požadavky na plnění veřejné zakázky

„Vánoční výzdoba města Česká Lípa „

1. Všechny motivy, žárovkové řetězy a světlené hadice umístěné na sloupech VO, rostlých stromech a řezaných stromech h jsou napájeny z rozvodů veřejného osvětlení
2. Světelná výzdoba, umístěná na fasádách budov Městského úřadu a KD Crystal je napájena z rozvodů v těchto budovách a přesné místo napojení bude upřesněno před montáží
3. Po instalaci bude před jeho uvedení do provozu provedena elektro revize všech prvků světlené výzdoby
4. Rozsah světlené výzdoby a počty motivů a stromů jsou specifikovány v přílohách č. 1 a 3 výzvy. Součástí předmětu veřejné zakázky je také kácení, doprava, instalace a následná demontáž a likvidace 3 ks vánočních stromů. Konkrétní stromy ke kácení zajistí a uhradí zadavatel.
5. Obvyklý termín rozsvícení vánoční výzdoby města je v průběhu posledního týdne listopadu a zhasnutí po 6.lednu. Konkrétní den a hodina slavnostního rozsvícení sváteční světlené výzdoby je každoročně upřesněn v průběhu měsíce října a musí být bezpodmínečně dodržen.
6. V období od rozsvícení do vypnutí světlené výzdoby města bude ze strany dodavatele prováděna každodenní kontrola funkčnosti všech prvků výzdoby a zjištěné závady budou neprodleně, nejpozději do 8 hodin od zjištění odstraněny.
7. Součástí ceny za pronájem světlených řetězů a hadic, závěsů a nápisů jsou náklady na jejich údržbu a opravy, připojovací kabeláž a instalaci proudové ochrany.
8. Součástí ceny za montáž a demontáž vánočních motivů ve vlastnictví města dle přílohy č. 3 – foto 1,2,3,4, a 5 je i jejich repase a případná oprava před montáží.
9. Provoz vánoční světlené výzdoby nesmí narušit funkčnost veřejného osvětlení města (dále jen VO) a případné zásahy do soustavy VO lze provádět pouze se souhlasem zástupce správce VO – firmy STATOMI, spol. s r.o. Česká Lípa.