

Seznam servisních prací dle časového harmonogramu

PRAVIDELNĚ PROVÁDĚT 2x ZA ROK	SYSTHERM	
	2x za rok	
přezkoušení tlakoměrů nulováním	x	
porovnání tlakoměru s kontrolním	x	
přezkoušení kulových uzávěrů jejich protáčením	x	
přezkoušení klapkových uzávěrů jejich protáčením	x	
přezkoušení regulačních armatur jejich protáčením	x	
přezkoušení teploměrů porovnáním s kontrolním	x	
přezkoušení funkce termostatů	x	
přezkoušení funkce havarijních termostatů	x	
kontrolu tlaku dusíku nebo vzduchu v tlakových expanzních nádobách	x	
kontrolovat chod oběhových čerpadel UT	x	
kontrolovat chod čerpadel TV	x	
kontrolovat funkčnost a těsnost uzavíracích armatur	x	
kontrolovat funkčnost a těsnost regulačních armatur	x	
kontrolovat stav tepelné izolace stanice	x	
kontrolovat stav nátěrů VS	x	
provedení zápisu z výsledku kontrol.	x	
kontrola činnosti havarijních čidel	x	
kontrolovat nastavení oběhových čerpadel UT dle projektu	x	
kontrolovat nastavení čerpadel TV dle projektu	x	
kontrola funkčnosti zpětných klapek	x	
kontrola těsnosti závitových spojů VS	x	
kontrola těsnosti šroubení - spojů VS	x	
kontrola těsnosti přírubových spojů VS	x	
kontrola těsnosti svárů VS	x	
kontrola funkčnosti systému automatického dopouštění	x	
kontrola těsnosti AKU zásobníku TV	x	
kontrola parametrů primárního okruhu	x	
kontrola parametrů topných okruhů	x	
kontrola parametrů přípravy TV	x	
kontrola případná výměna ucpávek čerpadel	x	
kontrola a případná výměna ucpávek regulačních ventilů	x	
kontrola funkčnosti řídicího systému	x	
kontrola nastavení parametrů řídicího systému	x	
dle potřeby kontrola výměníků	x	

Dne:.....

Servisní prohlídku provedl:.....