

Servisní nabídka NABISIP250345



Servis ORL 5,5 + K4

Strana 1

Odběratel

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589

397 01 Písek

Czech Republic

DIČ CZ699005400
IČ 26095190

Číslo odběratele Z0486
Vaše poptávka/obj. 25/32/MA
Nabídka platná do
Způsob dodávky
Prodejce
Telefonní číslo
e-mail

Způsob platby	Bankovní převod	Datum vystavení	16.04.25
Platební podmínka	30 dní		

Cena nabídky je předpokládána, bude fakturováno dle skutečnosti.

Číslo předmětu servisu	Číslo zboží	Sériové číslo	Popis	Záruka
CZ200031	VS1040	236 00	Vakuová stanice	Ne
CZ202188	VS1040	619 04	Vakuová stanice	Ne
CZ211807	4630	AI1682239	Kompresor spirálový K4	Ne
CZ211808	5780	120523	Kompresor šroubový ORL 5,5 BX	Ne
CZ211809	5780	131456	Kompresor šroubový ORL 5,5 BX	Ne

Řádek servisu

Sériové č. předmětu servisu	Číslo	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka	Celková částka s DPH
		Servis A - ORL 5,5 - sn 120523	0		0,00	0	0,00	0,00
120523	6047	Olej kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 syntetický	2,5	L	436,00	0	1 090,00	1 318,90
120523	5932	Filtr olejový kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5	1	KS	1 418,00	0	1 418,00	1 715,78

Dodavatel

Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
DIČ CZ26700760
IČ 26700760

DM CZK Deutsche bank
Číslo bankovního účtu 3172300003/7910
IBAN CZ11 7910 0000 0031 7230 0003
SWIFT Kód DEUTCZPX

Provozovna

Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
00420272760141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 88291. Obchodní podmínky:
https://www.draeger.com/cs_cz/Terms-Conditions

Servisní nabídka NABISIP250345



Servis ORL 5,5 + K4

Strana 2

120523	5933	Filtr vzduchový kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5	1	KS	557,00	0	557,00	673,97
120523	5934	Separátor kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5	1	KS	2 851,00	0	2 851,00	3 449,71
120523	8535	Hrdlo XAL 15 R1/2" Wd	2	KS	89,155	0	178,31	215,76
120523	6523	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (740)	1	KS	585,00	0	585,00	707,85
120523	6524	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (440)	1	KS	476,00	0	476,00	575,96
120523	6525	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (470)	1	KS	487,00	0	487,00	589,27
120523	6526	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (620)	1	KS	406,00	0	406,00	491,25
120523	6527	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (320)	1	KS	481,00	0	481,00	582,01
120523	7731	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (355)	1	KS	665,00	0	665,00	804,65
120523	7150	Termostat kompresoru ORL 2,2-7,5	1	KS	4 557,00	0	4 557,00	5 513,97
120523	6402	Samolepka "Servis kompresorů	1	KS	41,00	0	41,00	49,61
120523	5606	Vložka filtrační filtr DF-V 3/4" (0210) 0,2mg/m3	1	KS	3 495,00	0	3 495,00	4 228,95
120523	S200103	Servis zařízení	2	HOD	950,00	0	1 900,00	2 299,01
120523	S230003	Lepidlo Loxeal, čistič, aktivátor, 0,1	1	SET	340,00	0	340,00	411,40
		.	0		0,00	0	0,00	0,00
		Servis A - ORL 5,5 - sn 131456	0		0,00	0	0,00	0,00
	S200801	Likvidace odpadního materiálu	1	KS	400,00	0	400,00	484,00
131456	6047	Olej kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 syntetický	2,5	L	436,00	0	1 090,00	1 318,90
131456	5932	Filtr olejový kompresoru ORL2,2 - 5,5 - 7,5	1	KS	1 418,00	0	1 418,00	1 715,78
131456	5933	Filtr vzduchový kompresoru ORL2,2 - 5,5 - 7,5	1	KS	557,00	0	557,00	673,97
131456	5934	Separátor kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5	1	KS	2 851,00	0	2 851,00	3 449,71
131456	8535	Hrdlo XAL 15 R1/2" Wd	2	KS	89,155	0	178,31	215,75
131456	6523	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (740)	1	KS	585,00	0	585,00	707,85
131456	6524	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (440)	1	KS	476,00	0	476,00	575,96
131456	6525	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (470)	1	KS	487,00	0	487,00	589,27
131456	6526	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (620)	1	KS	406,00	0	406,00	491,26
131456	6527	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (320)	1	KS	481,00	0	481,00	582,01
131456	7731	Hadice kompresoru ORL 2,2 - 5,5 - 7,5 (355)	1	KS	665,00	0	665,00	804,65

Dodavatel

Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
DIČ CZ26700760
IČ 26700760

DM CZK Deutsche bank
Číslo bankovního účtu 3172300003/7910
IBAN CZ11 7910 0000 0031 7230 0003
SWIFT Kód DEUTCZPX

Provozovna

Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
00420272760141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 88291. Obchodní podmínky:
https://www.draeger.com/cs_cz/Terms-Conditions

Servisní nabídka NABISIP250345



Servis ORL 5,5 + K4

Strana 3

131456	7150	Termostat kompresoru ORL 2,2-7,5	1	KS	4 557,00	0	4 557,00	5 513,97
131456	6402	Samolepka "Servis kompresorů"	1	KS	41,00	0	41,00	49,61
131456	5606	Vložka filtrační filtr DF-V 3/4" (0210) 0,2mg/m3	1	KS	3 495,00	0	3 495,00	4 228,95
131456	S200103	Servis zařízení	2	HOD	950,00	0	1 900,00	2 299,00
131456	S230003	Lepidlo Loxeal, čistič, aktivátor, 0,1	1	SET	490,00	0	490,00	592,90
	.		0		0,00	0	0,00	0,00
	8014	Servisní sada Carepac UFS-SP5	1	KS	4 314,00	0	4 314,00	5 219,94
	6545	Čistič brzd bez acetonu - spray	1	KS	181,00	0	181,00	219,01
	S200121	Čistící prostředky	1	KS	300,00	0	300,00	363,00
	S200103	Servis zařízení.	1	HOD	950,00	0	950,00	1 149,50
	S200801	Likvidace odpadního materiálu	1	KS	400,00	0	400,00	484,00
	.		0		0,00	0	0,00	0,00
	Servis A - SF4, sn		0		0,00	0	0,00	0,00
	All682239							
All682239	S200103	Servis zařízení	1	HOD	950,00	0	950,00	1 149,50
All682239	S200800	Seřízení ŘJ, reset intervalu servisu	1	KS	990,00	0	990,00	1 197,90
All682239	S200810	Mazání spirály kompresoru	1	KS	1 050,00	0	1 050,00	1 270,50
All682239	6402	Samolepka "Servis kompresorů"	1	KS	41,00	0	41,00	49,61
	.		0		0,00	0	0,00	0,00
	Servis VS - SV1040 - 1.PP		0		0,00	0	0,00	0,00
236 00	S200103	Servis zařízení	0,5	HOD	950,00	0	475,00	574,75
	.		0		0,00	0	0,00	0,00
	Servis VS - SV1040 - ARO - púda		0		0,00	0	0,00	0,00
236 00	2013	Vložka filtrační NW32 5 mikr	1	KS	160,00	0	160,00	193,60
236 00	5638	Vložka filtrační SRF 12/3 II (náhrada za VXA300)	1	KS	5 133,00	0	5 133,00	6 210,93
	S200103	Výměna vložek	1	HOD	950,00	0	950,00	1 149,50
	.		0		0,00	0	0,00	0,00
	Společné náklady		0		0,00	0	0,00	0,00
	S200110	Čas na cestě	6,25	HOD	650,00	0	4 062,50	4 915,63
	S200111	Dopravné	390	KM	15,00	0	5 850,00	7 078,50
					Celkem CZK		65 411,12	79 147,46

Vystavil:
Telefonní
e-mail: ha



Dräger Medical, s.r.o.

Obchodní 124, 25101, Praha Čestlice

provozovna: Na Vyšehradě 1098, Polička 572 01

Tel: 468 001 311, Fax: 468 001 312

Místo montáže:	Písek	
Odběratel:	Nemocnice Písek	
Oddělení/patro:	Vakuová st. půda pro ARO	Půda
Budova:		
Nákladové středisko:		
Číslo zakázky:	S25173	
Hlavní montér:	Uher	

Servisní zpráva

02.04.2025

Proveden servis kompresorů:

Výrobce	Typ	Výrobní číslo	Stav lamel	Motohodin	Vývěva
Busch	SV1040		44mm	223	V10
Busch	SV1040		44mm	280	V20
Busch	SV1040		44mm	144	V30

Materiál z lokace Pavel Uher :

číslo	položka	kusů	číslo	položka	kusů
2013	Vložka filtrační NW32 5 mikr	1			
5638	Vložka filtrační SRF 12/3	1			

Závady:

voda v odfukovém filtru

Provádět minimálně 1x týdně vypouštění kondenzátu.

Nápravné opatření:

Na odfukové potrubí nainstalovat odvod vody nebo kondenzátu do nádoby nebo odpadu.

Montér	Hodin	Montér	Hodin	Montér	Hodin
Uher					

ujeto km:

cesta hodin:

auto - typ:

ev

Dräger Medical, s.r.o.

za odběratele

Dräger Medical, s.r.o.

Obchodní 124, 25101, Praha Čestlice

provozovna: **Na Vyšehradě 1098, Polička 572 01**

Tel: 468 001 311, Fax: 468 001 312

Místo montáže:	Písek	
Odběratel:	Nemocnice Písek	
Oddělení/patro:	Kompresorová stanice	1.pp
Budova:		
Nákladové středisko:		
Číslo zakázky:	S25173	
Hlavní montér:	Uher	

Servisní zpráva

02.04.2025

Proveden servis kompresorů:

Výrobce	Typ	Výrobní číslo	Typ servisu	Motohodin	Kompresor
Orlík	ORL 5,5 BX	120523	A	16271	K20
Orlík	ORL 5,5 BX	131456	A	20471	K10
Worthington Creisensac	K4	All 682239	A	3166	K30

- kompresor K4 odzkoušení funkčnosti seřízení tlakového spínače
- výměna oleje, hadic, termostatů a filtrů kompresorů ORL
- výměna filtračních vložek bezpečnostních filtrů
- výměna servisní sady separační nádoby kondenzátu
- oprava os řemenic

Materiál z lokace Pavel Uher :

číslo	položka	kusů	číslo	položka	kusů
6402	Samolepka "Servis kompresorů	3	6523	Hadice kompresoru ORL 5,5 (740)	2
6047	Olej kompresoru syntetický	5l	6524	Hadice kompresoru ORL 5,5 (440)	2
5932	Filtr olejový kompresoru	2	6525	Hadice kompresoru ORL 5,5 (450)	2
5933	Filtr vzduchový kompresoru	2	6526	Hadice kompresoru ORL 5,5 (620)	2
5934	Separátor kompresoru	2	6527	Hadice kompresoru ORL 5,5 (320)	2
5606	Vložka filtrační filtr DF-V 3/4"	2	7731	Hadice kompresoru ORL 5,5	2
6545	Čistič bez acetonu - spray	1	8569	Ativator loxeal	0,2
8014	Servisní sada Carepac UFS-SP5	1	8567	Pulitore 10 - čistič	0,2
8535	Hrdlo XAL 15 R1/2" Wd	4	8568	Lepidlo Loxeal 85-21	0,2
7150	Termostat kompresoru ORL 2,2-7,5	2			
	Čistící prostředky				

Montér	Hodin	Montér	Hodin	Montér	Hodin
Uher					

ujeto km:

cesta hodin:

auto - typ:

Dräger Medical, s.r.o.

Obchodní 124, 25101, Praha Čestlice

provozovna: Na Vyšehradě 1098, Polička 572 01

Tel: 468 001 311, Fax: 468 001 312

Místo montáže:	Písek	
Odběratel:	Nemocnice Písek	
Oddělení/patro:	Vákuová stanice	1.pp
Budova:		
Nákladové středisko:		
Číslo zakázky:	S25173	
Hlavní montér:	Uher	

Servisní zpráva

02.04.2025

Proveden servis kompresorů:

Výrobce	Typ	Výrobní číslo	Stav lamel	Motohodin	Vývěva
Busch	SV1040		43mm	444	V10
Busch	SV1040		43mm	567	V20

Materiál z lokace Pavel Uher :

číslo	položka	kusů	číslo	položka	kusů

Montér	Hodin	Montér	Hodin	Montér	Hodin
Uher					
ujeto km:	cesta hodin:			auto - typ:	

Dräger Medical, s.r.o.

za odběratele