



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

ČÍSLO SPISU

S – MUCB 75908/2021

ČÍSLO JEDNACÍ

MUCB 52667/2024

VYŘIZUJE

Edita Suchanová

TELEFON

321 612 153

EMAIL

suchanova@cesbrod.cz

DATUM

12.8.2024

Pan

Pavel Koudelka

Hybešova 167/18

366 05 Karlovy Vary

Změna před dokončením – Projekt Resort Antico

K Vaší žádosti Vám sděluji, že rada města usnesením č. 0416/2024-R ze dne 31. 7. 2024 **souhlasí**:

s podmíněným napojením splaškových a dešťových vod z areálu Resortu Antico na jednotnou kanalizaci města v ulici Za Pilou o maximální kapacitě splaškových vod pro 304 EO, což představuje 10 944 m³ za rok. Fyzickému napojení na jednotnou kanalizaci města musí předcházet vybudování, dokončení a zkolaudování přečerpávací stanice a odlehčovací komory č. 10 v ulici Sportovní v Českém Brodě. Maximální povolený odtok dešťové vody z povodí z nově budované retenční nádrže jsou 3 l/s.ha.

Tímto usnesením se i kapacita zásobování pitnou vodou stanovuje na 304 EO, což představuje 10 944 m³ za rok.

S pozdravem

Mgr. Hana Dočkalová

vedoucí odboru