

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO KC SOD PR0065 2017/01
O POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO SOUBOR TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ
VYTÁPĚNÍ OBJEKTU PPLK. SOCHORA 27, 170 00 PRAHA 7 – HOLEŠOVICE

I.

Smluvní strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ZHOTOVITEL: | KOMTERM services, s.r.o. (dříve KOMTERM Čechy, s.r.o.) |
| Zapsaný: | v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146821 |
| sídlo: | Bělehradská 15, 140 00 Praha 4 |
| IDDS: | twegbqz |
| IČ: | 28510011 |
| DIČ: | CZ699001893 |
| bank. spoj: | 5060013500/5500 |
| zastoupený: | Ing. Andrea Vítů, jednatel |
| e-mail: | services@komterm.cz |
| ZÁKAZNICKÉ CENTRUM: | +420 234 133 133 |
| (dále jen „Zhotovitel“) | |
| | |
| 2. OBJEDNATEL: | Česká republika – Úřad pro ochranu osobních údajů |
| sídlo: | Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice |
| IČ: | 70837627 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| bank. spoj. | 5825001/0710 |
| zastoupený: | 
referent odboru ekonomiky a provozu |
| (dále jen „Objednatel“) | |

II.

Předmět

Dne 2025 se sešli zástupci smluvních stran za účelem předání/převzetí souboru technologického zařízení v objektu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

III.

Soubor technologického zařízení

- plynová kotelna se dvěma kotli Buderus GB 162–100, každý o výkonu 99,5 kW (celkový výkon kotelny 199kW), včetně rozdělovače, a čerpadel;
- tlakové zajištění systému pomocí stanice REFLEX Variomat s nádobou o objemu 200 litrů včetně úpravy vody pro doplňování REFLEX Fillsoft II s demi patronou Zero;
- větrání a vzduchotechnika pro kotelnu (VZT) pro kotelnu;
- systém MaR s kotlovou regulací Buderus Logamatic, včetně elektromotorické instalace;
- regulátor tlaku plynu včetně rozvodu plynu pro kotelnu;
- strojovna ústředního vytápění (ÚT) včetně komponentů pěti topných okruhů;
- čidlo úniku plynu DHP 4;
- komínové těleso.

IV.

Zjištěný stav souboru technologického zařízení

1. Zařízení je předáváno a přebíráno v provozuschopném stavu s níže uvedeným závadami.
2. Seznam závad zjištěných při předání dne 2025:

-
-
-
-
-
-

V.

Předávané náhradní díly

VI.

Předávané klíče

1. Klíče typjsou předány v počtu ks.

VI.

Stav měřidel ke dni přejímky

1. Stav plynoměru pro kotelnu v.č.....činil ke dni přejímky.....m³
2. Stav elektroměru..... v.č.činil ke dni přejímky.....KWh
3. Stav vodoměru..... v.č.činil ke dni přejímky.....m³
4. Stav kalorimetru.....v.č.činil ke dni přejímky.....GJ

VII.

Vyjádření Zhotovitele

VIII.

Vyjádření Objednatele

V Praze dne:

za Zhotovitele:

.....

za KOMTERM services, s.r.o.

za Objednatele:

.....

Ing. Ivana Pištěková
referent odboru ekonomiky a provozu
za ČR - Úřad pro ochranu osobních údajů