

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami**

Změny rozvodů TZB

Pořadové číslo změnového listu:

05

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: **TZB**

Popis změny:

Bylo rozhodnuto, že nebudou prováděny sifony pro odvod kondenzátu z ventilace v podhledu - odpočet prací.

Vzhledem k tomu, že rozvod cirkulace vody ve 2.NP (kde měla být cirkulace pro přístavbu napojena) nebyl v minulosti proveden, bylo rozhodnuto, že se nebude provádět ani pro přístavbu - odpočet prací.

Při bouracích pracích byly nalezeny další tři potrubí VZT z nižších pater, které byly vyvedeny nad střechu, bylo rozhodnuto, že i toto potrubí se identicky jako další nastaví a vyvede nad střechu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

SOUHLAS

Posouzení změny - technický dozor

SOUHLAS

Dopady:

do projektové dokumentace: **ne**

zapracovány **ne**

do časového plánu: **ne**

zapracovány **ne**

zapracovány **ne**

do ceny: **ano**

zvýšení o: **11 136,00 Kč**
s DPH 21% **2 338,56 Kč**

snížení o: **19 842,00 Kč**
s DPH 21% **4 166,82 Kč**

Navrhovatel změny : Zhotovitel na základě zjištěného stavu a následného potvrzení TDI a AD.

Věcná kontrola:

Ce

Vyjádření zhotovitele: Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků.

Vyjádření objednatele:

SOUHLAS

Celková cena změnového listu č. 05
s DPH 21%

-8 706,00 Kč
-10 534,26 Kč

V Praze dne: *25-2-2025*

Změnový list č. 05

Změny rozvodů TZB

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Mezi školami 2322/1

Date: 10.02.2025

Zadavatel: MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 5

Projektant: Ing. Evžen Krouský

Zhotovitel: KyraStav spol. s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00, Praha 3

INPROSAN s.r.o.

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
								-8 706,0 Kč	11 136,0 Kč	19 842,0 Kč
Zrušení sifonů pro odvod kondenzátu v podhledu								-16 342,00	0,00	16 342,00
SoD	13	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	-3,000	308,00	-924,00		924,00
PP				Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávek ostatních typů do DN 50						
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721229111						
SoD	14	M	55161832R	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32	kus	-3,000	1 331,00	-3 993,00		3 993,00
PP				Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32						
SoD	7	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojevací DN 32	m	-25,000	457,00	-11 425,00		11 425,00
PP				Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 32						
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174041						
Neprováděné cirkulační potrubí vody								-3 500,00	0,00	3 500,00
SoD	23	K	722175022R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4 svar polyfúze D 20x2,3 mm	m	-10,000	350,00	-3 500,00		3 500,00
PP				Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT S4 svařovaných polyfúzně D 20 x 2,3						
Neprováděné cirkulační potrubí vody								11 136,00	11 136,00	0,00
SoD	7	K	751510030R	Protážení stávajících vzduchovodů cca 4,5 m pr. 200 mm + tvarovky	sou bor	3,000	3 712,00	11 136,00	11 136,00	
PP				Protážení stávajících vzduchovodů cca 4,5 m pr. 200 mm + tvarovky						