

67/2025/JČ

Popis prací Výměna klimatizační jednotky zař. č. 26 - technologická místnost-stavědlová ústředna Zařízení hlásí poruchu E04-poškozená elektronika-žádná komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou, zařízení r.v.2008 - DOPORUČUJI výměnu zařízení

[illegible]


za objednatele převzala

dne

podpis

razítka

razítko



PRACOVNÍ LIST

KLIMONT EX, s.r.o.
Palackého 58
Ostrava - Přívoz
702 00

č. N° 016864

tel.: 596 136 613

tel.: 553 038 599

e-mail: info@klimont-ex.cz

Zákazník: SZ

Číslo zakázky: 3/2025

Místo: Bystřice nad Olší

Datum: 24.3.2025

Pracoviště: Technologická místnost

MONTÁŽ:	SERVIS:	ZÁRUKA:	REVIZE:
Klimatizační zařízení : 26	značka : typ : výrobní číslo :	Toshiba vnitřní RAV-SH56ZCT-E v.č. 80550035	venkovní klim. jedn. ada je jsoa již nečitelné
Provedené práce : Zjištění závady: Závazení AIA si poručila EO4 - žádala komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou, vzhledem k poškození elektroniky -> doporučuji výměnu zařízení (zařízení je z roku 2008), protože oprava by byla již nerentabilní, vzhledem ke stáří zařízení.			

Spotřeba materiálu

Množství	Materiál	cena za kus	cena

Přehled hodin

Pracovník	Od	Do	Sazba za hodinu	Cena v Kč

Časovní čas

Náklady na jízdu

--	--

Celková částka bez DPH:

Zařízení je předáno v provozuschopném stavu:

Ano

Ne

Zařízení nebylo předáno, protože:

Teď funguje pouze jako
ventilátor

Jméno a podpis zákazníka