

Technická specifikace					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Oplocení areálu Stodské nemocnice					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	26361086		
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva; Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZMR	Druh řízení:	poptávkové
DODAVATEL					
Název dodavatele:	David Kubík				
Sídlo:	Mantov 207, 333 01 Chotěšov	IČO:	11770821		
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - U numerických hodnot, které jsou zadavatelem doplněné o min. nebo max. není možnost podkročení uvedené minimální hodnoty nebo překročení uvedené maximální hodnoty v rámci 10% odchylky. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. juký - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1	NÁZEV	Počet kusů	Záruka v měsících	komplexní splňují požadavků zadavatele:	ANO / NE
	Oplocení areálu Stodské nemocnice bude obsahovat:	X	60		

Závazná specifikace zadavatele:	DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Demolice a likvidace starého oplocení o celkové délce 677 m	Ano
Kompletní demolice a likvidace stávajícího oplocení - demontáž pletiva, 2ks dvoukřídlých bran včetně jejich sloupů, betonových plotových sloupů, betonových základů	Ano
Ekologická likvidace veškerého odpadu vzniklého při demolici, včetně nakládky suti a jejího odvozu	Ano
Instalace nového oplocení o celkové délce 677 m, dvoukřídlé brány - 2ks, branka - 1ks	Ano
Hloubení šachet pro plotové sloupky do hloubky min. 600 mm - 275 ks	Ano
Osazení sloupků plot. Ocel. do 2,6 m, beton C25/30 - 275 ks	Ano
Osazení betonové podhrabové desky do ZN držáků - 272 ks	Ano
Plotové svařované panely typ 2D - výška 163 cm, síla drátu 5,4,5 mm, velikost oka 50x200 mm antracit - 272 ks	Ano
Sloupek 60x40mm - výška 240 cm, antracit - 275 ks	Ano
Zátka PVC 60x40 mm - 275 ks, černá	Ano
Betonová podhrabová deska 2450 x 200 x 50 mm - 272 ks	Ano
Průběžný držák podhrabové desky, výška 200 mm - 268 ks	Ano
Koncový držák podhrabové desky, výška 200 mm - 16 ks	Ano
Samovrtný šroub k držáku podhrabové desky - 570 ks	Ano

Příchytka plotového panelu na sloupek 60x40 mm, tvar U - 825 ks	Ano
Brána výplň svařovaný panel 2D, 160 x 400 cm, FAB, antracit - 2ks	Ano
Branka výplň svařovaný panel 2D, 180 x 100 cm, FAB, antracit - 1ks	Ano
U všech numericky stanovených hodnot je povolena odchylka +/- 10 %.	Přílohy: Viz přiložené nabídky: Stodská nemocnice horní část, Stodská nemocnice spodní část, Stodská nemocnice sboční část.
	V Mantově, dne 9.4.2025 Zpracoval: David Kubík