



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo32253801

Č. j. KRPK-46203-30/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov, 31. března 2025

Počet listů: 1 (2 strany)

Specifikace a zadávací podmínky veřejné zakázky na akci:

„KŘP Kvk - ÚO Sokolov, Dolní Rychnov, Dobrovského 1935 – odstranění závad z PBŘ – protipožární dveře “

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je dodávka a instalace 1ks protipožárních dveří k rozdělení objektu ÚO Sokolov, Dobrovského 1935, Dolní Rychnov do požárních úseků v souladu s podmínkami stanovenými v požárně bezpečnostním řešení včetně potřebných zednických prací.

2. Specifikace předmětu plnění

- 1 x požární dveře instalované mezi vstupní halou s recepcí a vstupní chodbou do křídel objektu označené „A“, „B“ v 1. NP - celkové rozměry otvoru pro instalaci požárních dveří 2,15 m x 2,90 m
- dveře jednokřídlé, posuvné + 1 křídlo pevné, automatické s elektrickým pohonem, ovládání pomocí pohybového čidla, režim automatický s možností ručního otevření v případě nouze, napojení na pohybové čidlo včetně magnetického zámku
- zajištění přívodu elektrické energie a napojení na náhradní zdroj
- průchozí šířka min. 900 mm
- průchozí výška min. 2100 mm
- požární odolnost dveří EI-C 30DP1, výplň dveří - protipožární sklo
- nad dveřmi bude nadsvětlik
- barevný odstín posuvného křídla šedá RAL 7035 (světle šedá)
- konstrukce vsazena do SDK, barevný odstín šedá RAL 7000

Součástí zakázky budou zednické práce (začištění, malování,...apod.) a potřebná stavební připravenost pro instalaci dveří.

3. Doba a způsob plnění

Předpoklad zahájení prací: po účinnosti smlouvy o dílo

Předpoklad ukončení prací: **nejpozději do 31. 10. 2025**

Způsob plnění:

Dodavatel se splněním všech podmínek a požadavků uvedených v této VZ při dodržení veškerých právních předpisů a platných norem, které se k předmětu plnění vztahují.

4. Další podmínky

Zhotovitel bere na vědomí, že si vlastním zaměřením ověří správnost požadovaných rozměrů stavebních otvorů a dveří.

Požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců.

Při předání staveniště dodá zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků včetně č. občanských průkazů, kteří se budou pohybovat na stavbě.

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i mimo tyto hodiny a o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.

Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení v oblasti bezpečnosti práce.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě staveniště.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při realizaci díla.

Při předání díla budou zadavateli předány doklady o montáži požárně bezpečnostního zařízení a protokol o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

Značení dveří proběhne v souladu s vyhláškou č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

5. Kvalifikační předpoklady:

Zhotovitel k cenové nabídce doloží osvědčení k montáži protipožárních dveří a zárubní. Uchazeč musí být držitelem oprávnění pro výkon činností, která je předmětem plnění.

