

**TECHNICKÉ PARAMETRY ODBĚRNÉHO MÍSTA**

Dodavatel: **Teplo Zlín, a.s.**  
sídlo: Družstevní 4651, 760 05 Zlín  
zastoupena: Ing. Pavel Mačák, ředitel společnosti  
IČ: 25321226, DIČ: CZ25321226 (plátce DPH)  
spisová značka: B 2201 vedená u Krajského soudu v Brně  
bank. spoj.:  
Držitel licence k podnikání ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona v platném znění,  
skupiny 31 a 32

/dále jen dodavatel/

Odběratel: **Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace**  
sídlo: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín  
zastoupeno: Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel  
IČ: 71008080, DIČ: CZ71008080  
Spisová značka: Pr 889 vedená u Krajského soudu v Brně  
bank. spoj.:  
korespondenční adresa: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace, Štefánikova  
2514, 760 01 Zlín

/dále jen odběratel/

**I.**

**Odběrné místo**

1. Odběrné místo: Označení a adresa předávací stanice (okres): T/431, Hradská 5189  
Adresa vytápěného objektu: Hradská 5189, 760 01 Zlín  
Označení odběrného místa: T/431/5189  
  
Místo předání TE: První uzávěry na přívodním a vratném potrubí  
Místo měření TE: Pata objektu  
Způsob měření TE: Měřič TE
2. Otopné období: začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.  
Odběratel svůj souhlas, případně nesouhlas, s vytápěním mimo otopné období oznamuje  
dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj označte  
křížkem):  
  
☒ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,  
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období.
3. Vymezení období neposkytování dodávky Tepelné energie (dále jen „Období výluky“):  
„Období výluky“ se stanovuje: **1.7. – 15.8. kalendářního roku**  
„Období výluky“ je možné prodloužit pouze s prokazatelným souhlasem Odběratele. Toto ujednání Smluvních  
stran není omezení či přerušení dodávek ve smyslu čl. II bodu 4. této smlouvy.
4. Teplonosné médium:
  - 3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): ..... 0,1/0,6 MPa  
Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): ..... 0,1/0,6 MPa  
Tlak TV – přívod (min./max.): ..... 0,1/1,0 MPa  
Tlak TV – zpátečka (min./max.): ..... 0,1/1,0 MPa
  - 3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): ..... 0,05 MW  
Výkon TV (projektovaný na patě domu): ..... MW
  - 3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): ..... ANO
  - 3.4. Dodávka studené vody pro přípravu teplé vody od dodavatele (ano/ne): ... NE
  - 3.5. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění
  - 3.6. Odběr vody na doplňování topného systému od dodavatele (ano/ne): ..... NE

## Či. II.

### Parametry dodávané teplotnosné látky

1. Dodavatel se zavazuje zajistit v otopném období s ohledem na výši venkovní teploty takové teploty, jaké jsou uvedeny v teplotním diagramu.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že teploty uvedené v teplotním diagramu jsou nastaveny (sjednány) ke dni uzavření této smlouvy. Změny teplotního diagramu mohou být provedeny pouze se souhlasem dodavatele, a to na základě písemné žádosti odběratele zastoupeného osobou k tomu oprávněnou z titulu své funkce, na základě plné moci, či z jiného zákonného důvodu.
3. Teplotní diagram tvoří Přílohu č. 1 těchto Technických parametrů odběrného místa.

## Či. III.

### Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v odběrovém diagramu:

Předpokládaný odběr tepelné energie (ÚT+TV) dle jednotlivých měsíců v %:

| Měsíc  | Sjednané množství | Měsíc  | Sjednané množství | Měsíc    | Sjednané množství | Měsíc    | Sjednané množství |
|--------|-------------------|--------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| Leden  | 22,5 %            | Duben  | 8,5 %             | Červenec | 0,0 %             | Říjen    | 4,5 %             |
| Únor   | 16,0 %            | Květen | 5,0 %             | Srpen    | 1,0 %             | Listopad | 10,0 %            |
| Březen | 13,0 %            | Červen | 3,5 %             | Září     | 6,5 %             | Prosinec | 9,5 %             |
| Celkem |                   |        |                   |          |                   |          | 100,0 %           |

2. Uvedené množství tepelné energie na daný rok slouží pouze pro kalkulaci ceny tepelné energie na dané období podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Jeho nedočerpání ani překročení nebude sankcionováno.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že hodnoty uvedené v odběrovém diagramu jsou nastaveny (sjednány) ke dni uzavření této smlouvy pro zúčtovací období (kalendářní rok) platné ke dni uzavření smlouvy. Změny odběrového diagramu na následující kalendářní rok, resp. hodnot v něm uvedených, mohou být provedeny:
  - a) na základě písemné žádosti odběratele zastoupeného osobou k tomu oprávněnou z titulu své funkce, na základě plné moci, či z jiného zákonného důvodu, učiněné ve lhůtě do 15. 11. kalendářního roku předcházejícího následujícímu vyúčtovacímu období;
  - b) dodavatelem v případě, že odběratel nedoručí ve lhůtě žádost ve smyslu písm. a) výše a to na základě skutečné spotřeby předcházejícího roku.
4. Tento dokument v plném rozsahu nahrazuje předchozí Technické parametry sjednané k předmětné smlouvě.

Ve Zlíně, dne 6.5.2025

Dodavatel:



Ing. Pavel Mačák  
ředitel společnosti



Odběratel:



Mgr. Miroslav Nejezchleba  
ředitel



# Příloha č.1 k Technickým parametrům odběrného místa

Nastavení ekv.křivky a parametrů stanice

**T/431**

| ÚT1 jid. sever |            |          | ÚT2 jid. jih |            |          | ÚT3 kanceláře |            |          | TV pro VZT |            |           |
|----------------|------------|----------|--------------|------------|----------|---------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
|                | Venk.tepl. | Tepl. ÚT |              | Venk.tepl. | Tepl. ÚT |               | Venk.tepl. | Tepl. ÚT |            | Venk.tepl. | Tepl. VZT |
| 1.bod          | -15 °C     | 50 °C    | 1.bod        | -15 °C     | 75 °C    | 1.bod         | -15 °C     | 66 °C    | 1.bod      | -15 °C     | 80 °C     |
| 2.bod          | -5 °C      | 45 °C    | 2.bod        | -5 °C      | 60 °C    | 2.bod         | -5 °C      | 50 °C    | 2.bod      | -5 °C      | 65 °C     |
| 3.bod          | 5 °C       | 41 °C    | 3.bod        | 5 °C       | 45 °C    | 3.bod         | 5 °C       | 42 °C    | 3.bod      | 5 °C       | 53 °C     |
| 4.bod          | 15 °C      | 36 °C    | 4.bod        | 15 °C      | 33 °C    | 4.bod         | 15 °C      | 33 °C    | 4.bod      | 15 °C      | 40 °C     |

|                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Režim ÚT         | ekvitermní | Režim ÚT         | ekvitermní | Režim ÚT         | ekvitermní | Režim ÚT         | ekvitermní |
| Konst. přitop ÚT | 45.0 °C    | Konst. přitop ÚT | 45.0 °C    | Konst. přitop ÚT | 45.0 °C    | Konst. přitop ÚT | 50.0 °C    |

|                     |         |                   |           |                  |        |                   |           |
|---------------------|---------|-------------------|-----------|------------------|--------|-------------------|-----------|
| Zap. žád. tepl. ÚT  | 33.0 °C | Doplňování ÚT od  | 170.0 kPa | Max. počet dopl. | 5      | Režim TUV         | čas. plán |
| Vyp. žád. tepl. ÚT  | 31.0 °C | Doplňování ÚT do  | 190.0 kPa | Doba hlídání     | 48.0 h | Žádaná TUV konst. | 55.0 °C   |
| Zap. venk. tepl. ÚT | 15.0 °C | Minimální tlak ÚT | 150.0 kPa |                  |        | Zdroj ohřevu TUV  | parní     |
| Vyp. venk. tepl. ÚT | 17.0 °C | Maximální tlak ÚT | 250.0 kPa |                  |        |                   |           |

|                |         |      |         |                      |         |                       |           |
|----------------|---------|------|---------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|
| Zap. venk. VZT | 10.0 °C | PPO1 | povolen | Tolerance úniku vody | 100.0 l | Žádaný tlak red. páry | 120.0 kPa |
| Hystereze      | 2.0 °C  | PPO2 | zakázán |                      |         |                       |           |

Datum a čas : 6.5.2025 10:34

Servis

Zpět

Nastavení časových plánů stanice

## ÚT1 jid. sever

|    |      |     |      |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Po | 0:00 | 19% | 4:30 | 23% | 14:00 | 19% | 18:35 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| Út | 0:00 | 19% | 4:30 | 23% | 14:00 | 19% | 18:35 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| St | 0:00 | 19% | 4:30 | 23% | 14:00 | 19% | 18:35 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| Čt | 0:00 | 19% | 4:30 | 23% | 14:00 | 19% | 18:35 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| Pá | 0:00 | 19% | 4:30 | 23% | 14:00 | 19% | 18:35 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| So | 0:00 | 19% | 6:00 | 19% | 8:00  | 19% | 12:00 | 19% | 17:00 | 19% | 20:00 | 19% |
| Ne | 0:00 | 19% | 6:00 | 19% | 8:00  | 19% | 12:00 | 19% | 17:00 | 19% | 20:00 | 19% |
| Sv | 0:00 | 19% | 6:00 | 19% | 8:00  | 19% | 12:00 | 19% | 17:00 | 19% | 20:00 | 19% |

## ÚT3 kanceláře

|    |      |     |      |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Po | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:35 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| Út | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:35 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| St | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:35 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| Čt | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:35 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| Pá | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:35 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| So | 0:00 | 19% | 6:00 | 19% | 8:00  | 19% | 12:00 | 19% | 17:00 | 19% | 20:00 | 19% |
| Ne | 0:00 | 19% | 6:00 | 19% | 8:00  | 19% | 12:00 | 19% | 17:00 | 19% | 20:00 | 19% |
| Sv | 0:00 | 19% | 6:00 | 19% | 8:00  | 19% | 12:00 | 19% | 17:00 | 19% | 20:00 | 19% |

## Redukce páry pro kuchyň

|    |      |     |      |     |      |     |       |     |       |     |       |     |
|----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Po | 0:00 | VYP | 3:30 | VYP | 3:40 | ZAP | 15:00 | VYP | 20:00 | VYP | 20:55 | VYP |
| Út | 0:00 | VYP | 3:30 | VYP | 3:40 | ZAP | 15:00 | VYP | 20:00 | VYP | 20:55 | VYP |
| St | 0:00 | VYP | 3:30 | VYP | 3:40 | ZAP | 15:00 | VYP | 20:00 | VYP | 20:55 | VYP |
| Čt | 0:00 | VYP | 3:30 | VYP | 3:40 | ZAP | 15:00 | VYP | 20:00 | VYP | 20:55 | VYP |
| Pá | 0:00 | VYP | 3:30 | VYP | 3:40 | ZAP | 15:00 | VYP | 20:00 | VYP | 20:55 | VYP |
| So | 0:00 | VYP | 4:00 | VYP | 5:00 | VYP | 16:00 | VYP | 20:00 | VYP | 21:00 | VYP |
| Ne | 0:00 | VYP | 4:00 | VYP | 5:00 | VYP | 16:00 | VYP | 20:00 | VYP | 21:00 | VYP |
| Sv | 0:00 | VYP | 4:00 | VYP | 5:00 | VYP | 16:00 | VYP | 20:00 | VYP | 21:00 | VYP |

## ÚT2 jid. jih

|    |      |     |      |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Po | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:00 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| Út | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:00 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| St | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:00 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| Čt | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:00 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| Pá | 0:00 | 19% | 4:30 | 0%  | 14:00 | 19% | 18:30 | 19% | 19:45 | 19% | 20:30 | 19% |
| So | 0:00 | 19% | 6:00 | 19% | 8:00  | 19% | 12:00 | 19% | 17:00 | 19% | 20:00 | 19% |
| Ne | 0:00 | 19% | 6:00 | 19% | 8:00  | 19% | 12:00 | 19% | 17:00 | 19% | 20:00 | 19% |
| Sv | 0:00 | 19% | 6:00 | 19% | 8:00  | 19% | 12:00 | 19% | 17:00 | 19% | 20:00 | 19% |

## TUV1

|    |      |     |      |      |      |      |       |     |       |     |       |     |
|----|------|-----|------|------|------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Po | 0:00 | 0°C | 3:30 | 55°C | 4:40 | 55°C | 17:30 | 0°C | 20:00 | 0°C | 21:05 | 0°C |
| Út | 0:00 | 0°C | 3:30 | 55°C | 4:40 | 55°C | 17:30 | 0°C | 20:00 | 0°C | 21:05 | 0°C |
| St | 0:00 | 0°C | 3:30 | 55°C | 4:40 | 55°C | 17:30 | 0°C | 20:00 | 0°C | 21:05 | 0°C |
| Čt | 0:00 | 0°C | 3:30 | 55°C | 4:40 | 55°C | 17:30 | 0°C | 20:00 | 0°C | 21:05 | 0°C |
| Pá | 0:00 | 0°C | 3:30 | 55°C | 4:40 | 55°C | 17:30 | 0°C | 20:00 | 0°C | 21:05 | 0°C |
| So | 0:00 | 0°C | 3:30 | 55°C | 4:40 | 55°C | 17:30 | 0°C | 20:00 | 0°C | 21:05 | 0°C |
| Ne | 0:00 | 0°C | 3:30 | 55°C | 4:40 | 55°C | 17:30 | 0°C | 20:00 | 0°C | 21:05 | 0°C |
| Sv | 0:00 | 0°C | 4:00 | 0°C  | 5:00 | 0°C  | 16:00 | 0°C | 20:00 | 0°C | 21:00 | 0°C |

## Hlídaní úniku SV

|    |      |     |      |     |      |     |       |     |       |     |       |     |
|----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Po | 0:00 | ZAP | 4:00 | VYP | 8:20 | VYP | 12:30 | VYP | 17:30 | VYP | 20:00 | ZAP |
| Út | 0:00 | ZAP | 4:00 | VYP | 8:20 | VYP | 12:30 | VYP | 17:30 | VYP | 20:00 | ZAP |
| St | 0:00 | ZAP | 4:00 | VYP | 8:20 | VYP | 12:30 | VYP | 17:30 | VYP | 20:00 | ZAP |
| Čt | 0:00 | ZAP | 4:00 | VYP | 8:20 | VYP | 12:30 | VYP | 17:30 | VYP | 20:00 | ZAP |
| Pá | 0:00 | ZAP | 4:00 | VYP | 8:20 | VYP | 12:30 | VYP | 17:30 | VYP | 20:00 | ZAP |
| So | 0:00 | ZAP | 4:00 | VYP | 8:20 | VYP | 12:30 | VYP | 17:30 | VYP | 20:00 | ZAP |
| Ne | 0:00 | ZAP | 4:00 | VYP | 8:20 | VYP | 12:30 | VYP | 17:30 | VYP | 20:00 | ZAP |
| Sv | 0:00 | ZAP | 4:00 | ZAP | 8:20 | ZAP | 12:15 | ZAP | 14:55 | ZAP | 17:05 | ZAP |

## Definice období prázdnin

| od  |       | do  |       |
|-----|-------|-----|-------|
| den | měsíc | den | měsíc |
| 17  | 7     | 10  | 8     |
| 28  | 12    | 29  | 12    |
| 23  | 12    | 1   | 1     |
| 24  | 12    | 25  | 12    |
| 4   | 4     | 4   | 4     |

## Definice svátků

| den | měsíc |
|-----|-------|
| 0   | 0     |
| 1   | 1     |
| 1   | 5     |
| 8   | 5     |
| 5   | 7     |
| 6   | 7     |
| 28  | 9     |
| 28  | 10    |
| 17  | 11    |
| 24  | 12    |

Datum a čas :

6.5.2025

10:36



Zápis



Zpět