



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

ZMES, s.r.o.
Sadová 829/1
674 01 Třebíč

V Jihlavě dne 28.12.2023

Číslo: Vyjádření/189/23

Vyřizuje:



Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na akci: „Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty“

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních komunikací (MK) a účelových komunikací (ÚK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na zabezpečení správy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací“) správci, v tomto rozsahu:

Kabely VN a NN – protlaky pod vozovkami s živičným krytem, překopy vozovek s živičným a nezpevněným krytem a chodníku s krytem z dlažby – MK Hosov – náves, Hosov – páteřní, Hosov – páteřní – pravý chodník a ÚK Vysoká – Hosov – spojka a Hosov – k č.p. 46 a 50
(dle situace stavby, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření)

Z titulu majetkového správce předmětných MK a ÚK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí

s prováděním stavby za dodržení níže uvedených podmínek:

- 1) Příčné přechody **všech** vozovek budou provedeny protlakem, tj. bez porušení konstrukčních vrstev vozovky. Kabely VN a NN budou uloženy v chrániče. Délka chráničky musí být taková, aby její konce zasahovaly zcela mimo těleso vozovky, min. 1,0 m za obrubu vozovky nebo zpevněným krytem vozovky.
- 2) Startovací a cílová jáma protlaku nesmí zasahovat do tělesa vozovky, tj. jejich okraje budou min. 1,0 m za obrubou vozovky nebo zpevněným krytem vozovky.
- 3) Překop vozovek může být proveden pouze za předpokladu, že protlak nebude možné provést z důvodu prostorových nebo z důvodu výskytu velkého množství sítí s neznámou hloubkou uložení. **Překop vozovek musí být před prováděním prací písemně zdůvodněn správcí MK a ÚK.**
- 4) Krytí kabelů VN a NN v místních a účelových komunikacích musí být dle ČSN 736005.
- 5) **Kabely VN a NN budou umístěny tak, aby byla dodržena jejich vzdálenost od uličních vpustí min. 1,0 m. Kabely VN a NN nesmí být podélně umístěny pod obrubami vozovky nebo chodníku.**
- 6) Před prováděním výkopů v MK a ÚK budou nejdříve v místě zásahu do vozovky s živičným krytem okraje krytu zaříznuty. V místě zásahu do chodníku s krytem z dlažby bude rozebrána dlažba (včetně obrub) a řádně uložena, aby nedocházelo k její ztrátě.
- 7) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude u chodníku a vozovky do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen mimo chodník a vozovku tak, aby nedošlo k jejich znečištění. MK a ÚK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.
- 8) Po provedení pokládky kabelů VN a NN v MK a ÚK bude výkop neprodleně zasypan, u **chodníku s krytem z dlažby** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy chodníku s krytem z dlažby
 - podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm 15 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 u **vozovky s živičným krytem** těmito vrstvami:
 - provizorní **bezprašná** úprava krytu (z cementového betonu, vozovkové dlažby, frézované živičné drtě apod.) v tl. min. 6 cm + provizorní podklad ze štěrkodrtě v celkové tl. konečné úpravy vozovky s živičným krytem

- podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm (0-32 mm) 35 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
- Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 15 cm do výše nivelety okolního chodníku a vozovky.
- 9) Před prováděním konečné úpravy vozovky s živičným krytem bude vyfrézován kryt v tl. 4 cm **v šíři min. 2,0 m**. V místě zásahu do vozovky, resp. odfrézované vozovky s živičným krytem budou okraje krytu zaříznuty.
 - 10) Poklopy uzávěrů, kanalizačních šachet a uliční vpusti budou před provedením konečné opravy dle potřeby výškově upraveny.
 - 11) Konečná úprava **chodníku s krytem z dlažby**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
 - dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 30 cm na každou stranu
 - ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 3 cm
 Konečná úprava **vozovky s živičným krytem**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
 - asfaltový beton (ACO 11 +) 4 cm, v šíři výkopu, resp. vozovky (v rozsahu frézování dle bodu č. 9 tohoto vyjádření) + ošetření spár (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.)
 - obalované kamenivo (ACP 16 +, ACP 22 +) 12 cm, v šíři výkopu
 Obruby a přídlažba budou uloženy do betonového lože. Nezpevněná ÚK bude uvedena do původního stavu.
 - 12) Otevřený výkop v MK a ÚK bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost chodců a provozu na komunikaci.
 - 13) Konečná úprava MK, ÚK a provedení protlaků bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK a ÚK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem na podmínky tohoto vyjádření).
 - 14) **Správce MK a ÚK může dle skutečného rozsahu prací požadovat další úpravy MK, ÚK a dle skutečnosti upravit skladbu komunikací a rozsah provedení konečné úpravy.**
 - 15) Na všechny práce spojené s **provedením** konečné úpravy na MK a ÚK poskytne **investor stavby** správci záruční dobu v délce trvání **36 měsíců ode dne předání**.
 - 16) Do doby předání výkopu je **investor povinen udržovat** porušenou část chodníku ve schůdném stavu se zachováním bezpečnosti chodců a porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu.
 - 17) Jakékoliv změny týkající se MK a ÚK **je nutno předem projednat** se správcem místních a účelových komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
 - 18) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až **po nabytí právní moci rozhodnutí** o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
 - 19) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období **od 1. dubna do 15. října kalendářního roku**. Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.
 - 20) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor, resp. dodavatel:
 - podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
 - uzavře smlouvu se správcem MK a ÚK o záruce na provedené práce (investor)
 - 21) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., § 25, odst. 6, písm. d) – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**
 - 22) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



vedoucí střediska správy
místních komunikací

Příloha

4x situace stavby



Na vědomí

Magistrát města Jihlavy – OD



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

ZMES, s.r.o.

Sadová 829/1
674 01 Třebíč

V Jihlavě dne 16.4.2025

Vyjádření k prodloužení platnosti č. Vyjádření/189/23 na akci „Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty“

Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace k předmětné akci zůstala beze změn, nemá společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na zabezpečení správy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací“) jako správce, k prodloužení platnosti Vyjádření č. Vyjádření/189/23 ze dne 28.12.2023 námitek.

Podmínky ke stavbě uvedené ve Vyjádření č. Vyjádření/189/23 nadále zůstávají v platnosti.

Při každé změně projektové dokumentace nebo stavby je nutno požádat správce místních komunikací o nové vyjádření.

Toto vyjádření má platnost jeden rok od jeho vydání.

S pozdravem



vedoucí střediska správy
místních komunikací





SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: 

Číslo jednací: 741/2023

E-mail/telefon: 

V Jihlavě dne 10. 01. 2024

ZMES s.r.o.

Na Bělidle 1a

586 01 Jihlava

Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty – vyjádření pro územní rozhodnutí

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu **Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty**. Cílem projektu je obnova stávajícího venkovního vedení NN v obci Hosov u Jihlavy a obnova sloupové trafostanice TS Hosov 600043. Jedná se o přípojku NN z roku 1970 od bodu č.24 po bod č.59 (směr samoty). Vedení je provedeno vodiči AlFe 4x35mm² v délce cca 1230m. Dále o venkovní vedení od bodu č.24 po napájecí trafostanici TS Hosov obec v délce 210m. Investorem stavby je investor EG.D a.s.

Při realizaci shora uvedené stavby dojde ke střetu/kolizi:

S vodovodem a splaškovou kanalizací v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. a s dešťovou kanalizací v majetku a provozování statutárního města Jihlava. Dále upozorňujeme, že se v místě navrhované stavby nachází potrubí přírodních vodovodních řadů, které jsou ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava **nemají námitek** k vydání územnímu rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu **při dodržení následujících podmínek**:

Na základě smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Jihlava, jako vlastníkem a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem, je toto vyjádření nebo stanovisko bez vyjádření nebo stanoviska vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tedy statutárního města Jihlavy, zastoupené Magistrátem města Jihlavy, odborem technických služeb, **neplatné**.

1. Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)

Navrhovaná stavba se dotkne vodovodního a kanalizačního řadu v provozování SMJ a zasáhne do jeho ochranného pásma, proto **musí INVESTOR před zahájením prací na své náklady zajistit vytyčení polohy vodovodu a kanalizace a po dobu stavby zajistit stálost vyznačení**. Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena **nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem provedení prací**.

KONTAKT PRO VYTYČENÍ:



2. K objednavce/žádosti o vytyčení (nejpozději v den vytyčování na místě samém) doloží investor toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností) Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno „**PROTOKOLEM O VYTYČENÍ**“, který bude vystaven příslušným pracovníkem SMJ na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení.

BEZ VYTYČENÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA/STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA

INVESTOR je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou vykonávat stavební činnosti s polohou vodovodu a kanalizace

3. V případě, že nebude možné provést přesné vytyčení polohy a hloubek uložení potrubí vodovodu a kanalizace, zajistí INVESTOR, případně zhotovitel stavby provedení výkopových sond v místech určených pracovníkem SMJ.
4. Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, INVESTOR (sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele díla) oznámí e-mailem SMJ termín zahájení stavby (voda@smj.cz).
5. Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti stávajícího vedení a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny výhradně ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického zařízení, anebo motorových, či bateriových strojů a nářadí.
6. Při provádění stavby, zemních nebo jiných pracích, např. řízeného protlaku nebo překopu, které mohou ohrozit vedení vodovodu je INVESTOR povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění stavby k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace. Při provádění stavby/stavební činnosti v ochranném pásmu (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu) je INVESTOR povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít k:
 - a. Omezení přístupu SMJ k vodovodu a kanalizaci vč. souvisejících objektů
 - b. Poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů apod.), resp. K ohrožení technického stavu.
7. Po dokončení protlaku (křížení) přizve INVESTOR zástupce SMJ ke kontrole dodržení ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení s tím, že výstupní protokol (se závěrem „bez vad“) bude v kopii předán zúčastněnému zástupci SMJ.
8. V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu, nebo kanalizace vzniklého přímo či nepřímo činností stavby provede INVESTOR sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele neprodleně ohlášení této události na:
 - Vodovod i kanalizace: +420 704 641 500 včetně mimo pracovní doby, So, Ne, svátků a následně písemně na havarie@smj.cz (poruchová a havarijní služba); v případě nedovolání se na uvedené číslo volat

INVESTOR je plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho poddodavatelů.

9. Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti.
10. Při křížení kabelového rozvodu s vodovodem bude dodržen úhel křížení 90° - 60°.

11. INVESTOR před záhozem kabelového vedení vyzve SMJ v dostatečném předstihu k provedení fyzické kontroly, tj. především dodržení ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení s tím, že výstupní protokol (se závěrem „bez vad“) bude v kopii předán zúčastněnému zástupci SMJ.

Na závěr si dovoluujeme požádat INVESTORA, aby nám po dokončení stavby předal elektronicky (voda@smj.cz) zaměření trasy/polohy kabelů ve formátu .dgn V7./dwg.

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno SMJ požádat o nové stanovisko.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem



Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: 

Číslo jednací: 204/2025

Číslo jednací: 741/2023

E-mail/telefon: 

V Jihlavě dne 16. 04. 2025

ZMES s.r.o.

Na Bělidle 1a

586 01 Jihlava

Prodloužení platnosti vyjádření 741/2023 (Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty) – vyjádření

Vzhledem k tomu, že návrh stavby zůstal, dle informace zástupce investora stavby, beze změn, nemá společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. k prodloužení platnosti vyjádření č.j. 741/2023 ze dne 10. 01. 2024 námitek.

I nadále zůstávají v platnosti technické podmínky uvedené ve vyjádření č. j. 741/2023.

Na základě smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Jihlava, jako vlastníkem a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem, je toto vyjádření nebo stanovisko bez vyjádření nebo stanoviska vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tedy statutárního města Jihlavy, zastoupené Magistrátem města Jihlavy, odborem technických služeb, **neplatné**.

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat SMJ o nové stanovisko.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem



Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava

oddělení služeb v životním prostředí, detašované pracoviště

ZMES, s.r.o.
Tomáš Tomica
Na Bělidle 1a
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne
21.06.2023

číslo jednací
MMJ/OŽP/117523/2023-MaD
SZ-MMJ/OŽP/43760/2023
jihlvp23v01cq8

vyřizuje / telefon

Jihlava
25.07.2023

Vyřádění správce veřejné zeleně k dotčení pozemků ve vlastnictví statutárního města Jihlavy

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení služeb v životním prostředí jako správce veřejné zeleně obdržel dne 09.05.2023 žádost o vyřádění k projektované zákaznické stavbě: „**Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty 1040010210**“. Realizaci záměru budou dotčeny pozemky ve vlastnictví statutárního města Jihlavy p.č. 285/2, 289/1, 289/2, 295/2, 300/1, 307/2, 693/1, 693/2, 693/3, 700/6, 707/7, 707/11, 735/10, 735/11, 771/11, 771/2, 773, 774 – k.ú. Hosov.

1. Při realizaci stavby se bude zhotovitel řídit Standardem péče o přírodu a krajinu – řada A č.01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení <http://standards.nature.cz/seznam-standardu/>).
2. Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena stávající zeleň. Veškeré zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně – OŽP, oddělením služeb v životním prostředí a to s dostatečným časovým předstihem.
3. Náklady spojené s případným kácením (popř. s úpravou dřevin v souvislosti se stavbou) včetně likvidace veškeré dřevní hmoty musí být zahrnuty do rozpočtu akce.
4. Před zahájením stavby investor stavby (nebo pověřená osoba) vyzve správce veřejné zeleně (s dostatečným časovým předstihem), který vytýčí ochranná pásma stromů, za účelem zajištění ochrany těchto stromů před mechanickým poškozením na pozemcích dotčených stavbou. (tel.: 565 593 365).
5. V případě dotčení zeleně na pozemcích statutárního města Jihlavy (např. vjezdem mechanizace, výkopovými pracemi, dočasným uložením stav. materiálu aj.) je před zahájením akce povinností investora popřípadě zhotovitele ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství (dle obecně závazné vyhlášky č.15/2021) správci VZ (kontakt. Ing. David Marek, tel. 565593365). Správcem VZ budou před zahájením stavby stanoveny limity pro využívání dotčeného území (určení ploch pro skladování materiálu, trasy pro pojiždění stavební techniky apod.).

6. Po ukončení stavby bude z pozemků zasažených výkopovými pracemi odstraněno kamení a zbytky stavebního materiálu. Terén bude urovnán a zhutněn v případě potřeby dodána 10 cm vrstva ornice nebo kompostu a založen trávník. Při zakládání trávníku budou dodrženy postupy dané normami SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět do správy OŽP.

S pozdravem



odbor technických služeb

Magistrát města Jihlavy

ZMES, s.r.o.
Na Bělidle 1a
586 01 JIHLAVA

Váš dopis ze dne 8. 2. 2024
číslo jednací MMJ/OTS/31718/2024-KrL
jihlvp24j00boi

vyřizuje / telefon

Jihlava
26. 02. 2024

Vyjádření pro územní rozhodnutí – Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty

Odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy obdržel žádost o vyjádření k akci pod.č.j.. MMJ/OTS/31718/2024-KrL

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty. Cílem projektu je obnova stávajícího venkovního vedení NN v obci Hosov u Jihlavy a obnova sloupové trafostanice TS Hosov 600043.

Při realizaci uvedené stavby dojde ke střetu s vodovodem, dešťovou a splaškovou kanalizací v majetku statutárního města Jihlavy.

Statutární město Jihlava, odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy nemá k plánovanému záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)
- 2.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve standardech pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=560848
4. Budou dodrženy veškeré podmínky dané provozovatelem SMJ s.r.o

S pozdravem





Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava

www.sml-jihlava.cz

ZMES, s.r.o.
Projektové oddělení
Na Bělidle 1a
586 01 Jihlava

Vaše značka : e-mail z 6.6.2024-Tomáš Tomica

Naše značka : 24/6/24

Jihlava, 6.6.2024

V ě c : Vyjádření OLH k projektované zákaznické stavbě „Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty 1040010210“, investor EG.D, a.s.

Na základě Vaší žádosti z 6.6.2024 uděluje odpovědný zástupce za výkon činnosti OLH společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. **souhlas k projektované zákaznické stavbě „Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty 1040010210“, investor EG.D, a.s.** Provedením stavby bude /kromě dalších pozemků/ dotčen lesní pozemek v k.ú. Hosov, p.č. 285/2. Uvedený pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy a v pachtu společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Souhlas je podmíněn dodržением následujících podmínek :

1. Plánovaná stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Tomášem Tomicou z 4/2023.
2. Při realizaci stavby budou dodržena všechna ustanovení zákona č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/.
3. Po ukončení pokládky kabelů bude terén uveden do původního stavu a přebytečný materiál bude odklizen.



Odpovědný zástupce za výkon činnosti
odborného lesního hospodáře společnosti
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

Na vědomí : OŽP Magistrátu města Jihlavy- SSL

MO Magistrátu města Jihlavy

Založeno : SML Jihlava, s.r.o.



Telefon: 565 597 901 e-mail: info@sml-jihlava.cz IČ: 607 32 105 DIČ: CZ 607 32 105 Bankovní spojení: KB číslo účtu: 232 36 681/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 17528

Společnost je držitelem „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ pod č. 625 – podle ČFC 1002:2001 a 1006:2000 a má právo používat logo PEFC.
Veškerá dodávaná dřevní hmota a vlastní dřevěné výrobky společnosti jsou z certifikovaných lesů. Společnost je držitelem certifikátů.