

č. j.: MMP/081918/25

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení
§ 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
s názvem

„Výstavba bytového domu Světovar – blok E“

Zadavatel:

statutární město Plzeň
Odbor investic MMP

I. Základní ustanovení

Tato zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“) představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka zadávacího řízení bude považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky.

V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

II. Základní informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

„Výstavba bytového domu Světovar – blok E“
(dále i „Veřejná zakázka“)

Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené

Zadávací řízení na zadání Veřejné zakázky bylo zahájeno dne 17.02.2025 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek.

III. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň
zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32
(dále jen „zadavatel“)

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx
e-mail: xxx
tel. xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, profil zadavatele, komunikace se zadavatelem:

Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

- elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
- datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy**. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, stejně jako za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel.

Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) a pro podání nabídky musí dodavatel disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

V. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem realizace je **novostavba bytového domu v areálu bývalého pivovaru Světovar.**

Navržený bytový objekt má jedno podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží. 1. PP je určené pro podzemní parkování rezidentů, jsou zde dvě vertikální komunikační jádra (schodiště a výtah), technické místnosti a sklepy. 1. NP je také určené pro parkování rezidentů a jsou zde dvě vertikální komunikační jádra (schodiště a výtah), z ulice jsou dva hlavní vstupy do objektu. 3. NP – 5. NP jsou patra určená pro byty, v každém patře jsou dvě vertikální komunikační jádra (schodiště a výtah).

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod, elektřinu, datovou síť CETIN, horkovod Plzeňské teplárenské. Dešťové vody budou jímány do retenční nádrže a budou využity pro závlahu zelené fasády a extenzivní střechy ve vnitrobloku, přebytek dešťových vod bude sveden do podzemního zasakovacího objektu. Retenční nádrž bude mít bezpečnostní přepad s řízeným odtokem do veřejné kanalizace.

Celkové kapacity:

Byt (1+kk) - 14 bytů = 14 obyvatel

Byt (2+kk) - 20 bytů = 40 obyvatel

Celkem 40 parkovacích míst (z toho 3 pro hendikepované) a dvě stání pro motorky.

Stavba musí být realizována v souladu s:

- dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, zpracovanou spol. INGEM a.s., IČO: 635 04 006, se sídlem Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26;
- rozhodnutím sp. zn. SZ UMO2/12941/24/DaZe, č.j. UMO2/21285/24, kterým se povoluje stavební záměr na stavbu s názvem „Výstavba bytového domu Světovar blok E“;
- zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky.

Dále je předmětem zakázky:

- a) **Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby)**, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu dle příslušné platné právní úpravy, v počtu dvou (2) vyhotovení Objednateli a vždy další jedno (1) vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf;

Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, je nutné předat správci datového skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje, dle směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje a jejích příloh. Objednateli bude předán protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě.

- b) **Zpracování geometrického plánu** po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce;
- c) **Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen**, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka;
- d) **Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v **Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací**, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyřezovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí

pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz , www.vodarna.cz/plzenske-standardy/ .

Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního rozhodnutí), včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

VI. Doba a místo plnění:

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech stanovených ve Smlouvě.

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že termíny stanovené v závazném návrhu Smlouvy o dílo jsou nepřekročitelné.

K předání staveniště a zahájení stavebních prací dojde nejdříve po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel současně sděluje všem dodavatelům, že na plnění veřejné zakázky má velký zájem a **k předání staveniště tak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.**

Zadavatel výslovně upozorňuje všechny dodavatele, že v areálu bývalého pivovaru Světovar budou současně s výstavbou bytového domu Světovar blok E probíhat i další investiční akce, resp. stavby, zejména stavby s názvem Výstavba bytového domu Světovar – blok A5 a Parkovací dům Světovar.

Zadavatel dále výslovně upozorňuje všechny dodavatele na podmínku stavebního povolení pro stavbu Výstavba bytového domu Světovar blok E, kdy podmínkou kolaudace této stavby je kolaudace stavby Parkovací dům Světovar.

Místo plnění je na parc. č. 3942/8 (ostatní plocha – zeleň), parc. č. 3942/9 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 3953/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 5515 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Plzeň.

Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 187.600.000,- Kč bez DPH (slovy: sto osmdesát sedm milionů šest set tisíc Kč českých).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

VIII. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7 Stavební práce

IX. Údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

INGEM a.s.

IČO: 635 04 006

se sídlem Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

- **zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby.**

X. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce **180 dnů**.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Prohlídka místa plnění se neuskuteční.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ, a to ve výši 3.500.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou

- a) složením peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota");
- b) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištěním zárukou ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu;
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: xxx

Kód banky: xxx

Název banky: xxx

Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: **IČO** (identifikační číslo) **účastníka**, příp. **datum narození účastníka**, je-li účastníkem fyzická osoba, předkládajícího nabídku.

Poskytnutí jistoty formou složením peněžní částky

Účastníci jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit v nabídce doklad o provedené platbě zadavateli – sdělením údajů o provedené platbě. Z dokladů a údajů musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky na účet zadavatele, bude součástí nabídky rovněž jednoznačné stanovení účtu, na který požaduje účastník uvolnit jistotu, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu.

Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty.

Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v případech, kdy účastník v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu a může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí, pokud účastník nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel účastníka vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

XI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 98 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

XII. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)."
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém

nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.

- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Dodavatel je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) v *.pdf a ve formátu *.xml.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

Další požadavky zadavatele na obsah nabídky:

1. Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako **„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“**, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
2. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem **Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů**, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
3. Účastník je dále povinen předložit v nabídce **časový a finanční harmonogram** (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
4. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit **Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání**, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Čestné

prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

5. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

XIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla.
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.
- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.
- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**
- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa.
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).

- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.
- **Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na znění čl. 7.23. Smlouvy, který zní:**

Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci.

Účastníci jsou povinni předmětné položky ocenit v Soupisu částkou 1,- Kč.

- **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí být totožné.** V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XIV. Požadavky na kvalifikaci

Společné požadavky na kvalifikaci

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená ZZVZ nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace

prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
- b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit doklady prokazující splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena kopie plné moci k takovému zastupování.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje nahrazení dokladů k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky čestným prohlášením.

Požadavky na kvalifikaci ve veřejné zakázce:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) **prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,**
- b) **prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,**
- c) **prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.**

a) Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z**

obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ**. Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování.**

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla novostavba bytového domu, přičemž tyto musí být realizovány ve finančním objemu minimálně 75.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu.**

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce;
 - identifikaci objednatele (investora) – IČO, sídlo objednatele;
 - cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH;
 - popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace;
 - dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací);
 - údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce;
 - pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.
- **seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky** ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to pro fyzické osoby, které budou stavební práce poskytovat v níže uvedeném rozsahu:

Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložením seznamu dle předchozí věty, který bude obsahovat alespoň:

- jednu (1) osobu, která bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, která má:
 - praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
 - **zkušenost s realizací min. 2 dokončených pozemních staveb, na kterých se tato osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího**, přičemž obě stavby musí být realizovány s finančním objemem **min. 75.000.000,- Kč bez DPH** za každou jednotlivou stavbu;
 - autorizaci (popř. registraci) jako autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **pozemní stavby** nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce stavbyvedoucího.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,
- nejvyšší dosažené vzdělání,
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- identifikace významných staveb dle požadavků zadavatele,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci.

Přílohou čestného prohlášení bude kopie **autorizačního osvědčení**. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

XV. Využití poddodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů – s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.

XVI. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 21.03.2025 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XVII. Hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše, a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka.**

XVIII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny **[DOPLNÍ DODAVATEL]**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn. pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

XX. Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1:** Krycí list nabídky
- Příloha č. 2:** Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3:** Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části
- Příloha č. 4:** Správní rozhodnutí, kterým se povoluje Výstavba bytového domu Světovar blok E
- Příloha č. 5:** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
- Příloha č. 6:** Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů
- Příloha č. 7:** Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

Výstavba bytového domu Světovar – blok E

Zadavatel:

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Dodavatel:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa sídla/místa podnikání:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Osoba zastupující dodavatele:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Kontaktní osoba dodavatele:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefonní/faxové spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

e-mailové spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Informace, zda dodavatel spadá
pod definici malého a středního
podniku ve smyslu doporučení
Komise 2003/361/ES:**

[DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<u>Celková cena</u>	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která
zastupuje dodavatele]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

pro realizaci stavby s názvem
„Výstavba bytového domu Světovar blok E“
23TUOIN29

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této Smlouvy a jeho předání Objednateli v dohodnutém termínu.
- 2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III. Předmět díla

- 3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky Zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„Výstavba bytového domu Světovar – blok E“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) dokumentací pro provádění stavby zpracovanou spol. INGEM a.s., IČO: 63504006, Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26;
- b) rozhodnutím sp.zn. SZ UMO2/12941/24/DaZe, č.j. UMO2/21285/24, kterým se povoluje stavební záměr na stavbu s názvem Výstavba bytového domu Světovar blok E;
- c) veškerými podmínkami Objednatele jako zadavatele Veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání Veřejné zakázky;
- d) nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- e) pokyny Objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- f) časovým a finančním harmonogramem.

- 3.3. Součástí díla je dále:

- a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby) včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf;
- b) zpracování geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek a v ASCII tvaru předána zadavateli na USB a to v počtu vyhotovení dle počtu SO. Pro každý stavební objekt budou předány tři (3) vyhotovení, pro objekty vodovodů a kanalizace čtyři (4) vyhotovení. Zaměření vpustí a jejich přípojek bude provedeno samostatně ve čtyřech (4) vyhotoveních.

Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby je nutné předat správci datového skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje, dle směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje a jejích příloh. Objednateli bude předán protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě;

- c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění kontrolní prohlídky stavby, vydání povolení k předčasnému užívání stavby a zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí na základě plné moci vydané objednatel, jak je dále blíže specifikováno, a všech úkonů, které s tím souvisejí;

- d) vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka;
- e) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení případného předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné za Objednatele (stavebníka) bude Zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.
- 3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá v zastupování Objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této žádosti, tj. především:
- a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy a vydání kolaudačního rozhodnutí;
- b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
- c) zpracování a podání žádosti věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy;
- d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
- e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů a výzev příslušného stavebního úřadu;
- f) přebírání dokumentů adresovaných Objednateli v rámci projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy;
- g) oznamování dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy a jeho vydání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
- h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků.
- 3.5. Kde se v této Smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační rozhodnutí s právními účinky.
- 3.6. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačních rozhodnutí a jejich předání objednateli.

IV. Místo a doba plnění

- 4.1. Místo plnění dle této Smlouvy je pozemku parc. č. 3942/8 (ostatní plocha – zeleň), parc. č. 3942/9 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 3953/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace).
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | | |
|--------|--|--|
| 4.2.1. | Předání a převzetí staveniště: | na základě výzvy objednatel |
| 4.2.2. | Zahájení stavebních prací: | dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem |
| 4.2.3. | Dokončení stavebních prací, předání díla zhotovitelem objednateli, vyhotovení a předání dokladů nezbytných pro kolaudaci stavby objednateli a podání žádosti o kolaudaci vč. odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: | |

**nejpozději 16 měsíců ode dne
zahájení stavebních prací**

- 4.2.4. Předání pravomocného kolaudačního
rozhodnutí objednateli

do 3 dnů od nabytí právní moci

- 4.3. Objednatel si v souladu s ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla):

- 4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo **může** být prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob vyjma poddodavatelů Zhotovitele, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima – přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 5 °C, atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech. V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně zapsat do stavebního deníku.

Prodloužení doby plnění na základě shora uvedených důvodů je ze strany zhotovitele nenárokovatelné a objednatel k prodloužení doby plnění **může** na základě vlastního uvážení přistoupit.

- 4.3.2. V případech uvedených v čl. 4.3.1. může dojít k dohodě o změně doby pro dokončení a předání kompletního díla, jelikož se jedná o přípustnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny dodatkem ke Smlouvě a objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření takového dodatku.

- 4.4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě Objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „**Výzva**“).

- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle Smlouvy, pokud se Smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.

- 4.6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli **do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací** (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“ nebo „HMG“). V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **40.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku Smlouvy.

Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a Zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání Objednatелеm požadované), termín vyklizení

staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které budou současně i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí. V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky, které budou současně zohledněny vůči blízkosti zástavby.

Zhotovitel je povinen stavební práce rozvrhnout tak, aby bylo zaručeno včasné dokončení díla dle termínů uvedených v čl. 4.2. Smlouvy vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí pro stavbu.

- 4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí Zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží **finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště**. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech/stavebních objektech. Zhotovitel je povinen vyčíslit měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně **jednou (1x) měsíčně** kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoli prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce Objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele.

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.8. této smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

- 4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem Objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky Zhotovitele, kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky ve výši:

Celková cena díla bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč (dále také jako „cena díla“)

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.

- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:

- zařízení staveniště a jeho provoz,
- na vytýčení sítí,
- na zhotovení staveništních přípojek,
- na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,

- na odvoz a likvidaci odpadů,
- na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejich příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této Smlouvy nadřazený ostatním přílohám.

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti **ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10**, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.

V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **40.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90 % ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a Objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „**Průběh výstavby**“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede Objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby Zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví Zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se Zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má Objednatel právo, pokud Zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od Smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude vystavena do 14 dnů od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je Zhotovitel oprávněn a povinen předložit Objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání kompletního díla (posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí).
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:
 - vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle Smlouvy;
 - název a registrační číslo projektu;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 23TUOIN29;
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

- 6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vzniká Objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D-59 GŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.
- 6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto Objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou *.kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby a ve formátu .pdf.**

VII.

Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla Zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá Zhotoviteli Objednatel.
- 7.3. Po dobu provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou Zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ustanovení § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání kolaudačního rozhodnutí.**
- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být Zhotovitelem Objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným Smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na požádání Objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že Objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se Zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).

7.8. **Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, a to v pro Objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon).** Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým podpisem s časovým razítkem.

Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, pověřený zástupce Objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další dle pokynu Objednatele.

Zhotovitel bude povinen při předání díla předat Objednateli elektronickou kopii stavebního deníku na USB. **V případě nepředání elektronické kopie stavebního deníku na USB objednateli, nelze považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. 4 této Smlouvy.**

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení Objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatelem samostatná plná moc. V případě, že Zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči Objednateli ve stejném rozsahu, jako je Objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči Objednateli.

7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.

7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.

- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá Smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé Smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná Objednatel negativní, uhradí Zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje Zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícím z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po Zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na požádání předložit. Pokud Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do Veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo Zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má Objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši **40.000,- Kč**.
- 7.19. **Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatel na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.**
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je Zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat Zhotovitel.
- 7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.
- Kontrolní dny budou svolávány 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví Objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví Objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 7.23. **Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy.**

- 7.24. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (těž obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní listky od společnosti oprávněné k recyklaci.
- 7.25. **Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace), fasády včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků, chodníku apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen předat fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobě i na USB + video.**
- V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude Zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.
- 7.27. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel dodržet.
- 7.28. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázání, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.
- 7.30. **Zhotovitel se zavazuje na plnění Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob, jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena Objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavku Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

VIII. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:
- stejnopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která tvoří část zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
 - správní rozhodnutí, kterým je povolena stavba, vč. štítku STAVBA POVOLENA.
- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou

smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikacích, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.

8.9. Nejpozději k datu právní moci kolaudačního rozhodnutí bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro Zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytyčení zajišťuje Zhotovitel. **Pokud Zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky.** Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností Zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.

8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá Zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatel.

- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je vjezdem z ulice Koterovská. Po dobu stavby je Zhotovitel povinen zajistit a umožnit přístup nutné dopravní obsluhy (svoz komunálního odpadu) a bezpečný průjezd do navazujících stávajících areálů a objektů.
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie Zhotovitel uhradí po ukončení stavby. Kabele, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit Zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.
- 8.16. Zhotovitel je povinen stavbu označit 1 x informační tabulí stavby v grafickém provedení a velikosti dle pokynu, předaném při předání staveniště (verze 3x1,5 m).
- 8.17. Bude-li potřeba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona.

Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným Zhotoviteli rozsah díla dle této Smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby Zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou Objednatелеm provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má Zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky Zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky Zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu Objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem Objednatele přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doložil autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna trvale na stavbě**. Před zahájením prací vymezí statutární orgán Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat.
- Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je Zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.4. Technický dozor Objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI. Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je Zhotovitel povinen předat Objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je povinen pro každého poddodavatele předložit i čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (s výjimkou těch, pro které čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů předložit již v zadávacím řízení).
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit Objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen písemně Objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění včetně předložení čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude Zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.
- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření Smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové

porušení, a to i opakovaně. Oprávnění Objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.

- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. **Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky.** Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

XII.

Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby Objednateli a třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. **Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s vyšší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.**
- 12.3. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy** předložit Objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činnostmi Zhotovitele a pojištění

majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí Objednateli.

- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 smlouvy.
- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

XIII.

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat Zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel ji uhradit Objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude Objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce Zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce Objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště).
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je Zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží Zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV.

Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání posledního kolaudačního rozhodnutí a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků dle čl. 4.2. smlouvy. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přejímacím protokolem. **Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.**
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti

výslovně stanovené touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.

- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.
- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti Smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví Objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.
- 14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při převjímacím řízení:
- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na USB, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních);
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
 - d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
 - f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - g) stavební deníky – originály;
 - h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
 - i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení);
 - k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Doklady c), d), e), h), a i) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem převjímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní převímce. Nepředání jakéhokoli z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

- 14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je Zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit Objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV. Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:
- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveníště** Objednatelům Zhotoviteli bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši **5 % ceny díla dle smlouvy**, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatel odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil

či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být **platná a účinná ode dne předání a převzetí staveniště** nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy** ve výši **3 % ceny díla bez DPH** (ve znění případných dodatků ke smlouvě), a to za účelem zajištění povinností (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinností Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinností uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky bodu (ii) nejpozději ke dni následujícímu vydání kolaudačního rozhodnutí.

- 15.2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. XV. této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude Zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat Objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.3. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

XVI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu **60 měsíců**.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má Objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy Objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být Objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že

Objednatel nebo provozovatel oznámil Zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.

- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací Zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelům; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelům.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelům či provozovatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.15. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup Objednatel či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je Objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé Objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené Zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je Zhotovitel povinen Objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatelů na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této Smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatelů v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku Smlouvy je Objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro Zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti Objednatelů či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.

- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této Smlouvy vlastníkov, správci - uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.
- 16.22. Po Zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze Smlouvy, včetně poskytnutí Smlouvy na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.

XVII. Sankce

- 17.1. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl Objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v Objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení Zhotovitele započne uplynutím Objednatelem stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této Smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto Smlouvou tímto výslovně sjednávají odchýlnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plněny Zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:

- a) pokud Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud Zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
 - d) nepředloží-li Zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII. této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,
 - e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - f) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud Zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodů porušení povinností Zhotovitele nemá Zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této Smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od Smlouvy a předá jej Objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve Objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení Objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX.

Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určena procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.

- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený Smlouvou se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. **Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Objednatelem pro Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezzbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem prací a touto Smlouvou.**
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezzbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek Smlouvy a zadávací dokumentace.
- 20.6. **Po zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.**

- 20.7. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této Smlouvy za Objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.**
- 20.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s Objednatelem.
- 20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:
- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba bytového domu Světovar – blok E“;
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr;
 - Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)
- 20.12. Tato Smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
- 20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
- 20.14. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 20.15. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a jsou s ním srozuměny, že Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ

Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzavěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000.-Kč za případ

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
pro veřejnou zakázku:

„Výstavba bytového domu Světovar – blok E“

Prohlašující dodavatel/poddodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tj. že není:

- a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Dodavatel tímto současně prohlašuje, že

- a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- b) poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 7 zadávací dokumentace: Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„Výstavba bytového domu Světovar – blok E“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

odbor stavební a silničně správní

Koterovská 83, 326 00 Plzeň

Plzeň, dne: 30.10.2024

Sp.zn.: SZ UMO2/12941/24/DaZe

Č.J.: UMO2/21285/24

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxxxx

IDDS: egwbyju

Vypraveno dne: 30.10.2024

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, odbor stavební a silničně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.06.2024 podal

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, IČO 00075370, náměstí Republiky 1, 306 22 Plzeň,

které zastupuje Statutární město Plzeň, zastoupené odborem investic Magistrátu města Plzně, IČO 00075370, Škroupova 5, 301 00 Plzeň 1,

které zastupuje INGEM a.s., IČO 63504006, Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Výstavba bytového domu Světovar blok E

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3942/8 (ostatní plocha – zeleň), parc. č. 3942/9 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 3953/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 5515 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Plzeň.

Druh a účel stavby:

Záměrem je vybudování nového bytového domu včetně související infrastruktury na pozemku parc. č. 3942/8 (ostatní plocha – zeleň), parc. č. 3942/9 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 3953/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 5515 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Plzeň.

Prostorové řešení stavby:

Stavba je umístěna dle koordinačního situace č. C3, který vypracoval autorizovaný architekt Ing. Arch. Petr Nosek ČKA 02 846.

Umístění stavby na pozemku:

Zhotovení bytového domu je na pozemku parc. č. 3942/8 (ostatní plocha – zeleň), parc. č. 3942/9 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 3953/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení, neboť se jedná (mimo stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn) o vlastníky stavby a pozemků dotčených stavbou, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být umístěním a provedením stavby dotčeny, následovně: pozemek parc. č. 3942/8 (ostatní plocha – zeleň), parc. č. 3942/9 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 3953/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 5515 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Plzeň.

Stavba svým rozsahem a umístěním nevyvolá vlivy na okolní stavby a pozemky. V průběhu výstavby a následným užíváním stavby nedojde k trvalému ovlivnění kvality životního prostředí. Stavba nevytváří žádná škodlivá pole ani záření a svým provozem neznečišťuje okolní prostředí.

Bytový dům - blok "E"

Navržený objekt bytového domu vytváří v souladu se schválenou studií nároží nově navržené ulice se stávající ulicí Koterovskou. Jedná se o zástavbu nároží v blízkosti objektu "Dronet". Před objektem v nové ulici budou umístěna podélná stání s nabíječkami pro elektromobily.

Dům je lichoběžníkového půdorysu s délkou 33,1 m (podél nové ulice) protilehlá strana bude mít délku 23,2 m. Podél Koterovské ulice bude délka 42 m a protilehlá strana bude dlouhá 40,8 m. Výška atiky bude podél Koterovské a na severní straně objektu 16,5 m nad terénem a část objektu při nové ulici bude mít výšku 10,55 (10,85) m nad terénem.

Navržený objekt má jedno podzemní podlaží s parkovacími stáními a pět nadzemních podlaží. Nadzemní podlaží vytvářejí vnitroblok orientovaný (otevřený) na západní stranu. Vnitroblok je vyplněn pobytovou zahradou.

V prvním podzemním podlaží jsou navrženy sklepy, technické místnosti a parkovací stání. V prvním nadzemním podlaží se nachází dva hlavní vstupy z ulice k bytům, vjezd k parkovacím stáním v objektu a parkovací stání. Dále jsou zde prostory pro odpad, skladovací kóje k bytům, kolárny a kočárkovny.

Druhé až páté nadzemní podlaží je navrženo pro bytové jednotky. Téměř každá bytová jednotka má svůj balkon, lodžii nebo terasu.

Objekt obsahuje:

V 1. PP - Chodbu se schodištěm, výtah, sklepy (6 ks), sklepy (10 ks), chodbu se schodištěm, výtah, úklidovou komoru, technickou místnost, chodbu a sklepy (11 ks), sklepy (3 ks), příjezdovou rampu s parkovištěm (22 parkovacích míst).

V 1. NP - Vstupní halu, kolárnu a kočárkárnu, chodbu se schodištěm, výtah, sklad odpadky, technickou místnost, rozvodnu NN, rozvodnu NN PO, vstupní halu, chodbu se schodištěm, výtah, chodbu a sklepy (4 ks), sklad odpadky, kolárnu a kočárkárnu, výměňkovou stanici, příjezdovou rampu s parkovištěm 18 parkovacích stání (jedno pro motocykl).

2. NP - 5 bytových jednotek 2 + kk a 5 bytových jednotek 1 + kk a komunikační prostory.

3. NP - 6 bytových jednotek 2 + kk a 4 bytové jednotky 1 + kk a komunikační prostory.

4. NP obsahuje 4 bytové jednotky 2 + kk a 3 bytové jednotky 1 + kk a komunikační prostory.

5. NP obsahuje 4 bytové jednotky 2 + kk a 3 bytové jednotky 1 + kk a komunikační prostory.

Celkem objekt obsahuje 34 bytových jednotek, 40 parkovacích míst v objektu (z toho 3 stání pro hendikepované a 2 stání pro motocykly)

Obálka objektu je navržena v kombinaci silikonové a 3D strukturované omítky doplněná o vertikální ozeleněné prvky. (zavlažování bude řešeno s využitím jímáných dešťových vod).

Objekt bude napojen na vodovod, horkovod, splaškovou kanalizaci a datovou síť. Dešťové vody budou jímány do retenční nádrže a budou využity pro závlahu zelené fasády a extenzivní ozeleněné střechy.

Přebytek vod bude sveden do podzemního zasakovacího objektu. Bezpečnostní přepad z retenční nádrže bude zajištěn řízeným odtokem do kanalizace.

Záměr dále obsahuje:

IO 101 Komunikace podél sousedního objektu (TechTower), nové chodníky a IO 102 Úprava stávajícího parkoviště

Vjezd a výjezd z garáží je napojen na stávající jednosměrnou místní komunikaci IV. třídy. Jedná se o zachování stávajícího dopravní řešení v okolí budovy TechTower. Šířka stávající místní komunikace 6,00 m zůstává zachována. Komunikace je provedena s povrchem ze žulových kostek a v současné době je opatřena podélnými stánými s totožným povrchem. Vzhledem k návrhu bytového domu dojde ke zrušení 7 míst a 3 parkovací stání budou zachována. Dojde také ke změně dopravního napojení na stávající místní obslužnou komunikaci III. třídy funkční skupiny C šířky 5,50 m. Dopravní napojení místní komunikace IV. třídy na tuto komunikaci bude řešeno zpomalovacím prahem. Toto napojení a prodloužení místní komunikace od ulice Slovanská alej je součástí jiné akce. Dále předmětem projektu je zachování parkoviště a možného počtu stávajících parkovacích míst v severní části navrženého bytového domu. Jedná se o veřejné parkoviště. Zachováno zůstane 15 kolmých parkovacích stání. Parkovací místa budou provedena o rozměru 2,50 x 5,00 m s rozšířením krajního stání o 0,25 cm. Parkovací místa budou provedena s povrchem z betonové zatravnovací dlažby a budou lemována betonovým obrubníkem s nášlapem 12 cm. Účelová komunikace s tímto počtem parkovacích stání bude napojena na stávající místní komunikaci IV. třídy a bude provedena s povrchem z betonové zámkové dlažby.

Přístup pro chodce bude zajištěn komunikací pro pěši (chodníkem) z ulice Koterovská jak v severní části navrženého BD, tak i v jeho jižní části. Chodník je navržen o šířce 2,50 m. Chodník bude lemován betonovým záhonovým obrubníkem s výškou nášlapu 6 cm. Nášlap bude tvořit vodící linii pro osoby se sníženou schopností orientace. Chodník bude proveden s povrchem z betonové dlažby.

IO 301 Nová kanalizační přípojka

Nová kanalizační přípojka bude z KT DN 150 délky 5,1 m. Napojena na kanalizaci bude v komunikaci u sousedního objektu (TechTower), v místě odbočky rušené přípojky uliční vpusti. Ukončena bude v revizní šachtě u BD v chodníku. V rámci záměru budou rušeny dvě přípojky uličních vpustí včetně vpustí.

IO 302 Nová vodovodní přípojka

Nová vodovodní přípojka bude z PE MD d63 v délce 7,45 m ve veřejném prostoru. Dále přechází do objektu k vodoměrné sestavě. Napojena na vodovodní řad bude v komunikaci u sousedního objektu (TechTower). Součástí záměru je vymístění sítí - konkrétně: IO 401 Přeložka trasy areálového silnoproudého vedení, IO 402 Přeložka kabelového vedení SIT MP a IO 403 Přeložka kabelového vedení PMDP A dále sadové úpravy v okolí objektu.

Podrobnosti o stavbě jsou zahrnuty v projektové dokumentaci stavby, která je nedílnou součástí žádosti.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:


1. Stavba je umístěna dle koordinačního situace výkresu č. C3, který vypracoval autorizovaný architekt Ing. Arch. Petr Nosek ČKA 02 846.
2. Ověřená dokumentace bude po nabytí právní moci předána žadateli a dále bude založena ve spisu odboru stavebně správního a dopravy ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
3. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby,
2. staveniště bude na pozemcích dotčených stavbou,
3. žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) práce HSV
b) práce PSV
c) dokončení prací
d) závěrečná kontrolní prohlídka stavby,
4. stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dle výběrového řízení,

5. stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
6. stavba bytového domu bude zkolaudována až po kolaudaci parkovacího domu, bude provedena koordinace staveb v daném území,
7. stavba může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu, o který žadatel požádá po dokončení stavby v souladu s platnými právními předpisy (příslušná ustanovení vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů).
8. Stavba bude dokončena do 31.12.2027.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:



Odůvodnění:

Dne 19.06.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným

požadavků na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad konal v souladu k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů zejména vyhlášek č. 501/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst.1 písm. b) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Stavba je v bývalém areálu Světovar. S ohledem na rozsah a charakter stavby budou respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a nejsou vymezena žádná jiná specifická ochranná a bezpečnostní pásma.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popř. s výsledkem řešení rozporů: Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů, rozpory nebyly shledány.

Stavební úřad ověřil v souladu s § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona, zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Předložená dokumentace pro vydání společného povolení je úplná a přehledná, vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

V dokumentaci pro vydání společného povolení jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad ověřil v souladu s § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Příjezd ke stavbě bude nově zbudován, přípojky na stávající řady pro stavbu budou budovány souběžně s prováděním stavby.

Stavební úřad rovněž ověřil v souladu s § 94o odst. 3 stavebního zákona účinky budoucího užívání stavby:

Stavba svým rozsahem a umístěním nevyvolá vlivy na okolní stavby a pozemky. V průběhu výstavby a následným užíváním stavby nedojde k trvalému ovlivnění kvality životního prostředí. Stavba nevytváří žádná škodlivá pole ani záření a svým provozem neznečišťuje okolní prostředí, jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Funkční využití území a charakter území nebude předmětnou stavbou změněn. Stavební záměr neovlivní stávající způsob využití území a nebude mít negativní vliv na architektonickou a urbanistickou hodnotu území.

Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je Územní plán Plzeň vydaný Zastupitelstvem města Plzně dne 8. 9. 2016 usnesením pod č. 434. Územní plán je účinný od 1. 10. 2016 v platném znění. Z hlediska Územního plánu Plzeň je záměr možný. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ze dne 19.06.2024. Výpisy z KN, snímek katastrální mapy.

2 x projektová dokumentace stavby.

Plná moc k zastupování ve věci.

Stanoviska a rozhodnutí sdělili:

Koordinované závazné stanovisko MMP – OŽP ze dne 27.02.2024 pod sp. zn. SZ MMP/530327/23

Souhlasné závazné stanovisko KHS PK ze dne 21.02.2024 pod č.j. KHSPL/3893/21/2024

Koordinované závazné stanovisko HZS PK ze dne 13.02.2024 pod č.j. HSPM-3439-4/2023 ÚPP

Rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze dne 20.05.2024 pod sp. Zn. UMO2/06828/24/KaZi

Vyjádření:

MMP – technický úřad – technická stanoviska ze dne 11.04.2024 pod sp. zn. MMP/520521/23


Správce sítí dotčených stavbou

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad při vymezení okruhu účastníků řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona v daném případě vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, zahrnul vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, včetně osob, které mají jiná věcná práva včetně práv odpovídajících věcným břemenům, a jejich práva mohou být společným povolením přímo dotčena.

účastníci řízení dle § 94k písm. a)



Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k MMP podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- stavbu provádět v souladu s právními předpisy v platném znění a souvisejících vyhlášek platných pro Českou republiku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Dagmar Zemanová
referent odboru stavebního a silničně správního
Úřadu městského obvodu Plzeň 2-Slovany

"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 18.10.2024.

Obdrží:

účastníci řízení

dotčené orgány

ČR - státní energetická inspekce, územní inspektorát Plzeň, IDDS: hq2aev4
sídlo: Rejskova č.p. 218/3, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň Krajská
hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a sídlo:
Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí,
IDDS: 6iybfxn sídlo: Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, IDDS: 6iybfxn
sídlo: Škroupova č.p. 246/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybfxn
sídlo: Škroupova č.p. 1900/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Magistrát města Plzně, odbor památkové péče, IDDS: 6iybfxn
sídlo: Kopeckého sady č.p. 11, 306 32 Plzeň 1
MMP, Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, IDDS: 6iybfxn
sídlo: Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

na vědomí

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NOS02REV01

Stavba: Výstavba bytového domu Světovar blok E

Místo: Plzeň

Zadavatel:

Statutární město Plzeň, Odbor investic MMP

Uchazeč:

Projektant:

INGEM a.s., Nosek & Raffelová architekti, s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 14.02.2025

IČ: 00075370

DIČ: CZ00075370

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
NOS02REV				
01	Výstavba bytového domu Světovar blok E			
NOS02-00	D.1.0 Příprava staveniště			
NOS02-01	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			
NOS02-02	D.1.2. Stavebně konstrukční část			
NOS02-04	D.1.4 Technika prostředí staveb			
NOS02-04-1	D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov			
NOS02-04-2	D.1.4.2 Vzduchotechnika			
NOS02-04-3	D.1.4.3 Zařízení ZTI			
NOS02-04-4	D.1.4.4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, bleskosvod			
NOS02-05	D.2.0 Provizorní parkoviště			
NOS02-05-1	D.2.0.1 Provizorní parkoviště 1			
NOS02-05-2	D.2.0.2 Provizorní parkoviště 2			
NOS02-05-3	D.1.4.4 Elektroinstalace			
NOS02-05-4	Přípojka z trafostanice			
NOS02-06	D.2.1. Dopravní řešení			
NOS02-07	D.2.2. Přípojka kanalizace			
NOS02-08	D.2.3. Přípojka vody			
NOS02-09	D.2.4 Přeložka NN			
NOS02-10	D.2.5 Přeložka SITmP			
NOS02-11	D.2.6 Přeložka kabelového vedení PMDP			
NOS02-13	D.2.8 Zajištění stavební jámy			

Zpracováno systémem KROS 4

NOS02-14 D.2.9 Pilotové založení
NOS02-19 VRN

SOUPIŠ PRACÍ

Objekt:
NOS02-00 - D.1.0 Příprava staveniště

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 112211

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV D 1 Práce a dodávky HSV Zemní práce								
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
2,0 Součet								
2	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
2,0 Součet								
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

2,0

Součet

4	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	1 150,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

výměra CAD

1150,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

5	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	1 035,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

1035,0

Součet

6	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 185,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

výměra CAD

1150,0+1035,0

Součet

7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	450,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

výměra CAD

450,0

Součet

8	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	35,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

výměra CAD

35,0

Součet

9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	5,250			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

ornice

*35,0*0,15*

Součet

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,250			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

ornice

*35,0*0,15*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

11	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	45,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

*Poznámka k položce:
vč. uličních vpustí - celkem 2 ks objem
souvisejících zemních prací součástí D.2.8*

45,0

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

odhad

3,0

Součet

13	K	966006.R	Demontáž vjezdové závory včetně indukční smyčky	kus	2,000			
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Uložení vjezdové závory dle pokynů objednatele.*

2,0

Součet

14	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

3,0

Součet

D 997 Přesun sutě

15	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	6,987			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

6,987

Součet

16	K	99722000.R	Uložení betonové dlažby na paletu vč. zapáskování a dopravy se složením	m2	2 185,000			
----	---	------------	---	----	-----------	--	--	--

Poznámka k položce:

ROZEBRANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA-očistěná, TDS odsouhlasená, bude řádně naskládána na zakoupené palety, zapáskována, naložena a složena na městské skládce v Doubravce ulici.

1035,0+1150,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 372,537			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

1267,3+98,25+6,987

Součet

18	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19 215,518			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	------------	--	--	----------------

1267,3+98,25+6,987

Součet

1372,537 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

19	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	608,350			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

339,25+269,1

Součet

20	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	98,250			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

98,25

Součet

21	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 267,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.

ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ

CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE

AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A

VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.

SKLÁDKA S-001

1267,3

Součet

D 998

Přesun hmot

22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	606,494			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-01 - D.1.1. Architektonicko stavební řešení

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	60,100			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

výměry CAD

výtahová šachta

*30,05*2*

ob7

Mezisoučet

Součet

2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	60,100			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

ob7

Součet

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,100			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

ob7

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	300,500			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

ob7

Součet

*60,1 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství*

5	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,100			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

ob7
Součet

6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	114,190			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .
ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. SKLÁDKA S-001 ob7*1,9 Součet

7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,600			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

výměra CAD kolem
výtahové šachty ob7-
7,75*2

ob8
Mezisoučet
Součet

8	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	102,580			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	------------------------	---	---------	--	--	----------------

ob8*2,3
Součet

9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	1 144,930			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

1144,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet
Zakládání

D 2

10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	171,740			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

S1, S3, S4, S5, S6

1144,93*0,15

Součet

11	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	114,493			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

S1, S3, S4, S5, S6

1144,93*0,1

Součet

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

12	K	311113142	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	118,160			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

vč. prostupů pro bezpečnostní přepady střechy 150/150mm - 5ks **výměry**

CAD

atika

118,16

pl42

Mezisoučet

Součet

13	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	117,237			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce: v ceně vytvoření a utěsnění
prostupů pro instalace

1.PP

2,85*(2,0+3,1)

1.NP

3,5*(3,1+2,0)

2.NP

2,75*(4,917+2,0+3,1)

-0,9*1,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

3.NP
 $2,75 \cdot (4,917 + 2,0 + 3,1)$
 $-0,9 \cdot 1,97$
4.NP
 $2,75 \cdot (2,0 + 3,1 + 1,6)$
 $-0,9 \cdot 1,97$
5.NP
 $2,75 \cdot (2,0 + 3,1 + 1,6)$
 $-0,9 \cdot 1,97$
pl15
Mezisoučet
Součet

14	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	537,588			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

4.NP
 $2,75 \cdot (5,4 + 7,287 + 6,205 + 1,2 + 0,2 + 9,7 + 14,638 + 1,1 + 7,3 + 2,5 + 5,8 + 7,025 + 7,8 + 6,4 + 13,241 + 14,993)$
 $-(1,8 \cdot 2,25 + 2,0 \cdot 1,4 + 1,85 \cdot 1,75 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2,37 \cdot 3 + 2,75 \cdot 2,37)$
5.NP
 $2,75 \cdot (5,4 + 7,287 + 5,15 + 1,2 + 0,2 + 9,7 + 14,638 + 1,1 + 3,3 + 1,6 + 1,2 + 2,5 + 5,8 + 7,025 + 7,8 + 7,5 + 13,241 + 14,993)$
 $-(2,0 \cdot 2,25 + 2,0 \cdot 1,4 + 1,85 \cdot 1,75 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2,37 \cdot 3 + 2,75 \cdot 2,37)$
pl40
Mezisoučet
Součet

15	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	339,626			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
RW = min 56 dB (včetně omítek), Uzdiva = max 0,9 W/m2K
"2.NP
 $2,75 \cdot (0,5 + 0,9)$

3.NP

2,75*(0,5+0,9)

4.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,75*(1,3+7,1+6,8+2,6+7,85+8,0+10,4+8,9+6,8)

5.NP

2,75*(1,3+7,1+6,8+2,6+9,05+8,0+10,4+8,9+6,8)

pl28

Mezisoučet

Součet

16	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

P05

1,0

Součet

17	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	60,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

P01

60,0

Součet

18	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

P02

5,0

Součet

19	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	38,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

P09

18,0

P13

20,0

Součet

20	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	21,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

P08

21,0

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	----------------------	--------------------

21	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	48,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

P04

24,0

P12

24,0

Součet

22	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

P03

18,0

Součet

23	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

P06

6,0

Součet

24	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

P11
8,0
Součet

25	K	317321611	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	5,079			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

MONOL 01
0,3*0,25*3,15*3
MONOL 02
0,3*0,25*5,65*2
MONOL 03
0,3*0,25*7,35*1
MONOL 04
0,3*0,25*(1,64+2,4)*1
MONOL 05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,3*0,25*6,7*1
MONOL 06
0,3*0,25*(2,3+0,8)*1
MONOL 07
0,3*0,25*2,0*3
MONOL 08
0,3*0,25*2,6*2
MONOL 09
0,3*0,25*2,45*1
MONOL 10
0,3*0,25*3,4*1
MONOL 11
0,3*0,25*2,3*1
MONOL 12
0,3*0,25*6,4*1

ob13

Mezisoučet

Součet

26	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	54,152			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

MONOL 01

 $(0,3+2*0,25)*3,15*3$

MONOL 02

 $(0,3+2*0,25)*5,65*2$

MONOL 03

 $(0,3+2*0,25)*7,35*1$

MONOL 04

 $(0,3+2*0,25)*(1,64+2,4)*1$

MONOL 05

 $(0,3+2*0,25)*6,7*1$

MONOL 06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

 $(0,3+2*0,25)*(2,3+0,8)*1$

MONOL 07

 $(0,3+2*0,25)*2,0*3$

MONOL 08

 $(0,3+2*0,25)*2,6*2$

MONOL 09

 $(0,3+2*0,25)*2,45*1$

MONOL 10

 $(0,3+2*0,25)*3,4*1$

MONOL 11

 $(0,3+2*0,25)*2,3*1$

MONOL 12

 $(0,3+2*0,25)*6,4*1$

p/56

Mezisoučet

Součet

27	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	54,152			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

p/56

Součet

28	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,965			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

ob13*190,0*0,001

Součet

29	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,059			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

P14

L60

5,49*0,9*12*0,001

Součet

30	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,059			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	-------	--	--	----------------

5,49*0,9*12*0,001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

31	K	317998132	Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm	m	30,750			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

izolace PIR

P06

2,0*2

P08

1,25*7

P09

1,0*6

P12

1,5*8

Součet

32	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	15,721			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

v ceně vytvoření a utěsnění prostupů pro instalace

1.PP

2,85*(3,6+1,2*2)-0,7*1,97

pl14

Mezisoučet

Součet

33	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	1 349,415			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

v ceně vytvoření a utěsnění prostupů pro instalace

1.PP

2,85*2,857

1.NP

3,5*(6,4+6,5+1,25+5,4+6,093+3,75)

-(1,25*2,1+0,9*1,97*4)

2.NP

2,75*(5,1+3,05+3,0+2,35+0,75+5,45+2,9+1,1+3,15+2,5+2,65+2,1+2,6+0,6+6,65+2,7+2,993+4,34+3,037+3,51+0,9+3,51+3,159+4,35+1,195+4,0+2,4+0,6+2,08+0,9)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,75*(3,45+2,95+2,4+3,45+2,95+2,4+5,8+2,4+7,15+3,05+3,05+3,4+2,4+3,45+3,5+2,95+2,9)

-(0,8*2,1*14+0,7*2,1*1)

3.NP

2,75*(5,1+3,05+3,0+2,35+0,75+5,45+2,9+1,1+3,15+2,5+2,65+2,1+2,993+4,34+3,037+3,51+0,9+3,51+3,159+4,35+1,195+4,0+2,4+0,6+2,08+0,9)

2,75*(3,45+2,95+2,4+3,45+2,95+2,4+5,8+2,4+7,15+3,05+3,05+3,4+2,4+3,45+3,5+2,95+2,9+9,9+2,55*2)

-(0,8*2,1*16+0,7*2,1*1)

4.NP

2,75*(4,95+3,0+2,9+2,35+0,8+3,2+2,3+2,9+9,9+2,7*2+1,1+2,5+3,15+2,65+2,1+2,88+4,5+3,037+3,51*2+3,159+2,5+0,6+4,35+1,4+3,85+2,08+2,95+2,9+6,4+2,4+3,379)

-(0,8*2,1*13+0,7*2,1*1)

5.NP

2,75*(4,95+3,0+2,9+2,35+0,8+3,2+2,3+2,9+9,9+2,7*2+1,1+2,5+3,15+2,65+2,1+2,88+4,5+3,037+3,51*2+3,159+2,5+0,6+4,35+1,4+3,85+2,08+2,95+2,9+6,4+2,4+3,379)

-(0,8*2,1*13+0,7*2,1*1)

pl17

Mezisoučet

Součet

34	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	783,458			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

115

1.PP

3,6+1,2*2

140

1.PP

2,857

1.NP

6,4+6,5+1,25+5,4+6,093+3,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2.NP

5,1+3,05+3,0+2,35+0,75+5,45+2,9+1,1+3,15+2,5+2,65+2,1+2,6+0,6+6,65+2,7+
2,993+4,34+3,037+3,51+0,9+3,51+3,159+4,35+1,195+4,0+2,4+0,6+2,08+0,9

3,45+2,95+2,4+3,45+2,95+2,4+5,8+2,4+7,15+3,05+3,05+3,4+2,4+3,45+3,5+2,95
+2,9

3.NP

5,1+3,05+3,0+2,35+0,75+5,45+2,9+1,1+3,15+2,5+2,65+2,1+2,993+4,34+3,037+
3,51+0,9+3,51+3,159+4,35+1,195+4,0+2,4+0,6+2,08+0,9

3,45+2,95+2,4+3,45+2,95+2,4+5,8+2,4+7,15+3,05+3,05+3,4+2,4+3,45+3,5+2,95
+2,9+9,9+2,55*2

4.NP

4,95+3,0+2,9+2,35+0,8+3,2+2,3+2,9+9,9+2,7*2+1,1+2,5+3,15+2,65+2,1+2,88+
4,5+3,037+3,51*2+3,159+2,5+0,6+4,35+1,4+3,85+2,08+2,95+2,9+6,4+2,4+3,37

5.NP

4,95+3,0+2,9+2,35+0,8+3,2+2,3+2,9+9,9+2,7*2+1,1+2,5+3,15+2,65+2,1+2,88+
4,5+3,037+3,51*2+3,159+2,5+0,6+4,35+1,4+3,85+2,08+2,95+2,9+6,4+2,4+3,37

Součet

35	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	159,500			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

4.NP

2,75*29

5.NP

2,75*29

Součet

36	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	408,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

1.PP

2,85*3

1.NP

3,5*16

2.NP

2,75*52

3.NP

2,75*53

4.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,75*10

5.NP

2,75*10

Součet

37	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	472,731			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

1.NP

3,5*(0,85)

2.NP

2,75*(2,85+2,1+3,05+2,3+2,5+2,9+1,05+2,45+3,15+2,65+2,05+2,9+0,3+0,8+0,6+0,45+0,9+0,25+0,3+0,9+0,7+0,45+0,9+0,3+0,45+0,6+(0,9+0,3)*4+0,9+0,45+1,18)

3.NP

2,75*(2,85+2,1+3,05+2,3+2,5+2,9+2,85+2,45+3,15+2,65+2,05+2,9+0,3+0,8+0,6+0,45+0,9+0,25+0,3+0,9+0,7+0,45+0,9+0,3+0,45+0,6+(0,9+0,3)*4+0,9+0,45+1,18)

4.NP

2,75*(2,9+2,35+2,85+2,55+2,5+2,9+0,3+0,9+0,6+0,45+0,9+0,35+0,45+0,7+0,3+0,9+0,3+0,9+0,45+0,6+1,85+0,35+0,9+1,98+3,25+2,85+0,45+0,9+2,65)

5.NP

2,75*(2,9+2,35+2,85+2,55+2,5+2,9+0,3+0,9+0,6+0,45+0,9+0,35+0,45+0,7+0,3+0,9+0,3+0,9+0,45+0,6+1,85+0,35+0,9+1,98+3,25+2,85+0,45+0,9+2,65)

pl21

Mezisoučet

Součet

38	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	227,714			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

1.PP

2,85*1,259

2.NP

2,75*(1,35+2,85+1,6+1,9+1,5*3+1,35+6,55+1,6)

3.NP

2,75*(1,35+2,85+1,6+1,9+1,5*3+1,35+6,55+1,6)

4.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,75*(2,85+1,6+1,45+1,6+2,0+0,9+0,9+1,5+6,25)

5.NP

2,75*(2,85+1,6+1,45+1,6+2,0+0,9+0,9+1,5+6,25)

pl22

Mezisoučet

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

39	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	9,460			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

vč. kotvení do stropní konstrukce závitovou tyčí pr.12mm á 1,5m **výměry**

CAD

9,46

Součet

40	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	94,520			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

výměry CAD

94,52

Součet

41	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	94,520			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

94,52

Součet

42	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,230			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

9,46*130,0*0,001

Součet

D 5 Komunikace pozemní

43	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	13,980			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

výměra CAD

S10

1.NP

13,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl29

Mezisoučet

Součet

44	M	59245008	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>14,399</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	--	-----------	---------------	--	--	-----------------------

pl29

Součet

*13,98 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství*

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	2 734,836			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl23

pl34

pl41

*1,2*4,13*2*2*

*1,2*2*3,43*8*2*

Součet

46	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 888,700			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Omítka bude nanášena ručně nebo strojově. Tloušťka omítky a její případné vyztužení bude provedeno dle předpisu vybraného dodavatele omítky v souladu s jeho postupem provádění omítky na žb monolit.

1.NP

14,3+10,7+10,4+5,1+2,2+7,6+22,5+15,1+25,7+26,2

2.NP

5,7+31,9+14,1+3,9+37,6+5,0+27,5+6,5+37,0+35,1+5,8+26,6+15,5+6,2+34,8+14,8+8,3+40,4+8,3+25,8+16,2+7,3+40,0+13,2+27,8+12,2

3.NP

5,7+31,9+14,1+3,9+37,6+5,0+23,9+6,6+34,3+18,3+35,1+5,8+26,6+15,5+6,2+34,8+14,8+8,3+38,2+8,3+25,8+16,2+7,3+40,0+13,2+27,8+12,2

4.NP

5,7+31,9+14,1+3,9+37,6+5,0+27,5+6,6+30,2+18,3+35,1+5,8+26,6+15,5+6,2+34,8+14,8+8,3+38,2

5.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		pl23	5,7+31,9+14,1+3,9+37,6+5,0+23,9+6,6+34,3+18,3+35,1+5,8+21,3+15,5+6,2+29,2+14,8+8,3+40,4 Mezisoučet Součet					
47	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	189,136			CS ÚRS 2025 01
		pl41	1,2*4,13*2*2 1,2*2*3,43*8*2 Součet					
48	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	2 850,430			CS ÚRS 2025 01

pl18
pl19
pl33
Součet

49	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	4 882,031			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl16
Součet

50	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 175,400			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

*Poznámka k položce:
Exponované hrany budou ochráněny pomocí nárožních podomítkových lišt. Omítka bude nanášena ručně nebo strojově. Tloušťka omítky a její případné vyztužení bude provedeno dle předpisu vybraného dodavatele omítky v souladu s jeho postupem provádění omítky na cihelné zdivo a žb monolit a v souladu s doporučením vybraného výrobce cihelného zdiva. Plochy omítek vč. ostění a nadpraží otvorů.
Vč. začišťovacích PVC profilů (APU).*

pl18
pl19
pl27
Součet

51	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6 557,061			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
*Exponované hrany budou ochráněny pomocí nárožních podomítkových lišt. Omítka bude nanášena ručně nebo strojově. Tloušťka omítky a její případné vyztužení bude provedeno dle předpisu vybraného dodavatele omítky v souladu s jeho postupem provádění omítky na cihelné zdivo a žb monolit a v souladu s doporučením vybraného výrobce cihelného zdiva. Plochy omítek vč. ostění a nadpraží otvorů. Vč. začišťovacích PVC profilů (APU). výměry CAD pl14*2 pl15*2 pl17*2 pl21 pl22 pl28*2 pl40*

pl16

Mezisoučet

omítka na betonu

1.PP

162,81

1.NP

221,20

2.NP

881,39

3.NP

889,25

4.NP

163,97

5.NP

163,97

pl33

Mezisoučet

-pl27

Součet

52	K	621131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů	m2	909,780			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl34
pl36
pl37
pl54
Součet

53	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pohledů	m2	126,180			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl36
pl54
Součet

54	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější pohledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	797,580			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Systém ETICS bude proveden jako systém lepený s doplňkovým kotvením. Pro nadzemní část budou použity hmoždinky s povrchovou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604.
Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlínám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyztváření za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyztváření. **výměra CAD 1.NP**

657,0

pl34

Mezisoučet

S14

13,98

pl36

Mezisoučet

2.NP

S11a

5,7+5,0+6,2+8,3

S12a

14,1+27,5+40,4

S13a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

5,9+5,1+1,2+1,4+5,8
pl37
Mezisoučet

Součet

55	M	RKW.282533.R	lamelová deska z kamenné vlny tl.200 mm	m2	689,850			
----	---	--------------	---	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
s úpravou nástřikem pro tepelnou izolaci stropů po bvodu se skosenou hranou 45
stupňů *pl34* **Součet**

657 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

56	M	63152375	deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,040$ tl 200mm	m2	147,609			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl36

pl37

Součet

140,58 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

57	K	621531001	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 0,5 mm podhledů	m2	112,200			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlínám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrání. **balkony**

2,7+3,3+5,8+5,8+4,0+4,4

2,7+3,3+2,0+12,0+5,8+4,0+4,4

2,7+9,4+2,0+12,0

2,7+3,3+2,0+5,8+6,3+5,8

p154

Mezisoučet

Součet

58	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	13,980			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

Pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlínám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrání. **p136 Součet**

59	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	4 586,376			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

p133

p148

p149

p150

p151

p152

p153

p155

Součet

60	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	56,584			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

p111

Součet

61	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2 160,370			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

p111

p148

pl49

pl50

pl51

pl52

pl53

pl55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

62	K	622211015	Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na jakýkoliv podklad, tloušťky desek do 80 mm	m2	42,600			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Pro nadzemní část budou použity hmoždinky s povrchovou montáží schválenou dle ETAG

014 případně EAD 330166-01-0604. výměry CAD

S17 - atika

34,1

S18 - atika

8,5

pl44

Mezisoučet

Součet

63	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 60mm	m2	44,730			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	--------	--	--	----------------

pl44

Součet

*42,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*

64	K	622211035	Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na jakýkoliv podklad, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	21,175			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

P4
1.PP
2,7*3,5
1.NP
3,35*3,5

pl19
Mezisoučet
Součet

65	M	28376506	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 160mm	m2	22,234			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	--------	--	--	----------------

pl19
Součet

21,175 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

66	K	622221145	Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na jakýkoliv podklad, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	2 421,781			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Systém ETICS bude proveden jako systém lepený s doplňkovým kotvením.
Pro nadzemní část budou použity hmoždinky s povrchovou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604.
Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlínám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrávání.

P2
1.PP
2,7*(8,5+48,8)
1.NP
3,35*(8,5+48,8)

pl18
 Mezisoučet
 P6, P7, P9
 pl48 pl49
 pl50 pl51
 pl52 pl53
 Součet

67	M	63151534	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 180mm	m2	942,874			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce: třída

reakce na oheň A1/A2

pl18 pl49 pl51 pl53

Součet

897,975 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

68	M	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 200mm	m2	1 599,996			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl48

pl50

pl52

Součet

1523,806 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

69	K	622531001	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 0,5 mm stěn	m2	433,875			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlinám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat

aditiva, upravující regulaci vyzrávání. výměry CAD P6, P7, P9 tl. izolantu 200 mm
 13,87+14,5*0,2
 17,74+33,96*0,2
 79,44+66,44*0,2
 77,02
 71,48+8,4*0,2
pl48 *Mezisoučet*
tl. izolantu 180 mm
 72,78+48,15*0,18
 35,5+22,49*0,18
pl49 *Mezisoučet*
čelo balkonu
 28,67
pl55 *Mezisoučet*
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 323,176			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlinám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrávání. **výměry CAD P6, P7, P9 tl. izolantu 200 mm**

117,18+111,99*0,2
9,9
69,16
28,19*0,2
124,47+118,0*0,2
11,48
202,35+80,3*0,2
38,83+57,63*0,2
6,6
208,18+56,5*0,2
277,04+218,0*0,2

pl52 Mezisoučet tl.
izolantu 180 mm
21,87+37,02*0,18
14,3
15,05+52,2*0,18

pl53 Mezisoučet
pl11
Součet

71	K	622531032	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	403,319			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
 Pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlinám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrávání. **výměry CAD P6, P7, P9 tl. izolantu 200 mm**
 26,65+68,17*0,2

pl50 **Mezisoučet tl.**
izolantu 180 mm
 79,09+35,89*0,18
 90,21+83,31*0,18
 16,12
 68,52+98,6*0,18
 9,0
 58,42+13,73*0,18

pl51 **Mezisoučet**
Součet

72	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 S1, S3, S4, S5, S6 1144,93*0,055 S10 pl29*0,08 <i>ob9</i> Mezisoučet S9, S11 pl30*0,055 S13 pl25*0,055 S12, S12a	m3	195,501			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

ob12
p/31*0,055
Mezisoučet
Součet

73	K	631311215	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37	m3	27,365			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Při pokládce budou dodrženy technické požadavky na dilatace, dilatace budou provedeny pomocí systémových dilatačních lišt.
Konstrukce podlah bude dilatována podle zásady, že rozměry dilatačního celku nepřesáhnou poměr stran 3:1. Dilatace bude prováděna pomocí vkládání měkčených pásků.

S2, S3, S4, S5
(203,2+20,0+38,4+3,9+3,85)*0,055
p/26*0,055

ob10
Mezisoučet
Součet

74	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	194,170			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Při pokládce budou dodrženy technické požadavky na dilatace, dilatace budou provedeny pomocí systémových dilatačních lišt.
Konstrukce podlah bude dilatována podle zásady, že rozměry dilatačního celku nepřesáhnou poměr stran 3:1. Dilatace bude prováděna pomocí vkládání měkčených pásků.

S1
572,1*0,145
S7
767,0*0,145

ob11
Mezisoučet
Součet

75	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	417,036			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

ob9
ob10

ob11

ob12

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

76	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	352,947			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

ob10

ob11

ob12

Součet

77	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	6,166			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

S2, S3, S4, S5

$(203,2+20,0+38,4+3,9+3,85)*2,02*0,001*1,05$

S1

$572,1*3,14*0,001*1,05$

S8

$pl26*1,35*0,001*1,05$

S9, S11, S11a, S11b

$pl30*1,35*0,001*1,05$

S13

$pl25*1,35*0,001*1,05$

S12, S12a

$pl31*1,35*0,001*1,05$

Součet

78	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	4 518,230			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

S1, S2, S3, S4, S5, S7

$775,3+20,0+38,4+3,9+3,85+110,8+30,0+40,4+7,0+60,1+14,2+15,8+767,0$

Mezisoučet pl25 pl26 pl29 pl30 pl31 Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

79	K	636411003	Kladení dlažby z keramických dlaždic na sucho na terče standardní rozměr dlažby 600x600 mm, na rektifikační terče výšky přes 30 do 50 mm	m2	156,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

*Poznámka k položce:
viz detail - balkón*

S15

2.NP

3,3+5,8+4,0+4,4

3.NP

6,0+2,0+12,0+4,0+4,4

4.NP

2,7+9,4+2,0+12,0

5.NP

2,7+3,3+2,0+5,8

pl38

Mezisoučet

S16

2.NP

2,7+10,6+5,8

3.NP

2,4+6,0+5,8

4.NP

10,6

5.NP

2,4+6,0+5,8+6,3+5,8

pl39

Mezisoučet

Součet

80	K	636411041	Kladení dlažby z keramických dlaždic na sucho na terče ukončení dlažby položené na rektifikačních tercích volný okraj soklovými klipy s nařezanými pásky z dlažby	m	301,380			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

výměra CAD

2.NP 72,38

3.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

91,29

4.NP

68,35

5.NP

69,36

Součet

81	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	179,400			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl38

pl39

Součet

156 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

D 9**Ostatní konstrukce a práce, bourání**

82	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	273,100			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

1.PP

5,0*23

1.NP

5,0*20+58,1

Součet

83	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1.PP

3,0

1.NP

3,0

Součet

84	K	935932110.R7	Montáž a dodávka kompozitní odvodňovací a vypařovací žlab - ozn. T07	m	67,000			
----	---	--------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce: kompozitní odvodňovací a vypařovací žlab pro lité podlahy šířka 150mm, výška 50mm

67,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

85	K	935932110.R8	Montáž a dodávka vysychací jímky - ozn. T08	kus	2,000			
----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: vysychací jímka 500x500mm pojezdová mříž - žárově zinkovaná

2,0

Součet

86	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	2 745,770			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

výměry CAD

2745,77

Součet

87	K	941221212	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	494 238,600			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------------	--	--	----------------

2745,77

Součet

2745,77 * 180 ' Přepočtené koeficientem množství

88	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	2 745,770			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

2745,77

Součet

89	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	2 745,770			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

2745,77

Součet

90	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	494 238,600			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------------	--	--	----------------

2745,77

Součet

2745,77 * 180 ' *Přepočtené koeficientem množství*

91	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	2 745,770			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

2745,77

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

92	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	4 728,180			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl13

pl24

pl25

pl26

pl29

pl30

pl31

pl38

pl39

pl41

Součet

93	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	4 728,180			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl13
 pl24
 pl25
 pl26
 pl29
 pl30
 pl31
 pl38
 pl39
 pl41
 Součet

94	K	953112231	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná, pro tloušťku napojované stěny přes 200 do 300 mm průměr výztuže 12 mm, rozteč prutů 100 mm	m	93,550			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce: symetrický nosník pro konzolové balkony, tl.
 izolantu 80mm, v.250mm výměra CAD strop 1.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

14,3 strop
 2.NP 34,3
 strop
 3.NP 25,2
 strop
 4.NP
 19,75
 Součet

95	K	95394312.R1	Montáž a dodávka závěsu výtahu	kus	2,000			
----	---	-------------	--------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: montážní závěsný bod nebo montážní hák, event. ocelový I profil dle
 dílenské dokumentace vybraného dodavatele výtahu, nosnost závěsného bodu 200kg
 2,0
 Součet

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

96	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,142			CS ÚRS 2025 01
97	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,698			CS ÚRS 2025 01

*0,142 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství*

98	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,142			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 998 Přesun hmot

99	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2 698,599			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

100	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	13,980			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

*pl29
Součet*

101	M	58581220	<i>adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty</i>	<i>kg</i>	<i>1,688</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
-----	---	----------	---	-----------	--------------	--	--	-----------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*pl29
Součet*

*13,98 * 0,12075 ' Přepočtené koeficientem množství*

102	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	56,584			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

*pl11
Součet*

103	M	24551031	<i>stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová proti zemní vlhkosti</i>	<i>kg</i>	<i>84,876</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
-----	---	----------	--	-----------	---------------	--	--	-----------------------

pl11

Součet

56,584 * 1,5 ' Přepočtené koeficientem množství

104	K	711431101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	1 144,930			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

výměry CAD

S1, S3, S4, S5, S6

1144,93

pl9

Mezisoučet

Součet

105	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	1 334,416			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl9

Součet

1144,93 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

106	K	711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	580,010			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

výměry CAD

P1

"stěny" 543,35

"výtah" 11,34*2

S10

pl10

Mezisoučet

pl29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

107	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	708,192			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl10

pl29

Součet

580,01 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

108	K	711831111	Provedení izolace proti plynům radonu, metanu pásy na sucho spojenými pásy na ploše vodorovné V kladenými vrchem	m2	1 158,910			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl9

pl29

Součet

109	M	283221.R	polyolefinová fólie 1,75mm	m2	1 350,710			
-----	---	----------	----------------------------	----	-----------	--	--	--

Poznámka k položce:

Fólie se speciální hybridní vrstvou.

Všechny prostupy instalací, výztuž pilot apod. skrz hydroizolační vrstvu budou utěsněny proti tlakové vodě pomocí systémových postupů oprávcování. Všechny prostupy veškerých inženýrských sítí a ostatních instalací jsou řešeny s odolností proti výskytu tlakové vody. Pro jednotlivé sítě bude použito dle dimenze a typu potrubí (kabelu) vhodný typ systémového utěsnění prostupu. Utěsnění potrubních prostupů bude provedeno s doplňkovým těsněním odolným proti tlakové vodě například pomocí bobtnajících tmelů nebo profilů. Spojování pásů šířky 1 nebo 2 m se na stavbě provádí pomocí za studena aplikovaných samolepicích pásek nebo tepelným spojováním pomocí horkovzdušného agregátu pro svařování fólií, bez nutnosti použití otevřeného plamene.

Odolnost vůči nárazu ≥ 400 mm (EN 12691)

Pevnost v tahu Podélně (metoda A) ≥ 750 N/50 mm

Příčně (metoda A) ≥ 750 N/50 mm (EN 12311-2)

Prodloužení Podélně (metoda A) ≥ 1100 %

Příčně (metoda A) ≥ 1100 % (EN 12311-2)

Přilnavost při odlupování ≥ 100 N/ 50 mm k betonu po 28 dnech (EN 1372)

Odolnost vůči stříhu ve spáře ≥ 100 N/50 mm (EN 12317-2)

Provozní teplota Maximum +35 °C Minimum -10 °C

Vodotěsnost Metoda B, 24 hodin/60 kPa Vyhovuje (EN 1928)

Odolnost vůči boční migraci vody Až do 7 bar Vyhovuje (ASTM D5385 / D5385M)

Propustnost radonu (4,74 × 10⁻¹³ – 6,36 × 10⁻¹³) m²/s (ISO/TS 11665-13)

Pevnost v tahu při urychleném alkalickém prostředí 28 dnů/+23 °C Vyhovuje (EN1847)

Metoda B, 24 hodin/60 kPa Vyhovuje (EN1928)

Zachování vodotěsnosti po vystavení chemickému prostředí 28 dnů/+23 °C

Vyhovuje (EN 1847)

Metoda B, 24 hodin Vyhovuje (EN 1928)

Zachování vodotěsnosti po stárnutí 12 týdnů Vyhovuje (EN 1847) Metoda B, 24

hodin/60 kPa Vyhovuje (EN 1928)

Reakce na oheň Třída E (EN 13501-1) Třída E (EN 13501-1)

pl9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl29

Součet

1158,91 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

110	K	711831511	Provedení izolace proti plynům radonu, metanu pásy na sucho spojenými pásy na ploše svislé S	m2	566,030			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

pl10

Součet

111	M	283221.R	polyolefinová fólie 1,75mm	m2	691,123			
-----	---	----------	----------------------------	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Fólie se speciální hybridní vrstvou.
Všechny prostupy instalací, výztuž pilot apod. skrz hydroizolační vrstvu budou utěsněny proti tlakové vodě pomocí systémových postupů opracování. Všechny prostupy veškerých inženýrských sítí a ostatních instalací jsou řešeny s odolností proti výskytu tlakové vody. Pro jednotlivé sítě bude použito dle dimenze a typu potrubí (kabelu) vhodný typ systémového utěsnění prostupu. Utěsnění potrubních postupů bude provedeno s doplňkovým těsněním odolným proti tlakové vodě například pomocí bobtnajících tmelů nebo profilů.
Spojování pásů šířky 1 nebo 2 m se na stavbě provádí pomocí za studena aplikovaných samolepících pásek nebo tepelným spojováním pomocí horkovzdušného agregátu pro svařování fólií, bez nutnosti použití otevřeného plamene.

Odolnost vůči nárazu ≥ 400 mm (EN 12691)
Pevnost v tahu Podélně (metoda A) ≥ 750 N/50 mm
Příčně (metoda A) ≥ 750 N/50 mm (EN 12311-2)
Prodloužení Podélně (metoda A) ≥ 1100 %
Příčně (metoda A) ≥ 1100 % (EN 12311-2)
Přilnavost při odlupování ≥ 100 N/ 50 mm k betonu po 28 dnech (EN 1372)
Odolnost vůči střihu ve spáře ≥ 100 N/50 mm (EN 12317-2)
Provozní teplota Maximum +35 °C Minimum -10 °C
Vodotěsnost Metoda B, 24 hodin/60 kPa Vyhovuje (EN 1928)
Odolnost vůči boční migraci vody Až do 7 bar Vyhovuje (ASTM D5385 / D5385M)
Propustnost radonu (4,74 × 10-13 – 6,36 × 10-13) m2/s (ISO/TS 11665-13)
Pevnost v tahu při urychleném alkalickém prostředí 28 dnů/+23 °C Vyhovuje (EN1847)
Metoda B, 24 hodin/60 kPa Vyhovuje (EN1928)
Zachování vodotěsnosti po vystavení chemickému prostředí 28 dnů/+23 °C Vyhovuje (EN 1847)
Metoda B, 24 hodin Vyhovuje (EN 1928)
Zachování vodotěsnosti po stárnutí 12 týdnů Vyhovuje (EN 1847) Metoda B, 24 hodin/60 kPa Vyhovuje (EN 1928)
Reakce na oheň Třída E (EN 13501-1) Třída E (EN

13501-1) pl10 Součet

566,03 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

112	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	4,402			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 712

Povlakové krytiny

113	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 139,660			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl39
pl43
pl45
pl46
pl47
Součet

114	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,365			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--------------------------	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%.

pl39
pl43
pl45
pl46
pl47
Součet

1139,66 * 0,00032 ' Přepočtené koeficientem množství

115	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	1 257,110			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
vč. systémových tvarovek pro prostupy instalací a záchytného
systému *pl45 pl46 pl47 227,1*
Součet

116	M	62852011	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	1 465,162			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné
hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Odolnost proti stékání 90
°C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Součinitel difúze radonu 2,7.10-11 m2.s-1 -
tloušťka 3,0mm. *pl45 pl46 pl47 227,1*

Součet
*1257,11 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství*

117	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	4 039,680			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
vč. systémových tvarovek pro prostupy instalací a záchytného
systému *pl39 pl43 pl45*3 pl46*3 pl47*3*
*(227,1+42,6+10,3)*3*
Součet

118	M	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	127,797			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl39

pl43

Součet

109,65 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

119	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 526,817			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1. – tloušťka 4,0 mm.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl45

pl46

pl47

227,1+42,6+10,3

Součet

1310,01 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

120	M	62855011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu tl 5,3mm	m2	1 526,817			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 250 g.m-2, odolná proti prorůstání kořenů, na povrchu s břídlivým posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C – tloušťka 5,3mm.

pl45

pl46

pl47

227,1+42,6+10,3

Součet

1310,01 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

121	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 526,817			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1 – tloušťka 4,0mm.

pl45

pl46

pl47

227,1+42,6+10,3

Součet

1310,01 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

122	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	195,450			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

vč. systémových tvarovek pro prostupy instalací a záchytného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

S15, S16
 pl38 pl39
 Mezisoučet
 S19
 18,85+20,6
 Mezisoučet
 Součet

pl43

123	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 1,5mm	m2	181,818			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl38+pl39

Součet

156 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

124	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm	m2	45,979			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	--------	--	--	----------------

pl43

Součet

39,45 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

125	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	109,650			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

vč. systémových tvarovek pro prostupy instalací a záchytného systému

pl39 pl43 Součet

126	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	126,646			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl39

pl43

Součet

109,65 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství

127	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	156,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
vč. systémových tvarovek pro prostupy instalací a záchytného systému **pl38 pl39 Součet***

128	M	69311172	<i>geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>180,180</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
-----	---	----------	--	-----------	----------------	--	--	-----------------------

pl38

pl39

Součet

*156 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství*

129	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	2 060,020			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

*Poznámka k položce:
vč. systémových tvarovek pro prostupy instalací a záchytného systému **pl45*2 pl46*2 pl47*2 Součet***

130	M	69334100	<i>rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm</i>	<i>m2</i>	<i>1 081,511</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
-----	---	----------	--	-----------	------------------	--	--	-----------------------

pl45

pl46

pl47

Součet

*1030,01 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*

131	M	69334002	<i>textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>1 081,511</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
-----	---	----------	---	-----------	------------------	--	--	-----------------------

pl45

pl46

pl47

Součet

1030,01 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

132	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	1 030,010			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

vč. systémových tvarovek pro prostupy instalací a záchytného systému **pl45 pl46 pl47 Součet**

133	M	69334152	<i>fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm</i>	m2	1 135,586			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Profilovaná perforovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Plošná hmotnost 1000 g.m-2. Objem vzduchu mezi nopy 14 l.m-2. – tloušťka 20mm.

pl45

pl46

pl47

Součet

1030,01 * 1,1025 ' Přepočtené koeficientem množství

134	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°	m2	1 030,010			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

vč. systémových tvarovek pro prostupy instalací a záchytného systému **pl45 pl46 pl47 Součet**

135	M	69334191	deska hydroakumulační vegetačních střech z recyklovaných textilních vláken tl 20mm	m2	1 133,011			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl45

pl46

pl47

Součet

1030,01 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

136	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	1 030,010			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl45

pl46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl47

Součet

137	M	10321230	substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	61,801			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Substrát pro extenzivní zeleň s převládající anorganickou složkou. Složení: kůra + liadrain + dolomitický vápenec + základní hnojivo. Objemová hmotnost cca 1050 kg.m-3 v plně nasyceném stavu – tloušťka 60mm.

(pl45+pl46+pl47)*0,06

Součet

138	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	1 030,010			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl45

pl46

pl47

Součet

139	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	1 030,010			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
 Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin. Předpěstovaná vegetační rohož, na vytlivací kokosové rohoži protkané PP sítkou s vrstvou substrátu a směsí extenzivních rostlin (5-8 druhů). Tloušťka od 25 do 40 mm.

pl45
 pl46
 pl47
 Součet

140	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	10,946			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

84,2*0,13

Součet

141	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t	18,087			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	---	--------	--	--	----------------

84,2*0,13

Součet

10,946 * 1,6524 ' Přepočtené koeficientem množství

142	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	324,400			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

výměry CAD

324,4

Součet

143	M	69334040	lišta kačírková Al výška 130-150mm	m	330,888			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	------------------------------------	---	---------	--	--	----------------

324,4

Součet

324,4 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

144	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	107,357			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

D 713		Izolace tepelné						
145	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	13,980			CS ÚRS 2025 01
			<i>S10 pl29 Součet</i>					
146	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	14,679			CS ÚRS 2025 01
			<i>Poznámka k položce: XPS 3000CS pl29 Součet 13,98 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>					
147	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	2 961,950			CS ÚRS 2025 01
			<i>S3, S4, S5 20,0+38,4+3,9+3,85+110,8+30,0+40,4+7,0+60,1+14,2+15,8 pl12 Mezisoučet S8 pl26 S9, S11, S11a, S11b pl30 S12, S12a, S12b</i>					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>pl31 S13, S13a pl25 Součet</i>					
148	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	2 628,230			CS ÚRS 2025 01

pl30

pl31

pl25

Součet

2389,3 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

149	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	3 130,270			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl30

pl31

pl26*2

pl25

Součet

2845,7 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

150	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	723,345			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

pl12

Součet

344,45 * 2,1 ' Přepočtené koeficientem množství

151	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	566,030			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Izolant bude přilepen dvousložkovou reaktivní hmotou vhodnou pro lepení na asfaltové hydroizolace.

pl10

Součet

152	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	594,332			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

pl10

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

566,03 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

153	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	247,700			CS ÚRS 2025 01
			výměry CAD výtahy 20,6 atiky 227,1 Součet					
154	M	28376506	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 160mm	m2	21,630			CS ÚRS 2025 01
			20,6 Součet 20,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
155	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 60mm	m2	238,455			CS ÚRS 2025 01
			227,1 Součet 227,1 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
156	K	713131243	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	56,584			CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: Izolant bude přilepen dvousložkovou reaktivní hmotou vhodnou pro lepení na asfaltové hydroizolace. Výztužná armovací vrstva bude provedena z hydroizolační reaktivní stěrky v tl. minimálně 2 mm do které bude aplikována armovací tkanina. Hydroizolační reaktivní stěrka plní funkci lepidla pro XPS ve výšce soklu a dále funkci základní vrstvy a hydroizolace v jednom do výšky soklu od země. P1 - sokl 141,46*0,4 pl11 Mezisoučet Součet					
157	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	59,413			CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: XPS 3000CS pl11 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

56,584 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

158	K	713141151	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 048,860			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

výměry CAD

S19

18,85

Mezisoučet

S17

242,48

pl45

Mezisoučet

S18

209,2

pl46

Mezisoučet

S20

578,33

pl47

Mezisoučet

Součet

159	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	219,660			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa.

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Průměrná tloušťka 300mm. Vrstva provedena ve spádu horního povrchu 2-3% za použití spádových klínů.

Tloušťka u střešního vtoku je minimálně 160mm u atiky maximálně cca 450mm.

pl46

Součet

209,2 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

160	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	254,604			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Průměrná tloušťka 300mm.

Vrstva provedena ve spádu horního povrchu 2-3% za použití spádových klínů. Tloušťka u střešního vtoku je minimálně 160mm u atiky maximálně cca 450mm.

pl45

Součet

242,48 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

161	M	28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	19,793			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	--------	--	--	----------------

18,85

Součet

18,85 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

162	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	607,247			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa.

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Průměrná tloušťka 300mm. Vrstva provedena ve spádu horního povrchu 2-3% za použití spádových klínů.

Tloušťka u střešního vtoku je minimálně 160mm u atiky maximálně cca 450mm.

pl47

Součet

578,33 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

163	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	313,700			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

výměry CAD

313,7

Součet

164	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	329,385			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	---	---------	--	--	----------------

313,7

Součet

313,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

165	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	247,700			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

20,6

227,1

Součet

166	K	713141243	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	39,450			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

pl43
Součet

167	K	713141311	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	1 119,060			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	----------------------	--------------------

18,85
pl45
pl46
pl47
Součet

168	M	28376107.R	klín izolační z PIR desek 120-180	m2	73,710			
-----	---	------------	-----------------------------------	----	--------	--	--	--

pl39

Součet

70,2 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

169	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	153,903			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	----------------------------------	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa.

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Průměrná tloušťka
300mm. Vrstva provedena ve spádu horního povrchu 2-3% za použití spádových klínů.

Tloušťka u střešního vtoku je minimálně 160mm u atiky maximálně cca 450mm.

S19

18,85*0,065

pl45*0,11

pl46*0,16

pl47*0,16

Součet

170	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	20,878			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 755 Dopravní zařízení

171	K	75511222.R	Montáž a dodávka výtahu	kus	2,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

Výtah s nosností 1.125 kg (max 15 osob), rychlostí 1 m/s.

Výťahová kabina:

- *Stěny výťahové kabiny jsou navrženy v nerezovém provedení.*
- *Strop světle šedý*
- *Podlaha z černé zrnité gumy*
- *Kabinové a šachetní dveře nerezová ocel broušená s požární odolností dle požadavku*

PBR

- *Bezpečnostní zrcadlo umístěno na boční stěně*
- *Madlo rovné*
- *Ovládací tlačítkový panel z nerezové oceli s akustickým hlášením podlaží s indukční smyčkou a braillovým písmem pro slabozraké*
- *Rozměr výťahové kabiny 1.200 x 2.100mm x 2.100mm*

Vodící prvky výtahu musí být do ŽB monolitických stěn šachty ukotveny před vložením

tlumící podložky, které budou bránit přenášení vibrací a hluku do okolních konstrukcí. 2,0

Součet

172	K	998755103	Přesun hmot pro dopravní zařízení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,982			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 762 Konstrukce tesařské

173	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	118,150			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

výměry CAD

118,15

Součet

174	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,916			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 763

Konstrukce suché výstavby

175	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	527,340			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Součástí dodávky podhledu jsou i revizní požární SDK dvířka umístěná v místě armatur (uzávěry, atd.). Všechny sádrokartonové podhledy budou zatmeleny, přebroušeny. Podhledy budou provedeny dle technologického předpisu výrobce pro systém podhledu – kotvení nosných profilů, kotvení desek k nosným profilům, provádění spojů, provádění styku stěny a SDK desky atd..

1.PP

14,84+27,3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1.NP

8,9+28,0+42,9

2.NP

43,2+47,6+20,5+12,0

3.NP

31,2+47,6+20,5+12,0

4.NP

31,2+36,8+12,0

5.NP

31,2+47,6+12,0

pl20

Mezisoučet

Součet

176	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	206,300			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Součástí dodávky podhledu jsou i revizní požární SDK dvířka umístěná v místě armatur (uzávěry, atd.). Všechny sádrokartonové podhledy budou zatmeleny, přebroušeny. Podhledy budou provedeny dle technologického předpisu výrobce pro systém podhledu – kotvení nosných profilů, kotvení desek k nosným profilům, provádění spojů, provádění styku stěny a SDK desky atd..

- 2.NP
5,9+6,3+5,1+6,6+5,8+6,9+5,8+7,0+5,3+6,2
- 3.NP
5,9+6,3+5,1+6,5+5,8+6,9+5,8+7,0+5,3+6,2
- 4.NP
5,9+6,3+5,1+6,5+5,8+6,9+5,8
- 5.NP
5,9+6,3+5,1+6,5+5,8+6,9+5,8

pl32
Mezisoučet
Součet

177	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	733,640			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

pl20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl32
Součet

178	K	763321111.R	Zakrytí stoupaček cementovláknitou stěnou předsaženou tl 87,5 mm CW+UW 75 desky 1x12,5	m2	16,768			
-----	---	-------------	--	----	--------	--	--	--

2.NP
2,62*0,4*5
3.NP
2,62*0,4*5
4.NP
2,62*0,4*3
5.NP
2,62*0,4*3

pl35

Mezisoučet
Součet

179	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,992			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 764 Konstrukce klempířské

180	K	764214607.R5 2	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 650 mm - ozn. K/52	m	51,300			
-----	---	-------------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ ATIKY, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 650 mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA,
PLOCHA, KS 51300 mm

POLOHA ATIKA 3.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.)

51,3

Součet

181	K	764214607.R5 3	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 650 mm - ozn. K/53	m	158,200			
-----	---	-------------------	--	---	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ ATIKY, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 650 mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA,
PLOCHA, KS 158200 mm

POLOHA ATIKA STŘECHA
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY
APOD.)

158,2

Součet

182	K	764214607.R5 4	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 600 mm - ozn. K/54	m	14,500			
-----	---	-------------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ ATIKY, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 650 mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA,
PLOCHA, KS 14500 mm

POLOHA ATIKA STŘECHA
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY
APOD.)

14,5

Součet

183	K	764216603.R0 2	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm - ozn. K/02	m	5,900			
-----	---	-------------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ
KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 280mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 2950 mm

POLOHA FASÁDA, 1.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY
APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

2,95*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

184	K	764216603.R03	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm - ozn. K/03	m	10,400			
-----	---	---------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 280mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)

DĚLKA, PLOCHA, KS 5200 mm

POLOHA FASÁDA, 1.NP

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘÍLOŽENÝ DETAIL Č. 1

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

5,2*2

Součet

185	K	764216603.R18	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm - ozn. K/18	m	14,000			
-----	---	---------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 280mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)

DĚLKA, PLOCHA, KS 3500 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘÍLOŽENÝ DETAIL Č. 1

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

3,5*4

Součet

186	K	764216603.R19	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm - ozn. K/19	m	17,200			
-----	---	---------------	---	---	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)*

*ROZMĚR RŠ 280mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 4300 mm*

*POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ*

*SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM*

4,3*4

Součet

187	K	764216604.R01	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/01	m	3,700			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)*

*ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 3700 mm*

*POLOHA FASÁDA, 1.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ*

*SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM*

3,7

Součet

188	K	764216604.R04	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/04	m	1,300			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)*

*ROZMĚR RŠ 300mm
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ*

*SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM*

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 1300 mm

POLOHA FASÁDA, 1.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1,3

Součet

189	K	764216604.R05	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/05	m	0,850			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 850 mm

POLOHA FASÁDA, 1.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č. 1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

0,85

Součet

190	K	764216604.R06	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/06	m	6,200			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 3600 mm

POLOHA FASÁDA, 1.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

3,1*2

Součet

191	K	764216604.R07	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/07	m	6,200			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 3100 mm

POLOHA FASÁDA, 1.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

3,1*2

Součet

192	K	764216604.R08	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/08	m	1,300			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 1300 mm

POLOHA FASÁDA, 1.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

1,3

Součet

193	K	764216604.R09	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/09	m	6,100			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 6100 mm

POLOHA FASÁDA, 1.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

6,1

Součet

194	K	764216604.R10	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/10	m	3,800			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 1900 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP, 3.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

1,9*2

Součet

195	K	764216604.R1 2	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/12	m	2,200			
-----	---	-------------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 1100 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP, 3.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

1,1*2

Součet

196	K	764216604.R1 5	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/15	m	5,000			
-----	---	-------------------	---	---	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 2500 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP, 3.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č. 1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

2,5*2

Součet

197	K	764216604.R16	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/16	m	6,820			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 3410 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP, 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č. 1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

3,41*2

Součet

198	K	764216604.R20	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/20	m	4,800			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 1200 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1,2*4

Součet

199	K	764216604.R2 1	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/21	m	13,000			
-----	---	-------------------	---	---	--------	--	--	--

*Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)*

*ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 1300 mm*

*POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ*

*SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM*

1,3*10

Součet

200	K	764216604.R2 2	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/22	m	16,000			
-----	---	-------------------	---	---	--------	--	--	--

*Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)*

*ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 800 mm*

*POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ*

*SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM*

0,8*20

Součet

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

*SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM*

201	K	764216604.R2 5	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/25	m	8,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ
KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 1000 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY
APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

1,0*8

Součet

202	K	764216604.R2 6	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/26	m	7,200			
-----	---	-------------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ
KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 1800 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY
APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

1,8*4

Součet

203	K	764216604.R2 8	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/28	m	9,000			
-----	---	-------------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ
KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 1500 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1,5*6

Součet

204	K	764216604.R29	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/29	m	6,300			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA, PLOCHA, KS 2100 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

2,1*3

Součet

205	K	764216604.R30	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/30	m	4,200			
-----	---	---------------	---	---	-------	--	--	--

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 1050 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č. 1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

1,05*4

Součet

206	K	764216604.R3 1	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/31	m	2,100			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 2100 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č. 1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

2,1

Součet

207	K	764216604.R3 2	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/32	m	19,500			
-----	---	-------------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 1950 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP- 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

1,95*10

Součet

208	K	764216604.R36	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - ozn. K/36	m	16,800			
-----	---	---------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 300mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 2100 mm

POLOHA FASÁDA, 3.NP- 5.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,1*8

Součet

209	K	764216605.R38	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm - ozn. K38	m	3,800			
-----	---	---------------	--	---	-------	--	--	--

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 350mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 1900 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP, 4.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č. 1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

1,9*2

Součet

210	K	764216605.R41	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm - ozn. K41	m	5,000			
-----	---	---------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 350mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 2500 mm

POLOHA FASÁDA, 3.NP, 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č. 1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

2,5*2

Součet

211	K	764218604.R40	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 170 mm - ozn. K/40	m	55,200			
-----	---	---------------	--	---	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 170 mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA,PLOCHA, KS 27 600 mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP, 4.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

27,6*2

Součet

212	K	764218604.R4 2	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 350 mm - ozn. K/42	m	54,200			
-----	---	-------------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 350 mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA,PLOCHA, KS 27100 mm

POLOHA FASÁDA, 3.NP, 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

27,1*2

Součet

213	K	764218607.R3 7	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 600 mm - ozn. K/37	m	27,080			
-----	---	-------------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSA, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 600mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DÉLKA,PLOCHA, KS 6770mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP-5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1
POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY

APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

6,77*4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

214	K	764218607.R39	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm - ozn. K/38	m	24,000			
-----	---	---------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSA, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 670mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)

DÉLKA,PLOCHA, KS 6000mm

POLOHA FASÁDA, 2.NP-5.NP

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.1

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY

APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

6,0*4

Součet

215	K	764311600.R11	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K11	m	5,600			
-----	---	---------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)

DÉLKA,PLOCHA, KS 2800 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 2.NP, 3.NP

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

2,8*2

Součet

216	K	764311600.R13	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K13	m	6,080			
-----	---	---------------	--	---	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DÉLKA,PLOCHA, KS 3040 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 2.NP, 3.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

3,04*2

Součet

217	K	764311600.R1 4	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K14	m	1,740			
-----	---	-------------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DÉLKA,PLOCHA, KS 870 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 2.NP, 3.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

0,87*2

Součet

218	K	764311600.R1 7	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K17	m	26,000			
-----	---	-------------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DÉLKA,PLOCHA, KS2600 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 2.NP- 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

2,6*10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

219	K	764311600.R2 3	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K23	m	6,000			
-----	---	-------------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)

DÉLKA,PLOCHA, KS 1500 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 2.NP- 5.NP

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č. 2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

1,5*4

Součet

220	K	764311600.R2 4	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K24	m	5,800			
-----	---	-------------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)

DÉLKA,PLOCHA, KS 2900 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 2.NP, 4.NP

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č. 2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

2,9*2

Součet

221	K	764311600.R2 7	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K27	m	11,400			
-----	---	-------------------	--	---	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 2850 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 2.NP- 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

2,85*4

Součet

222	K	764311600.R3 3	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K33	m	6,100			
-----	---	-------------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 3050 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 2.NP, 3.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

3,05*2

Součet

223	K	764311600.R3 4	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K34	m	3,660			
-----	---	-------------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)
DĚLKA, PLOCHA, KS 1830 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 3.NP, 5.NP
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

1,83*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

224	K	764311600.R35	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm - ozn. K35	m	10,500			
-----	---	---------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS OPLECHOVÁNÍ BALKON / DVEŘE (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 230mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)

DÉLKA,PLOCHA, KS 2100 mm

POLOHA BALKON / DVEŘE, 3.NP- 5.NP

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA VIZ. PŘILOŽENÝ DETAIL Č.2

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY

*2,1*5*

Součet

225	K	764311600.R43	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - ozn. K43	m	11,600			
-----	---	---------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS BALKON OPLECHOVÁNÍ (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 150mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)

DÉLKA,PLOCHA, KS 5 800 mm

POLOHA FASÁDA

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY

APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY

U-PROFILEM

*5,8*2*

Součet

226	K	764311600.R44	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - ozn. K44	m	12,100			
-----	---	---------------	--	---	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

POPIS BALKON OPLECHOVÁNÍ (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 150mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)

DĚLKA,PLOCHA, KS 6050 mm

POLOHA FASÁDA

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY

APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY

U-PROFILEM

6,05*2

Součet

227	K	764311600.R4 5	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - ozn. K45	m	15,750			
-----	---	-------------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS BALKON OPLECHOVÁNÍ (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 150mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)

DĚLKA,PLOCHA, KS 5250 mm

POLOHA FASÁDA

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY

APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY

U-PROFILEM

5,25*3

Součet

228	K	764311600.R4 6	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - ozn. K46	m	16,000			
-----	---	-------------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS BALKON OPLECHOVÁNÍ (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 150mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)

DĚLKA,PLOCHA, KS 4000 mm

POLOHA FASÁDA

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY

APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN

ZAKONČENY U-PROFILEM

4,0*4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

229	K	764311600.R47	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - ozn. K47	m	10,800			
-----	---	---------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS BALKON OPLECHOVÁNÍ (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 150mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)

DÉLKA,PLOCHA, KS 5400 mm

POLOHA FASÁDA

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY

APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY

U-PROFILEM

*5,4*2*

Součet

230	K	764311600.R48	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - ozn. K48	m	8,100			
-----	---	---------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPIS BALKON OPLECHOVÁNÍ (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 150mm

MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp. 1 mm)

DÉLKA,PLOCHA, KS 4050 mm

POLOHA FASÁDA

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY

APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY

U-PROFILEM

*4,05*2*

Součet

231	K	764311600.R49	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - ozn. K49	m	17,000			
-----	---	---------------	--	---	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
POPIS BALKON OPLECHOVÁNÍ (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 150mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DÉLKA,PLOCHA, KS 8500 mm

POLOHA FASÁDA
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

8,5*2

Součet

232	K	764311600.R50	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - ozn. K50	m	8,200			
-----	---	---------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS BALKON OPLECHOVÁNÍ (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 150mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DÉLKA,PLOCHA, KS 4100 mm

POLOHA FASÁDA
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

4,1*2

Součet

233	K	764311600.R51	Oplechování balkonu/dveří z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - ozn. K51	m	12,050			
-----	---	---------------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
POPIS BALKON OPLECHOVÁNÍ (VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROFILŮ)

ROZMĚR RŠ 150mm
MATERIÁL LAKOVANÝ PZ PLECH 0,7 mm (resp.1 mm)
DÉLKA,PLOCHA, KS 12050 mm

POLOHA FASÁDA
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN

ZAKONČENY U-PROFILEM

12,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

234	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,823			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 766

Konstrukce truhlářské

235	K	766231110.R	Montáž a dodávka výlezu na střechu s půdními schody - ozn. T05	kus	2,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce: výstup na střechu z chodby schodiště
700x1200mm hotový výrobek, řešení vč. detailu podle tech.
výkresů výrobce*

2,0

Součet

236	K	76662213.R07	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken - ozn. O/07	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů*

1200/700mm

Uw=0,8 W/m2K

EI 30

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

237	K	76662213.R08	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken - ozn. O/08	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

750/700mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

238	K	76662213.R09	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken - ozn. O/09	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

3500/700mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

239	K	76662213.R11	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken - ozn. O/11	kus	3,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

3000/700mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

3,0

Součet

240	K	76662213.R12	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken - ozn. O/12	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1200/700mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

241	K	76662213.R15	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken - ozn. O/15	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

6000/700mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

242	K	76662213.R18	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken - ozn. O/18	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1800/1750mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem
- skleněné zábradlí součástí dodávky oken, montáž do profilu okna, sklo bezpečnostní CONNEX
- horní hrana zábradlí bude min. 1,1 m nad čistou podlahou

2,0

Součet

243	K	76662213.R19	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/19	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2700/2370mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

244	K	76662213.R20	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/20	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1000/1750mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem
- skleněné zábradlí součástí dodávky oken, montáž do profilu okna, sklo bezpečnostní CONNEX
- horní hrana zábradlí bude min. 1,1 m nad čistou podlahou

2,0

Součet

245	K	76662213.R21	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/21	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

3300/2370mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

246	K	76662213.R22	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/22	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

770/2370(0)mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

247	K	76662213.R23	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/23	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2600/1400mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

248	K	76662213.R24	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/24	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2300+750/1400mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

249	K	76662213.R25	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/25	kus	6,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2550/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

6,0

Součet

250	K	76662213.R30	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/30	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1200/800mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

4,0

Součet

251	K	76662213.R31	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/31	kus	15,000			
-----	---	--------------	--	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

700/800mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojoinací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

15,0

Součet

252	K	76662213.R32	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/32	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1580/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojoinací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

4,0

Součet

253	K	76662213.R33	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/33	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2980/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojoinací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

254	K	76662213.R34	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/34	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1800/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

255	K	76662213.R35	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/35	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

900/1750mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem
- skleněné zábradlí součástí dodávky oken, montáž do profilu okna, sklo bezpečnostní CONNEX
- horní hrana zábradlí bude min. 1,1 m nad čistou podlahou

4,0

Součet

256	K	76662213.R36	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/36	kus	6,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1200/800mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

6,0

Součet

257	K	76662213.R37	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/37	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

700/800mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

4,0

Součet

258	K	76662213.R39	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/39	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

900/1750mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem
- skleněné zábradlí součástí dodávky oken, montáž do profilu okna, sklo bezpečnostní CONNEX
- horní hrana zábradlí bude min. 1,1 m nad čistou podlahou

4,0

Součet

259	K	76662213.R40	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/40	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2700/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojoinací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

4,0

Součet

260	K	76662213.R41	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/41	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1700/800mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojoinací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

4,0

Součet

261	K	76662213.R42	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/42	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2750/2370mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojoinací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

4,0

Součet

262	K	76662213.R43	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/43	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2950/2370mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

263	K	76662213.R44	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/44	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2000/1870mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

264	K	76662213.R45	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/45	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1400/800mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

265	K	76662213.R46	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/46	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1400/1870mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

266	K	76662213.R47	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/47	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1850/1400mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

267	K	76662213.R48	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/48	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2000/1870mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

268	K	76662213.R50	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/50	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2000/1870mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

269	K	76662213.R52	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/52	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1850/1400mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

270	K	76662213.R55	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/55	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1500+2190/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

271	K	76662213.R56	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/56	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2200/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

272	K	76662213.R57a	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/57a	kus	3,000			
-----	---	---------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1400/1750mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

3,0

Součet

273	K	76662213.R57b	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/57b	kus	3,000			
-----	---	---------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1400/1750mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem
- skleněné zábradlí součástí dodávky oken, montáž do profilu okna, sklo bezpečnostní CONNEX
- horní hrana zábradlí bude min. 1,1 m nad čistou podlahou

3,0

Součet

274	K	76662213.R58	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/58	kus	3,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů*

2000/2370mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

3,0

Součet

275	K	76662213.R59	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/59	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů*

950/1400mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

4,0

Součet

276	K	76662213.R60	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/60	kus	3,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů*

1850/1750mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem
- skleněné zábradlí součástí dodávky oken, montáž do profilu okna, sklo bezpečnostní CONNEX
- horní hrana zábradlí bude min. 1,1 m nad čistou podlahou

3,0

Součet

277	K	76662213.R61	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/61	kus	3,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů</i> 2000/2370mm Uw=0,8 W/m2K - okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu - přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken) - konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem 3,0 Součet								
278	K	76662213.R63	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/63	kus	3,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů</i> 2000/2370mm Uw=0,8 W/m2K - okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu - přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken) - konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem 3,0 Součet								
279	K	76662213.R65	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/65	kus	4,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů</i> 1850/1750mm Uw=0,8 W/m2K - okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu - přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken) - konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem - skleněné zábradlí součástí dodávky oken, montáž do profilu okna, sklo bezpečnostní CONNEX - horní hrana zábradlí bude min. 1,1 m nad čistou podlahou 4,0 Součet								

280	K	76662213.R67	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/67	kus	2,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2000/1400mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

281	K	76662213.R68	Montáž a dodávka plastových oken/sestav oken/dveří - ozn. O/68	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1400/1400mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

282	K	766660000.R01a	Montáž a dodávka dveří 800/2100 - ozn. D1a	kus	18,000			
-----	---	----------------	--	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce: hladké, povrchová vrstva CPL

lamino, barva dekor dřeva

obložková zárubeň hladká, rovná falcová v povrchové úpravě dveřního křídla

klika / klika dozický zámek rozetové kování broušená nerez

18,0

Součet

283	K	766660000.R01b	Montáž a dodávka dveří 800/2100 - ozn. D1b	kus	4,000			
-----	---	----------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva dekor

dřeva prosklená plocha bezpečnostní čiré sklo obložková zárubeň hladká,

rovná falcová v povrchové úpravě dveřního křídla klika / klika dozický zámek
rozetové kování broušená nerez

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

4,0

Součet

284	K	766660000.R02	Montáž a dodávka dveří 800/2100 - ozn. D2	kus	30,000			
-----	---	---------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce: hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva dekor dřeva, s mřížkou obložková zárubeň hladká, rovná falcová v povrchové úpravě dveřního křídla klika / klika, WC klíčka, dozický zámek rozetové kování broušená nerez

30,0

Součet

285	K	766660000.R03	Montáž a dodávka dveří 700/2100 - ozn. D3	kus	4,000			
-----	---	---------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva dekor dřeva, s mřížkou obložková zárubeň hladká, rovná falcová v povrchové úpravě dveřního křídla klika / klika, WC klíčka, dozický zámek rozetové kování broušená nerez

4,0

Součet

286	K	766660000.R04	Montáž a dodávka dveří 1400/2100 - ozn. D4	kus	8,000			
-----	---	---------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva dekor dřeva obložková zárubeň hladká, rovná falcová v povrchové úpravě dveřního křídla mušle/mušle, dozický zámek broušená nerez

8,0

Součet

287	K	766660000.R05	Montáž a dodávka dveří 900/2100 - ozn. D5	kus	22,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce: hladké, hlukotěsné, povrchová vrstva CPL lamino, barva světle šedá, panoramatické kukátko, jmenovka bezpečnostní zesílená ocelová zárubeň, prášková úprava, barva světle šedá odolnost proti vniknutí RC4, klika / koule, bezpečnostní cylindrická vložka, rozetové kování broušená nerez EI 30 DP3 min Rw = 36 dB

22,0

Součet

288	K	766660000.R06	Montáž a dodávka dveří 900/2100 - ozn. D6	kus	12,000			
-----	---	---------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce: hladké, hlukotěsné, povrchová vrstva CPL lamino, barva světle šedá, panoramatické kukátko, jmenovka bezpečnostní zesílená ocelová zárubeň, prášková úprava, barva světle šedá odolnost proti vniknutí RC4, klika / koule, bezpečnostní cylindrická vložka, rozetové kování broušená nerez EW 30 DP3 min Rw = 36 dB

12,0

Součet

289	K	766660000.R07	Montáž a dodávka dveří 800/2100 - ozn. D7	kus	3,000			
-----	---	---------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva dekor dřeva obložková zárubeň hladká, rovná falcová v povrchové úpravě dveřního křídla mušle/mušle dozický zámek matný nerez

3,0

Součet

290	K	766660000.R08	Montáž a dodávka dveří 900/2100 - ozn. D8	kus	2,000			
-----	---	---------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva světle šedá ocelová zárubeň bezfalcová pro protipožární dveře

koule / klika, cylindrická vložka, rozetové kování, broušená nerez, generální klíč
EW 30 DP3

2,0
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

291	K	766660000.R09	Montáž a dodávka dveří 900/2100 - ozn. D9	kus	1,000			
-----	---	---------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva světle šedá s mřížkou ocelová zárubeň falcová
koule / klika, cylindrická vložka, rozetové kování, broušená nerez, generální klíč

1,0
Součet

292	K	766660000.R17	Montáž a dodávka dveří 700/1970 - ozn. D17	kus	1,000			
-----	---	---------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva světle šedá
ocelová zárubeň falcová v barvě dveřního křídla
klika / klika, cylindrická vložka, rozetové kování broušená nerez, generální klíč

1,0
Součet

293	K	766660000.R20	Montáž a dodávka dveří 900/1970 - ozn. D20	kus	2,000			
-----	---	---------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva světle šedá
ocelová zárubeň falcová prášková úprava, v barvě dveřního křídla, samozavírač
klika/ klika, cylindrická vložka, rozetové kování, broušená nerez, generální klíč
EI 30 DP3

2,0
Součet

294	K	766660000.R2 1	Montáž a dodávka dveří 900/1970 - ozn. D21	kus	2,000			
-----	---	-------------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva světle šedá ocelová zárubeň falcová
prášková úprava, v barvě dveřního křídla, samozavírač klika/ klika, cylindrická vložka
zámek elektromechanický, rozetové kování, broušená nerez,
čipový systém otevírání, generální klíč
EI 30 DP3-C

2,0

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

295	K	766660000.R2 2	Montáž a dodávka dveří 900/1970 - ozn. D22	kus	2,000			
-----	---	-------------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva světle šedá
ocelová zárubeň falcová prášková úprava, v barvě dveřního křídla, samozavírač klika/
klika, cylindrická vložka zámek elektromechanický, rozetové kování, broušená nerez,
čipový systém otevírání, generální klíč EI 30 DP1-C

2,0

Součet

296	K	766660000.R2 3	Montáž a dodávka dveří 900/1970 - ozn. D23	kus	1,000			
-----	---	-------------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, povrchová vrstva CPL lamino, barva světle šedá
ocelová zárubeň prášková úprava, v barvě dveřního křídla, samozavírač klika
/ klika, cylindrická vložka, rozetové kování, broušená nerez, generální klíč EI
30 DP3

1,0

Součet

297	K	766811110.R	Montáž a dodávka kuchyňské linky - ozn. T06	kus	34,000			
-----	---	-------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce: podrobná specifikace - viz popis T06 Kuchyňské linky,
v.č.D.1.1.21 Výpis ostatních a truhlářských výrobků

34,0

Součet

298	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	45,942			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 767

Konstrukce zámečnické

299	K	767114110.R1	Montáž a dodávka celoprosklených dveří 1500/2100+520 - ozn. DS.1	kus	6,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
bezpečnostní čiré sklo
klíka/klíka, matný nerez

6,0

Součet

300	K	767114110.R2	Montáž a dodávka celoprosklených dveří 1300/2100+520 - ozn. DS.2	kus	12,000			
-----	---	--------------	--	-----	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
bezpečnostní čiré sklo
klíka/klíka, matný nerez

12,0

Součet

301	K	767114110.R3	Montáž a dodávka celoprosklených dveří 1350/2100+520 - ozn. DS.3	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
bezpečnostní čiré sklo
klíka/klíka, matný nerez

4,0

Součet

302	K	76712211.R01	Montáž a dodávka sklepní kóje - ozn. Z/01	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

1,0

Součet

303	K	76712211.R02	Montáž a dodávka sklepní kóje - ozn. Z/02	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

1,0

Součet

304	K	76712211.R03	Montáž a dodávka sklepní kóje - ozn. Z/03	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

1,0

Součet

305	K	76712211.R04	Montáž a dodávka sklepní kóje - ozn. Z/04	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

1,0

Součet

306	K	76712211.R05	Montáž a dodávka sklepní kóje - ozn. Z/05	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

1,0

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

307	K	76712211.R06	Montáž a dodávka sklepní kóje - ozn. Z/06	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

1,0

Součet

308	K	76712211.R17	Montáž a dodávka větrací okna suterén, okna tahokov - ozn. Z/17	kus	2,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

2,0

Součet

309	K	76712211.R18	Montáž a dodávka větrací okna suterén, okna tahokov - ozn. Z/18	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

1,0

Součet

310	K	76712211.R19	Montáž a dodávka větrací okna suterén, okna tahokov - ozn. Z/19	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

1,0

Součet

311	K	76712211.R20	Montáž a dodávka větrací okna suterén, okna tahokov - ozn. Z/20	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

1,0

Součet

312	K	76716312.R07 a	Montáž a dodávka zábradlí balkon - ozn. Z/07a	m	96,500			
-----	---	-------------------	---	---	--------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

96,5

Součet

313	K	76716312.R07 b	Montáž a dodávka zábradlí lodžie - ozn. Z/07b	m	43,000			
-----	---	-------------------	---	---	--------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků*

43,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

314	K	76716312.R08	Montáž a dodávka zábradlí schodiště/sestava - ozn. Z/08	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

1,0

Součet

315	K	76716312.R09	Montáž a dodávka zábradlí schodiště/sestava - ozn. Z/09	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

1,0

Součet

316	K	76716312.R11	Montáž a dodávka zábradlí před oknem schodiště/sestava - ozn. Z/11	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

1,0

Součet

317	K	76716312.R12	Montáž a dodávka zábradlí schodiště/sestava - ozn. Z/12	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

1,0

Součet

318	K	76716312.R13	Montáž a dodávka madlo schodiště/sestava - ozn. Z/13	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

1,0

Součet

319	K	76716312.R14	Montáž a dodávka zábradlí před oknem schodiště/sestava - ozn. Z/14	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

1,0

Součet

320	K	76716312.R15	Montáž a dodávka madlo schodiště B/sestava - ozn. Z/15	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

1,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

321	K	76716312.R16	Montáž a dodávka zábradlí u výtahu - ozn. Z/16	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

4,0

Součet

322	K	767531213	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

1,5*1,0*2

1,5*1,0*2

Součet

323	M	69752000.R1	rohož vstupní provedení, čistící zóna - hrubá - ozn. T01	kus	2,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: hrubá čistící zóna, zapuštěná,

kartáčové pásy, 1500/1000mm

v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým/nerezovým rámem do hliníkových/nerezových profilů jsou pevně zafixovány kartáčové pásy
dodávka vč. rámu, vany a doplňků

2,0

Součet

324	M	69752000.R2	rohož vstupní provedení, čistící zóna - čistá - ozn. T02	kus	2,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: čistá čistící zóna, zapuštěná, 100% Polyamid, podklad PVC

nebo 100% Polypropylen,

1500/1000mm

v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem
do hliníkových profilů je pevně zafixovaná rohož
dodávka vč. rámu, vany a doplňků

2,0

Součet

325	K	76762035.R01	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/01	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1650/3150mm

Uw=0,8 W/m2K

- dveře dodány včetně podkladního izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky dveří)
- vodorovné nerezové madlo ø50 mm, ve výšce 850 mm
- polep pro slabozraké, okopový plech v. 400mm
- čipový systém otevírání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1,0

Součet

326	K	76762035.R02	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/02	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů*

3400/3150mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem- polep pro slabozraké, okopový plech v. 400 mm

1,0

Součet

327	K	76762035.R06	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/06	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů*

1850/2350mm

Uw=0,8 W/m2K

- dveře dodány včetně podkladního izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky dveří) - větrací mřížka

1,0

Součet

328	K	76762035.R10	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/10	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

4400/3100mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny- polep pro slabozraké, okopový plech v. 400 mm

1,0

Součet

329	K	76762035.R13	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/13	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

2250/3150mm

Uw=0,8 W/m2K

- dveře dodány včetně podkladního izolačního profilu
- přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky dveří)
- vodorovné nerezové madlo ø50 mm, ve výšce 850 mm
- polep pro slabozraké, okopový plech v. 400 mm- čipový systém otevírání

1,0

Součet

330	K	76762035.R14	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/14	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1650/2350mm

Uw=0,8 W/m2K

- dveře dodány včetně podkladního izolačního profilu
- přípojevací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky dveří)

1,0

Součet

331	K	76762035.R16	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/16	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1650/2350mm

Uw=0,8 W/m2K

- dveře dodány včetně podkladního izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky dveří)

1,0

Součet

332	K	76762035.R17	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/17	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

4200/3150mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem- polep pro slabozraké, okopový plech v. 400 mm

1,0

Součet

333	K	76762035.R26	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/26	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

3400/2370mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem
- skleněné zábradlí součástí dodávky oken, montáž do profilu okna, sklo bezpečnostní CONNEX
- horní hrana zábradlí bude min. 1,1 m nad čistou podlahou

4,0

Součet

334	K	76762035.R27	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/27	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

4200/2620mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

4,0

Součet

335	K	76762035.R28	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/28	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

1100/2370mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem
- skleněné zábradlí součástí dodávky oken, montáž do profilu okna, sklo bezpečnostní CONNEX
- horní hrana zábradlí bude min. 1,1 m nad čistou podlahou

4,0

Součet

336	K	76762035.R29	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/29	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

7025/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

337	K	76762035.R38	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/38	kus	4,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

4400/2300mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- přípojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

4,0

Součet

338	K	76762035.R53	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/53	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

3500+8045/1870mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

339	K	76762035.R54	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/54	kus	2,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

7025/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

2,0

Součet

340	K	76762035.R66	Montáž a dodávka Al stěny/okna/dveří - ozn. O/66	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.19 Výpis výplní otvorů

3500+8045/2250mm

Uw=0,8 W/m2K

- okno dodáno včetně podkladového izolačního profilu
- připojovací spára těsněna pomocí exteriérové a interiérové fólie (součástí dodávky oken)
- konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny provozovatelem a architektem

1,0

Součet

341	K	767640110.R10	Montáž a dodávka Al dveří 950/1980 - ozn. D10	kus	2,000			
-----	---	---------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, AL rámová zárubeň, AL,
samozavírač
klika / klika, cylindrická vložka, rozetové kování, broušená nerez, bezpečnostní zámek R3
generální klíč
EW 30 DP3-C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,0

Součet

342	K	767640110.R11	Montáž a dodávka Al dveří 950/1980 - ozn. D11	kus	4,000			
-----	---	---------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, AL
rámová zárubeň, AL, samozavírač, kouřotěsné
klíka / klíka, cylindrická vložka - zámek elektromechanický, rozetové kování, broušená
nerez, čipový systém otevírání, generální klíč EI 30 DP3-CS

4,0

Součet

343	K	767640110.R4	Montáž a dodávka Al celoprosklených dveří 1500/2100+450 - ozn. DS.4	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hliníkové prosklené, jednoduché zasklení, bezpečnostní sklo, třída P1A/P2A, práškové
lakování, světle šedá, okopový plech v. 400 mm
hliníková rámová zárubeň, práškové lakování, tmavě šedá samozavírač
aktivní křídla - int.:madlo, ext.: vod. madlo v. 850 mm; kování pro neaktivní křídlo, cylindrická
vložka - zámek elektromechanický nebo mechanický, rozetové kování, broušená nerez,
čipový systém otevírání generální klíč

1,0

Součet

344	K	767640110.R5	Montáž a dodávka Al celoprosklených dveří 900+450/2100 - ozn. DS.5	kus	1,000			
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hliníkové prosklené, jednoduché zasklení, bezpečnostní sklo, třída P1A/P2A, práškové
lakování, světle šedá, okopový plech v. 400 mm
hliníková rámová zárubeň, práškové lakování, tmavě šedá samozavírač
aktivní křídla - int.:madlo, ext.: vod. madlo v. 850 mm; kování pro neaktivní křídlo,
cylindrická vložka - zámek elektromechanický nebo mechanický, rozetové kování, broušená
nerez, čipový systém otevírání generální klíč EI 30 DP3-C

1,0

Součet

345	K	767640310.R12	Montáž a dodávka ocelových dveří 900/1970 - ozn. D12	kus	1,000			
-----	---	---------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, ocelové, RAL

ocelová zárubeň falcová, v barvě dveřního křídla, samozavírač kliky / kliky, cylindrická vložka - zámek elektromechanický, rozetové kování, broušená nerez, ipový systém otevírání generální klíč
EI 30 DP3-C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1,0

Součet

346	K	767640310.R1 3	Montáž a dodávka ocelových dveří 900/1970 - ozn. D13	kus	1,000			
-----	---	-------------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, ocelové, RAL
ocelová zárubeň falcová, v barvě dveřního křídla
kliky / kliky, cylindrická vložka - zámek elektromechanický, rozetové kování, broušená nerez,
čipový systém otevírání, generální klíč

1,0

Součet

347	K	767640310.R1 4	Montáž a dodávka ocelových dveří 900+500/1970 - ozn. D14	kus	3,000			
-----	---	-------------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, ocelové, RAL
ocelová zárubeň falcová, v barvě dveřního křídla, samozavírač
kliky / kliky, cylindrická vložka - zámek elektromechanický, rozetové kování, broušená nerez, čipový systém otevírání, generální klíč EI 30 DP3-C

3,0

Součet

348	K	767640310.R1 6	Montáž a dodávka ocelových dveří 900/1970 - ozn. D16	kus	1,000			
-----	---	-------------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
hladké, ocelové, RAL
ocelová zárubeň falcová, v barvě dveřního křídla, samozavírač
kliky / kliky, cylindrická vložka - zámek elektromechanický, rozetové kování, broušená nerez, čipový systém otevírání, generální klíč EI 30 DP3-C

1,0

Součet

349	K	767640310.R1 8	Montáž a dodávka ocelových dveří 950/1980 - ozn. D18	kus	1,000			
-----	---	-------------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
 hladké, ocelové, RAL
 ocelová zárubeň falcová, v barvě dveřního křídla, samozavírač
 kliky / kliky, cylindrická vložka, rozetové kování, broušená nerez, generální klíč
 EW 30 DP3

1,0

Součet

350	K	767640310.R19	Montáž a dodávka ocelových dveří 900+500/1970 - ozn. D19	kus	1,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
 hladké, ocelové, RAL
 ocelová zárubeň falcová, v barvě dveřního křídla
 kliky / kliky, cylindrická vložka - zámek elektromechanický, rozetové kování, broušená nerez,
 čipový systém otevírání, generální klíč

1,0

Součet

351	K	767651114	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 13 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

1,0

Součet

352	M	5534587.R21	vrata garážová sekční zateplená lamela 6,0x2,35m - ozn. Z/21	kus	1,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis
 zámečnických výrobků dodávka vč. pohonu a příslušenství

1,0

Součet

353	K	767657523	Montáž vrat garážových nebo průmyslových protipožárních uzávěrů, výšky přes 2200 do 2400 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

1,0

Součet

354	M	553461.R22	požární žaluzie 2550x2350mm, EW 30 DP3 - ozn. Z/22	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

1,0

Součet

355	K	767821114	Montáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

2,0

Součet

356	M	55348221	<i>schránka listovní sestava nástěnná 3řadá počet 18ks</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
-----	---	----------	--	------------	--------------	--	--	-----------------------

Poznámka k položce:
385x260x80 T03

1,0

T04

1,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

357	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	45,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

Z/23

45,0

Součet

358	M	7092132.R23	<i>kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí integrované hmoždinky - ozn. Z/23</i>	<i>kus</i>	<i>45,000</i>			
-----	---	-------------	---	------------	---------------	--	--	--

Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

45,0

Součet

359	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení uchycení lana k nástavcům	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Z/24

5,0

Součet

360	M	3145220.R24	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení - ozn. Z/24	m	78,500			
-----	---	-------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků

78,5

Součet

361	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	369,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Z10

100,0*2

Z/25

84,75*2

Součet

362	M	1455030.R10	podpěrná konstrukce VZT - ozn. Z/10	t	0,200			
-----	---	-------------	-------------------------------------	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce: podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis

zámečnických výrobků žár. zinek 100,0*0,001*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

363	M	1455030.R25	ocelový sloupek 150x150x2500mm - ozn. Z/25	t	0,170			
-----	---	-------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce: podrobná specifikace viz v.č.D.1.1.20 Výpis

zámečnických výrobků žár. zinek

kotvení chem. kotvou

84,75*0,001*2

Součet

364	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	26,982			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 771

Podlahy z dlaždic

365	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 491,750			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl24
pl25
pl26
pl30
pl41
Součet

366	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 491,750			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl24
pl25
pl26
pl30
pl41
Součet

367	K	771274413	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	225,600			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Dlažba musí v rámci prostoru chodby a schodiště splňovat požadavek vyhlášky 268/2009
Sb. V prostoru chodby musí mít dlažba součinitel smykového tření za sucha a za mokra
0,3. Pro schodiště musí mít dlažba součinitel smykového tření za sucha a za mokra
0,5, na předním okraji do vzdálenosti 4cm od hrany 0,6 za mokra a za sucha.
Vč. systémového řešení ochrany rohů kovovou lištou.
Barevné odlišení prvního a posledního stupně schodišťového ramene.
1,2*94*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

368	K	771274432	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	225,600			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Dlažba musí v rámci prostoru chodby a schodiště splňovat požadavek vyhlášky 268/2009 Sb. V prostoru chodby musí mít dlažba součinitel smykového tření za sucha a za mokra 0,3. Pro schodiště musí mít dlažba součinitel smykového tření za sucha a za mokra 0,5, na předním okraji do vzdálenosti 4cm od hrany 0,6 za mokra a za sucha. Vč. systémového řešení ochrany rohů kovovou lištou.

1,2*94*2

Součet

369	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	106,483			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
PEI III.

schodiště

1,2*94*2*0,3

1,2*94*2*0,172

Součet

370	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	1 191,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

výměry CAD

1.PP

197,8

1.NP

241,3

2.NP

223,2

3.NP

209,8

4.NP

161,9

5.NP

157,0

dl3

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet								
371	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	1 310,100			CS ÚRS 2025 01
dl3								
Součet								
1191 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
372	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	88,162			CS ÚRS 2025 01
2*((0,3+0,1722)*18+(0,3+0,1718)*22+(0,3+0,1667)*54)								
dl4								
Mezisoučet								
Součet								
373	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	96,978			CS ÚRS 2025 01
dl4								
Součet								
88,162 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
374	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	1 491,750			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce:								
Dlažba musí v rámci prostoru chodby a schodiště splňovat požadavek vyhlášky 268/2009								
Sb. V prostoru chodby musí mít dlažba součinitel smykového tření za sucha a za mokra								
0,3. Pro schodiště musí mít dlažba součinitel smykového tření za sucha a za mokra								
0,5, na předním okraji do vzdálenosti 4cm od hrany 0,6 za mokra a za sucha. vč.								
přechodových systémových lišt								
S3, S5 - R9								
1.PP								
20,0+30,0+40,4+38,4+3,9+7,0+60,1+14,2+15,8+3,85								
pl24								
Mezisoučet								
S8 - R9								
1.NP								
8,9+14,3+28,0+4,3+10,7+10,4+5,1+2,2+7,6+42,9+4,3+22,5+15,1+25,7+26,2								
pl26								
Mezisoučet								
S9, S11, S11a, S11b - R9								
2.NP								

43,2+35,1+47,6+20,5+12,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,7+3,9+5,0+6,5+5,8+6,2+8,3+8,3+7,3+13,2 3.NP 31,2+35,1+47,6+20,5+12,0 5,7+3,9+5,0+6,6+5,8+6,2+8,3+8,3+7,3+13,2 4.NP 31,2+35,1+36,8+12,0+16,7 5,7+3,9+5,0+6,6+5,8+6,2+8,3 5.NP 31,2+35,1+47,6+12,0 5,7+3,9+5,0+6,6+5,8+6,2+8,3 pl30 Mezisoučet S13 - R10 2.NP 5,9+6,3+5,1+6,6+5,8+6,9+5,8+7,0+5,3+6,2 3.NP 5,9+6,3+5,1+6,5+5,8+6,9+5,8+7,0+5,3+6,2 4.NP 5,9+6,3+5,1+6,5+5,8+6,9+5,8 5.NP 5,9+6,3+5,1+6,5+5,8+6,9+5,8 pl25 Mezisoučet S21 4,35*5 3,17*5 pl41 Mezisoučet Součet					
375	M	59761154	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/lapovaný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	1 478,268			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:

PEI III.

pl24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl26

pl30

pl41

Součet

1285,45 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

376	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	237,245			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

PEI III.

pl25

Součet

206,3 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

377	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	206,300			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

včetně rohových bandáží

vytažená nad podlahu na stěny min 0,2m na wc a v úklidových komorách

izolace na cemento-polymerové bázi pro následné nalepení keramického obkladu určená

do prostor hromadných sprch (dvousložkové izolační hmoty) při aplikaci je nutné postupovat

podle technických listů a technologických postupů výrobce **pl25 Součet**

378	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	58,047			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 776 Podlahy povlakové

379	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 397,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl31

Součet

380	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředitelná podlah	m2	1 397,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl31
Součet

381	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 397,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl31
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

382	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	1 397,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Součástí dodávky podlahových krytin jsou i přechodové lišty mezi jednotlivými podlahovými krytinami a dále systémové soklové lišty.

S12, S12a, S12b, S14

2.NP

31,9+14,1+37,6+27,5+37,0+26,6+15,5+34,8+14,8+40,4+25,8+16,2+40,0+27,8+12,2

3.NP

31,9+14,1+37,6+23,9+34,3+18,3+26,6+15,5+34,8+14,8+38,2+25,8+16,2+40,0+27,8+12,2

4.NP

31,9+14,1+37,6+27,5+30,2+18,3+26,6+15,5+34,8+14,8+38,2+12,0

5.NP

31,9+14,1+37,6+23,9+34,3+18,3+21,3+15,5+29,2+14,8+40,4

pl31

Mezisoučet
Součet

383	M	28411012	<i>podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm</i>	<i>m2</i>	<i>1 536,700</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
-----	---	----------	---	-----------	------------------	--	--	-----------------------

Poznámka k položce:
 Vinylová krytina je tvořena kompaktním podkladem výztužnou mřížkou ze skelných vláken, vrstvou nesoucí tištěný dekor, transparentní nášlapnou vrstvou, povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání. Celková tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, kluznost za mokra R10, odolnost vůči bodové zátěži 0,03 mm, kročejová neprůzvučnost 8 dB, TVOC po 28 dnech dle ISO 16000-6 je < 10 µg/ m3, bez obsahu jedovatých ftalátů, těžkých kovů a ostatních látek spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika). Soklová lišta 80mm.

pl31

Součet

1397 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

384	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	11,281			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 777 Podlahy lité

385	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 669,450			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

386	K	777131103	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	1 669,450			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl13

Součet

387	K	777511145	Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	1 669,450			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
- epoxidová stěrka - vodotěsná, olejivzdorná, protiskluzná
Při pokládce budou dodrženy technické požadavky na dilatace, dilatace budou provedeny pomocí systémových dilatačních lišt.
Konstrukce podlah bude dilatována podle zásady, že rozměry dilatačního celku nepřesáhnou poměr stran 3:1. Dilatace bude prováděna pomocí vkládání měkčených pásků. S1, S2, S4, S6
1.PP
4,3+4,3+775,3+110,8+3,9+3,85
S7
1.NP
767,0

pl13

Mezisoučet
Součet

388	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,683			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 781

Dokončovací práce - obklady

389	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	807,560			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

pl27
Součet

390	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	807,560			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl27
Součet

391	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	807,560			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
včetně rohových bandáží
vytažená nad podlahu na stěny min 2m nad podlahu na stěny ve sprchách a koupelnách
izolace na cemento-polymerové bázi pro následné nalepení keramického obkladu určená do prostor hromadných sprch (dvousložkové izolační hmoty)
při aplikaci je nutné postupovat podle technických listů a technologických postupů výrobce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl27
Součet

392	K	781472213	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	807,560			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Rohy řešeny pomocí systémových plastových nebo kovových lišt.

Do výměry započítány plochy ostění.

1.PP

1,2*(1,685*2+1,085*2-0,7)

1,2*7,0

2.NP

2,1*(2,9*2+2,15*2)

2,1*(2,75*2+2,4*2)

2,1*(2,3*2+2,35*2)

2,1*(2,7*2+2,55*2)

2,1*(3,05*2+1,98*2)

2,1*(3,51*2+2,0*2)

2,1*(2,65*2+2,3*2)

2,1*(3,15*2+2,3*2)

2,1*(2,45*2+2,3*2)

2,1*(2,9*2+2,25*2)

-0,8*2,1*10

0,65*54,9

3.NP

2,1*(2,9*2+2,15*2)

2,1*(2,75*2+2,4*2)

2,1*(2,3*2+2,35*2)

2,1*(2,8*2+2,55*2)

2,1*(3,05*2+1,98*2)

2,1*(3,51*2+2,0*2)

2,1*(2,65*2+2,3*2)

2,1*(3,15*2+2,3*2)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,1*(2,45*2+2,3*2) 2,1*(2,9*2+2,25*2) -0,8*2,1*10 0,65*54,9 4.NP 2,1*(2,9*2+2,15*2) 2,1*(2,4*2+2,75*2) 2,1*(2,3*2+2,5*2) 2,1*(2,7*2+2,55*2) 2,1*(3,51*2+2,0*2) 2,1*(3,05*2+1,98*2) 2,1*(2,3*2+2,65*2) -0,8*2,1*7 0,65*38,9 5.NP 2,1*(2,9*2+2,15*2) 2,1*(2,4*2+2,75*2) 2,1*(2,3*2+2,5*2) 2,1*(2,7*2+2,55*2) 2,1*(3,51*2+2,0*2) 2,1*(3,05*2+1,98*2) 2,1*(2,3*2+2,65*2) -0,8*2,1*7 0,65*38,9 pl27 Mezisoučet Součet					
393	M	59761713	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	928,694			CS ÚRS 2025 01

pl27

Součet

807,56 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
394	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	25,843			CS ÚRS 2025 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
395	K	783009301	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic přes 500 do 750 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
"SVĚTOVAR"								
8,0								
Součet								
396	K	783009305	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic přes 1000 do 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"e"								
1,0								
Součet								
397	K	783817101	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	1 892,380			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: transparentní								
výměry CAD								
výtahy								
345,75								
1.PP								
1005,49								
1.NP								
541,14								
Součet								
398	K	783827405	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový	m2	2 108,350			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
bílý

výměry CAD

stěny 1.NP

221,6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

stropy

1.PP

20,0+30,0+40,4+38,4+3,9+7,0+60,1+14,2+15,8+775,3+3,85+110,8

1.NP

767,0

Součet

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

399	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	4 728,180			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl13

pl24

pl25

pl26

pl29

pl30

pl31

pl38

pl39

pl41

Součet

400	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	4 964,589			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl13

pl24

pl25

pl26

pl29

pl30

pl31

pl38

pl39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl41

Součet

*4728,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*

401	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 019,505			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl16

pl18

pl19

pl23

pl33

pl35

pl41 -

pl27

1,2*4,13*2*2

1,2*2*3,43*8*2

Součet

402	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	4 728,180			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl13
 pl24
 pl25
 pl26
 pl29
 pl30
 pl31
 pl38
 pl39
 pl41
 Součet

403	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 225,805			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl18

pl19

pl23

pl32

pl33

pl35

pl41 -

pl27

1,2*4,13*2*2

1,2*2*3,43*8*2

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-02 - D.1.2. Stavebně konstrukční část

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	343,479			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: <i>Stropní desky včetně obvodových stěn v kontaktu se zeminou: C30/37 XC4, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8</i> <i>Vnitřní sloupky, vnitřní stěny, vnitřní stropní desky: C30/37 XC1</i> <i>Vnější stěny, balkony C30/37 XC3</i> <i>Stropní desky pro parkování C30/37 XC3XD1 výměra</i> CAD 1144,93*0,3 ob1 Mezisoučet Součet								
2	K	273325914	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek strojním hlazením	m2	1 144,930			CS ÚRS 2025 01

výměra CAD

1144,93

Součet

3	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	65,261			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

ob1*190,0*0,001

Součet

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

4	K	310001121	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,1 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

1.PP

18,0

1.NP

16,0

ks4

Mezisoučet

Součet

5	K	310001141	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,25 do 0,5 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	23,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

1.PP

7,0

1.NP

8,0

2.NP

2,0

3.NP

2,0

4.NP

2,0

5.NP

2,0

ks5

Mezisoučet

Součet

6	K	310001151	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,5 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	153,000			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1.PP

13,0

1.NP

30,0

2.NP

47,0

3.NP

45,0

4.NP

9,0

5.NP

9,0

ks3

Mezisoučet

Součet

7	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	13,211			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	------------------------------------	----	--------	--	--	----------------

ks3*0,08
ks4*0,013
ks5*0,023
Součet

8	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	1 012,543			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
pohledový beton třídy PB2

Stropní desky včetně obvodových stěn v kontaktu se zeminou: C30/37 XC4, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8

Vnitřní sloupy, vnitřní stěny, vnitřní stropní desky: C30/37 XC1

Vnější stěny, balkony C30/37 XC3

Stropní desky pro parkování C30/37 XC3XD1

1.PP

"vnější" 0,3*2,85*140,37

"vnitřní" 0,3*2,85*(27,4+0,7+34,15+4,85+1,65+4,25+7,1+2,5+2,5+17,4+1,715+23,6+0,9+5,05+1,9+2,65+2,5+5,05)

0,3*1,6*(2,3*2+2,5*2)*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0,3*(1,48*2,01)*2					
			-0,3*(1,15*2,06)*3					
			-0,3*(0,98*2,01)*3					
			-0,3*(1,18*2,05)*2					
			-0,3*(1,6*2,01)					
	ob61		Mezisoučet					
			1.NP					
			"vnější" 0,3*3,5*141,47					
			-0,3*(2,85*2,9)					
			-0,3*(2,75*2,9)					
			-0,3*(3,65*2,9)					
			-0,3*(1,65*3,3)					
			-0,3*(3,4*3,3)					
			-0,3*(4,2*3,3)					
			-0,3*(3,0*0,7)*3					
			-0,3*(1,65*2,5)					
			-0,3*(6,0*0,7)					
			-0,3*(1,65*2,5)					
			-0,3*(2,25*3,3)					
			-0,3*(1,2*0,7)					
			-0,3*(4,4*3,3)					
			-0,3*(3,5*0,7)					
			-0,3*(2,1*0,7)					
			-0,3*(1,15*2,5+0,7*0,7)					
			-0,3*(6,38*2,5)					
			-0,3*(5,15*2,9)*2					
			"vnitřní" 0,3*3,5*(15,9+6,55+0,8+34,15+1,95+3,55+3,8+3,3+2,8+1,7+3,7+3,653+6,0+5,05+0,9+12,95+3,0+2,5*2+1,9+3,5)					
			-0,3*(1,18*2,2)*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0,3*(1,15*2,16)					
			-0,3*(1,48*2,16)					
			-0,3*(0,98*2,16)					
			-0,3*(1,15*2,2)*2					
			2.NP					
			"vnější" 0,3*2,75*180,7					
			-0,3*(1,8*1,75)					
			-0,3*(2,7*2,5)*2					
			-0,3*(1,0*1,75)					
			-0,3*(3,3*2,5)*2					
			-0,3*(2,6*1,4)					
			-0,3*(2,25*1,4)					
			-0,3*(3,4*2,5)					
			-0,3*(4,2*2,5)*2					
			-0,3*(1,1*2,5)					
			-0,3*(7,024*2,5)					
			-0,3*(1,2*0,8)*3					
			-0,3*(0,7*0,8)*3					
			-0,3*(1,8*2,5)					
			-0,3*(0,9*1,75)*2					
			-0,3*(1,7*0,8)					
			-0,3*(2,75*2,5)					
			-0,3*(1,4*1,4)					
			-0,3*(2,0*2,5)					
			-0,3*(0,95*1,4)					
			-0,3*(1,4*2,5)					
			-0,3*(1,85*1,4)*3					
			-0,3*(2,0*2,5)*2					
			-0,3*(0,98*2,27)*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

-0,3*(0,7*0,8)
 -0,3*(2,95*2,5)
 "vnitřní"
 0,3*2,75*(9,6*4+0,3+1,6+7,0+3,1*2+0,7+1,7*2+1,259+8,837+7,025+10,2
 +7,85+0,3+2,485+8,618+6,75*3+8,2+5,35+2,0+0,7+2,0+1,2+5,05)

 -0,3*(1,18*2,18)*2
 -0,3*(0,98*2,27)*7
 3.NP
 "vnější" 0,3*2,75*182,35
 -0,3*(1,8*1,75)
 -0,3*(2,7*2,5)*2
 -0,3*(1,0*1,75)
 -0,3*(3,3*2,5)
 -0,3*(2,6*1,4)
 -0,3*(6,4*2,5)
 -0,3*(3,4*2,5)
 -0,3*(4,2*2,5)
 -0,3*(1,1*2,5)
 -0,3*(7,024*2,5)
 -0,3*(1,2*0,8)*3
 -0,3*(0,7*0,8)*3
 -0,3*(0,9*1,75)
 -0,3*(1,7*0,8)
 -0,3*(2,75*2,5)
 -0,3*(1,4*1,75)
 -0,3*(2,0*2,5)
 -0,3*(0,95*1,4)
 -0,3*(1,85*1,75)*3
 -0,3*(2,0*2,5)*2
 -0,3*(0,98*2,27)*3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

-0,3*(0,7*0,8)*2

-0,3*(2,95*2,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"vnitřní" $0,3 \times 2,75 \times (9,6 \times 4 + 0,3 + 1,6 + 7,0 + 3,1 \times 2 + 0,7 + 1,7 \times 2 + 1,259 + 8,837 + 7,025 + 10,2 + 7,85 + 0,3 + 2,485 + 8,618 + 6,75 \times 3 + 8,2 + 5,35 + 2,0 + 0,7 + 2,0 + 1,2 + 5,05)$

$-0,3 \times (1,18 \times 2,18) \times 2$

$-0,3 \times (0,98 \times 2,27) \times 7$

4.NP

"vnější" $0,3 \times 2,75 \times (7,622 + 8,18 + 2,3 + 0,5 + 6,3 + 0,5)$

$-0,3 \times (3,4 \times 2,5)$

$-0,3 \times (4,2 \times 2,5)$

$-0,3 \times (4,4 \times 2,5)$

"vnitřní" $0,3 \times 2,75 \times (9,9 + 3,8 + 3,495 + 2,8 + 1,7 + 5,65 + 8,3 + 5,65 + 2,5 + 2,7 + 1,2)$

$-0,3 \times (1,18 \times 2,18) \times 2$

$-0,3 \times (0,98 \times 2,27) \times 3$

5.NP

"vnější" $0,3 \times 2,75 \times (7,622 + 8,18 + 2,3 + 0,5 + 6,3 + 0,5)$

$-0,3 \times (3,4 \times 2,5)$

$-0,3 \times (4,2 \times 2,5)$

$-0,3 \times (4,4 \times 2,5)$

"vnitřní" $0,3 \times 2,75 \times (9,9 + 3,8 + 3,495 + 2,8 + 1,7 + 5,65 + 8,3 + 5,65 + 2,5 + 2,7 + 1,2)$

$-0,3 \times (1,18 \times 2,18) \times 2$ -

$0,3 \times (0,98 \times 2,27) \times 3$ střecha

- výtah

$0,3 \times 0,8 \times (1,7 \times 2 + 3,1 \times 2) \times 2$

ob6

Mezisoučet

Součet

9	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	7 193,959			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

1.PP

$2 \times 2,85 \times (27,4 + 0,7 + 34,15 + 4,85 + 1,65 + 4,25 + 7,1 + 2,5 + 2,5 + 17,4 + 1,715 + 23,6 + 0,9 + 5,05 + 1,9 + 2,65 + 2,5 + 5,05)$

$$2*1,6*(2,3*2+2,5*2)*2$$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1.NP

$$2*3,5*141,47$$

$$2*3,5*(15,9+6,55+0,8+34,15+1,95+3,55+3,8+3,3+2,8+1,7+3,7+3,653+6,0+5,05+0,9+12,95+3,0+2,5*2+1,9+3,5)$$

2.NP

$$2*2,75*180,7$$

$$2*2,75*(9,6*4+0,3+1,6+7,0+3,1*2+0,7+1,7*2+1,259+8,837+7,025+10,2+7,85+0,3+2,485+8,618+6,75*3+8,2+5,35+2,0+0,7+2,0+1,2+5,05)$$

3.NP

$$2*2,75*182,35$$

$$2*2,75*(9,6*4+0,3+1,6+7,0+3,1*2+0,7+1,7*2+1,259+8,837+7,025+10,2+7,85+0,3+2,485+8,618+6,75*3+8,2+5,35+2,0+0,7+2,0+1,2+5,05)$$

4.NP

$$2*2,75*(7,622+8,18+2,3+0,5+6,3+0,5)$$

$$2*2,75*(9,9+3,8+3,495+2,8+1,7+5,65+8,3+5,65+2,5+2,7+1,2)$$

5.NP

$$2*2,75*(7,622+8,18+2,3+0,5+6,3+0,5)$$

$$2*2,75*(9,9+3,8+3,495+2,8+1,7+5,65+8,3+5,65+2,5+2,7+1,2)$$

$$\text{střecha - výtah } 2*0,8*(1,7*2+3,1*2)*2$$

pl7

Mezisoučet

Součet

10	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	7 193,959			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl7

Součet

11	K	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	406,305			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

výměry CAD
výplň pod rampou
1,0*6,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1.PP "obvod" 2,85*140,37 pl6 Mezisoučet Součet					
12	K	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	406,305			CS ÚRS 2025 01
			pl6 Součet					
13	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	7 600,264			CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: pohledový beton třídy PB2 pl6+pl7 Součet					
14	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	146,381			CS ÚRS 2025 01
			ob61*190,0*0,001 ob6*130,0*0,001 Součet					
15	K	312311911	Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	31,938			CS ÚRS 2025 01
			výplň pod rampou 5,11*6,25 Součet					
16	K	330321611	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	13,770			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
pohledový beton třídy PB2

Stropní desky včetně obvodových stěn v kontaktu se zeminou: C30/37 XC4, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8
Vnitřní sloupy, vnitřní stěny, vnitřní stropní desky: C30/37 XC1
Vnější stěny, balkony C30/37 XC3
Stropní desky pro parkování C30/37 XC3XD1

1.PP
2,85*(0,6*0,3)*11
2,85*(0,3*0,3)*4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		ob4	1,9*(0,3*0,3)*1 1.NP 3,5*(0,6*0,3)*11 Mezisoučet Součet					
17	K	331351325	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	141,690			CS ÚRS 2025 01
		pl4	1.PP. 2,85*(0,6*2+2*0,3)*11 2,85*(0,3*4)*4 1,9*(0,3*4)*1 1.NP 3,5*(0,6*2+2*0,3)*11 Mezisoučet Součet					
18	K	331351326	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	141,690			CS ÚRS 2025 01
			pl4 Součet					

19	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	141,690			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

*Poznámka k položce:
pohledový beton třídy PB2*

pl4

Součet

20	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,616			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

*ob4*190,0*0,001*

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	410002111	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	13,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

strop 1.PP

13,0

ks1

Mezisoučet

Součet

22	K	410002121	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,1 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	31,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

strop 1.PP

4,0 strop

1.NP 9,0

strop

2.NP 4,0

strop

3.NP 4,0

strop

4.NP 3,0

strop

5.NP

7,0

ks2

Mezisoučet

Součet

23	K	410002141	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,25 do 0,5 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	79,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

strop 1.NP

16,0 strop

2.NP 17,0

strop 3.NP

17,0 strop

4.NP 13,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

strop 5.NP

16,0

ks6

Mezisoučet

Součet

24	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	2,275			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------------------	----	-------	--	--	----------------

ks1*0,009
ks2*0,011
ks6*0,023
Součet

25	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1 374,608			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
pohledový beton třídy PB2

Stropní desky včetně obvodových stěn v kontaktu se zeminou: C30/37 XC4, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8
Vnitřní sloupy, vnitřní stěny, vnitřní stropní desky: C30/37 XC1
Vnější stěny, balkony C30/37 XC3
Stropní desky pro parkování C30/37
XC3XD1 pl1*0,25 1109,14*0,05 pl8*0,25

ob2

Mezisoučet
Součet

26	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	5 160,650			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

výměry CAD
nad 1.PP
1072,79+6,3*0,5
nad 1.NP
1109,14 nad
2.NP 861,28
nad 3.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

858,1
nad
4.NP
618,89
nad
5.NP
630,17
výťah
7,13
pl1
Mezisoučet
Součet

27	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	5 160,650			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl1
Součet

28	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	5 160,650			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

pl1
Součet

29	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	5 160,650			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl1
Součet

30	K	411354711	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	115,950			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

výměra CAD
strop 1.NP
23,98 strop
2.NP 41,56
strop 3.NP
29,32 strop
4.NP 21,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pl8

Mezisoučet

Součet

31	K	411354712	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	115,950			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl8

Součet

32	K	411354791	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	115,950			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

pl8

Součet

33	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	5 188,950			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

pl1 pl5

Součet

34	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	233,683			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

*ob2*170,0*0,001*

Součet

35	K	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37	m3	21,224			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

pohledový beton třídy PB2

*Stropní desky včetně obvodových stěn v kontaktu se zemí: C30/37 XC4, max. průsak
35mm dle ČSN EN 12390-8*

Vnitřní sloupy, vnitřní stěny, vnitřní stropní desky: C30/37 XC1

Vnější stěny, balkony C30/37 XC3 Stropní

desky pro parkování C30/37 XC3XD1 strop

*1.PP 0,35*0,6*6,85 0,35*0,6*5,617*

strop 1.NP

*0,5*0,3*(6,65+0,6*3+3,65+6,6+4,3+1,98)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*0,5*0,3*(2,5+15,2)*
*0,5*0,3*(4,1+0,6*2+6,6+4,3)*
*0,5*0,3*(6,75+0,3+2,25)*
strop 4.NP
*0,25*0,3*(7,0+2,0+2,6+2,5+2,6+2,5+2,6+2,0+3,4+2,3+3,3+5,6+2,4+7,4)*
strop 5.NP
*0,25*0,3*(7,0+4,0+4,8+7,4+5,7+5,0+3,3+2,3+2,0+2,0+2,6+2,5+2,6+2,5+2,6+2,0)*
ob3
Mezisoučet
Součet

36	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	194,201			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

strop 1.PP
*(0,35*2+0,6)*6,85*
*(0,35*2+0,6)*5,617*
strop 1.NP
*(0,5*2+0,3)*(6,65+0,6*3+3,65+6,6+4,3+1,98)*
*(0,5*2+0,3)*(2,5+15,2)*
*(0,5*2+0,3)*(4,1+0,6*2+6,6+4,3)*
*(0,5*2+0,3)*(6,75+0,3+2,25)*
strop 4.NP
*(0,25*2+0,3)*(7,0+2,0+2,6+2,5+2,6+2,5+2,6+2,0+3,4+2,3+3,3+5,6+2,4+7,4)*
strop 5.NP
*(0,25*2+0,3)*(7,0+4,0+4,8+7,4+5,7+5,0+3,3+2,3+2,0+2,0+2,6+2,5+2,6+2,5+2,6+2,0)*
pl2
Mezisoučet
Součet

37	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	194,201			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

pl2
Součet

38	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	194,201			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
pohledový beton třídy PB2

pl2
Součet

39	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	61,444			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

strop 1.PP
0,6*6,85
0,6*5,617
strop 1.NP
0,3*(6,65+0,6*3+3,65+6,6+4,3+1,98)
0,3*(2,5+15,2)
0,3*(4,1+0,6*2+6,6+4,3)
0,3*(6,75+0,3+2,25)
strop 4.NP
0,3*(7,0+2,0+2,6+2,5+2,6+2,6+2,5+2,6+2,0+3,4+2,3+3,3+5,6+2,4+7,4)
strop 5.NP
0,3*(7,0+4,0+4,8+7,4+5,7+5,0+3,3+2,3+2,0+2,0+2,6+2,5+2,6+2,5+2,6+2,0)

pl3
Mezisoučet
Součet

40	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	61,444			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

pl3
Součet

41	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,033			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

*ob3*190,0*0,001*

Součet

42	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	5,660			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
pohledový beton třídy PB2*

Stropní desky včetně obvodových stěn v kontaktu se zeminou: C30/37 XC4, max. průsak 35mm dle ČSN EN 12390-8

Vnitřní sloupy, vnitřní stěny, vnitřní stropní desky: C30/37 XC1

Vnější stěny, balkony C30/37 XC3

Stropní desky pro parkování C30/37 XC3XD1

*pl5*0,2*

ob5

Mezisoučet

Součet

43	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,962			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

*ob5*170,0*0,001*

Součet

44	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	28,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

výměra CAD

mezipodesta

*3,51*5*

*2,15*5*

pl5

Mezisoučet

Součet

45	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	28,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

pl5

Součet

46	K	435123902	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

10,0*2

Součet

47	M	59372192	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	20,040			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	--------	--	--	----------------

0,96*8*2

1,17*2*2

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

48	K	953112231	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná, pro tloušťku napojované stěny přes 200 do 300 mm průměr výztuže 12 mm, rozteč prutů 100 mm	m	93,550			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

symetrický nosník pro konzolové balkony, tl. izolantu 80mm,

v.250mm výměra CAD strop 1.NP 14,3 strop 2.NP 34,3 strop

3.NP 25,2 strop 4.NP 19,75

Součet

49	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

1.PP
0,3*5
1.NP
0,3*5
Součet

50	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

1.PP
0,3*1
Součet

D 997 Přesun sutě

51	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,255			CS ÚRS 2025 01
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,845			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,255 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

53	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,255			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 998 Přesun hmot

54	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	7 650,365			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-04/NOS02-04-1 - D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	243,360			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"rozvody 1np" (1,3+4,7 + 12,0+6,7+0,9 + 17,9+9,5 + 3,4 + 2,7)*0,6*2*2

"stoupačky" (4 + 4 + 2+2+1+1 + 2+1)*0,6*0,9*2*2

"armatury 1np" (6+4+8+8+6)*0,6*0,9*2

"pož průchodky" (28)*0,6*0,9*2

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

2	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	3 235,500			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

"izn 15x20" 36,5

"izn 18x20" 2896,3

"izn 22x20" 174,9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"izn 28x30" 59

"izn 35x40" 30,8

"izn 42x40" 38,0

Součet

3	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	167,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"izn 54x50" 143,0

"izn 76x50" 24,0

Součet

4	M	63154002	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm</i>	<i>m</i>	<i>39,840</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
5	M	63154003	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm</i>	<i>m</i>	<i>3 159,552</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
6	M	63154004	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm</i>	<i>m</i>	<i>190,800</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
7	M	63154531	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm</i>	<i>m</i>	<i>64,320</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
8	M	63154572	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm</i>	<i>m</i>	<i>33,600</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
9	M	63154573	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm</i>	<i>m</i>	<i>45,600</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
10	M	63154018	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm</i>	<i>m</i>	<i>171,600</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
11	M	63154607	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm</i>	<i>m</i>	<i>28,800</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
12	K	713471212	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur	kus	130,000			CS ÚRS 2025 01

"kk dn15" 110

"kk dn20" 2

"kk dn40" 2

"kk dn50" 2

"vvv dn10" 1

"vvv dn15" 1

"vvv dn32" 1

"vvv dn40" 1
 "rtd 10-40 dn32" 1
 "rtd 10-40 dn40" 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"rtd 10-60 dn15" 2
 "ukmp dn65" 2*3
 Součet

13	M	28377650	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32	kus	112,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	---------	--	--	----------------

"kk dn15" 110
 "kk dn20" 2
 Součet

14	M	28377651	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"kk dn40" 2
 Součet

15	M	28377652	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"kk dn50" 2
 Součet

16	M	28377716	izolace tepelná vrstvená pro přírubový spoj s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"ukmp dn65" 2*2
 Součet

17	M	28377734	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 65	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"ukmp dn65" 2
 Součet

18	M	28377659	izolace tepelná vrstvená pro redukční ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"vvv dn10" 1
"vvv dn15" 1
"vvv dn32" 1
"rtd 10-40 dn32" 1
"rtd 10-60 dn15" 2
Součet

19	M	28377660	izolace tepelná vrstvená pro redukční ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"vvv dn40" 1
"rtd 10-40 dn40" 1
Součet

20	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,504			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

21	K	7322111R101	Montáž sestavy rozdělovače a sběrače pro 2 okruhy	kus	2,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

"r+s dn25 2o" 2
Součet

22	M	7322111R102	sestava typového rozdělovače a sběrače DN25, 2 okruhy s á 2x KK1/2", 2x KK1" + 2x VK + 2 x AOV, 1x sestava pro měření tepla s ultrazvuk. průtokoměrem, qp=0,6 m3/h, cca DN15, kvs cca 2,06, párovými teploměry, vyhodnocovací jednotkou s displejem, dálkovým odečtem a KK s jímkou	kus	2,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

"r+s dn25 2o" 2
Součet

23	K	7322111R103	Montáž sestavy rozdělovače a sběrače pro 3 okruhy	kus	2,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

"r+s dn25 3o" 2
Součet

24	M	7322111R104	sestava typového rozdělovače a sběrače DN25, 3 okruhy s á 2x KK1/2", 2x KK1" + 2x VK + 2 x AOV, 3x sestava pro měření tepla s ultrazvuk. průtokoměrem, qp=0,6 m3/h, cca DN15, kvs cca 2,06, párovými teploměry, vyhodnocovací jednotkou s displejem, dálkovým odečtem a KK s jímkou	kus	2,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

"r+s dn25 3o" 2

Součet

25	K	7322111R105	Montáž sestavy rozdělovače a sběrače pro 4 okruhy	kus	4,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

"r+s dn25 4o" 4

Součet

26	M	7322111R106	sestava typového rozdělovače a sběrače DN25, 4 okruhy s á 2x KK1/2", 2x KK1" + 2x VK + 2 x AOV, 4x sestava pro měření tepla s ultrazvuk. průtokoměrem, qp=0,6 m3/h, cca DN15, kvs cca 2,06, párovými teploměry, vyhodnocovací jednotkou s displejem, dálkovým odečtem a KK s jímkou	kus	4,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

"r+s dn25 4o" 4

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

27	K	7322111R107	Montáž sestavy rozdělovače a sběrače pro 6 okruhů	kus	2,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

"r+s dn32 6o" 2

Součet

28	M	7322111R108	sestava typového rozdělovače a sběrače DN32, 6 okruhů s á 2x KK1/2", 2x KK1" + 2x VK + 2 x AOV, 6x sestava pro měření tepla s ultrazvuk. průtokoměrem, qp=0,6 m3/h, cca DN15, kvs cca 2,06, párovými teploměry, vyhodnocovací jednotkou s displejem, dálkovým odečtem a KK s jímkou	kus	2,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

"r+s dn32 6o" 2

Součet

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

29	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 38/2,6	m	0,800			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"izn 22x20" 2*0,4

Součet

30	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2	m	6,400			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"FeZn d28x1,5" (5+3)*2*0,4

Součet

31	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	1,600			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"FeZn d35x1,5" (2)*2*0,4

Součet

32	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 76/3,2	m	3,200			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"FeZn d42x1,5" (2)*2*0,4

"FeZn d54x1,5" (2)*2*0,4

Součet

33	K	723150369	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 89/3,6	m	0,800			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"izn 76x50" 2*0,4

Součet

34	K	727111001	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 25	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"izn 22x20" 2

"FeZn d28x1,5" (5+3)*2

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

35	K	727111002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"FeZn d35x1,5" (2)*2

Součet

36	K	727111003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"FeZn d42x1,5" (2)*2

"FeZn d54x1,5" (2)*2

Součet

37	K	727111005	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 80	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"izn 76x50" 2</i> <i>Součet</i>								
38	K	733122222	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2	m	36,500			CS ÚRS 2025 01
<i>"FeZn d15x1,2" 36,5</i> <i>Součet</i>								
39	K	733122223	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2	m	46,200			CS ÚRS 2025 01
<i>"FeZn d18x1,2" 46,2</i> <i>Součet</i>								
40	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5	m	53,200			CS ÚRS 2025 01
<i>"FeZn d22x1,5" 53,2</i> <i>Součet</i>								
41	K	733122225	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	54,600			CS ÚRS 2025 01
<i>"FeZn d28x1,5" 54,6</i> <i>Součet</i>								
42	K	733122226	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	30,800			CS ÚRS 2025 01
<i>"FeZn d35x1,5" 30,8</i> <i>Součet</i>								
43	K	733122227	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	38,000			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"FeZn d42x1,5" 38,0</i> <i>Součet</i>								
44	K	733122228	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5	m	143,000			CS ÚRS 2025 01

"FeZn d54x1,5" 143,0

Součet

45	K	733122230	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 76, 1/2	m	24,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"FeZn d76,1x2" 24,0

Součet

46	K	733122R201	D+M Ukotvení potrubí ocelového pevným bodem pro ocelové potrubí do DN 40	kus	18,000			
----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

"FeZn d15x1,2" (1)*2

"FeZn d18x1,2" (1)*2

"FeZn d22x1,5" (1)*2

"FeZn d28x1,5" (1+1)*2

"FeZn d35x1,5" (1+1)*2

"FeZn d42x1,5" (1+1)*2

Součet

47	K	733122R202	D+M Ukotvení potrubí ocelového pevným bodem pro ocelové potrubí do DN 80	kus	16,000			
----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

"FeZn d54x1,5" (7)*2

"FeZn d76,1x2" (1)*2

Součet

48	K	733122R205	D+M Závěsy pro ocelové potrubí do DN 40	m	74,000			
----	---	------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: konstrukce závěsů potrubí v 1NP

"FeZn d15x1,2" (2,9+0,5)*2

"FeZn d22x1,5" (4,9+1,4)*2

"FeZn d42x1,5" (15,4+9,1+1,2+2*0,8)*2

Součet

49	K	733122R206	D+M Závěsy pro ocelové potrubí do DN 80	m	53,200			
----	---	------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: konstrukce závěsů potrubí v 1NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"FeZn d54x1,5" (14,7+6,9+2*0,7)*2

"FeZn d76,1x2" 2*3,6

Součet

50	K	733322310	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 16/2,0	m	1 745,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

"AlPex D16x2" 1745

Součet

51	K	733322311	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 18/2,0	m	1 144,700			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

"AlPex D18x2" 1144,7

Součet

52	K	733322312	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 20/2,0	m	121,700			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

"AlPex D20x2" 121,7

Součet

53	K	733322313	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 26/3,0	m	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"AlPex D26x3" 6,0

Součet

54	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,609			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 734

Ústřední vytápění - armatury

55	K	734174402	Mezikusy, přírubové spoje přechody přírubové s lisovacím přípojem PN 16, 110°C DN 65	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--	----------------

"protipříruba dn65" 2*2

Součet

56	K	734193115	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--	----------------

"ukmp dn65" 2

Součet

57	K	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)	kus	308,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	---------	--	--	----------------

"radiátory deskové" 120*2

"radiátory trubkové" 34*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

58	M	2861619R01	koleno PRESS 90° s připojovací trubicou pro napojení ALPEX potrubí k radiátorovým armaturám pomocí svěrného šroubení, materiál niklovaná mosaz + krycí bílá manžeta na výstupu potrubí ze zdi	kus	308,000			
----	---	------------	---	---------------------	-------------------------	--	--	--

"radiátory deskové" 120*2

"radiátory trubkové" 34*2

Součet

59	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"rtd 10-60 dn15" 2

Součet

60	M	42241030	regulátor diferenčního tlaku s vypouštěním 10-60 kPa PN 16 T 120°C G 1/2"	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---------------------	-----------------------	--	--	--------------------------------

"rtd 10-60 dn15" 2

Součet

61	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 5/4 (DN 32)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"rtd 10-40 dn32" 1

Součet

62	M	42241037	regulátor diferenčního tlaku s vypouštěním 10-40 kPa PN 16 T 120°C G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---------------------	-----------------------	--	--	--------------------------------

"rtd 10-40 dn32" 1

Součet

63	K	734209117	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"rtd 10-40 dn40" 1

Součet

64	M	42241038	regulátor diferenčního tlaku s vypouštěním 10-40 kPa PN 16 T 120°C G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---------------------	-----------------------	--	--	--------------------------------

"rtd 10-40 dn40" 1

Součet

65	K	734220121	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/8	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"vvv dn10" 1

Součet

66	K	734220122	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"vvv dn15" 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

67	K	734220125	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 5/4	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"vvv dn32" 1

Součet

68	K	734220126	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"vvv dn40" 1

Součet

69	K	7342211R205	Výměna vestavné ventilové vložky deskových radiátorů za ventilovou vložku s automatickým omezením průtoku	kus	120,000			
----	---	-------------	---	-----	---------	--	--	--

"radiátory deskové" 120

Součet

70	M	7342211R206	vestavná ventilová vložka deskových radiátorů s automatickým omezením průtoku	kus	120,000			
----	---	-------------	---	-----	---------	--	--	--

"radiátory deskové" 120

Součet

71	K	7342216R208	Montáž termostatické hlavice pro ovládání ventilů otopných těles	kus	154,000			
----	---	-------------	--	-----	---------	--	--	--

"th m30" 136

"thvp m30" 18

Součet

72	M	55128134	hlavice termostatická kapalinová bílá M30	kus	136,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	---------	--	--	----------------

"th m30" 136

Součet

73	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"thvp m30" 18

Součet

74	K	7342614R201	Montáž přípojovacího šroubení VK radiátorů	kus	120,000			
----	---	-------------	--	-----	---------	--	--	--

"radiátory deskové" 120

Součet

75	M	55129216	armatura přípojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 1/2"x3/4E	kus	120,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"radiátory deskové" 120

Součet

76	K	7342614R202	Montáž termostatických ventilů pro radiátory s dvoubodovým připojením	kus	34,000			
----	---	-------------	---	-----	--------	--	--	--

"radiátory trubkové" 34

Součet

77	M	551292R202	ventil termostatický, rohový, M30 x 1,5, 1/2" x 3/4", s automatickým omezovačem průtoku, pro radiátory VK	kus	34,000			
----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

"radiátory trubkové" 34

Součet

78	K	734292772	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2	kus	110,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	---------	--	--	----------------

"kk dn15" 110

Součet

79	K	734292773	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"kk dn20" 2

Součet

80	K	734292776	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 1 1/2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"kk dn40" 2

Součet

81	K	734292777	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"kk dn50" 2

Součet

82	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,234			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

83	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	99,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"vk-20-060040-60" 1

"vk-20-060060-60" 20

"vk-20-060080-60" 1

"vk-21-040080-60" 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"vk-21-060040-60" 1

"vk-21-060090-60" 3

"vk-21-060110-60" 4

"vk-22-040080-60" 2

"vk-22-040090-60" 1

"vk-22-040100-60" 1

"vk-22-060040-60" 2

"vk-22-060050-60" 2

"vk-22-060060-60" 2

"vk-22-060080-60" 2

"vk-22-060090-60" 7

"vk-22-060100-60" 10

"vk-22-060110-60" 5

"vk-22-090040-60" 3

"vk-22-090050-60" 5

"vk-22-090060-60" 4

"vk-22-090070-60" 6

"vk-22-090080-60" 6

"vk-22-090090-60" 3

"vk-22-090100-60" 2

"vk-22-090110-60" 4

Součet

84	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"vk-22-040120-60" 3

"vk-22-040140-60" 4

"vk-22-060120-60" 4

Součet

85	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"vk-22-040160-60" 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
86	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"vk-22-060200-60" 2</i>								
<i>"vk-22-090200-60" 2</i>								
<i>Součet</i>								
87	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"vk-33-090070-60" 1</i>								
<i>"vk-33-090080-60" 1</i>								
<i>Součet</i>								
88	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"vk-33-040140-60" 2</i>								
<i>Součet</i>								
89	M	48454416	<i>těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 400mm 401W</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
<i>"vk-20-060040-60" 1</i>								
<i>Součet</i>								
90	M	48454418	<i>těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm 601W</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>			
<i>"vk-20-060060-60" 20</i>								
<i>Součet</i>								
91	M	48454420	<i>těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm 802W</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
<i>"vk-20-060080-60" 1</i>								
<i>Součet</i>								
92	M	4845751R04	<i>těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 400mm dl 800mm 750W</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			

"vk-21-040080-60" 2

Součet

93	M	48457366	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 400mm 515W	kus	1,000			
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-21-060040-60" 1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

94	M	48457371	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 900mm 1159W	kus	3,000			
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-21-060090-60" 3

Součet

95	M	48457373	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1100mm 1417W	kus	4,000			
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-21-060110-60" 4

Součet

96	M	48457415	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 800mm 973W	kus	2,000			
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-040080-60" 2

Součet

97	M	48457416	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 900mm 1094W	kus	1,000			
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-22-040090-60" 1

Součet

98	M	48457417	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 1000mm 1216W	kus	1,000			
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-040100-60" 1

Součet

99	M	48457419	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 1200mm 1459W	kus	3,000			
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-040120-60" 3

Součet

100	M	48457420	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 1400mm 1702W	kus	4,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-040140-60" 4

Součet

101	M	48457421	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 1600mm 1946W	kus	2,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-040160-60" 2

Součet

102	M	48457379	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 400mm 672W	kus	2,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-060040-60" 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

103	M	48457380	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 500mm 840W	kus	2,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-060050-60" 2

Součet

104	M	48457381	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm 1007W	kus	2,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-22-060060-60" 2

Součet

105	M	48457383	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm 1343W	kus	2,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-22-060080-60" 2

Součet

106	M	48457384	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 900mm 1511W	kus	7,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-22-060090-60" 7

Součet

107	M	48457385	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm 1679W	kus	10,000			
-----	---	----------	---	-----	--------	--	--	--

"vk-22-060100-60" 10

Součet

108	M	48457386	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm 1847W	kus	5,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-060110-60" 5

Součet

109	M	48457387	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2015W	kus	4,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-060120-60" 4

Součet

110	M	48457391	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 2000mm 3358W	kus	2,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-060200-60" 2

Součet

111	M	48457439	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 400mm 925W	kus	3,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"vk-22-090040-60" 3

Součet

112	M	48457440	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 500mm 1157W	kus	5,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-22-090050-60" 5

Součet

113	M	48457441	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 600mm 1388W	kus	4,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-22-090060-60" 4

Součet

114	M	48457442	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 700mm 1619W	kus	6,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-22-090070-60" 6

Součet

115	M	48457443	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 800mm 1850W	kus	6,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-22-090080-60" 6

Součet

116	M	48457444	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 900mm 2082W	kus	3,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

"vk-22-090090-60" 3

Součet

117	M	48457445	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1000mm 2313W	kus	2,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-090100-60" 2

Součet

118	M	48457446	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1100mm 2544W	kus	4,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-090110-60" 4

Součet

119	M	4845744R05	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 2000mm 4626W	kus	2,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-22-090200-60" 2

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

120	M	48457467	těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 1400mm 2433W	kus	2,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

"vk-33-040140-60" 2								
Součet								
121	M	48457500	těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 700mm 2330W	kus	1,000			
"vk-33-090070-60" 1								
Součet								
122	M	48457501	těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 800mm 2662W	kus	1,000			
"vk-33-090080-60" 1								
Součet								
123	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
"tt-150060-M" 14								
Součet								
124	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
"tt-182060-M" 20								
Součet								
125	M	4845901R02	těleso trubkové teplovodní 1500x600mm se zvýšeným nominálním výkonem 906 W, spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm	kus	14,000			
"tt-150060-M" 14								
Součet								
126	M	4845901R03	těleso trubkové teplovodní 1820x600mm se zvýšeným nominálním výkonem 1101 W, spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm	kus	20,000			
"tt-182060-M" 20								
Součet								
127	K	735890102	Elektrická topná tělesa (tyče) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty, o výkonu 300 W	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"tt-150060-M" 14								
"tt-182060-M" 20								
Součet								
128	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,266			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 767 Konstrukce zámečnické

129	K	76799R102	Výroba a montáž skříně pro rozdělovač a sběrač o 2 okruzích, skříní buide ve stejného designu jako skříní hydrantu	kus	2,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: montáž výrobku včetně zabudování do konstrukce instalační šachty

"r+s dn25 2o" 2

Součet

130	K	76799R104	Výroba a montáž skříně pro rozdělovač a sběrač o 3 okruzích, skříní buide ve stejného designu jako skříní hydrantu	kus	2,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: montáž výrobku včetně zabudování do konstrukce instalační šachty

"r+s dn25 3o" 2

Součet

131	K	76799R106	Výroba a montáž skříně pro rozdělovač a sběrač o 4 okruzích, skříní buide ve stejného designu jako skříní hydrantu	kus	4,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: montáž výrobku včetně zabudování do konstrukce instalační šachty

"r+s dn25 4o" 4

Součet

132	K	76799R108	Výroba a montáž skříně pro rozdělovač a sběrač o 6 okruzích, skříní buide ve stejného designu jako skříní hydrantu	kus	2,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: montáž výrobku včetně zabudování do konstrukce instalační šachty

"r+s dn32 6o" 2

Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

133	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	10,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	---------	--	-----	--------	--	--	----------------

"zednické připomoce" 10,0

Součet

134	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	---------	--	-----	--------	--	--	----------------

"zednické přímomoce" 10,0

Součet

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D VRN9

Ostatní náklady

135	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	239,200			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"FeZn d15x1,2" 33,2

"FeZn d18x1,2" 42

"FeZn d22x1,5" 48,4

"FeZn d28x1,5" 49,6

"FeZn d35x1,5" 28

"FeZn d42x1,5" 38,0

Součet

136	K	733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9	m	143,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"FeZn d54x1,5" 143,0

Součet

137	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	24,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"FeZn d76,1x2" 24,0

Součet

138	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	2 743,560			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

"AlPex D16x2" 1586,36

"AlPex D18x2" 1040,6

"AlPex D20x2" 110,6

"AlPex D26x3" 6,0

Součet

139	K	730R4395020	Vypuštění, napuštění a opakované propláchnutí topného systému	soub.	1,000			
-----	---	-------------	---	-------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně opakovaného odvzdušnění rozvodů a napojených zařízení.

Včetně spotřeby vody.

140	K	730R4395030	Konečné napuštění topné soustavy - upravená topná voda	soub.	1,000			
-----	---	-------------	--	-------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně spotřeby vody a potřeby inhibitoru.

141	K	730R4395070	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	16,000			
-----	---	-------------	---	------	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.

142	K	730R4395090	Topné zkoušky, 72 hod.	hod.	72,000			
-----	---	-------------	------------------------	------	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: čl. 8, ČSN 06 0310, topný systém v topném období 72 hodin.

Vyhotovení zápisu s popisem postupu zkoušky, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. Postup musí být předem odsouhlasen s investorem, který musí být k provádění zkoušky přizván. Topná zkouška může být provedena pouze v průběhu topného období. Pokud bude stavba dokončována mimo topné období, bude před předáním provedena zkouška dle odběrových možností topného systému a zkouška se bude plně opakovat v nejbližším možném termínu, kdy budou pro provedení zkoušky vhodné klimatické podmínky.

143	K	730R4395130	Seřízení průtoků topné vody včetně vystavení protokolu	hod.	24,000			
-----	---	-------------	--	------	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní hydraulické vyregulování dle §7 (6), vyhl. 193/2007 sb. celé topné větve od vývodu z rozdělovače a sběrače v technické místnosti. Upozorňuji, že seřízení bude časově a odborně náročné!!!

144	K	005R4395170	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení	ks	1,000			
-----	---	-------------	--	----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Popisy a označení především kotlů, ohřivačů, rozvodů, uzávěrů, měřičů, spalínové cesty, snímačů a ovládacích prvků regulace, topných okruhů, potrubí a

okruhy z R+S se směrem proudění, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna
snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-04/NOS02-04-2 - D.1.4.2 Vzduchotechnika

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m "potrubí" $((8+10)*1+(112+144+135+137+50+48+0+0+20)*2)*0,6$ "elementy" $(22+20+48+44+29+12+6+15+3)*0,6*0,9$ "ventilátor 600x350" 2*1,2*1,2*2 Součet	m2	899,220			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D D1 Garáže								
2	K	751122113	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2	kus	2,000			
3	M	751X4201010	Potrubní ventilátor 600x350 Q=2500m3/h, 300Pa vč. frekvenč. měniče	kus	2,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 01.01a

4	M	751X4201020	Pružná vložka pro ventilátor 600x350	kus	4,000			
---	---	-------------	--------------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 01.01b

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

5	K	751344122	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	6,000			
6	M	751X4201030	Tlumič hluku 600x350/1000	kus	6,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 01.01c

7	K	751514638	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2	kus	2,000			
8	M	751X4201040	Regulační klapka 600x350 vč. servopohonu	kus	2,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 01.01d

9	K	751311095	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,200 do 0,250 m2	kus	12,000			
10	M	751X4201050	Vyústka s regulací 500 x 200	kus	12,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 01.02

11	K	751311094	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	2,000			
12	M	751X4201060	Mřížka na potrubí 400x400 na výfukové potrubí	kus	2,000			

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozice: 01.03

13	K	751X4201070	D+M Potrubí čtyřhranné sk. I PK 12 0403 pozink plech do obvodu 1050 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	m	8,000			
14	K	751X4201080	D+M Potrubí čtyřhranné sk. I PK 12 0403 pozink plech do obvodu 1500 mm/ 10% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	m	67,000			
15	K	751X4201090	D+M Potrubí čtyřhranné sk. I PK 12 0403 pozink plech do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	m	35,000			
16	K	751X4201100	D+M Potrubí čtyřhranné sk. I PK 12 0403 pozink plech do obvodu 2630 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	m	2,000			

17	K	751X99901	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí čtyřhranné do obvodu 1500 mm	m	75,000			
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

8+67

Součet

18	K	751X99902	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí čtyřhranné do obvodu 3500 mm	m	37,000			
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

35+2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

19	K	713411142	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí dvouvrstvá	m2	80,000			
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

20	M	751X4201110	Požární izolace-povrch.úpr.AI fólie minerální vlna - desky 60mm atestovaná oboustranná odolnost EI30 /potrubí označené na výkresu/	m2	100,000			
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	--

80*1,25 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D D2 CHÚC A

21	K	751X4202008	Montáž ventilátorového dílu do venkovního prostředí	kus	2,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

22	M	751X4202010	Ventilátorový díl do venkovního prostředí Q=6400m3/h, 300Pa vč. klapky se servopohonem, žaluzie a regulace otáček a rám pod jednotku	kus	1,000			
----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 02.01

23	M	751X4202020	Ventilátorový díl do venkovního prostředí CAIRplus SX 096.064AVBV Q=5100m3/h, 300Pa vč. klapky se servopohonem, žaluzie a regulace otáček a rám pod jednotku	kus	1,000			
----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 02.02

24	K	751311093	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2	kus	7,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

25	M	751X4202030	Vyústka dvouřadá s regulací 500 x 300	kus	7,000			
----	---	-------------	---------------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 02.03

26	K	751311094	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	5,000			
27	M	751X4202040	Vyústka dvouradá s regulací 500 x 400	kus	5,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 02.04

28	K	751514643	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 0,490 do 0,560 m2	kus	4,000			
29	M	751X4202050	Regulační klapka těsná 1000x560 vč. servopohonu	kus	4,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 02.05

30	K	751311096	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,250 m2	kus	4,000			
31	M	751X4202060	Mřížka na potrubí 1000x560 na výfukové potrubí	kus	4,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 02.06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	751X4202070	D+M Potrubí čtyřhranné sk. I PK 12 0403 pozink plech do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	m	67,000			
33	K	751X4202080	D+M Potrubí čtyřhranné sk. I PK 12 0403 pozink plech do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	m	32,000			
34	K	751X4202090	D+M Potrubí čtyřhranné sk. I PK 12 0403 pozink plech do obvodu 2630 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	m	39,000			
35	K	751X4202100	D+M Potrubí čtyřhranné sk. I PK 12 0403 pozink plech do obvodu 3500 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	m	6,000			
36	K	751X99901	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí čtyřhranné do obvodu 1500 mm	m	67,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

67

Součet

37	K	751X99902	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí čtyřhranné do obvodu 3500 mm	m	77,000			
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

32+39+6

Součet

38	K	713411142	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí dvouvrstvá	m2	105,000			
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

65+40

Součet

39	M	751X4202110	Požární izolace-povrch.úpr.AI fólie minerální vlna - desky 60mm atestovaná oboustranná odolnost EI30 /potrubí označené na výkresu/	m2	81,250			
----	---	-------------	--	----	--------	--	--	--

65*1,25 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

40	M	751X4202120	Tepelná izolce pryžová samolepicí tl= 20mm povrchová úprava zesílení hliníková folie pro venkovní použití potrubí označené na výkresu	m2	50,000			
----	---	-------------	---	----	--------	--	--	--

40*1,25 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D D3

Sociální zařízení byty 2.NP÷5.NP

41	K	751122052	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	34,000			
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

42	M	751X4203010	Radiální ventilátor tiché provedení vč. zpětné klapky Q=80m3/h, 100Pa PeI=28W, 230V	kus	34,000			
----	---	-------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 03.01

43	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	10,000			
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	--

44	M	751X4203030	Výfuková hlavice na SPIRO DN125	kus	3,000			
----	---	-------------	---------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 03.03

45	M	751X4203040	Výfuková hlavice na SPIRO DN160	kus	7,000			
----	---	-------------	---------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 03.04

46	K	751511181	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	m	30,000			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Zpracováno systémem KROS 4

47	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	33,000			CS ÚRS 2025 01
30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
48	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	105,000			
49	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	27,500			CS ÚRS 2025 01
25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
50	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	88,000			CS ÚRS 2025 01
80*1,1 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
51	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	34,000			
52	M	42981080R01	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm v provedení Safe Click	kus	34,000			
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: v provedení Safe Click								
53	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
54	M	42981189R01	oblouk lisovaný Pz 30° D 125mm v provedení Safe Click	kus	2,000			
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: v provedení Safe Click								
55	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	34,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	42981425R01	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm v provedení Safe Click	kus	6,000			
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: v provedení Safe Click								
57	M	42981432R01	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/100mm v provedení Safe Click	kus	28,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

58	K	751514461	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm	kus	34,000			
59	M	42981105R01	přechod osový Pz D1/D2 = 100/80mm v provedení Safe Click	kus	34,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

60	K	751514535	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	10,000			
61	M	42981040R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 100mm Safe Click	kus	10,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

62	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	34,000			
63	M	42981237R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm Safe Click	kus	8,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

64	M	42981239R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm Safe Click	kus	26,000			
----	---	-------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

65	K	751537146	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou AI hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm	m	40,000			
66	M	42981729	hadice ohebná z AI s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 03.02

67	K	751X99903	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 100 mm	m	30,000			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

68	K	751X99904	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 200 mm	m	105,000			
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

25+80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

69	K	713411142	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí dvouvrstvá	m2	45,000			
70	M	751X4203130	Požární izolace-povrch.úpr.AI fólie minerální vlna - desky 60mm atestovaná oboustranná odolnost EI30 /potrubí označené na výkresu/	m2	56,250			

45*1,25 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

71	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	12,000			
72	M	751X4203140	Tepelná izolace izolace pryžová samolepicí tl= 15mm /potrubí označené na výkresu/	m2	15,000			

12*1,25 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D D4

Digestoře kuchyně

73	K	751514679	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	34,000			
74	M	751X4204010	Zpětná klapka těsná s magnetem a gumovým těsněním DN160	kus	34,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 04.01

75	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			
76	M	751X4204020	Výfuková hlavice na SPIRO DN 200	kus	1,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 04.02

77	K	751514777	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	9,000			
78	M	751X4204030	Výfuková hlavice na SPIRO DN 225	kus	9,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 04.03

79	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	32,000			
80	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	22,000			CS ÚRS 2025 01

20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	42981015	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm 12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m	13,200			CS ÚRS 2025 01
82	K	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 mm	m	105,000			
83	M	42981102R01	trouba spirálně vinutá Pz D 225mm, l=3000mm 105*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m	115,500			
84	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000			
85	M	42981216	oblouk lisovaný Pz 15° D 160mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: v provedení Safe Click	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
87	M	42981443R01	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm v provedení Safe Click Poznámka k položce: Poznámka k položce: v provedení Safe Click	kus	2,000			
88	K	751514289	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	32,000			
89	M	42981448R01	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 225/160mm v provedení Safe Click Poznámka k položce: Poznámka k položce: v provedení Safe Click	kus	32,000			
90	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	9,000			
91	M	42981239R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm Safe Click Poznámka k položce: Poznámka k položce: v provedení Safe Click	kus	6,000			
92	M	42981050R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm Safe Click	kus	3,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

93	K	751514537	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	34,000			
94	M	42981242R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 225mm Safe Click	kus	34,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

95	K	751X99904	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 200 mm	m	32,000			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

20+12

Součet

96	K	751X99905	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 300 mm	m	105,000			
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

97	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	25,000			
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

98	M	751X4204100	Tepelná izolce izolce pryžová samolepicí tl= 15mm /potrubí označené na výkresu/	m2	31,250			
----	---	-------------	---	----	--------	--	--	--

25*1,25 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D D5 Sklípky 1.NP a 1.PP

99	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	4,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

100	M	751X4205010	Potrubní diagonální ventilátor DN125 dvou-otáčkový tiché prov. Q=150m3/h, 80Pa	kus	3,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.01

101	M	751X4205020	Potrubní diagonální ventilátor DN160 tří-otáčkový tiché prov. Q=300m3/h, 170Pa	kus	1,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.02

102	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000			
103	M	751X4205030	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 125/l=600	kus	3,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.03

104	M	751X4205040	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 160/l=600	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.04

105	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000			
106	M	751X4205050	Kovový talířový ventil pro odvod DN 125	kus	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.05

107	K	751311111	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	14,000			
108	M	751X4205060	Vyústka pro kruhové potrubí s regulací 525x75	kus	2,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.06

109	M	751X4205070	Požární stěnová mřížka 300x200 odolnost EI 30	kus	4,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.07

110	M	751X4205080	Požární stěnová mřížka 200x200 odolnost EI 30	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.08

111	M	751X4205090	Mřížka 300x200	kus	4,000			
-----	---	-------------	----------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.09

112	M	751X4205100	Výfukový kus rovný DN 125 /mřížka na Spiro/	kus	2,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.10

113	M	751X4205110	Výfukový kus rovný DN 160 /mřížka na Spiro/	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.09

114	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			
115	M	751X4205120	Výfuková hlavice na SPIRO DN 160	kus	1,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 05.10

116	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	50,000			
117	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	27,500			CS ÚRS 2025 01

25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

118	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	27,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	---	--------	--	--	----------------

25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

119	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000			
120	M	42981113R01	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm v provedení Safe Click	kus	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

121	M	42981116R01	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm v provedení Safe Click	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

122	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000			
123	M	42981426R01	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm v provedení Safe Click	kus	3,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

124	M	42981433R01	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm v provedení Safe Click	kus	2,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

125	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	16,000			
126	M	42981237R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm Safe Click	kus	8,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

127	M	42981239R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm Safe Click	kus	8,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

128	K	751X99904	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 200 mm	m	50,000			
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

25+25

Součet

129	K	713411142	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí dvouvrstvá	m2	20,000			
130	M	751X4205190	Požární izolace-povrch.úpr.AI fólie minerální vlna - desky 60mm atestovaná oboustranná odolnost EI30 /potrubí označené na výkresu/	m2	25,000			

20*1,25 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D D6 Odpadky 1.NP (2x)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	2,000			
132	M	751X4206010	Potrubní diagonální ventilátor DN160 tří-otáčkový tiché prov. Q=300m3/h, 170Pa	kus	2,000			

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozice: 06.01

133	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000			
134	M	751X4206020	<i>Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 160/l=600</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 06.01b

135	K	751311111	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	4,000			
136	M	751X4206030	<i>Vyústka pro kruhové potrubí s regulací 525x75</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 06.02

137	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
138	M	751X4206040	<i>Výfuková hlavice na SPIRO DN 160</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozice: 06.03

139	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	48,000			
140	M	42981099	<i>trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm</i>	<i>m</i>	<i>52,800</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>

*48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství*

Součet

141	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	8,000			
142	M	42981116R01	<i>oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm v provedení Safe Click</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v provedení Safe Click

143	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	15,000			
144	M	42981239R01	<i>spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm Safe Click</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v provedení Safe Click

145	K	751X99904	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 200 mm	m	48,000			
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

146	K	713411142	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí dvouvrstvá	m2	14,000			
147	M	751X4206070	Požární izolace-povrch.úpr.AI fólie minerální vlna - desky 60mm atestovaná oboustranná odolnost EI30 /potrubí označené na výkresu/	m2	17,500			
14*1,25 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
D D7 Výměníková stanice 1.NP								
148	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	1,000			
149	M	751X4207010	Potrubní diagonální ventilátor DN160 tří-otáčkový tiché prov. Q=300m3/h, 170Pa	kus	1,000			
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: Pozice: 07.01								
150	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
151	M	751X4207020	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 160/l=600	kus	2,000			
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: Pozice: 07.02								
152	K	751311111	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	3,000			
153	M	751X4207030	Výústka pro kruhové potrubí s regulací 525x75	kus	2,000			
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: Pozice: 07.03								
154	M	751X4207040	Vyfukový kus rovný DN 160 /mřížka na Spiro/	kus	1,000			
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: Pozice: 07.04								
155	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	8,000			
156	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	8,800			CS ÚRS 2025 01
8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
157	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			
158	M	42981116R01	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm v provedení Safe Click	kus	1,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

159	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

160	M	42981239R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm Safe Click	kus	2,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v provedení Safe Click

161	K	751X99904	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 200 mm	m	8,000			
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce: Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

D D8 Technické místnosti 1.PP

162	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	3,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

163	M	751X4208010	Potrubní diagonální ventilátor DN100 dvou-otáčkový Q=50m3/h, 80Pa	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozice: 08.01

164	M	751X4208020	Potrubní diagonální ventilátor DN125 dvou-otáčkový tiché prov. Q=150m3/h, 80Pa	kus	1,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.02

165	M	751X4208030	Potrubní diagonální ventilátor DN160 tří-otáčkový tiché prov. Q=300m3/h, 170Pa	kus	1,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.03

166	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

167	M	751X4208040	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 125/l=600	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.04

168	M	751X4208050	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 160/l=600	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.05

169	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,000			
170	M	751X4208060	Kovový talířový ventil pro odvod DN 100	kus	1,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.06

171	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
172	M	751X4208070	Kovový talířový ventil pro odvod DN 125	kus	2,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

173	K	751311111	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	7,000			
174	M	751X4208080	Vyústka pro kruhové potrubí s regulací 525x75	kus	2,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.08

175	M	751X4208090	Požární stěnová mřížka 200x200 odolnost EI 30 + mřížka	kus	1,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.09

176	M	751X4208100	Požární stěnová mřížka 300x200 odolnost EI 30 + mřížka	kus	2,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.10

177	M	751X4208110	Vyfukový kus rovný DN 100 /mřížka na Spiro/	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.11

178	M	751X4208120	Vyfukový kus rovný DN 160 /mřížka na Spiro/	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 08.12

179	K	751511181	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	m	2,000			
180	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	2,200			CS ÚRS 2025 01

2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

181	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	8,000			
182	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	5,500			CS ÚRS 2025 01

5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

183	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	3,300			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	---	-------	--	--	----------------

3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

184	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			
185	M	42981116R01	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm v provedení Safe Click	kus	1,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v provedení Safe Click

186	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

187	M	42981426R01	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm v provedení Safe Click	kus	1,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v provedení Safe Click

188	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000			
189	M	42981237R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm Safe Click	kus	2,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v provedení Safe Click

190	M	42981239R01	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm Safe Click	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v provedení Safe Click

191	K	751X99903	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 100 mm	m	2,000			
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

192	K	751X99904	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 200 mm	m	8,000			
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

5+3

Součet

D D9 Úklid 1.PP

193	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	1,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

194	M	751X4209010	Potrubní diagonální ventilátor DN100 dvou-otáčkový Q=50m3/h, 80Pa	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozice: 09.01

195	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

196	M	751X4209020	Kovový talířový ventil pro odvod DN 100	kus	1,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 09.02

197	K	751514775	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

198	M	751X4209030	Výfuková hlavice na SPIRO DN 100	kus	1,000			
-----	---	-------------	----------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pozice: 09.03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

199	K	751511181	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	m	20,000			
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

200	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	22,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	---	--------	--	--	----------------

20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

201	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000			
202	M	42981080R01	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm v provedení Safe Click	kus	1,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v provedení Safe Click

203	K	751X99903	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky pro potrubí kruhové do průměru 100 mm	m	20,000			
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na 1 m délky potrubí

204	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	1,000			
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

205	M	751X4209060	Tepelná izolce izolce pryžová samolepicí tl= 15mm /potrubí označené na výkresu/	m2	1,250			
-----	---	-------------	---	----	-------	--	--	--

1*1,25 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D D10

Ostatní práce a materiál při montáži VZT

206	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,700			
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

207	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	60,000			
-----	---	---------	---	-----	--------	--	--	--

"stavební přípomoc, prostupy" (4*12,0+3*4)

Součet

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9

Ostatní náklady

208	K	751X400200	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod	24,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.

209	K	751X400210	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod	48,000			
-----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

210	K	751X11501670	Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu	hod	12,000			
211	K	751X400270	Popisy a označení rozvodů a zařízení	kus	1,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-04/NOS02-04-3 - D.1.4.3 Zařízení ZTI

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	120,220			CS ÚRS 2025 01

"ron01 p" (2*(0,5+6+0,5)+2*(0,5+7,2+0,5))

"aku01 p" (2*(0,5+2,78+0,5)+2*(0,5+2,43+0,5))

"šd5 p" (2*(0,4+1,2+0,4)+2*(0,4+1,2+0,4))

"šd4 p" (2*(0,4+1,2+0,4)+2*(0,4+1,2+0,4))

"šd3 p" (2*(0,4+1,35+0,4)+2*(0,4+1,35+0,4))

"šd2 p" (2*(0,4+1,35+0,4)+2*(0,4+1,35+0,4))

"šd1" (2*(0,4+1,2+0,4)+2*(0,4+1,2+0,4))

"rš - šd5 p KG SN8 DN200" ((-0,6+2,6-0,6)*1)

"šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" ((-0,6+10,7-0,6)*1)

"šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" ((-0,6+5,2-0,675)*1)

"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" ((-0,675+2,1)*1)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" ((1,5-0,675)*1)
 "dkt08 - aku02 KG SN8 DN200" ((-0,675+1,31)*1)
 "aku02 - aku03 KG SN8 DN200" ((2,78)*1)
 "aku03 - šd1 KG SN8 DN200" ((1,31-0,6)*1)
 "šd1 - dko01 KG SN8 DN200" ((-0,6+1,5)*1)
 "nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" ((-0,6+1,5)*1)
 "uv001 - uv002 uv pe100 d25" ((11,2)*1)
 Součet

4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	120,220			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"ron01 p" (2*(0,5+6+0,5)+2*(0,5+7,2+0,5))
 "aku01 p" (2*(0,5+2,78+0,5)+2*(0,5+2,43+0,5))
 "šd5 p" (2*(0,4+1,2+0,4)+2*(0,4+1,2+0,4))
 "šd4 p" (2*(0,4+1,2+0,4)+2*(0,4+1,2+0,4))
 "šd3 p" (2*(0,4+1,35+0,4)+2*(0,4+1,35+0,4))
 "šd2 p" (2*(0,4+1,35+0,4)+2*(0,4+1,35+0,4))
 "šd1" (2*(0,4+1,2+0,4)+2*(0,4+1,2+0,4))
 "rš - šd5 p KG SN8 DN200" ((-0,6+2,6-0,6)*1)
 "šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" ((-0,6+10,7-0,6)*1)
 "šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" ((-0,6+5,2-0,675)*1)
 "šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" ((-0,675+2,1)*1)
 "ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" ((1,5-0,675)*1)
 "dkt08 - aku02 KG SN8 DN200" ((-0,675+1,31)*1)
 "aku02 - aku03 KG SN8 DN200" ((2,78)*1)
 "aku03 - šd1 KG SN8 DN200" ((1,31-0,6)*1)
 "šd1 - dko01 KG SN8 DN200" ((-0,6+1,5)*1)
 "nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" ((-0,6+1,5)*1)
 "uv001 - uv002 uv pe100 d25" ((11,2)*1)
 Součet

5	K	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	180,897			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"ron01 p" ((0,5+6+0,5)*(0,5+7,2+0,5)*(2,69+0,1+0,05-0,4))

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"aku01 p" ((0,5+2,78+0,5)*(0,5+2,43+0,5)*(3,25+0,3+-0,4))

Součet

6	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	1,800			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"křížení sítí" 2*1,0*1,0*0,9

Součet

7	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	8,784			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"dkt08 - aku02 KG SN8 DN200" (((-1,075+1,31)*(1,14+0,15-0,4)+(1,13+0,150,4))/2)*0,8)

"aku02 - aku03 KG SN8 DN200" (((2,78)*((1,13+0,15-0,4)+(1,03+0,15-0,4))/2)*0,8)

"aku03 - šd1 KG SN8 DN200" (((1,31-1)*((1,03+0,15-0,4)+(1,02+0,15-0,4))/2)*0,8)

"šd1 - dko01 KG SN8 DN200" (((-1+1,5)*((1,02+0,15-0,4)+(1,02+0,15-0,4))/2)*0,8)

"uv001 - uv002 uv pe100 d25" (((11,2)*((1+0,1-0,4)+(1+0,1-0,4))/2)*0,8)

Součet

8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	36,079			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

"rš - šd5 p KG SN8 DN200" (((-1+2,6-1)*((3,15+0,15-0,4)+(3,13+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" (((-1+10,7-1)*((3,13+0,15-0,4)+(3,05+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" (((-1+5,2-1,075)*((3,05+0,15-0,4)+(2,99+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" (((-1,075+2,1)*((2,99+0,15-0,4)+(2,69+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" (((1,5-1,075)*((2,69+0,15-0,4)+(2,69+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" (((-1+1,5)*((2,85+0,15-0,4)+(2,84+0,15-0,4)))/2)*0,9)

Součet

9	K	133351104	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	4,280			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"šd1" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(1,02+0,3+0,15-0,4))

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

10	K	133354104	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	53,318			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"šd5 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(3,13+0,3+0,15-0,4))

"šd4 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(3,05+0,3+0,15-0,4))

"šd3 p" ((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(2,99+0,3+0,16-0,4))

"šd2 p" ((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(2,69+0,3+0,46-0,4))

Součet

11	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	222,299			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"ron01 p" $((2*(0,5+6+0,5)+2*(0,5+7,2+0,5))*(2,69+0,1+0,05-0,4))$
 "aku01 p" $((2*(0,5+2,78+0,5)+2*(0,5+2,43+0,5))*(3,25+0,3+-0,4))$
 "šd5 p" $(4*(0,4+1,2+0,4)*(3,13+0,3+0,15-0,4))$
 "šd4 p" $(4*(0,4+1,2+0,4)*(3,05+0,3+0,15-0,4))$
 "šd3 p" $(4*(0,4+1,35+0,4)*(2,99+0,3+0,16-0,4))$
 "šd2 p" $(4*(0,4+1,35+0,4)*(2,69+0,3+0,46-0,4))$
 Součet

12	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	222,299			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

"ron01 p" $((2*(0,5+6+0,5)+2*(0,5+7,2+0,5))*(2,69+0,1+0,05-0,4))$
 "aku01 p" $((2*(0,5+2,78+0,5)+2*(0,5+2,43+0,5))*(3,25+0,3+-0,4))$
 "šd5 p" $(4*(0,4+1,2+0,4)*(3,13+0,3+0,15-0,4))$
 "šd4 p" $(4*(0,4+1,2+0,4)*(3,05+0,3+0,15-0,4))$
 "šd3 p" $(4*(0,4+1,35+0,4)*(2,99+0,3+0,16-0,4))$
 "šd2 p" $(4*(0,4+1,35+0,4)*(2,69+0,3+0,46-0,4))$
 Součet

13	K	151102102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	80,176			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"rš - šd5 p KG SN8 DN200" $(((-1+2,6-1)*((3,15+0,15-0,4)+(3,13+0,15-0,4))/2)*2)$
 "šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" $(((-1+10,7-1)*((3,13+0,15-0,4)+(3,05+0,15-0,4))/2)*2)$
 "šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" $(((-1+5,2-1,075)*((3,05+0,15-0,4)+(2,99+0,15-0,4))/2)*2)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" $(((-1,075+2,1)*((2,99+0,15-0,4)+(2,69+0,15-0,4))/2)*2)$
 "ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" $((1,5-1,075)*((2,69+0,15-0,4)+(2,69+0,15-0,4))/2)*2)$
 "nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" $(((-1+1,5)*((2,85+0,15-0,4)+(2,84+0,15-0,4))/2)*2)$
 Součet

14	K	151102112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m ² s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	80,176			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	--	----------------

"rš - šd5 p KG SN8 DN200" (((-1+2,6-1)*((3,15+0,15-0,4)+(3,13+0,15-0,4))/2)*2)
"šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" (((-1+10,7-1)*((3,13+0,15-0,4)+(3,05+0,15-0,4))/2)*2)
"šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" (((-1+5,2-1,075)*((3,05+0,15-0,4)+(2,99+0,15-0,4))/2)*2)
"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" (((-1,075+2,1)*((2,99+0,15-0,4)+(2,69+0,15-0,4))/2)*2)
"ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" (((1,5-1,075)*((2,69+0,15-0,4)+(2,69+0,15-0,4))/2)*2)
"nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" (((-1+1,5)*((2,85+0,15-0,4)+(2,84+0,15-0,4))/2)*2)

Součet

15	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	117,913			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	--	--	----------------

"ron01 p" ((0,5+6+0,5)*(0,5+7,2+0,5)*(2,69+0,1+0,05-0,4))
"aku01 p" ((0,5+2,78+0,5)*(0,5+2,43+0,5)*(3,25+0,3+-0,4))
"šd1" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(1,02+0,3+0,15-0,4))
"šd5 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(3,13+0,3+0,15-0,4))
"šd4 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(3,05+0,3+0,15-0,4))
"šd3 p" ((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(2,99+0,3+0,16-0,4))
"šd2 p" ((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(2,69+0,3+0,46-0,4))
"dkt08 - aku02 KG SN8 DN200" (((-1,075+1,31)*((1,14+0,15-0,4)+(1,13+0,150,4))/2)*0,8)
"aku02 - aku03 KG SN8 DN200" (((2,78)*((1,13+0,15-0,4)+(1,03+0,15-0,4))/2)*0,8)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"aku03 - šd1 KG SN8 DN200" (((1,31-1)*((1,03+0,15-0,4)+(1,02+0,15-0,4))/2)*0,8)
"šd1 - dko01 KG SN8 DN200" (((-1+1,5)*((1,02+0,15-0,4)+(1,02+0,15-0,4))/2)*0,8)
"uv001 - uv002 uv pe100 d25" (((11,2)*((1+0,1-0,4)+(1+0,1-0,4))/2)*0,8)
"rš - šd5 p KG SN8 DN200" (((-1+2,6-1)*((3,15+0,15-0,4)+(3,13+0,15-0,4))/2)*0,9)

"šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" (((-1+10,7-1)*((3,13+0,15-0,4)+(3,05+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" (((-1+5,2-1,075)*((3,05+0,15-0,4)+(2,99+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" (((-1,075+2,1)*((2,99+0,15-0,4)+(2,69+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" (((1,5-1,075)*((2,69+0,15-0,4)+(2,69+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" (((-1+1,5)*((2,85+0,15-0,4)+(2,84+0,15-0,4)))/2)*0,9)

"rš - šd5 p KG SN8 DN200" (((-1+2,6-1)*((3,15-0,35-0,4)+(3,13-0,35-0,4)))/2)*0,9) *(-1)

"šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" (((-1+10,7-1)*((3,13-0,35-0,4)+(3,05-0,35-0,4)))/2) *0,9)*(-1)

"šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" (((-1+5,2-1,075)*((3,05-0,35-0,4)+(2,99-0,35-0,4)))/2)*0,9)*(-1)

"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" (((-1,075+2,1)*((2,99-0,35-0,4)+(2,69-0,35-0,4)))/2)*0,9)*(-1)

"ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" (((1,5-1,075)*((2,69-0,35-0,4)+(2,69-0,35-0,4)))/2) *0,9)*(-1)

"dkt08 - aku02 KG SN8 DN200" (((-1,075+1,31)*((1,14-0,35-0,4)+(1,13-0,35-0,4)))/2)*0,8)*(-1)

"aku02 - aku03 KG SN8 DN200" (((2,78)*((1,13-0,35-0,4)+(1,03-0,35-0,4)))/2) *0,8)*(-1)

"aku03 - šd1 KG SN8 DN200" (((1,31-1)*((1,03-0,35-0,4)+(1,02-0,35-0,4)))/2)*0,8) *(-1)

"šd1 - dko01 KG SN8 DN200" (((-1+1,5)*((1,02-0,35-0,4)+(1,02-0,35-0,4)))/2)*0,8) *(-1)

"nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" (((-1+1,5)*((2,85-0,25-0,4)+(2,84-0,25-0,4)))/2) *0,9)*(-1)

"uv001 - uv002 uv pe100 d25" (((11,2)*((1-0,4-0,4)+(1-0,4-0,4)))/2)*0,8)*(-1)

"šd5 p" (((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)-3,14/4*(1,2*1,2))*((3,13+0,15-0,4)))*(-1)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

$\text{"šd4 p"} (((0,4+1,2+0,4) \cdot (0,4+1,2+0,4) - 3,14/4 \cdot (1,2 \cdot 1,2)) \cdot (3,05+0,15-0,4)) \cdot (-1)$
 $\text{"šd3 p"} (((0,4+1,35+0,4) \cdot (0,4+1,35+0,4) - 3,14/4 \cdot (1,35 \cdot 1,35)) \cdot (2,99+0,16-0,4)) \cdot (-1)$
 $\text{"šd2 p"} (((0,4+1,35+0,4) \cdot (0,4+1,35+0,4) - 3,14/4 \cdot (1,35 \cdot 1,35)) \cdot (2,69+0,46-0,4)) \cdot (-1)$
 $\text{"šd1"} (((0,4+1,2+0,4) \cdot (0,4+1,2+0,4) - 3,14/4 \cdot (1,2 \cdot 1,2)) \cdot (1,02+0,15-0,4)) \cdot (-1)$
 $\text{"ron01 p"} (((0,5+6+0,5) \cdot (0,5+7,2+0,5) - (6 \cdot 7,2)) \cdot (0,3+0,52+0,2) + ((0,5+6+0,5) \cdot (0,5+7,2+0,5) - 0) \cdot (2,69+0,05-0,4 - (0,3+0,52+0,2))) \cdot (-1)$
 $\text{"aku01 p"} (((0,5+2,78+0,5) \cdot (0,5+2,43+0,5) - (2,78 \cdot 2,43)) \cdot (3,25+-0,4) - 11,0) \cdot (-1)$

Součet

16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	165,445		CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	----------------

$\text{"rš - šd5 p KG SN8 DN200"} (((-1+2,6-1) \cdot ((3,15-0,35-0,4) + (3,13-0,35-0,4)) / 2) \cdot 0,9)$
 $\text{"šd5 - šd4 p KG SN8 DN200"} (((-1+10,7-1) \cdot ((3,13-0,35-0,4) + (3,05-0,35-0,4)) / 2) \cdot 0,9)$
 $\text{"šd4 - šd3 p KG SN8 DN200"} (((-1+5,2-1,075) \cdot ((3,05-0,35-0,4) + (2,99-0,35-0,4)) / 2) \cdot 0,9)$
 $\text{"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200"} (((-1,075+2,1) \cdot ((2,99-0,35-0,4) + (2,69-0,35-0,4)) / 2) \cdot 0,9)$
 $\text{"ron03 - šd2 p KG SN8 DN200"} (((1,5-1,075) \cdot ((2,69-0,35-0,4) + (2,69-0,35-0,4)) / 2) \cdot 0,9)$
 $\text{"dkt08 - aku02 KG SN8 DN200"} (((-1,075+1,31) \cdot ((1,14-0,35-0,4) + (1,13-0,35-0,4)) / 2) \cdot 0,8)$
 $\text{"aku02 - aku03 KG SN8 DN200"} (((2,78) \cdot ((1,13-0,35-0,4) + (1,03-0,35-0,4)) / 2) \cdot 0,8)$
 $\text{"aku03 - šd1 KG SN8 DN200"} (((1,31-1) \cdot ((1,03-0,35-0,4) + (1,02-0,35-0,4)) / 2) \cdot 0,8)$
 $\text{"šd1 - dko01 KG SN8 DN200"} (((-1+1,5) \cdot ((1,02-0,35-0,4) + (1,02-0,35-0,4)) / 2) \cdot 0,8)$
 $\text{"hskrš - sko01 p KG SN8 DN125"} (((-1+1,5) \cdot ((2,85-0,25-0,4) + (2,84-0,25-0,4)) / 2) \cdot 0,9)$
 $\text{"uv001 - uv002 uv pe100 d25"} (((11,2) \cdot ((1-0,4-0,4) + (1-0,4-0,4)) / 2) \cdot 0,8)$
 $\text{"šd5 p"} (((0,4+1,2+0,4) \cdot (0,4+1,2+0,4) - 3,14/4 \cdot (1,2 \cdot 1,2)) \cdot (3,13+0,15-0,4))$
 $\text{"šd4 p"} (((0,4+1,2+0,4) \cdot (0,4+1,2+0,4) - 3,14/4 \cdot (1,2 \cdot 1,2)) \cdot (3,05+0,15-0,4))$
 $\text{"šd3 p"} (((0,4+1,35+0,4) \cdot (0,4+1,35+0,4) - 3,14/4 \cdot (1,35 \cdot 1,35)) \cdot (2,99+0,16-0,4))$
 $\text{"šd2 p"} (((0,4+1,35+0,4) \cdot (0,4+1,35+0,4) - 3,14/4 \cdot (1,35 \cdot 1,35)) \cdot (2,69+0,46-0,4))$
 $\text{"šd1"} (((0,4+1,2+0,4) \cdot (0,4+1,2+0,4) - 3,14/4 \cdot (1,2 \cdot 1,2)) \cdot (1,02+0,15-0,4))$
 $\text{"ron01 p"} (((0,5+6+0,5) \cdot (0,5+7,2+0,5) - (6 \cdot 7,2)) \cdot (0,3+0,52+0,2) + ((0,5+6+0,5) \cdot (0,5+7,2+0,5) - 0) \cdot (2,69+0,05-0,4 - (0,3+0,52+0,2)))$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"aku01 p" (((0,5+2,78+0,5)*(0,5+2,43+0,5)-(2,78*2,43))*(3,25+-0,4)-11,0)

Součet

17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,573			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"rš - šd5 p KG SN8 DN200" ((-0,6+2,6-0,6)*0,35*0,9)

"šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" ((-0,6+10,7-0,6)*0,35*0,9)

"šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" ((-0,6+5,2-0,675)*0,35*0,9)

"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" ((-0,675+2,1)*0,35*0,9)

"ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" ((1,5-0,675)*0,35*0,9)

"dkt08 - aku02 KG SN8 DN200" ((-0,675+1,31)*0,35*0,8)

"aku02 - aku03 KG SN8 DN200" ((2,78)*0,35*0,8)

"aku03 - šd1 KG SN8 DN200" ((1,31-0,6)*0,35*0,8)

"šd1 - dko01 KG SN8 DN200" ((-0,6+1,5)*0,35*0,8)

"nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" ((-0,6+1,5)*0,25*0,9)

"uv001 - uv002 uv pe100 d25" ((11,2)*0,4*0,8)

Součet

18	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	20,089			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------	---	--------	--	--	----------------

"rš - šd5 p KG SN8 DN200" ((-0,6+2,6-0,6)*0,35*0,9)

"šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" ((-0,6+10,7-0,6)*0,35*0,9)

"šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" ((-0,6+5,2-0,675)*0,35*0,9)

"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" ((-0,675+2,1)*0,35*0,9)

"ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" ((1,5-0,675)*0,35*0,9)

"dkt08 - aku02 KG SN8 DN200" ((-0,675+1,31)*0,35*0,8)

"aku02 - aku03 KG SN8 DN200" ((2,78)*0,35*0,8)

"aku03 - šd1 KG SN8 DN200" ((1,31-0,6)*0,35*0,8)

"šd1 - dko01 KG SN8 DN200" ((-0,6+1,5)*0,35*0,8)

"nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" ((-0,6+1,5)*0,25*0,9)

"uv001 - uv002 uv pe100 d25" ((11,2)*0,4*0,8)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

10,573*1,9 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D 2

Zakládání

19	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	21,600			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"vsak" 7,2*6,0*(0,3+0,2)

Součet

20	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	269,856			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

"vsak" (5*7,2*6,0 + 2*(2*7,2+2*6,0)*1,02)

Součet

21	M	69311100	geotextilie 200g/m2 pro akumulační box	m2	323,827			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	3,421			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"aku01 p" ((0,5+2,78+0,5)*(0,5+2,43+0,5)*(0,1))

"šd5 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1))

"šd4 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1))

"šd3 p" ((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(0,1))

"šd2 p" ((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(0,1))

"šd1" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1))

Součet

23	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,843			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"aku01 p" $((0,5+2,78+0,5)*(0,5+2,43+0,5)*(0,2))$
 "šd5 p" $((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))$
 "šd4 p" $((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))$
 "šd3 p" $((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(0,2))$
 "šd2 p" $((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(0,2))$
 "šd1" $((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))$
 Součet

24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,249			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"KARI 150/150/6"
 "aku01 p" $((0,5+2,78+0,5)*(0,5+2,43+0,5)*(2*1,2*0,00303))$
 "šd5 p" $((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(2*1,2*0,00303))$
 "šd4 p" $((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(2*1,2*0,00303))$
 "šd3 p" $((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(2*1,2*0,00303))$
 "šd2 p" $((0,4+1,35+0,4)*(0,4+1,35+0,4)*(2*1,2*0,00303))$
 "šd1" $((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(2*1,2*0,00303))$
 Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25	K	382413118	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
26	M	56230022R01	jímka plastová samonosná dl. 2,78, š. 2,43 m, v. 2,58 m, objem 10,7 m3, včetně výstupního komínku a poklopu D400	kus	1,000			

D 31 Zdi pozemních staveb

27	K	310001101	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"uv pe100 d25" 1								
Součet								

28	M	28611857	prostupová pažnice s límcem 100mm pro asfaltové pásy a nátěry DN 80 dl 150-500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"uv pe100 d25" 1

Součet

29	K	310001111	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"KG SN8 DN125" 1

Součet

30	M	28611860	prostupová pažnice s límcem 100mm pro asfaltové pásy a nátěry DN 200 dl 150-500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"KG SN8 DN125" 1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

31	K	310001121	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,1 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"KG SN8 DN200" 1

Součet

32	M	28611861	prostupová pažnice s límcem 100mm pro asfaltové pásy a nátěry DN 250 dl 150-500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"KG SN8 DN200" 1

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,666			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"ron01 p" $((0,5+6+0,5)*(0,5+7,2+0,5)*(0,1))$

"rš - šd5 p KG SN8 DN200" $((-0,6+2,6-0,6)*0,15*0,9)$

"šd5 - šd4 p KG SN8 DN200" $((-0,6+10,7-0,6)*0,15*0,9)$

"šd4 - šd3 p KG SN8 DN200" $((-0,6+5,2-0,675)*0,15*0,9)$

"šd3 - ron02 p KG SN8 DN200" $((-0,675+2,1)*0,15*0,9)$

"ron03 - šd2 p KG SN8 DN200" ((1,5-0,675)*0,15*0,9)
 "dkt08 - aku02 KG SN8 DN200" ((-0,675+1,31)*0,15*0,8)
 "aku02 - aku03 KG SN8 DN200" ((2,78)*0,15*0,8)
 "aku03 - šd1 KG SN8 DN200" ((1,31-0,6)*0,15*0,8)
 "šd1 - dko01 KG SN8 DN200" ((-0,6+1,5)*0,15*0,8)
 "nskrš - sko01 p KG SN8 DN125" ((-0,6+1,5)*0,15*0,9)
 "uv001 - uv002 uv pe100 d25" ((11,2)*0,1*0,8)

Součet

34	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
35	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
36	M	59224012	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
37	M	59224013	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
38	M	59224014	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 8

Trubní vedení

39	K	871161211R01	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 25 x 2,3 mm	m	15,000			
<i>"uv pe100 d25" (0,3+2,2+3,9+7,9+0,7)</i>								
Součet								
40	M	28613110R01	<i>potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 25x2,3mm</i>	<i>m</i>	<i>16,500</i>			
41	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	11,200			CS ÚRS 2025 01
<i>"vsak" (3,2+2*4,0)</i>								
Součet								
42	M	28613241	<i>trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 100</i>	<i>m</i>	<i>12,320</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
43	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm	m	11,200			CS ÚRS 2025 01

"vsak" (3,2+2*4,0)

Součet

44	M	28613243	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 200	m	12,320			CS ÚRS 2025 01
45	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110	m	2,800			CS ÚRS 2025 01

"vsak kg dn110" (1,7+1,1)

Součet

46	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	3,080			CS ÚRS 2025 01
47	K	871313121R01	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 125	m	0,900			

"KG SN8 DN125" (-0,6+1,5)

Součet

48	M	28611164R01	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 125x1000mm SN8	m	0,990			
49	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	22,100			CS ÚRS 2025 01

"KG SN8 DN200" (-0,6+2,6-0,6)

"KG SN8 DN200" (-0,6+10,7-0,6)

"KG SN8 DN200" (-0,6+5,2-0,675)

"KG SN8 DN200" (-0,675+2,1)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"KG SN8 DN200" (1,5-0,675)

"KG SN8 DN200" (-0,675+1,31)

"KG SN8 DN200" (2,78)

"KG SN8 DN200" (1,31-0,6)

"KG SN8 DN200" (-0,6+1,5)

Součet

50	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	24,310			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--------	--	--	----------------

"KG SN8 DN200" (-0,6+2,6-0,6)
 "KG SN8 DN200" (-0,6+10,7-0,6)
 "KG SN8 DN200" (-0,6+5,2-0,675)
 "KG SN8 DN200" (-0,675+2,1)
 "KG SN8 DN200" (1,5-0,675)
 "KG SN8 DN200" (-0,675+1,31)
 "KG SN8 DN200" (2,78)
 "KG SN8 DN200" (1,31-0,6)
 "KG SN8 DN200" (-0,6+1,5)
 Součet
 22,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
 Součet

51	K	877161101R01	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 25	kus	1,000			
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

"uv pe100 d25" 1
 Součet

52	M	28653072R01	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 25-3/4"	kus	1,000			
----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

"uv pe100 d25" 1
 Součet

53	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
54	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
55	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
56	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
58	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
59	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

60	M	59224083	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm kyneta 1/1 výtok 15-25cm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
61	M	59226070	těsnění plastické pro šachtové dílce na bázi butylkaučku	m	46,800			CS ÚRS 2025 01

(5+8)*3,6

Součet

66	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
67	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
62	K	8949R01	Montáž, vybavení a nastavení šachet vsaku	kus	2,000			
63	M	8949R02	dvouplášťové dno nátokové šachty vsakovací nádrže, DN 1000 mm, světlá výška 1100 mm	kus	1,000			
64	M	8949R03	dvouplášťové dno výtokové šachty vsakovací nádrže s přepážkou se škrtícím kapacitním otvorem pro regulaci odtokových vod, DN 1000 mm, světlá výška 1100 mm	kus	1,000			
65	K	8949R05	Návrh, dodávka, montáž a nastavení regulace odtoku dešťových vod ze vsakovací nádrže	kus	1,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odborný návrh bude doložen výpočtem a funkčnost odtoku schválena provozovatelem kanalizační sítě.

68	K	895641111X01	Zřízení drenážní výplně z plastových voštinových dílců	kus	15,000			
69	M	894X563	drenážní blok z PP 1,2 x 2,4 x 0,52 m pro více zatížené plochy	kus	15,000			
70	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
71	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
72	K	899401191X01	Dodatečná rektifikace šachet a poklopů s ohledem na budoucí komunikaci	kus	5,000			
73	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	15,000			CS ÚRS 2025 01

"uv pe100 d25" (0,3+2,2+3,9+7,9+0,7)

Součet

74	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	11,200			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"uv pe100 d25" (0+3,9-0,6+7,9+0)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

75	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	975,360			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"sk" $(28,5+22,2+10,6+4,9+4,9+0,8 + 0,6+10,6+26,8+7,0+0,6+2,0+1,0+1,6+0,8+1,0+4*0,6 + (11*4+2*2)*0,9 + 13*0,9)*0,6$

"dk" $(4,5+5,4+10,7 + 24,7+30,0+26,2+5,0+4,1+1,9+0,9 + (4+4+2+4+2+4)*0,9*2)*0,6$

"pv" $(28,7+16,4+7,4+3,6+2,5+4,4+1,2 + 2*4*0,9)*0,6$

"prv" $(9,6+23,6+18,5+19,5+1,7+2,7+2,3+7,0+9,8+2,5+2,2+4,2+6,5+2,7+1,3+2,8 + (7*4+3*2)*0,9)*0,6*3*2$

"brv" $(34*1,4+4*1,4)*0,6*2*2$

"sv" $(0,9 + 3,7+1,9+0,7 + 2*0,9)*0,6*2$

"uv" $(0,8+29,5+1,5+2,3+9,2+1,6 + 5*2*0,9)*0,6*2$

Součet

D 998 Přesun hmot

76	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	41,453			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

77	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	4,239			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"vsak" $2*1,35*3,14*0,5$

Součet

78	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--------------------------	---	-------	--	--	----------------

"vsak" $2*1,35*3,14*0,5*0,4/1000$

Součet

79	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	4,239			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"vsak" $2*1,35*3,14*0,5$

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm</i>	m2	5,087			CS ÚRS 2025 01
81	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	43,200			CS ÚRS 2025 01
"vsak" (7,2*6,0)								
Součet								
82	K	711472053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	26,928			CS ÚRS 2025 01
"vsak" ((2*7,2+2*6,0)*1,02)								
Součet								
83	K	711772121	Provedení detailů termoplasty opracování trubních prostupů s dotěsněním tmelem na plášťovou troubu, průměru do 200 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
84	M	28323112R01	<i>fólie HDPE tl 1,5mm</i>	m2	85,354			
"vsak" (7,2*6,0)								
"vsak" ((2*7,2+2*6,0)*1,02)								
"vsak" (2*2*0,5*0,5)								
Součet								
71,128*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
Součet								
85	K	733390411	Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 80, průměru potrubí d 32	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"uv pe100 d25" 1								
Součet								
86	K	733390458	Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 200, průměru potrubí d 125	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"KG SN8 DN125" 1								
Součet								
87	K	73339045R01	Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 250, průměru potrubí d 200	kus	1,000			

"KG SN8 DN200" 1

Součet

88	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,163			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 713

Izolace tepelné

89	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	47,401			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

"sk vh op dn110" (2 + 2 + 4 + 5 + 0)*0,12*3,14*3,5

"dk pe dn110" (13,6 + 13,5+7,6 + 17,2+7,7 + 2*1,7 + 17,3 + 0)*0,12*3,14

Součet

90	M	27127207	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm	m2	52,141			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	--------	--	--	----------------

"sk vh op dn110" (2 + 2 + 4 + 5 + 0)*0,12*3,14*3,5

"dk pe dn110" (13,6 + 13,5+7,6 + 17,2+7,7 + 2*1,7 + 17,3 + 0)*0,12*3,14

Součet

47,401*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

91	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	1 886,200			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

"svp pprct d50" (1,5+5,5+1,2 + 6,9 + 1,5+5,5+1,2 + 0,8+1,6+1,2 + 0,9+6,2+2,1+1,2 + 2,3+4,7+1,2 + 2,6+1,2 + 1,0+4,4+1,0+1,2 + 0)

"svp pprct d50" (0 + 1,6+1,2 + 2,5+2,2+0,8+1,2 + 7*2,6 + -4,5)

"tvp pprct d50" (3,0+6,2 + 5,5+3,1 + 3,1+1,9 + -6,0)

"svp pprct d40" (3,1+10,0+1,2 + 0,9+1,0 + 2,0+1,2 + 7*(3,0+3,0) + 3*2,6 + 2,5)

"tvp pprct d40" (15,9+2,0+2*0,8+1,2 + 3,3+16,7+2*0,8+1,2 + 1,1+1,2+1,2 + 6,6+0,9+2,1+1,2 + 2,5+4,2+1,2 + 3,4+0,7+1,2 + 0)

"tvp pprct d40" (0 + 0,6+4,7+0,8+1,2 + 1,6+1,8+1,2 + 1,3+0,6+1,0 + 2,1+1,2 + 7*(3,0+2,6) + 3*2,6 + -18,0)

"svp pprct d32" (7*3,0+3*3,0 + 0)

"svp pprct d32" $(4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4))$
"tv pprct d32" $(7*(3,0+3,0) + 3*3,0)$
"tv pprct d32" $(4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4) + 9,5)$
"sv pprct d32" $(4*(2,2+0,5+1,6+1,1+1,6) + 4*(1,9+4,0+1,6) + 4*(0,6+2,0+1,6+1,0+1,7) + 0)$
"sv pprct d32" $(0 + 4*(0,8+1,6+1,7+0,7+6,0+1,6+1,6) + 4*(0,3+1,6+2,9) + 4*(9,0+3*1,6) + 0)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"sv pprct d32" $(0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6+0,8) + 2*(2,1+0,5+1,6) + 1,0)$					
			"tv pprct d32" $(4*(2,2+0,5+1,6) + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,5+2,0+1,6) + 0)$					
			"tv pprct d32" $(0 + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,3+1,6+1,5) + 4*(3,4+1,6) + 0)$					
			"tv pprct d32" $(0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6) + 2*(0,5+1,9+1,6) + 0)$					
			"svp pprct d25" $(3,0+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,4+0,3 + 1,6+1,2+6,0+1,0+1,0 + 0)$					
			"tv pprct d25" $(3,4+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,2+0,3 + +13,0)$					
			"cvp pprct d25" $(0,3+1,0+3,7+0,3 + 0)$					
			"sv pprct d25" $(4*(2,0+0,9+1,6+1,1+6*0,3) + 4*(2,2+0,7+1,6+1,6+1,1+1,6+1,2+6*0,3) + 4*(1,2+1,2+1,6+1,0+6*0,3) + 0)$					
			"sv pprct d25" $(0 + 4*(1,9+1,6+1,0+0,4+6*0,3) + 4*(0,9+1,6+6*0,3) + 4*(0,5+1,8+6*0,3) + 0)$					
			"sv pprct d25" $(0 + (4+2+2)*(1,4+1,1+1,6+1,3+6*0,3) + 2*(1,5+2,5+1,0+1,6+1,2+6*0,3) + 0)$					
			"sv pprct d25" $(0,5+0,3 + 0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + -2,0)$					
			"tv pprct d25" $(4*(1,1+1,6+0,9+1,6+1,1+3*0,3) + 4*(0,6+5,7+0,6+1,2+1,2+2*1,6+3*0,3) + 4*(1,1+1,6+1,1+1,0+1,5+3*0,3) + 0)$					
			"tv pprct d25" $(0 + 4*(0,8+1,1+2,0+0,7+6,1+1,6+3*1,6+3*0,3) + 4*(1,6+1,5+3*0,3) + 4*(6,8+2*1,6+1,7+3*0,3) + 0)$					
			"tv pprct d25" $(0 + (4+2+2)*(0,8+1,1+1,6+1,4+3*0,3) + 2*(1,4+1,1+1,0+1,6+1,2+3*0,6) + 0)$					
			"tv pprct d25" $(0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + 0)$					
			"cvp pprct d20" $(10,2+19,7+2*0,8+1,2 + 19,4+19,9+4*0,8+1,2 + 3,1+2,8 + 1,1+1,2+1,2 + 6,1+0,9+2,3+0,6+1,2 + 2,3+4,3+1,2 + 0)$					
			"cvp pprct d20" $(0 + 0,5+3,0+1,2 + 1,1+4,6+1,2+1,2 + 11,5+2,6 + 2,8+2,1+1,2+1,2 + 1,2+1,0 + 2,1+1,2 + 2,1+0,9+1,5+2,1+0,3 + 0)$					
			"cvp pprct d20" $(0 + 7*(3,0+3,0+3,0+2,6) + 3*(3,0+2,6) + -12,0)$					
			"sv pprct d20" $(4*(1,0+0,3) + 4*(0,7+0,7+0,3) + 4*(0,8+1,1+0,3) + 0)$					

"sv pprct d20" $(0 + 4 \cdot (0,8+1,5+0,3) + 4 \cdot (0,3) + 4 \cdot (0,3) + 1,5)$

"sv pprct d20" $(0 + (4+2+2) \cdot (1,3+0,7+0,3) + 2 \cdot (0,7+0,7+0,3) + 0)$

"uv pprct d25" $(0,3+1,0+2,6+5,0+1,2+2,0+25,2+1,2+13,7+0,3 + 1,0+0,7+2,0+2 \cdot 0,3 + 9,5+2,6+1,9+1,2+13,7+0,3 + 3,0+2,0+0,8+0,3 + 0)$

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

92	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	104,200			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"sv fezn dn50" $(0,3+3,1-1,6+1,0+3,9 + -1,0)$

"svp pprct d63" $(0,3+1,8+2,0+4,1+24,7+14,6+3,3 + 3,0)$

"tvp pprct d63" $(0,3+1,0+3,9+0,3+15,6+2 \cdot 0,8 + 22,0)$

Součet

93	M	63154530	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm</i>	<i>m</i>	<i>323,620</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	---	----------	----------------	--	--	-----------------------

"cvp pprct d20" $(10,2+19,7+2 \cdot 0,8+1,2 + 19,4+19,9+4 \cdot 0,8+1,2 + 3,1+2,8 + 1,1+1,2+1,2 + 6,1+0,9+2,3+0,6+1,2 + 2,3+4,3+1,2 + 0)$

"cvp pprct d20" $(0 + 0,5+3,0+1,2 + 1,1+4,6+1,2+1,2 + 11,5+2,6 + 2,8+2,1+1,2+1,2 + 1,2+1,0 + 2,1+1,2 + 2,1+0,9+1,5+2,1+0,3 + 0)$

"cvp pprct d20" $(0 + 7 \cdot (3,0+3,0+3,0+2,6) + 3 \cdot (3,0+2,6) + -12,0)$

"sv pprct d20" $(4 \cdot (1,0+0,3) + 4 \cdot (0,7+0,7+0,3) + 4 \cdot (0,8+1,1+0,3) + 0)$

"sv pprct d20" $(0 + 4 \cdot (0,8+1,5+0,3) + 4 \cdot (0,3) + 4 \cdot (0,3) + 1,5)$

"sv pprct d20" $(0 + (4+2+2) \cdot (1,3+0,7+0,3) + 2 \cdot (0,7+0,7+0,3) + 0)$

Součet

294,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

94	M	63154531	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm</i>	<i>m</i>	<i>812,900</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	---	----------	----------------	--	--	-----------------------

"svp pprct d25" $(3,0+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,4+0,3 + 1,6+1,2+6,0+1,0+1,0 + 0)$

"tvp pprct d25" $(3,4+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,2+0,3 + +13,0)$

"cvp pprct d25" $(0,3+1,0+3,7+0,3 + 0)$

"sv pprct d25" $(4*(2,0+0,9+1,6+1,1+6*0,3) + 4*(2,2+0,7+1,6+1,6+1,1+1,6+1,2+6*0,3) + 4*(1,2+1,2+1,6+1,0+6*0,3) + 0)$

"sv pprct d25" $(0 + 4*(1,9+1,6+1,0+0,4+6*0,3) + 4*(0,9+1,6+6*0,3) + 4*(0,5+1,8+6*0,3) + 0)$

"sv pprct d25" $(0 + (4+2+2)*(1,4+1,1+1,6+1,3+6*0,3) + 2*(1,5+2,5+1,0+1,6+1,2+6*0,3) + 0)$

"sv pprct d25" $(0,5+0,3 + 0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + -2,0)$

"tv pprct d25" $(4*(1,1+1,6+0,9+1,6+1,1+3*0,3) + 4*(0,6+5,7+0,6+1,2+1,2+2*1,6+3*0,3) + 4*(1,1+1,6+1,1+1,0+1,5+3*0,3) + 0)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"tv pprct d25" $(0 + 4*(0,8+1,1+2,0+0,7+6,1+1,6+3*1,6+3*0,3) + 4*(1,6+1,5+3*0,3) + 4*(6,8+2*1,6+1,7+3*0,3) + 0)$

"tv pprct d25" $(0 + (4+2+2)*(0,8+1,1+1,6+1,4+3*0,3) + 2*(1,4+1,1+1,0+1,6+1,2+3*0,6) + 0)$

"tv pprct d25" $(0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + 0)$

"uv pprct d25" $(0,3+1,0+2,6+5,0+1,2+2,0+25,2+1,2+13,7+0,3 + 1,0+0,7+2,0+2*0,3 + 9,5+2,6+1,9+1,2+13,7+0,3 + 3,0+2,0+0,8+0,3 + 0)$

Součet

739*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

95	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	622,930			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	---------	--	--	----------------

"svp pprct d32" $(7 \cdot 3,0 + 3 \cdot 3,0 + 0)$
"svp pprct d32" $(4 \cdot (1,4 + 1,4 + 1,4 + 1,4 + 0,9 + 0,8 + 1,4) + 2 \cdot (1,6 + 1,4 + 1,4))$
"tvp pprct d32" $(7 \cdot (3,0 + 3,0) + 3 \cdot 3,0)$
"tvp pprct d32" $(4 \cdot (1,4 + 1,4 + 1,4 + 1,4 + 0,9 + 0,8 + 1,4) + 2 \cdot (1,6 + 1,4 + 1,4) + 9,5)$
"sv pprct d32" $(4 \cdot (2,2 + 0,5 + 1,6 + 1,1 + 1,6) + 4 \cdot (1,9 + 4,0 + 1,6) + 4 \cdot (0,6 + 2,0 + 1,6 + 1,0 + 1,7) + 0)$
"sv pprct d32" $(0 + 4 \cdot (0,8 + 1,6 + 1,7 + 0,7 + 6,0 + 1,6 + 1,6) + 4 \cdot (0,3 + 1,6 + 2,9) + 4 \cdot (9,0 + 3 \cdot 1,6) + 0)$
"sv pprct d32" $(0 + (4 + 2 + 2) \cdot (2,1 + 0,5 + 1,6 + 0,8) + 2 \cdot (2,1 + 0,5 + 1,6) + 1,0)$
"tv pprct d32" $(4 \cdot (2,2 + 0,5 + 1,6) + 4 \cdot (0,6 + 1,2) + 4 \cdot (0,5 + 2,0 + 1,6) + 0)$
"tv pprct d32" $(0 + 4 \cdot (0,6 + 1,2) + 4 \cdot (0,3 + 1,6 + 1,5) + 4 \cdot (3,4 + 1,6) + 0)$
"tv pprct d32" $(0 + (4 + 2 + 2) \cdot (2,1 + 0,5 + 1,6) + 2 \cdot (0,5 + 1,9 + 1,6) + 0)$
Součet
566,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"
Součet

96	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	78,870			CS ÚRS 2025 01
97	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	129,910			CS ÚRS 2025 01

"tvp pprct d40" $(15,9 + 2,0 + 2 \cdot 0,8 + 1,2 + 3,3 + 16,7 + 2 \cdot 0,8 + 1,2 + 1,1 + 1,2 + 1,2 + 6,6 + 0,9 + 2,1 + 1,2 + 2,5 + 4,2 + 1,2 + 3,4 + 0,7 + 1,2 + 0)$
"tvp pprct d40" $(0 + 0,6 + 4,7 + 0,8 + 1,2 + 1,6 + 1,8 + 1,2 + 1,3 + 0,6 + 1,0 + 2,1 + 1,2 + 7 \cdot (3,0 + 2,6) + 3 \cdot 2,6 + -18,0)$
Součet
118,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

98	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	88,110			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	--------	--	--	----------------

"svp pprct d50" (1,5+5,5+1,2 + 6,9 + 1,5+5,5+1,2 + 0,8+1,6+1,2 + 0,9+6,2+2,1+1,2 + 2,3+4,7+1,2 + 2,6+1,2 + 1,0+4,4+1,0+1,2 + 0)

"svp pprct d50" (0 + 1,6+1,2 + 2,5+2,2+0,8+1,2 + 7*2,6 + -4,5)

Součet

80,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

99	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	18,480			CS ÚRS 2025 01
100	M	63154015	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/30mm	m	65,450			CS ÚRS 2025 01

"sv fezn dn50" (0,3+3,1-1,6+1,0+3,9 + -1,0)

"svp pprct d63" (0,3+1,8+2,0+4,1+24,7+14,6+3,3 + 3,0)

Součet

59,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

101	M	63154030	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm	m	49,170			CS ÚRS 2025 01
102	K	713471212	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur	kus	211,000			CS ÚRS 2025 01

"technická voda" 1

"svp kkvp pprct dn32" (2+1 + 0)

"tvp kkvp pprct dn32" (1+1+1+2+4+1 + 0)

"svp kkvp pprct dn20" (1+1 + 0)

"bv dn20" 2*2 + 2

"bv dn20" 2*2 + 2

"bv dn25" 34*2

"bv dn25" 34*2

"uv kk dn20" 1+1

"svp kkvp pprct dn20" (1+1 + 0)

"tvp kkvp pprct dn20" (1+1 + 0)

"uv kk dn20" 2

"svp kkvp pprct dn32" (2+1 + 0)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"tvp kkv pprct dn32" (1+1+1+2+4+1 + 0)

"oddělovač" 1

"oddělovač" 1

"svp kkv pprct dn40" (1+1+1+2+2 + 0)

"vodoměrná sestava" 1*2

"výměník tepla" 1*2

"cvp rv pprct dn15" (1+1+1+1+2+4+1)

"technická voda" 1

"vodoměrná sestava" 1

Součet

103	M	28377650	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32	kus	185,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	---------	--	--	----------------

"technická voda" 1

"svp kkv pprct dn32" (2+1 + 0)

"tvp kkv pprct dn32" (1+1+1+2+4+1 + 0)

"svp kkv pprct dn20" (1+1 + 0)

"bv dn20" 2*2 + 2

"bv dn20" 2*2 + 2

"bv dn25" 34*2

"bv dn25" 34*2

"uv kk dn20" 1+1

"svp kkv pprct dn20" (1+1 + 0)

"tvp kkv pprct dn20" (1+1 + 0)

"uv kkv dn20" 2

"svp kkv pprct dn32" (2+1 + 0)

"tvp kkv pprct dn32" (1+1+1+2+4+1 + 0)

Součet

104	M	28377651	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 40	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"oddělovač" 1

"oddělovač" 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"svp kkv pprct dn40" (1+1+1+2+2 + 0)								
Součet								
105	M	28377652	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 50	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
"vodoměrná sestava" 1*2								
"výměník tepla" 1*2								
Součet								
106	M	28377659	izolace tepelná vrstvená pro redukční ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
"cvp rv pprct dn15" (1+1+1+1+2+4+1)								
Součet								
107	M	28377677	izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 32	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"technická voda" 1								
Součet								
108	M	28377679	izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"vodoměrná sestava" 1								
Součet								
109	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,166			CS ÚRS 2025 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
110	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	2,100			CS ÚRS 2025 01
"sk kg dn125" (1,6+0)								
"sk kg dn125" (0,5+0)								
Součet								
111	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	22,000			CS ÚRS 2025 01

"dk kg sn4 dn200" (0,7+15,6 + 5,7 + 0)

Součet

112	K	721173R002	D+M Kotvení zavěšeného KG potrubí	m	22,500			
-----	---	------------	-----------------------------------	---	--------	--	--	--

"sk kg dn125" (0,5+0)

"dk kg sn4 dn200" (0,7+15,6 + 5,7 + 0)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

113	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	5,600			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"sk ht dn75" (5,6 + 0)

Součet

114	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	4,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

"sk ht dn110" (0,5 + 3,5)

Součet

115	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	133,200			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"sk ht dn125" (33,3+0,5+1,2 + 22,6+31,5+0,7+5,1 + 1,1+3,2+1,4+7,4 + 0,9+6,9+
0,9+1,1+11,1+1,2+0,7+1,8+0,6 + 0)

Součet

116	K	721174007	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160	m	41,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"dk ht dn160" (31,5 + 3,3+4,4 + 0,7 + 2*0,8 + 0)

Součet

117	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	0,700			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

"sk ht dn75" (0,7 + 0)

Součet

118	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	9,800			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"sk ht dn110" (2*0,7 + 2*0,7 + 4*0,7 + 5*0,7 + 0,7)

Součet

119	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	38,900			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"sk ht dn125" (2*4,9 + 4,2+0,4+0,6 + 0,6+0,7+2*0,8 + 5*4,2 + 0)

Součet

120	K	721174027	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160	m	10,800			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"dk ht dn160" (4,1 + 2*0,6 + 3,8 + 0,7+0,5+ 0,5+ 0)

Součet

121	M	28615604	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"sk ck ht dn125" (1+1 + 1 + 4 + 0)

Součet

122	M	28615605	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"dk ck ht dn160" (1 + 0)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

123	M	28615691	zátká hrdlová odpadní HTM DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	----------------------------------	-----	-------	--	--	----------------

"sk za ht dn110" (1 + 0)

Součet

124	K	721175112	Potrubí plastové odhlučnění vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	153,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

"sk op dn110" (12,7+6,9 + 2*12,7 + 4*12,7 + 4*12,7+6,9 + 0)

Součet

125	M	28614461	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110	kus	35,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"sk ck op dn110" (3+1 + 2+3 + 4*3 + 4*3+2 + 0)

Součet

126	K	721175201	Plastové potrubí odhlučnění třívrstvé přípojovací DN 32	m	13,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"vzt" 13,0

Součet

127	K	721175202	Plastové potrubí odhlučnění třívrstvé přípojovací DN 40	m	134,200			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"sk op dn40" $(4*(2,4+0,8+1,7+2*0,3) + 4*(2,3+1,1+1,7+2*0,3) + 4*(1,5+1,0+1,8+2*0,3) + 4*(1,1+2*0,3) + 4*(0,5+0,7+2*0,3) + 0)$

"sk op dn40" $(0 + 4*(2,3+2*0,3) + 8*(2,4+1,1+2*0,3) + 2*(2,7+2,4+2*0,3) + 0)$

Součet

128	K	721175203	Plastové potrubí odhlučnění třívrstvé přípojovací DN 50	m	173,600			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"sk op dn50" $(4*(0,6+0,7+1,7+0,5+3*0,3) + 4*(0,4+2,4+0,6+0,8+3*0,3) + 4*(0,9+0,6+0,5+1,9+3*0,3) + 4*(2,6+1,0+1,4+1,3+3*0,3) + 0)$

"sk op dn50" $(0 + 4*(2,0+1,5+3*0,3) + 4*(0,9+2,9+2,9+3*0,3) + 8*(0,8+1,5+0,6+3*0,3) + 2*(1,6+2,1+3*0,3) + 0)$

Součet

129	K	721175205	Plastové potrubí odhlučnění třívrstvé přípojovací DN 110	m	63,900			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"sk op dn110" $(0,4+0,5+0,3 + 0,5+0,7+0,3)$

"sk op dn110" $(4*(1,4+0,3) + 4*(1,4+0,3) + 4*(1,3+0,3) + 4*(0,9+1,6+0,3) + 4*(1,9+0,3) + 4*(0,9+0,3) + 8*(1,4+0,3) + 2*(1,1+0,3) + 0)$

Součet

130	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	47,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"pračka 40" 34

"vzt" 13

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

131	M	55161X01	vodní zápachový uzávěr DN40	kus	13,000			
-----	---	----------	-----------------------------	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čistící vložka, mechanický zápach. uzávěr

"vzt" 13

Součet

132	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	136,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	---------	--	--	----------------

"Sprcha 50" 34
 "Umyvadlo 50" 34
 "Dřez 50" 34
 "myčka 50" 34
 Součet

133	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	36,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"WC 100" 34
 "Výlevka 100" 2
 Součet

134	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: vpust' s mechanickou zápachovou uzávěrkou
 "sk pv dn70" (1 + 1)
 Součet

135	K	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Sprcha 50" 34
 Součet

136	M	55233203	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 1000mm	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Sprcha 50" 34
 Součet

137	M	55233212	flexi dopojení žlabu sprchového koutu s plastovou matkou G 6/4" DN 40/50	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Sprcha 50" 34
 Součet

138	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"dk sp dn100" 8

Součet

139	M	56231116R01	vtok střešní vhodný pro skladbu a účel střechy s vyhříváním 75-160mm	kus	8,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

"dk sp dn100" 8

Součet

140	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	13,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"sk vh op dn110" (2 + 2 + 4 + 5 + 0)

Součet

141	K	871154201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 25 x 2,3 mm	m	22,700			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"sk pe100 d25" (14,5+8,2)

Součet

142	M	28613110R01	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 25x2,3mm	m	24,970			
-----	---	-------------	---	---	--------	--	--	--

143	K	871R003	Kotvení a závěsy pro PE potrubí	m	22,700			
-----	---	---------	---------------------------------	---	--------	--	--	--

"sk pe100 d25" (14,5+8,2)

Součet

144	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,393			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

145	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	30,600			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"pv fezn dn25" 30,6

Součet

146	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	97,760			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"pv fezn dn40" 96,26+1,5

Součet

147	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	5,700			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

"sv fezn dn50" (0,3+3,1-1,6+1,0+3,9 + -1,0)

Součet

148	K	722174002R01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 20 x 2,3 mm	m	56,900			
-----	---	--------------	---	---	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"sv pprct d20" (4*(1,0+0,3) + 4*(0,7+0,7+0,3) + 4*(0,8+1,1+0,3) + 0)

"sv pprct d20" (0 + 4*(0,8+1,5+0,3) + 4*(0,3) + 4*(0,3) + 1,5)

"sv pprct d20" (0 + (4+2+2)*(1,3+0,7+0,3) + 2*(0,7+0,7+0,3) + 0)

Součet

149	K	722174003R01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 25 x 2,8 mm	m	652,700			
-----	---	--------------	---	---	---------	--	--	--

"sv pprct d25" (4*(2,0+0,9+1,6+1,1+6*0,3) + 4*(2,2+0,7+1,6+1,6+1,1+1,6+1,2+6*0,3) + 4*(1,2+1,2+1,6+1,0+6*0,3) + 0)

"sv pprct d25" (0 + 4*(1,9+1,6+1,0+0,4+6*0,3) + 4*(0,9+1,6+6*0,3) + 4*(0,5+1,8+6*0,3) + 0)

"sv pprct d25" (0 + (4+2+2)*(1,4+1,1+1,6+1,3+6*0,3) + 2*(1,5+2,5+1,0+1,6+1,2+6*0,3) + 0)

"sv pprct d25" (0,5+0,3 + 0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + -2,0)

"tv pprct d25" (4*(1,1+1,6+0,9+1,6+1,1+3*0,3) + 4*(0,6+5,7+0,6+1,2+1,2+2*1,6+3*0,3) + 4*(1,1+1,6+1,1+1,0+1,5+3*0,3) + 0)

"tv pprct d25" (0 + 4*(0,8+1,1+2,0+0,7+6,1+1,6+3*1,6+3*0,3) + 4*(1,6+1,5+3*0,3) + 4*(6,8+2*1,6+1,7+3*0,3) + 0)

"tv pprct d25" (0 + (4+2+2)*(0,8+1,1+1,6+1,4+3*0,3) + 2*(1,4+1,1+1,0+1,6+1,2+3*0,6) + 0)

"tv pprct d25" (0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + 0)

"uv pprct d25" (0,3+1,0+2,6+5,0+1,2+2,0+25,2+1,2+13,7+0,3 + 1,0+0,7+2,0+2*0,3 + 9,5+2,6+1,9+1,2+13,7+0,3 + 3,0+2,0+0,8+0,3 + 0)

Součet

150	K	722174004R01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 32 x 3,6 mm	m	388,600			
-----	---	--------------	---	---	---------	--	--	--

"sv pprct d32" $(4*(2,2+0,5+1,6+1,1+1,6) + 4*(1,9+4,0+1,6) + 4*(0,6+2,0+1,6+1,0+1,7) + 0)$

"sv pprct d32" $(0 + 4*(0,8+1,6+1,7+0,7+6,0+1,6+1,6) + 4*(0,3+1,6+2,9) + 4*(9,0+3*1,6) + 0)$

"sv pprct d32" $(0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6+0,8) + 2*(2,1+0,5+1,6) + 1,0)$

"tv pprct d32" $(4*(2,2+0,5+1,6) + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,5+2,0+1,6) + 0)$

"tv pprct d32" $(0 + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,3+1,6+1,5) + 4*(3,4+1,6) + 0)$

"tv pprct d32" $(0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6) + 2*(0,5+1,9+1,6) + 0)$

Součet

151	K	722175002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	237,300			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"cvp pprct d20" $(10,2+19,7+2*0,8+1,2 + 19,4+19,9+4*0,8+1,2 + 3,1+2,8 + 1,1+1,2+1,2 + 6,1+0,9+2,3+0,6+1,2 + 2,3+4,3+1,2 + 0)$

"cvp pprct d20" $(0 + 0,5+3,0+1,2 + 1,1+4,6+1,2+1,2 + 11,5+2,6 + 2,8+2,1+1,2+1,2 + 1,2+1,0 + 2,1+1,2 + 2,1+0,9+1,5+2,1+0,3 + 0)$

"cvp pprct d20" $(0 + 7*(3,0+3,0+3,0+2,6) + 3*(3,0+2,6) + -12,0)$

Součet

152	K	722175003	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	86,300			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"svp pprct d25" $(3,0+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,4+0,3 + 1,6+1,2+6,0+1,0+1,0 + 0)$

"tvp pprct d25" $(3,4+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,2+0,3 + +13,0)$

"cvp pprct d25" $(0,3+1,0+3,7+0,3 + 0)$

Součet

153	K	722175004	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	177,700			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"svp pprct d32" $(7*3,0+3*3,0 + 0)$

"svp pprct d32" $(4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4))$

"tvp pprct d32" $(7*(3,0+3,0) + 3*3,0)$

"tvp pprct d32" $(4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4) +9,5)$

Součet

154	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	189,800			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"svp pprct d40" (3,1+10,0+1,2 + 0,9+1,0 + 2,0+1,2 + 7*(3,0+3,0) + 3*2,6 + 2,5)
"tvp pprct d40" (15,9+2,0+2*0,8+1,2 + 3,3+16,7+2*0,8+1,2 + 1,1+1,2+1,2 + 6,6+ 0,9+2,1+1,2 + 2,5+4,2+1,2 + 3,4+0,7+1,2 + 0)
"tvp pprct d40" (0 + 0,6+4,7+0,8+1,2 + 1,6+1,8+1,2 + 1,3+0,6+1,0 + 2,1+1,2 + 7*(3,0+2,6) + 3*2,6 + -18,0)
Součet

155	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	96,900			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"svp pprct d50" (1,5+5,5+1,2 + 6,9 + 1,5+5,5+1,2 + 0,8+1,6+1,2 + 0,9+6,2+2,1+ 1,2 + 2,3+4,7+1,2 + 2,6+1,2 + 1,0+4,4+1,0+1,2 + 0)
"svp pprct d50" (0 + 1,6+1,2 + 2,5+2,2+0,8+1,2 + 7*2,6 + -4,5)
"tvp pprct d50" (3,0+6,2 + 5,5+3,1 + 3,1+1,9 + -6,0)
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

156	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6	m	98,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"svp pprct d63" (0,3+1,8+2,0+4,1+24,7+14,6+3,3 + 3,0)
"tvp pprct d63" (0,3+1,0+3,9+0,3+15,6+2*0,8 + 22,0)
Součet

157	K	722182R201	D+M Ukotvení potrubí plastového pevným bodem, pro plastové potrubí do DN 40	kus	16,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

"páteřní rozvody" (9*2 - 2)
Součet

158	K	722182R202	D+M Ukotvení potrubí plastového pevným bodem, pro plastové potrubí do DN 80	kus	2,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

"páteřní rozvody" (2)
Součet

159	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	310,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	---------	--	--	----------------

"Sprcha 50" 34*2
 "WC 100" 34
 "Umyvadlo 50" 34*2
 "Dřez 50" 34*2
 "Výlevka 100" 2*2
 "pračka 40" 34
 "myčka 50" 34
 Součet

160	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	17,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"sv zv dn20" 1
 "uv zv dn20" 1+2
 "uv zvn dn20" 1
 "bv dn20" 2*2 + 2
 "bv dn20" 2*2 + 2
 Součet

161	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	152,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	---------	--	--	----------------

"bv dn25" 34*2
 "bv dn25" 34*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"uv kk dn20" (1+1)*2
 "svp kkvp pprct dn20" (1+1 + 0)*2
 "tvp kkvp pprct dn20" (1+1 + 0)*2
 "uv kkvp dn20" 2*2
 Součet

162	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"svp kkv pprct dn32" (2+1 + 0)*2
"tvp kkv pprct dn32" (1+1+1+2+4+1 + 0)*2
Součet

163	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"oddělovač" 1
"oddělovač" 1
"svp kkv pprct dn40" (1+1+1+2+2 + 0)*2
Součet

164	K	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"vodoměrná sestava" 1*2
"výměník tepla" 1*2
Součet

165	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"sv zv dn20" 1
"uv zv dn20" 1+2
Součet

166	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"uv zvn dn20" 1
Součet

167	M	55111421R01	zahradní uzávěr kulový v nezámrazném provedení 1/2"-3/4"	kus	1,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

"uv zvn dn20" 1
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

168	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

<i>"technická voda" 1</i>								
<i>Součet</i>								
169	K	722231077	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"vodoměrná sestava" 1</i>								
<i>Součet</i>								
170	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	12,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"bv dn20" 2*2 + 2</i>								
<i>"bv dn20" 2*2 + 2</i>								
<i>Součet</i>								
171	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	138,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"bv dn25" 34*2</i>								
<i>"bv dn25" 34*2</i>								
<i>"uv kk dn20" 1+1</i>								
<i>Součet</i>								
172	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"oddělovač" 1</i>								
<i>Součet</i>								
173	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"vodoměrná sestava" 1*2</i>								
<i>"výměník tepla" 1*2</i>								
<i>Součet</i>								
174	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"svp kk v pprct dn20" (1+1 + 0)</i>								
<i>"tvp kk v pprct dn20" (1+1 + 0)</i>								
<i>"uv kk v dn20" 2</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	722232064	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4" "svp kkv pprct dn32" (2+1 + 0) "tvp kkv pprct dn32" (1+1+1+2+4+1 + 0) Součet	kus	13,000			CS ÚRS 2025 01
176	K	722232065	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4" "oddělovač" 1 "svp kkv pprct dn40" (1+1+1+2+2 + 0) Součet	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
177	K	722232505	Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 6/4" "oddělovač" 1 Součet	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
178	K	722234264	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4" "technická voda" 1 Součet	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
179	K	722234268	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2" "vodoměrná sestava" 1 Součet	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
180	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2" "bv dn25" 34 "bv dn20" 2+1 "bv dn25" 34 "bv dn20" 2 Součet	kus	73,000			CS ÚRS 2025 01

181	M	38821225R01	vodoměr bytový na studenou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x110mm, součástí modul pro dálkový odečet	kus	37,000			
-----	---	-------------	---	-----	--------	--	--	--

"bv dn25" 34

"bv dn20" 2+1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

182	M	38821229R01	vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x110mm, součástí modul pro dálkový odečet	kus	36,000			
-----	---	-------------	---	-----	--------	--	--	--

"bv dn25" 34

"bv dn20" 2

Součet

183	K	722239105	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 6/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"vodoměrná sestava" 1

"výměník tepla" 1

Součet

184	M	38821464R01	vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6, součástí modul pro dálkový odečet	kus	2,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesný typ vodoměru určí provozovatel vodárenské sítě

"vodoměrná sestava" 1

"výměník tepla" 1

Součet

185	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	10,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	--------	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: použita skřín pro zabudování do stěny

"pv hydr dn20" 10

Součet

186	K	734220112	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1/2	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"cvp rv pprct dn15" (1+1+1+1+2+4+1)

Součet

187	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,178			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

188	K	724149101	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"technická voda" 2

"Výlevka 100" 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

189	M	42611001R01	čerpadlo ponorné Hmax 35m Qmax 0,6l/s 230V	kus	1,000			
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

"technická voda" 1

Součet

190	M	724149R001	kompaktní čerpací stanice splaškových vod automatická, vhodná pro WC, Q = 2,5 l/s, IP44	kus	2,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

"Výlevka 100" 2

Součet

191	M	42616001R01	čerpadlo povrchové vodovodní dvojstupňové samonasávací DN 25 Hmax 27m Qmax 0,58l/s volný konec	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	----------------

"technická voda" 1

Součet

192	K	72499R901	Montáž malé akumulční nádrže včetně vyvedení havarijního přepadu	kus	1,000			
193	M	72499R902	malá akumulční nádrž o objemu 1 m3 s havarijním přepadem a úchyty pro čerpadlo	kus	1,000			
194	K	72499R903	Montáž spínání ponorného čerpadla	kus	1,000			
195	M	72499R904	spínání ponorného čerpadla	kus	1,000			

196	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

197	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"WC 100" 34

Součet

198	M	64236021	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"WC 100" 34

Součet

199	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"WC 100" 34

Součet

200	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	--------	--------	--	--	----------------

"Umyvadlo 50" 34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

201	M	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Umyvadlo 50" 34

Součet

202	K	725244904	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří	soubor	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	--------	--------	--	--	----------------

"Sprcha 50" 34

Součet

203	M	55495018	dveře sprchové polorámové skleněné tl 6mm otevíravé dvoukřídlé do niky na vaničku š 1000mm	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Sprcha 50" 34

Součet

204	K	725244905	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny bezdveřové (pevná stěna)	soubor	34,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"Sprcha 50" 34</i> <i>Součet</i>								
205	M	55495038	<i>zástěna sprchového koutu boční polorámová skleněná tl 6mm pevná boční na vaničku š 900mm</i>	<i>kus</i>	<i>34,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>"Sprcha 50" 34</i> <i>Součet</i>								
206	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	34,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"Dřez 50" 34</i> <i>Součet</i>								
207	M	55231082	<i>dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm</i>	<i>kus</i>	<i>34,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>"Dřez 50" 34</i> <i>Součet</i>								
208	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"Výlevka 100" 2</i> <i>Součet</i>								
209	M	64271102	<i>výlevka keramická závěsná bílá v 500mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>"Výlevka 100" 2</i> <i>Součet</i>								
210	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	170,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

<i>"WC 100" 34</i> <i>"Umyvadlo 50" 34*2</i> <i>"Dřez 50" 34*2</i> <i>Součet</i>								
211	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	68,000			CS ÚRS 2025 01

"pračka 40" 34 "myčka 50" 34 Součet								
212	K	725821323	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
"Výlevka 100" 2 Součet								
213	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Dřez 50" 34 Součet								
214	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Umyvadlo 50" 34 Součet								
215	K	725849412	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Sprcha 50" 34 Součet								
216	M	55145537	baterie sprchová nástěnná prostá	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Sprcha 50" 34 Součet								
217	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Sprcha 50" 34 Součet								
218	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Umyvadlo 50" 34 Součet								
219	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Dřez 50" 34

Součet

220	K	725865502	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40 s přívodem vody G 3/4	kus	68,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"pračka 40" 34

"myčka 50" 34

Součet

221	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,246			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 726

Zdravotechnika - předstěnové instalace

222	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	--------	--------	--	--	----------------

"WC 100" 34

Součet

223	M	55281706	montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 1120mm	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"WC 100" 34

Součet

224	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	--------	--------	--	--	----------------

"WC 100" 34

Součet

225	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	--------	--------	--	--	----------------

"WC 100" 34

Součet

226	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"WC 100" 34

Součet

227	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,583			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

228	K	727111002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"pv fezn dn25" 2+2+2+2+2

Součet

229	K	727111003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"pv fezn dn40" 1+2+2

Součet

230	K	727111044	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 65	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"sv fezn dn50" 1

Součet

231	K	727212114	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 63	kus	54,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"svp pprct d63" 1+1+1

"tvp pprct d63" 1

"sk puv op dn50" (4*(1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1) + 2*(1 + 1 + 1) + 0)

Součet

232	K	727212116	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 90	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"sk puv ht dn75" (1+0)

Součet

233	K	727212118	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 125	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"sk puv op dn110" (4*(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) + 2*(1 + 1 + 1) + 0)

Součet

234	K	727212119	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 160	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"sk puv ht dn125" (1 + 1+1+1+2+0)

Součet

235	K	727212120	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 200	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"dk puv pe dn160" (1+0)

"dk puv ht dn160" (1 + 1+2+0)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"dk puv kg dn200" (1+0)

Součet

236	K	727212201	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 20	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"cvp pprct d20" 1+1+1+1+1

Součet

237	K	727212202	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 25	kus	12,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"uv pprct d25" 3

"svp pprct d25" 1+1+1

"tvp pprct d25" 1+1+1

"cvp pprct d25" 1

"sk puv pe100 d25" (1+1)

Součet

238	K	727212203	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 32	kus	68,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"svp pprct d32" 34

"tvp pprct d32" 34

Součet

239	K	727212204	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 40	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"tvp pprct d40" 1+1

Součet

240	K	727212205	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 50	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"svp pprct d50" 1+1+1

Součet

241	K	727213201	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 20	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"cvp pprct d20" 1+1+2+2+1+1+3

Součet

242	K	727213202	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 25	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"uv pprct d25" 1 + 1 + 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"svp pprct d25" 1+1+1

"tvp pprct d25" 1

"cvp pprct d25" 1

Součet

243	K	727213204	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 40	kus	13,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"svp pprct d40" 3

"tvp pprct d40" 1+2+2+1+1+3

Součet

244	K	727213205	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 50	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"svp pprct d50" 1+2+2+1+1

Součet

245	K	727213226	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 90	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"sk pus ht dn75" (1+0)

Součet

246	K	727213228	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 125	kus	40,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"sk pus ht dn110" (1 + 2 + 4 + 3 + 1+1)

"sk pus op dn110" (4+9)

"dk pus pe dn110" (7 + 8)

Součet

247	K	727213229	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 160	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"sk pus ht dn125" (1 + 1+0)

Součet

D 763

Konstrukce suché výstavby

248	K	763172323	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	45,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"sk ck op dn110" (3+1 + 2+3 + 4*3 + 4*3+2 + 0)

"bv dn25" 2*4

"bv dn20" 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

249	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"bv dn25" 34-2*4

Součet

250	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>28,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
-----	---	----------	---	------------	---------------	--	--	-----------------------

"bv dn25" 34-2*4

"bv dn20" 2

Součet

251	M	59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus	43,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"sk ck op dn110" (3+1 + 2+3 + 4*3 + 4*3+2 + 0)

"bv dn25" 2*4

Součet

252	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,330			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

253	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	---------	--	-----	--------	--	--	----------------

"zednické připomoce" 20,0

Součet

254	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	20,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	---------	--	-----	--------	--	--	----------------

"zednické připomoce" 20,0

Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

255	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	835,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"sk kg dn125" (1,6+0)

"sk kg dn125" (0,5+0)

"sk ht dn75" (0,7 + 0)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"sk ht dn110" ($2 \cdot 0,7 + 2 \cdot 0,7 + 4 \cdot 0,7 + 5 \cdot 0,7 + 0,7$)
"sk ht dn125" ($2 \cdot 4,9 + 4,2 + 0,4 + 0,6 + 0,6 + 0,7 + 2 \cdot 0,8 + 5 \cdot 4,2 + 0$)
"sk ht dn75" ($5,6 + 0$)
"sk ht dn110" ($0,5 + 3,5$)
"sk ht dn125" ($33,3 + 0,5 + 1,2 + 22,6 + 31,5 + 0,7 + 5,1 + 1,1 + 3,2 + 1,4 + 7,4 + 0,9 + 6,9 + 0,9 + 1,1 + 11,1 + 1,2 + 0,7 + 1,8 + 0,6 + 0$)
"sk op dn110" ($12,7 + 6,9 + 2 \cdot 12,7 + 4 \cdot 12,7 + 4 \cdot 12,7 + 6,9 + 0$)
"sk op dn40" ($4 \cdot (2,4 + 0,8 + 1,7 + 2 \cdot 0,3) + 4 \cdot (2,3 + 1,1 + 1,7 + 2 \cdot 0,3) + 4 \cdot (1,5 + 1,0 + 1,8 + 2 \cdot 0,3) + 4 \cdot (1,1 + 2 \cdot 0,3) + 4 \cdot (0,5 + 0,7 + 2 \cdot 0,3) + 0$)
"sk op dn40" ($0 + 4 \cdot (2,3 + 2 \cdot 0,3) + 8 \cdot (2,4 + 1,1 + 2 \cdot 0,3) + 2 \cdot (2,7 + 2,4 + 2 \cdot 0,3) + 0$)
"sk op dn50" ($4 \cdot (0,6 + 0,7 + 1,7 + 0,5 + 3 \cdot 0,3) + 4 \cdot (0,4 + 2,4 + 0,6 + 0,8 + 3 \cdot 0,3) + 4 \cdot (0,9 + 0,6 + 0,5 + 1,9 + 3 \cdot 0,3) + 4 \cdot (2,6 + 1,0 + 1,4 + 1,3 + 3 \cdot 0,3) + 0$)
"sk op dn50" ($0 + 4 \cdot (2,0 + 1,5 + 3 \cdot 0,3) + 4 \cdot (0,9 + 2,9 + 2,9 + 3 \cdot 0,3) + 8 \cdot (0,8 + 1,5 + 0,6 + 3 \cdot 0,3) + 2 \cdot (1,6 + 2,1 + 3 \cdot 0,3) + 0$)
"sk op dn110" ($0,4 + 0,5 + 0,3 + 0,5 + 0,7 + 0,3$)
"sk op dn110" ($4 \cdot (1,4 + 0,3) + 4 \cdot (1,4 + 0,3) + 4 \cdot (1,3 + 0,3) + 4 \cdot (0,9 + 1,6 + 0,3) + 4 \cdot (1,9 + 0,3) + 4 \cdot (0,9 + 0,3) + 8 \cdot (1,4 + 0,3) + 2 \cdot (1,1 + 0,3) + 0$)
"sk pe100 d25" ($14,5 + 8,2$)
"dk pe dn110" ($13,6 + 13,5 + 7,6 + 17,2 + 7,7 + 2 \cdot 1,7 + 17,3 + 0$)
"vzt" 13,0

Součet

256	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	74,300			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"dk kg sn4 dn200" ($0,7 + 15,6 + 5,7 + 0$)
"dk ht dn160" ($4,1 + 2 \cdot 0,6 + 3,8 + 0,7 + 0,5 + 0,5 + 0$)
"dk ht dn160" ($31,5 + 3,3 + 4,4 + 0,7 + 2 \cdot 0,8 + 0$)

Součet

257	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 133,760			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

"uv pe100 d25" ($0,3 + 2,2 + 3,9 + 7,9 + 0,7$)
"sv fezn dn50" ($0,3 + 3,1 - 1,6 + 1,0 + 3,9 + -1,0$)
"pv fezn dn40" 96,26 + 1,5
"pv fezn dn25" 30,6
"svp pprct d63" ($0,3 + 1,8 + 2,0 + 4,1 + 24,7 + 14,6 + 3,3 + 3,0$)

"tvp pprct d63" $(0,3+1,0+3,9+0,3+15,6+2*0,8 + 22,0)$
 "svp pprct d50" $(1,5+5,5+1,2 + 6,9 + 1,5+5,5+1,2 + 0,8+1,6+1,2 + 0,9+6,2+2,1+1,2 + 2,3+4,7+1,2 + 2,6+1,2 + 1,0+4,4+1,0+1,2 + 0)$
 "svp pprct d50" $(0 + 1,6+1,2 + 2,5+2,2+0,8+1,2 + 7*2,6 + -4,5)$
 "tvp pprct d50" $(3,0+6,2 + 5,5+3,1 + 3,1+1,9 + -6,0)$
 "svp pprct d40" $(3,1+10,0+1,2 + 0,9+1,0 + 2,0+1,2 + 7*(3,0+3,0) + 3*2,6 + 2,5)$
 "tvp pprct d40" $(15,9+2,0+2*0,8+1,2 + 3,3+16,7+2*0,8+1,2 + 1,1+1,2+1,2 + 6,6+0,9+2,1+1,2 + 2,5+4,2+1,2 + 3,4+0,7+1,2 + 0)$
 "tvp pprct d40" $(0 + 0,6+4,7+0,8+1,2 + 1,6+1,8+1,2 + 1,3+0,6+1,0 + 2,1+1,2 + 7*(3,0+2,6) + 3*2,6 + -18,0)$
 "svp pprct d32" $(7*3,0+3*3,0 + 0)$
 "svp pprct d32" $(4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4))$
 "tvp pprct d32" $(7*(3,0+3,0) + 3*3,0)$
 "tvp pprct d32" $(4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4) + 9,5)$
 "sv pprct d32" $(4*(2,2+0,5+1,6+1,1+1,6) + 4*(1,9+4,0+1,6) + 4*(0,6+2,0+1,6+1,0+1,7) + 0)$
 "sv pprct d32" $(0 + 4*(0,8+1,6+1,7+0,7+6,0+1,6+1,6) + 4*(0,3+1,6+2,9) + 4*(9,0+3*1,6) + 0)$
 "sv pprct d32" $(0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6+0,8) + 2*(2,1+0,5+1,6) + 1,0)$
 "tv pprct d32" $(4*(2,2+0,5+1,6) + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,5+2,0+1,6) + 0)$
 "tv pprct d32" $(0 + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,3+1,6+1,5) + 4*(3,4+1,6) + 0)$
 "tv pprct d32" $(0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6) + 2*(0,5+1,9+1,6) + 0)$
 "svp pprct d25" $(3,0+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,4+0,3 + 1,6+1,2+6,0 + 1,0+1,0 + 0)$
 "tvp pprct d25" $(3,4+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,2+0,3 + +13,0)$
 "cvp pprct d25" $(0,3+1,0+3,7+0,3 + 0)$
 "sv pprct d25" $(4*(2,0+0,9+1,6+1,1+6*0,3) + 4*(2,2+0,7+1,6+1,6+1,1+1,6+1,2+6*0,3) + 4*(1,2+1,2+1,6+1,0+6*0,3) + 0)$
 "sv pprct d25" $(0 + 4*(1,9+1,6+1,0+0,4+6*0,3) + 4*(0,9+1,6+6*0,3) + 4*(0,5+1,8+6*0,3) + 0)$
 "sv pprct d25" $(0 + (4+2+2)*(1,4+1,1+1,6+1,3+6*0,3) + 2*(1,5+2,5+1,0+1,6+1,2+6*0,3) + 0)$
 "sv pprct d25" $(0,5+0,3 + 0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + -2,0)$
 "tv pprct d25" $(4*(1,1+1,6+0,9+1,6+1,1+3*0,3) + 4*(0,6+5,7+0,6+1,2+1,2+2*1,6+3*0,3) + 4*(1,1+1,6+1,1+1,0+1,5+3*0,3) + 0)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"tv pprct d25" (0 + 4*(0,8+1,1+2,0+0,7+6,1+1,6+3*1,6+3*0,3) + 4*(1,6+1,5+3*0,3) + 4*(6,8+2*1,6+1,7+3*0,3) + 0)

"tv pprct d25" (0 + (4+2+2)*(0,8+1,1+1,6+1,4+3*0,3) + 2*(1,4+1,1+1,0+1,6+1,2+3*0,6) + 0)

"tv pprct d25" (0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + 0)

"cvp pprct d20" (10,2+19,7+2*0,8+1,2 + 19,4+19,9+4*0,8+1,2 + 3,1+2,8 + 1,1+1,2+1,2 + 6,1+0,9+2,3+0,6+1,2 + 2,3+4,3+1,2 + 0)

"cvp pprct d20" (0 + 0,5+3,0+1,2 + 1,1+4,6+1,2+1,2 + 11,5+2,6 + 2,8+2,1+1,2+1,2 + 1,2+1,0 + 2,1+1,2 + 2,1+0,9+1,5+2,1+0,3 + 0)

"cvp pprct d20" (0 + 7*(3,0+3,0+3,0+2,6) + 3*(3,0+2,6) + -12,0)

"sv pprct d20" (4*(1,0+0,3) + 4*(0,7+0,7+0,3) + 4*(0,8+1,1+0,3) + 0)

"sv pprct d20" (0 + 4*(0,8+1,5+0,3) + 4*(0,3) + 4*(0,3) + 1,5)

"sv pprct d20" (0 + (4+2+2)*(1,3+0,7+0,3) + 2*(0,7+0,7+0,3) + 0)

"uv pprct d25" (0,3+1,0+2,6+5,0+1,2+2,0+25,2+1,2+13,7+0,3 + 1,0+0,7+2,0+2*0,3 + 9,5+2,6+1,9+1,2+13,7+0,3 + 3,0+2,0+0,8+0,3 + 0)

Součet

258	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2 133,760			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

"uv pe100 d25" (0,3+2,2+3,9+7,9+0,7)

"sv fezn dn50" (0,3+3,1-1,6+1,0+3,9 + -1,0)

"pv fezn dn40" 96,26+1,5

"pv fezn dn25" 30,6

"svp pprct d63" (0,3+1,8+2,0+4,1+24,7+14,6+3,3 + 3,0)

"tvp pprct d63" (0,3+1,0+3,9+0,3+15,6+2*0,8 + 22,0)

"svp pprct d50" (1,5+5,5+1,2 + 6,9 + 1,5+5,5+1,2 + 0,8+1,6+1,2 + 0,9+6,2+2,1+1,2 + 2,3+4,7+1,2 + 2,6+1,2 + 1,0+4,4+1,0+1,2 + 0)

"svp pprct d50" (0 + 1,6+1,2 + 2,5+2,2+0,8+1,2 + 7*2,6 + -4,5)

"tvp pprct d50" (3,0+6,2 + 5,5+3,1 + 3,1+1,9 + -6,0)

"svp pprct d40" (3,1+10,0+1,2 + 0,9+1,0 + 2,0+1,2 + 7*(3,0+3,0) + 3*2,6 + 2,5)

"tvp pprct d40" (15,9+2,0+2*0,8+1,2 + 3,3+16,7+2*0,8+1,2 + 1,1+1,2+1,2 + 6,6+0,9+2,1+1,2 + 2,5+4,2+1,2 + 3,4+0,7+1,2 + 0)

"tvp pprct d40" $(0 + 0,6+4,7+0,8+1,2 + 1,6+1,8+1,2 + 1,3+0,6+1,0 + 2,1+1,2 + 7*(3,0+2,6) + 3*2,6 + -18,0)$

"svp pprct d32" $(7*3,0+3*3,0 + 0)$

"svp pprct d32" $(4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4))$

"tvp pprct d32" $(7*(3,0+3,0) + 3*3,0)$

"tvp pprct d32" $(4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4) + 9,5)$

"sv pprct d32" $(4*(2,2+0,5+1,6+1,1+1,6) + 4*(1,9+4,0+1,6) + 4*(0,6+2,0+1,6+1,0+1,7) + 0)$

"sv pprct d32" $(0 + 4*(0,8+1,6+1,7+0,7+6,0+1,6+1,6) + 4*(0,3+1,6+2,9) + 4*(9,0+3*1,6) + 0)$

"sv pprct d32" $(0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6+0,8) + 2*(2,1+0,5+1,6) + 1,0)$

"tv pprct d32" $(4*(2,2+0,5+1,6) + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,5+2,0+1,6) + 0)$

"tv pprct d32" $(0 + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,3+1,6+1,5) + 4*(3,4+1,6) + 0)$

"tv pprct d32" $(0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6) + 2*(0,5+1,9+1,6) + 0)$

"svp pprct d25" $(3,0+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,4+0,3 + 1,6+1,2+6,0 + 1,0+1,0 + 0)$

"tvp pprct d25" $(3,4+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,2+0,3 + +13,0)$

"cvp pprct d25" $(0,3+1,0+3,7+0,3 + 0)$

"sv pprct d25" $(4*(2,0+0,9+1,6+1,1+6*0,3) + 4*(2,2+0,7+1,6+1,6+1,1+1,6+1,2+6*0,3) + 4*(1,2+1,2+1,6+1,0+6*0,3) + 0)$

"sv pprct d25" $(0 + 4*(1,9+1,6+1,0+0,4+6*0,3) + 4*(0,9+1,6+6*0,3) + 4*(0,5+1,8+6*0,3) + 0)$

"sv pprct d25" $(0 + (4+2+2)*(1,4+1,1+1,6+1,3+6*0,3) + 2*(1,5+2,5+1,0+1,6+1,2+6*0,3) + 0)$

"sv pprct d25" $(0,5+0,3 + 0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + -2,0)$

"tv pprct d25" $(4*(1,1+1,6+0,9+1,6+1,1+3*0,3) + 4*(0,6+5,7+0,6+1,2+1,2+2*1,6+3*0,3) + 4*(1,1+1,6+1,1+1,0+1,5+3*0,3) + 0)$

"tv pprct d25" $(0 + 4*(0,8+1,1+2,0+0,7+6,1+1,6+3*1,6+3*0,3) + 4*(1,6+1,5+3*0,3) + 4*(6,8+2*1,6+1,7+3*0,3) + 0)$

"tv pprct d25" $(0 + (4+2+2)*(0,8+1,1+1,6+1,4+3*0,3) + 2*(1,4+1,1+1,0+1,6+1,2+3*0,6) + 0)$

"tv pprct d25" $(0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + 0)$

"cvp pprct d20" $(10,2+19,7+2*0,8+1,2 + 19,4+19,9+4*0,8+1,2 + 3,1+2,8 + 1,1+1,2+1,2 + 6,1+0,9+2,3+0,6+1,2 + 2,3+4,3+1,2 + 0)$

"cvp pprct d20" $(0 + 0,5+3,0+1,2 + 1,1+4,6+1,2+1,2 + 11,5+2,6 + 2,8+2,1+1,2+1,2 + 1,2+1,2+1,0 + 2,1+1,2 + 2,1+0,9+1,5+2,1+0,3 + 0)$

"cvp pprct d20" $(0 + 7*(3,0+3,0+3,0+2,6) + 3*(3,0+2,6) + -12,0)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"sv pprct d20" (4*(1,0+0,3) + 4*(0,7+0,7+0,3) + 4*(0,8+1,1+0,3) + 0)

"sv pprct d20" (0 + 4*(0,8+1,5+0,3) + 4*(0,3) + 4*(0,3) + 1,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"sv pprct d20" (0 + (4+2+2)*(1,3+0,7+0,3) + 2*(0,7+0,7+0,3) + 0)

"uv pprct d25" (0,3+1,0+2,6+5,0+1,2+2,0+25,2+1,2+13,7+0,3 + 1,0+0,7+2,0+2*0,3 + 9,5+2,6+1,9+1,2+13,7+0,3 + 3,0+2,0+0,8+0,3 + 0)

Součet

259	K	04320300X01	Vnější vizuální kontrola	m	3 043,560			
-----	---	-------------	--------------------------	---	-----------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojů a úchytů

"dk kg sn4 dn200" (0,7+15,6 + 5,7 + 0)

"dk ht dn160" (4,1 + 2*0,6 + 3,8 + 0,7+0,5+ 0,5+ 0)

"dk ht dn160" (31,5 + 3,3+4,4 + 0,7 + 2*0,8 + 0)

"sk kg dn125" (1,6+0)

"sk kg dn125" (0,5+0)

"sk ht dn75" (0,7 + 0)

"sk ht dn110" (2*0,7 + 2*0,7 + 4*0,7 + 5*0,7 + 0,7)

"sk ht dn125" (2*4,9 + 4,2+0,4+0,6 + 0,6+0,7+2*0,8 + 5*4,2 + 0)

"sk ht dn75" (5,6 + 0)

"sk ht dn110" (0,5 + 3,5)

"sk ht dn125" (33,3+0,5+1,2 + 22,6+31,5+0,7+5,1 + 1,1+3,2+1,4+7,4 + 0,9+6,9+0,9+1,1+11,1+1,2+0,7+1,8+0,6 + 0)

"sk op dn110" (12,7+6,9 + 2*12,7 + 4*12,7 + 4*12,7+6,9 + 0)

"sk op dn40" (4*(2,4+0,8+1,7+2*0,3) + 4*(2,3+1,1+1,7+2*0,3) + 4*(1,5+1,0+1,8+2*0,3) + 4*(1,1+2*0,3) + 4*(0,5+0,7+2*0,3) + 0)

"sk op dn40" (0 + 4*(2,3+2*0,3) + 8*(2,4+1,1+2*0,3) + 2*(2,7+2,4+2*0,3) + 0)

"sk op dn50" (4*(0,6+0,7+1,7+0,5+3*0,3) + 4*(0,4+2,4+0,6+0,8+3*0,3) + 4*(0,9+0,6+0,5+1,9+3*0,3) + 4*(2,6+1,0+1,4+1,3+3*0,3) + 0)

"sk op dn50" (0 + 4*(2,0+1,5+3*0,3) + 4*(0,9+2,9+2,9+3*0,3) + 8*(0,8+1,5+0,6+3*0,3) + 2*(1,6+2,1+3*0,3) + 0)

"sk op dn110" (0,4+0,5+0,3 + 0,5+0,7+0,3)
 "sk op dn110" (4*(1,4+0,3) + 4*(1,4+0,3) + 4*(1,3+0,3) + 4*(0,9+1,6+0,3) + 4*(1,9+0,3) + 4*(0,9+0,3) + 8*(1,4+0,3) + 2*(1,1+0,3) + 0)
 "sk pe100 d25" (14,5+8,2)
 "vzt" 13,0
 "dk pe dn110" (13,6 + 13,5+7,6 + 17,2+7,7 + 2*1,7 + 17,3 + 0)
 "uv pe100 d25" (0,3+2,2+3,9+7,9+0,7)
 "sv fezn dn50" (0,3+3,1-1,6+1,0+3,9 + -1,0)
 "pv fezn dn40" 96,26+1,5
 "pv fezn dn25" 30,6
 "svp pprct d63" (0,3+1,8+2,0+4,1+24,7+14,6+3,3 + 3,0)
 "tvp pprct d63" (0,3+1,0+3,9+0,3+15,6+2*0,8 + 22,0)
 "svp pprct d50" (1,5+5,5+1,2 + 6,9 + 1,5+5,5+1,2 + 0,8+1,6+1,2 + 0,9+6,2+2,1+1,2 + 2,3+4,7+1,2 + 2,6+1,2 + 1,0+4,4+1,0+1,2 + 0)
 "svp pprct d50" (0 + 1,6+1,2 + 2,5+2,2+0,8+1,2 + 7*2,6 + -4,5)
 "tvp pprct d50" (3,0+6,2 + 5,5+3,1 + 3,1+1,9 + -6,0)
 "svp pprct d40" (3,1+10,0+1,2 + 0,9+1,0 + 2,0+1,2 + 7*(3,0+3,0) + 3*2,6 + 2,5)
 "tvp pprct d40" (15,9+2,0+2*0,8+1,2 + 3,3+16,7+2*0,8+1,2 + 1,1+1,2+1,2 + 6,6+0,9+2,1+1,2 + 2,5+4,2+1,2 + 3,4+0,7+1,2 + 0)
 "tvp pprct d40" (0 + 0,6+4,7+0,8+1,2 + 1,6+1,8+1,2 + 1,3+0,6+1,0 + 2,1+1,2 + 7*(3,0+2,6) + 3*2,6 + -18,0)
 "svp pprct d32" (7*3,0+3*3,0 + 0)
 "svp pprct d32" (4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4))
 "tvp pprct d32" (7*(3,0+3,0) + 3*3,0)
 "tvp pprct d32" (4*(1,4+1,4+1,4+1,4+0,9+0,8+1,4) + 2*(1,6+1,4+1,4) + 9,5)
 "sv pprct d32" (4*(2,2+0,5+1,6+1,1+1,6) + 4*(1,9+4,0+1,6) + 4*(0,6+2,0+1,6+1,0+1,7) + 0)
 "sv pprct d32" (0 + 4*(0,8+1,6+1,7+0,7+6,0+1,6+1,6) + 4*(0,3+1,6+2,9) + 4*(9,0+3*1,6) + 0)
 "sv pprct d32" (0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6+0,8) + 2*(2,1+0,5+1,6) + 1,0)
 "tv pprct d32" (4*(2,2+0,5+1,6) + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,5+2,0+1,6) + 0)
 "tv pprct d32" (0 + 4*(0,6+1,2) + 4*(0,3+1,6+1,5) + 4*(3,4+1,6) + 0)
 "tv pprct d32" (0 + (4+2+2)*(2,1+0,5+1,6) + 2*(0,5+1,9+1,6) + 0)
 "svp pprct d25" (3,0+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,4+0,3 + 1,6+1,2+6,0 + 1,0+1,0 + 0)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"tv pprct d25" (3,4+2,8+2,1+0,9+1,5+0,3 + 11,5+2,6+2,1+1,2+0,3 + +13,0)

"cvp pprct d25" (0,3+1,0+3,7+0,3 + 0)

"sv pprct d25" (4*(2,0+0,9+1,6+1,1+6*0,3) + 4*(2,2+0,7+1,6+1,1+1,6+1,2+6*0,3) + 4*(1,2+1,2+1,6+1,0+6*0,3) + 0)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"sv pprct d25" (0 + 4*(1,9+1,6+1,0+0,4+6*0,3) + 4*(0,9+1,6+6*0,3) + 4*(0,5+1,8+6*0,3) + 0)

"sv pprct d25" (0 + (4+2+2)*(1,4+1,1+1,6+1,3+6*0,3) + 2*(1,5+2,5+1,0+1,6+1,2+6*0,3) + 0)

"sv pprct d25" (0,5+0,3 + 0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + -2,0)

"tv pprct d25" (4*(1,1+1,6+0,9+1,6+1,1+3*0,3) + 4*(0,6+5,7+0,6+1,2+1,2+2*1,6+3*0,3) + 4*(1,1+1,6+1,1+1,0+1,5+3*0,3) + 0)

"tv pprct d25" (0 + 4*(0,8+1,1+2,0+0,7+6,1+1,6+3*1,6+3*0,3) + 4*(1,6+1,5+3*0,3) + 4*(6,8+2*1,6+1,7+3*0,3) + 0)

"tv pprct d25" (0 + (4+2+2)*(0,8+1,1+1,6+1,4+3*0,3) + 2*(1,4+1,1+1,0+1,6+1,2+3*0,6) + 0)

"tv pprct d25" (0,8+0,3 + 1,6+1,2+0,3 + 0)

"cvp pprct d20" (10,2+19,7+2*0,8+1,2 + 19,4+19,9+4*0,8+1,2 + 3,1+2,8 + 1,1+1,2+1,2 + 6,1+0,9+2,3+0,6+1,2 + 2,3+4,3+1,2 + 0)

"cvp pprct d20" (0 + 0,5+3,0+1,2 + 1,1+4,6+1,2+1,2 + 11,5+2,6 + 2,8+2,1+1,2+1,2 + 1,2+1,0 + 2,1+1,2 + 2,1+0,9+1,5+2,1+0,3 + 0)

"cvp pprct d20" (0 + 7*(3,0+3,0+3,0+2,6) + 3*(3,0+2,6) + -12,0)

"sv pprct d20" (4*(1,0+0,3) + 4*(0,7+0,7+0,3) + 4*(0,8+1,1+0,3) + 0)

"sv pprct d20" (0 + 4*(0,8+1,5+0,3) + 4*(0,3) + 4*(0,3) + 1,5)

"sv pprct d20" (0 + (4+2+2)*(1,3+0,7+0,3) + 2*(0,7+0,7+0,3) + 0)

"uv pprct d25" (0,3+1,0+2,6+5,0+1,2+2,0+25,2+1,2+13,7+0,3 + 1,0+0,7+2,0+2*0,3 + 9,5+2,6+1,9+1,2+13,7+0,3 + 3,0+2,0+0,8+0,3 + 0)

Součet

260	K	00523X505	Hutníčí zkouška	kus	1,000			
-----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zkouška zhutnění násypů a zásypů během provádění zemních prací.

261	K	012303000X02	Geodetické zaměření skutečného provedení všech podzemních sítí před zásypem poloha i výškopis, předáno ve formátu DWG	kus	1,000			
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sítě budou zaměřeny jak polohově, tak výškově s popisem dimenzí, bude předáno ve formátu DWG

262	K	735X202020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	1,000			
-----	---	------------	---	------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-04/NOS02-04-4 - D.1.4.4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, bleskosvod

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	940R4495010	Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.	kus	1,000			
---	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1 148,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----------	--	--	----------------

"Vypínač 230V, řazení 1, IP20" (51)

"Vypínač 230V, řazení 1, IP44" (42)

"Přepínač střídavý 230V, řazení 6, IP20" (88)

"Přepínač střídavý 230V, řazení 6, IP44" (4)

"Přepínač křížový 230V, řazení 7, IP20" (6)

"Přepínač sériový 230V, řazení 5, IP20" (44)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Přepínač střídavý dvojitý 230V, řazení 6+6, IP20" (48)

"Zásuvka jednonásobná 230V, IP20" (694)

"Zásuvka dvojnásobná 230V, IP44" (35)

"Zásuvka jednonásobná 230V, IP20, s přepětovou ochranou" (34)

"Spínač tlačítkový, 230V, IP20, řazení 1/0" (34)

"Datová dvojjzásuvka CAT 6" (34)

"Zásuvka STA" (34)

Součet

3	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1 148,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	-----	-----------	--	--	----------------

"Vypínač 230V, řazení 1, IP20" (51)

"Vypínač 230V, řazení 1, IP44" (42)

"Přepínač střídavý 230V, řazení 6, IP20" (88)

"Přepínač střídavý 230V, řazení 6, IP44" (4)

"Přepínač křížový 230V, řazení 7, IP20" (6)

"Přepínač sériový 230V, řazení 5, IP20" (44)

"Přepínač střídavý dvojitý 230V, řazení 6+6, IP20" (48)

"Zásuvka jednonásobná 230V, IP20" (694)

"Zásuvka dvojnásobná 230V, IP44" (35)

"Zásuvka jednonásobná 230V, IP20, s přepětovou ochranou" (34)

"Spínač tlačítkový, 230V, IP20, řazení 1/0" (34)

"Datová dvojjzásuvka CAT 6" (34)

"Zásuvka STA" (34)

Součet

4	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	3 844,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

"CY 4 mm2" (409)

"CY 6 mm2" (375)

"CY 10 mm2" (293)

"CY 16 mm2" (2767)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	34141026	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm²</i>	m	449,900			CS ÚRS 2025 01
6	M	34141027	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm²</i>	m	412,500			CS ÚRS 2025 01
7	M	34141028	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm²</i>	m	322,300			CS ÚRS 2025 01
8	M	34141029	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm²</i>	m	3 043,700			CS ÚRS 2025 01
9	K	741120203	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm ²	m	49,000			CS ÚRS 2025 01

"CY 25 mm²" (49)

Součet

10	M	34141030	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm²</i>	m	53,900			CS ÚRS 2025 01
11	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	1 509,400			CS ÚRS 2025 01

"CYKY 3x1,5 mm²" (7547)*0,2

Součet

12	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	866,700			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"CYKY 3x2,5 mm²" (5778)*0,15

Součet

13	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	10 948,900			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	------------	--	--	----------------

"CYKY 3x1,5 mm²" (7547)*0,8

"CYKY 3x2,5 mm²" (5778)*0,85

Součet

14	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²</i>	m	8 301,700			CS ÚRS 2025 01
15	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm²</i>	m	6 355,800			CS ÚRS 2025 01

16	K	741122221	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2	m	63,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"CYKY 4x4 mm2" (63)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

17	M	34111068	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2	m	69,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--------	--	--	----------------

18	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	2 767,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

"CYKY 4x10 mm2" (2767)

Součet

19	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	3 043,700			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	-----------	--	--	----------------

20	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	16,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"CYKY 4x25 mm2" (16)

Součet

21	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	17,600			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	--------	--	--	----------------

22	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	523,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

"CYKY 5x2,5 mm2" (523)

Součet

23	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	575,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	---------	--	--	----------------

24	K	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	119,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

"CYKY 5x10 mm2" (119)

Součet

25	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	130,900			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	---------	--	--	----------------

26	K	741122R703	Montáž kabelů měděných plných kulatých funkčních při požáru dle PBR počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	712,000			
----	---	------------	--	---	---------	--	--	--

27	M	741122R701	Kabel silový CXKH-V 3x1,5 mm2 s funkční schopností při požáru dle PBŘ	m	545,600			
----	---	------------	---	---	---------	--	--	--

496*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

28	M	741122R702	Kabel silový CXKH-V 3x2,5 mm2 s funkční schopností při požáru dle PBŘ	m	235,400			
----	---	------------	---	---	---------	--	--	--

214*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

29	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	1 082,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

"JYTY 2x1 mm2" (311)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"JYTY 4x1 mm2" (771)

Součet

30	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	342,100			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	---------	--	--	----------------

31	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	848,100			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	---------	--	--	----------------

32	K	741124R768	montáž topného kabelu	m	147,000			
----	---	------------	-----------------------	---	---------	--	--	--

33	M	741124R767	Topný samoregulační kabel 230V, cca 10W/m, včetně upevňovací pásky	m	147,000			
----	---	------------	--	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

34	K	741124R770	montáž koncovky topného kabelu	kus	15,000			
----	---	------------	--------------------------------	-----	--------	--	--	--

35	M	741124R769	Typová koncovka pro samoregulační topný kabel	kus	15,000			
----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

36	K	741124R772	montáž spojky topného kabelu	kus	13,000			
----	---	------------	------------------------------	-----	--------	--	--	--

37	M	741124R771	Typová spojka pro samoregulační topný kabel	kus	13,000			
----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

38	K	741124R774	montáž ekvipotenciální svorkovnice	kus	37,000			
----	---	------------	------------------------------------	-----	--------	--	--	--

39	M	741124R773	Ekvipotenciální svorkovnice včetně krabice	kus	37,000			
----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

40	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	51,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Vypínač 230V, řazení 1, IP20" (51)

Součet

41	M	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	51,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Vypínač 230V, řazení 1, IP20" (51)

Součet

42	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	44,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Přepínač sériový 230V, řazení 5, IP20" (44)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

43	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	kus	44,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Přepínač sériový 230V, řazení 5, IP20" (44)

Součet

44	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	88,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Přepínač střídavý 230V, řazení 6, IP20" (88)

Součet

45	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	kus	88,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Přepínač střídavý 230V, řazení 6, IP20" (88)

Součet

46	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	48,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Přepínač střídavý dvojitý 230V, řazení 6+6, IP20" (48)

Součet

47	M	34535007	přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápusťný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	kus	48,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Přepínač střídavý dvojitý 230V, řazení 6+6, IP20" (48)

Součet

48	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"Přepínač křížový 230V, řazení 7, IP20" (6)

Součet

49	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"Přepínač křížový 230V, řazení 7, IP20" (6)

Součet

50	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	42,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Vypínač 230V, řazení 1, IP44" (42)

Součet

51	M	741310R712	Kompletní vypínač 230V, řazení 1, IP44	kus	42,000			
----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

52	K	741310263	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"Přepínač střídavý 230V, řazení 6, IP44" (4)

Součet

53	M	741310R713	Kompletní přepínač střídavý 230V, řazení 6, IP44	kus	4,000			
----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

54	K	741310R715	Montáž kompletního snímače pohybu nástěnného, 230V, IP44	kus	5,000			
55	M	741310R714	<i>Kompletní snímač pohybu nástěnný, 230V, IP44</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
56	K	741310R717	Montáž kompletního snímače pohybu stropního, 230V, IP44	kus	63,000			
57	M	741310R716	<i>Kompletní snímač pohybu stropní, 230V, IP44</i>	<i>kus</i>	<i>63,000</i>			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
58	K	741310R752	Montáž tlačítkového spínače	kus	34,000			
59	M	741310R751	<i>Kompletní spínač tlačítkový, 230V, IP20, řazení 1/0</i>	<i>kus</i>	<i>34,000</i>			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
60	K	741310R754	Montáž typové ovládací jednotky	kus	10,000			
61	M	741310R753	<i>Kompletní typová ovládací jednotka ventilátoru s možností natavení časového režimu</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
62	K	741310R756	Montáž tlačítka CENTRAL STOP	kus	2,000			
63	M	741310R755	<i>Kompletní nástěnné tlačítko CENTRAL STOP</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
64	K	741310R758	montáž tlačítka TOTAL STOP	kus	2,000			
65	M	741310R757	<i>Kompletní nástěnné tlačítko TOTAL STOP</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
66	K	741132R801	Vyvedení vývodu pro el. sporák	kus	34,000			
67	K	741132R802	Připojení ventilátorů jednotlivých bytů	kus	34,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	741132R803	Připojení ventilátorů garáží	kus	2,000			
69	K	741132R804	Připojení ventilátorů společných prostor	kus	11,000			

70	K	741132R805	Připojení požární žaluzie (1x), řídicí jednotky (1x), komparátoru napětí (1x), detektorů tepla (2x)	kus	1,000			
71	K	741132R806	Připojení střešních světlíků	kus	2,000			
72	K	741132R807	Připojení ventilátorů CHÚC	kus	2,000			
73	K	741132R808	Připojení střešních vpustí	kus	6,000			
74	K	741132R809	Připojení venkovního tabla domácího telefonu	kus	2,000			
75	K	741132R810	Připojení rozvaděče STA	kus	1,000			
76	K	741132R811	Připojení rozvaděče DTR	kus	1,000			
77	K	741132R812	Připojení rozvaděčů výtahu	kus	2,000			
78	K	741132R813	Připojení rozvaděče R-VS	kus	1,000			
79	K	741132R814	Připojení rozvaděče RH	kus	1,000			
80	K	741132R815	Připojení rozvaděče RE	kus	4,000			
81	K	741132R816	Připojení rozvaděče RS	kus	1,000			
82	K	741132R817	Připojení rozvaděče RPO	kus	1,000			
83	K	741132R818	Připojení rozvaděčů RB	kus	34,000			
84	K	741132R819	Připojení řídicí jednotky PO	kus	1,000			
85	K	741132R820	Připojení podtápění potrubí	kus	2,000			
86	K	741132R821	Připojení distribuční sítě - napojení v HPS	kus	1,000			
87	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"Zásuvka jednonásobná 230V, IP20, s přepětovou ochranou" (34)</i>								
<i>Součet</i>								
88	M	34555204	<i>zásuvka zápuštná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>34,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>"Zásuvka jednonásobná 230V, IP20, s přepětovou ochranou" (34)</i>								
<i>Součet</i>								
89	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	694,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"Zásuvka jednonásobná 230V, IP20" (694)</i>								

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	694,000			CS ÚRS 2025 01
"Zásuvka jednonásobná 230V, IP20" (694)								
<i>Součet</i>								
91	K	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	35,000			CS ÚRS 2025 01
"Zásuvka dvojnásobná 230V, IP44" (35)								
<i>Součet</i>								
92	M	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky	kus	35,000			CS ÚRS 2025 01
"Zásuvka dvojnásobná 230V, IP44" (35)								
<i>Součet</i>								
93	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	170,000			CS ÚRS 2025 01
"Společný dvojrámeček pro zásuvky a vypínače" (170)								
<i>Součet</i>								
94	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Společný trojrámeček pro zásuvky a vypínače" (34)								
<i>Součet</i>								
95	K	741330741	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Doběhové relé ventilátoru pod vypínač" (34)								
<i>Součet</i>								
96	M	35826005	relé časové ventilátorové	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Doběhové relé ventilátoru pod vypínač" (34)								
<i>Součet</i>								
97	K	741372R709	Vyvedení el. vývodu 230V pro LED pásek kuchyňské linky	kus	34,000			
98	K	741372R710	Vyvedení el. vývodu 230V pro osvětlení nad umyvadlem a zakončení v elinst. krabici IP44, včetně dodávky a montáže elektroinstalační krabice IP44	kus	34,000			

99	K	741372R711	Vyvedení el. vývodu 230V pro osvětlení a zakončení žárovkou s objímkou, včetně dodávky a montáže žárovky s objímkou	kus	105,000			
100	K	741372R880	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů	kus	392,000			

12+53+57+30+70+32+68+12+58

Součet

101	M	34835R009	LED přisazené svítidlo pro nouzové osvětlení, 230V, s invertorem 1 hod, min. IP44	ks	12,000			
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

102	M	34835R001	LED přisazené svítidlo pro stálé osvětlení 230V, cca 48W, cca 5900 lm, Ra80, 4000K	ks	53,000			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Společné prostory Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

103	M	34835R002	LED přisazené svítidlo pro stálé a nouzové osvětlení 230V, cca 48W, cca 5900 lm, Ra80, 4000K, s invertorem 1 hod	ks	57,000			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Společné prostory Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

104	M	34835R003	LED přisazené svítidlo pro stálé osvětlení 230V, cca 15W, cca 1200 lm, Ra80, 4000K, IP44	ks	30,000			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Balkony, vstupy Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

105	M	34835R004	LED přisazené svítidlo pro stálé osvětlení 230V, cca 22W, cca 2200 lm, Ra80, 4000K	ks	70,000			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Byty Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

106	M	34835R005	LED přisazené svítidlo pro stálé osvětlení 230V, cca 19W, cca 1800 lm, IP44	ks	32,000			
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sklepy Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

107	M	34835R006	LED přisazené svítidlo pro stálé osvětlení 230V, cca 32W, cca 4400 lm, Ra80, 4000K, IP65	ks	68,000			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Garáže, tech. m. Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

108	M	34835R007	LED přisazené svítidlo pro stálé a nouzové osvětlení 230V, cca 32W, cca 4400 lm, Ra80, 4000K, IP65, s invertorem 1 hod	ks	12,000			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Garáže, tech. m. Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

109	M	34835R008	LED přisazené svítidlo pro nouzové osvětlení, 230V, s piktogramem ve směru úniku, s invertorem 1 hod, min. IP44	ks	58,000			
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

112	K	741410R744	Montáž uzemňovacího vedení FeZn 10 mm s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů, ochrany proti korozi, včetně svorek, podpěr a prozikorozní pásy	m	112,000			
-----	---	------------	--	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Vodič drát FeZn 10" (112)

Součet

113	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	76,522			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	------------------	----	--------	--	--	----------------

110	K	741410R745	Montáž uzemňovacího vedení FeZn 30x4 s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů, ochrany proti korozi, včetně svorek, podpěr a prozikorozní pásy	m	273,000			
-----	---	------------	---	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

"Pásek FeZn 30x4 mm" (273)

Součet

111	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	283,302			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	-------------------------	----	---------	--	--	----------------

120	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Ochranný uhelník svodů" (14)

Součet

121	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Ochranný uhelník svodů" (14)

Součet

122	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Označení svodů" (14)

Součet

123	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	-------------------------------	-----	--------	--	--	----------------

"Označení svodů" (14)

Součet

114	K	741420R743	Montáž hromosvodného vedení (jímacího a svodového) drátů AlMgSi Rd8 na podpěrách s upevněním, propojením a připojením včetně podpěr, držáků a včetně vyvedení pomocných jímačů (cca 0,5 m)	m	724,500			
-----	---	------------	--	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

"Vodič drát AlMgSi Rd8 na podpěrách" (711)

"Vyvedení pomocného jímače cca 0,5 m" (27)*0,5

Součet

115	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	107,696			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	-------------------	----	---------	--	--	----------------

"Vodič drát AlMgSi Rd8 na podpěrách" (711)*20/148

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Vyvedení pomocného jímače cca 0,5 m" (27)*0,5*20/148

Součet

97,905*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

116	K	741420R747	Montáž zkušební svorky	kus	14,000			
117	M	741420R746	Kompletní zkušební svorka SZ	kus	14,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

118	K	741420R749	Montáž univerzální svorky	kus	116,000			
119	M	741420R748	Kompletní svorka univerzální SUN	kus	116,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

124	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	23,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Kompletní jímací tyč včetně svorek, podstavců, držáku apod., v= cca 2 m" (15)

"Kompletní jímací tyč včetně svorek, podstavců, držáku apod., v= cca 3 m" (8)

Součet

125	M	35442152	tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Kompletní jímací tyč včetně svorek, podstavců, držáku apod., v= cca 2 m" (15)

Součet

126	M	35442153	tyč jímací s rovným koncem 16/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"Kompletní jímací tyč včetně svorek, podstavců, držáku apod., v= cca 3 m" (8)

Součet

127	M	35442181	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"Kompletní jímací tyč včetně svorek, podstavců, držáku apod., v= cca 2 m" (15)

Součet

128	M	35442182	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 4000mm - rozpětí podpěr 700mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"Kompletní jímací tyč včetně svorek, podstavců, držáku apod., v= cca 3 m" (8)

Součet

129	K	74143R001	D+M Distanční držák pro anténu STA cca 60 cm	kus	2,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Distanční držák pro anténu STA cca 60 cm" (2)

Součet

130	K	741910302	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných závěsných oboustranných	m	76,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"Kabelová lávka 100x60" (38)

"Kabelová lávka 200x60" (38)

Součet

131	M	34575213R01	lávka kabelová ocelová pozinkovaná 100x60mm	m	38,000			
-----	---	-------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

"Kabelová lávka 100x60" (38)

Součet

132	M	34575214R01	lávka kabelová ocelová pozinkovaná 200x60mm	m	38,000			
-----	---	-------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

"Kabelová lávka 200x60" (38)

Součet

133	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	409,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"Drátěný žlab 60x60" (348)

"Drátěný žlab 100x60" (61)

Součet

134	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	255,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"Drátěný žlab 200x60" (243)

"Drátěný žlab 250x60" (12)

Součet

135	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	21,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"Drátěný žlab 500x60" (21)

Součet

136	M	34575R001	kabelový drátěný žlab 60x60 galvanicky pozinkovaný	m	348,000			
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

"Drátěný žlab 60x60" (348)

Součet

137	M	34575R002	kabelový drátěný žlab 100x60 galvanicky pozinkovaný	m	61,000			
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

"Drátěný žlab 100x60" (61)

Součet

138	M	34575R003	kabelový drátěný žlab 200x60 galvanicky pozinkovaný	m	243,000			
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

"Drátěný žlab 200x60" (243)

Součet

139	M	34575R004	kabelový drátěný žlab 250x60 galvanicky pozinkovaný	m	12,000			
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

"Drátěný žlab 250x60" (12)

Součet

140	M	34575R005	kabelový drátěný žlab 500x60 galvanicky pozinkovaný	m	21,000			
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

"Drátěný žlab 500x60" (21)

Součet

141	K	998741103	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,966			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D D6 ROZVADĚČ RE1

142	K	741210R777	Propojení elektroměrových van pro připojení fakturačních jednotarifních 3fázových přímých elektroměrů	kus	9,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

143	K	741210R778	D+M Hlavní jistič před elektroměrem 3x20A, 10 kA včetně montáže se zapojením	kus	7,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

144	K	741210R779	D+M Hlavní jistič před elektroměrem 3x16A, 10 kA včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

145	K	741210R780	D+M Hlavní jistič před elektroměrem 3x50A, 10kA, včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

146	K	741210R781	Kompletní montážní práce rozvaděče	kus	1,000			
-----	---	------------	------------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

147	M	741210R776	Kompletní skříňový rozvaděč "RE" cca 800x2060x300 s podstavcem 100 mm	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

D D7 ROZVADĚČ RE2, RE3, RE4 (celkem 3x)

148	K	741210R784	Propojení elektroměrových van pro připojení fakturačních jednotarifních 3fázových přímých elektroměrů	kus	27,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

149	K	741210R785	D+M Hlavní jistič před elektroměrem 3x20A, 10 kA včetně montáže se zapojením	kus	27,000			
-----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

150	K	741210R786	Kompletní montážní práce rozvaděče	kus	3,000			
-----	---	------------	------------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

151	M	741210R783	Kompletní skříňový rozvaděč "RE" cca 800x2060x300 s podstavcem 100 mm	kus	3,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

D D8 ROZVADĚČ RH

152	K	741210R789	D+M Výkonový vypínač 3x400A s vypínací cívkou, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
153	K	741210R790	D+M Pojistkový odpínač 250A+ 3x vložky 250A gG, včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
154	K	741210R791	D+M Svodič přepětí B+C (T1+T2),TN-C, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
155	K	741210R792	Kompletní montážní práce rozvaděče	kus	1,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

156	M	741210R788	Kompletní skříňový rozvaděč "RH" cca 400x2060x300 s podstavcem 100 mm	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

D D9 ROZVADĚČ RS

157	K	741210R795	D+M Hlavní vypínač 3x63A s vypínací cívkou, včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
158	K	741210R796	D+M Svodič přepětí C (T2), TN-S, 160 kA (8/20), včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
159	K	741210R797	D+M Řídící jednotka pro snímání oxidu uhelnatého garáží, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
160	K	741210R798	D+M Napájecí zdroj pro řídicí jednotku "CO", včetně montáže se zapojením	kus	2,000			

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
161	K	741210R799	D+M Instalační relé pro spínání podtápění potrubí, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
162	K	741210R800	D+M Instalační relé pro spínání podtápění střešních vpustí, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
163	K	741210R801	D+M Zvukový transformátor na DIN lištu, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
164	K	741210R802	D+M Instalační stykač pro spínání ventilátoru garáží, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
165	K	741210R803	D+M Jistič s proudovým chráničem 1x6A/003, včetně montáže se zapojením	kus	4,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
166	K	741210R804	D+M Jistič s proudovým chráničem 1x16A/003, včetně montáže se zapojením	kus	8,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	741210R805	D+M Jistič s proudovým chráničem 1x10A/003, včetně montáže se zapojením	kus	23,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
168	K	741210R806	D+M Jistič 1x16A/B, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
169	K	741210R807	D+M Jistič 1x6A/B, včetně montáže se zapojením	kus	4,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								

170	K	741210R808	D+M Jistič 1x6A/C, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
171	K	741210R809	D+M Jistič 3x20A/B, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
172	K	741210R810	Kompletní montážní práce rozvaděče	kus	1,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
173	M	741210R794	Kompletní skříňový rozvaděč "RS" cca 400x2060x300 s podstavcem 100 mm	kus	1,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								

D D10 ROZVADĚČ RBx - typ 1 (celkem 24x)

174	K	741210R813	D+M Hlavní vypínač 3x25A, včetně montáže se zapojením	kus	24,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
175	K	741210R814	D+M Svodič přepětí C (T2), TN-S, 160 kA (8/20), včetně montáže se zapojením	kus	24,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
176	K	741210R815	D+M Jistič 3x16A/B, včetně montáže se zapojením	kus	24,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
177	K	741210R816	D+M Jistič s proudovým chráničem 1x10A/003, včetně montáže se zapojením	kus	72,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
178	K	741210R817	D+M Proudový chránič 25/4/003, včetně montáže se zapojením	kus	48,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

179	K	741210R818	D+M Jistič 1x16A/B, včetně montáže se zapojením	kus	240,000			
-----	---	------------	---	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

180	K	741210R819	Kompletní montážní práce rozvaděče	kus	24,000			
-----	---	------------	------------------------------------	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

181	M	741210R812	Kompletní rozvaděč "RBx" pod omítku cca 348x881x100, 60M	kus	24,000			
-----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

D D11 ROZVADĚČ RBx - typ 2 (celkem 10x)

182	K	741210R822	D+M Hlavní vypínač 3x25A, včetně montáže se zapojením	kus	10,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

183	K	741210R823	D+M Svodič přepětí C (T2), TN-S, 160 kA (8/20), včetně montáže se zapojením	kus	10,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

184	K	741210R824	D+M Jistič 3x16A/B, včetně montáže se zapojením	kus	10,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

185	K	741210R825	D+M Jistič s proudovým chráničem 1x10A/003, včetně montáže se zapojením	kus	30,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

186	K	741210R826	D+M Proudový chránič 25/4/003, včetně montáže se zapojením	kus	20,000			
-----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

187	K	741210R827	D+M Jistič 1x16A/B, včetně montáže se zapojením	kus	90,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

188	K	741210R828	Kompletní montážní práce rozvaděče	kus	10,000			
-----	---	------------	------------------------------------	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

189	M	741210R821	Kompletní rozvaděč "RBx" pod omítku cca 348x881x100, 60M	kus	10,000			
-----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

D D12 ROZVADĚČ RPO

190	K	741210R831	D+M Hlavní vypínač 3x25A, včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

191	K	741210R832	D+M Svodič přepětí C (T2), TN-S, 160 kA (8/20), včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

192	K	741210R833	D+M Kompletní automatický přepínač zdrojů, včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

193	K	741210R834	D+M Jistič 3x20A/B, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

194	K	741210R835	D+M Jistič 1x10A/C, včetně montáže se zapojením	kus	3,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

195	K	741210R836	D+M Jistič 1x6A/C, včetně montáže se zapojením	kus	2,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

196	K	741210R837	D+M Jistič 1x10A/B, včetně montáže se zapojením	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

197	K	741210R838	D+M Instalační stykač pro spínání zařízení požárního odvětrání CHÚC, včetně montáže se zapojením	kus	4,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

198	K	741210R839	Kompletní montážní práce rozvaděče	kus	1,000			
-----	---	------------	------------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

199	M	741210R830	Kompletní rozvaděč "RPO", cca 450x1050x250, skříň s požární odolností dle PBŘ	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

200	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	245,800			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

"Elektroinstalační trubka cca 25 mm" (2458)*0,1

"Elektroinstalační trubka cca 32 mm" (342)*0,0

Součet

201	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	2 554,200			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Elektroinstalační trubka cca 25 mm" (2458)*0,9

"Elektroinstalační trubka cca 32 mm" (342)*1,0

Součet

202	M	34571419	trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 18,6/25mm poloměr ohybu >110mm	m	2 703,800			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	---	-----------	--	--	----------------

203	M	34571426	trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 24,3/32mm poloměr ohybu >130mm	m	376,200			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	---	---------	--	--	----------------

204	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	4 576,810			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

"UTP CAT 5e" (697)*1,0

"UTP CAT 6" (3193)*0,57

"Koaxiální kabel" (3433)*0,6

Součet

205	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	2 746,190			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

"UTP CAT 5e" (697)*0

"UTP CAT 6" (3193)*0,43

"Koaxiální kabel" (3433)*0,4

Součet

206	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	766,700			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	---	---------	--	--	----------------

207	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	3 512,300			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	---	-----------	--	--	----------------

208	M	341123R707	Koaxiální kabel pro venkovní i vnitřní použití, CU, PVC, měděné opletení	m	3 776,300			
-----	---	------------	--	---	-----------	--	--	--

209	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Datová dvojzásuvka CAT 6" (34)

Součet

210	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Datová dvojzásuvka CAT 6" (34)

Součet

211	K	742124R706	Montáž kabelů sdělovacích funkčních při požáru dle PBŘ	m	911,000			
-----	---	------------	--	---	---------	--	--	--

"JE-H(St)H 2x2x0,8 mm2" (488)

"JE-H(St)H 4x2x0,8 mm2" (423)

Součet

212	M	341131R704	Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 mm2 s funkční schopností při požáru dle PBŘ	m	536,800			
-----	---	------------	---	---	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*488*1,1 "Přepočtené koeficientem množství*

Součet

213	M	341131R705	Kabel JE-H(St)H 4x2x0,8 mm2 s funkční schopností při požáru dle PBŘ	m	465,300			
-----	---	------------	---	---	---------	--	--	--

*423*1,1 "Přepočtené koeficientem množství*

Součet

214	K	742210R760	Montáž optického detektoru CHÚC	kus	19,000			
-----	---	------------	---------------------------------	-----	--------	--	--	--

215	M	742210R759	Kompletní optický detektor kouře pro odvětrání CHÚC	kus	19,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

216	K	742210R762	montáž tlačítka CHÚC	kus	12,000			
-----	---	------------	----------------------	-----	--------	--	--	--

217	M	742210R761	Kompletní bezpečnostní tlačítko pro odvětrání CHÚC	kus	12,000			
-----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

218	K	742210R763	D+M Kompletní řídicí jednotka pro požární odvětrání CHÚC s vlastním záložním zdrojem, skříň s požární odolností dle PBŘ, včetně montáže a kabelového propojení	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

219	K	742210R764	D+M Záložní zdroj UPS - kompletní záložní zdroj, který bude splňovat dobu zálohy dle PBŘ minimálně 10 min. pro předpokládané parametry: 2x ventilátor CHÚC (Pel = 1,3 kW, 230V, 6,8A), 2x el. otevíravý střešní světlík (230V, 100 W), včetně montáže a kabelového propojení. Příkony daných zařízení jsou pouze orientační, je nezbytně nutné záložní zdroj UPS ještě před objednáním koordinovat dle konkrétně osazených výrobků	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

220	K	742210R766	montáž čidla	kus	1,000			
221	M	742210R765	Čidlo teploty IP44 pro samoregulační topný kabel	kus	1,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

222	K	742260R720	Montáž kompletního autonomního kouřového detektoru	kus	34,000			
223	M	742260R719	Kompletní autonomní kouřový detektor, včetně baterie	kus	34,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

224	K	742260R737	Montáž dvoustupňového detektoru	kus	8,000			
225	M	742260R736	Kompletní dvoustupňový detektor oxidu uhelnatého pro hromadné garáže	kus	8,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

226	K	742260R739	Montáž akustické signalizace	kus	4,000			
227	M	742260R738	Kompletní akustická signalizace - siréna (pro detekci oxidu uhelnatého)	kus	4,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

228	K	742260R741	Montáž světelného signalizačního panelu	kus	10,000			
229	M	742260R740	Kompletní světelný signalizační panel (pro detekci oxidu uhelnatého)	kus	10,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

230	K	742310R722	Montáž kompletního tlačítkového tabla domácího telefonu	kus	2,000			
231	M	742310R721	Kompletní venkovní tlačítkové tablo domácího telefonu s přímou volbou antivandal včetně lemovacího rámečku, včetně krabice pro montáž pod omítkou a včetně čtečky čipů	kus	2,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

232	K	742310R725	Montáž kompletního elektromagnetického zámku	kus	2,000			
233	M	742310R723	Kompletní elektronická klíčenka (čip)	kus	34,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

234	M	742310R724	Kompletní elektromagnetický zámek střídavý s příslušenstvím s odjištěním pro jeden průchod a s montáží na dveře s připojením, zámek elektrický s nastavitelnou výškou západky, s mech. odblokováním a moment. kolíkem	kus	2,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

235	K	742310R727	Montáž rozbočovače domácího telefonu	kus	8,000			
236	M	742310R726	Kompletní rozbočovač domácího telefonu	kus	8,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

237	K	742310R729	Montáž zvonkového tlačítka domácího telefonu	kus	34,000			
238	M	742310R728	Kompletní vnitřní zvonkové tlačítko domácího telefonu	kus	34,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

239	K	742310R731	Montáž vnitřního bytového tabla domácího telefonu	kus	34,000			
240	M	742310R730	Kompletní vnitřní bytové tablo domácího telefonu	kus	34,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

241	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Datová dvojzásuvka CAT 6" (34)

Součet

242	M	34555004	zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	-----	--------	--	--	----------------

"Datová dvojzásuvka CAT 6" (34)

Součet

243	K	742420041	Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"Zesilovač STA" (1)								
Součet								
244	M	384450R937	zesilovač STA	kus	1,000			
"Zesilovač STA" (1)								
Součet								
245	K	742420051	Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Rozbočovač STA trojnásobný (umístěn v multimediálním rozvaděči)" (34)								
Součet								
246	M	34539090R01	rozbočovač STA trojnásobný	kus	34,000			
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
"Rozbočovač STA trojnásobný (umístěn v multimediálním rozvaděči)" (34)								
Součet								
247	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Zásuvka STA" (34)								
Součet								
248	M	34555011	zásuvka koncová TV/R kompletní přístroj s rámečkem, IEC samec + samice, 1bB	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
"Zásuvka STA" (34)								
Součet								
249	K	742420R733	Montáž stožáru STA	kus	1,000			
250	M	742420R732	Kompletní stožár STA včetně antenního systému pro příjem stanic a satelitu	kus	1,000			
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství								
251	K	742420R735	Montáž multimediálního bytového rozvaděče	kus	34,000			
252	M	742420R734	Kompletní multimediální bytový podomítkový rozvaděč cca 348x505x95 mm	kus	34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

253	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,463			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D D13 ROZVADĚČ STA

254	K	742420R842	D+M Kompletní hvězdicový multipřepínač pro připojení min. 34 zásuvek STA, včetně napájecího zdroje, včetně montáže	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

255	K	742420R843	D+M Kompletní programovatelný anténní zesilovač STA včetně konvertoru pro připojení min. 34 zásuvek STA, včetně napájecího zdroje, včetně montáže	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

256	K	742420R844	D+M Ochrany proti přepětí systému STA, včetně montáže	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

257	K	742420R845	Kompletní montážní práce rozvaděče	kus	1,000			
-----	---	------------	------------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

258	M	742420R841	Kompletní instalační nástěnný rozvaděč STA, včetně 2x dvojzásuvky 230V pro připojení zařízení STA	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

D D14 ROZVADĚČ DTR

259	K	742330R848	D+M Ventilátor 1U, 19", včetně montáže	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

260	K	742330R849	D+M Vyvazovací panel 2U, 19", včetně montáže	kus	5,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

261	K	742330R850	D+M Patch panel 24 portů, CAT 6, 19", včetně montáže	kus	3,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

262	K	742330R851	D+M Napájecí lišta 8x zásuvka, bleskojistka, 19", včetně montáže	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

263	K	742330R852	D+M Převodník optického vedení na metalické, včetně montáže	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

264	K	742330R853	D+M Ethernetová přepětová ochrana pro ochranu datových zařízení, včetně montáže	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

265	K	742330R854	Kompletní montážní práce rozvaděče	kus	1,000			
-----	---	------------	------------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

266	M	742330R847	Kompletní datový rozvaděč 19", 32U, cca 600x600	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

267	K	741R4495040	Zednické výpomoci	kus	1,000			
-----	---	-------------	-------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: komplet

268	K	741R4495240	Provedení protipožárního utěsnění (ucpávky) kabelových rozvodů v souladu s PBŘ	kus	120,000			
-----	---	-------------	--	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi (blíže viz Požárně bezpečnostní řešení stavby) musí být provedeny pomocí protipožárních ucpávek, popř. požárního těsnění dle jiných certifikovaných způsobů dle zvyklostí dodavatele. Při použití těchto opatření se musí postupovat v souladu s návody a doporučeními výrobců a v souladu s požadavky Požárně bezpečnostního řešení stavby. .

269	K	742R4495060	Nastavení, naprogramování a uvedení do provozu ovládání ventilátorů a VZT jednotek	hod.	9,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uvedení do provozu celého systému</i>								
270	K	742R4495070	Nastavení, naprogramování a uvedení do provozu snímačů pohybu	hod.	4,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uvedení do provozu celého systému</i>								
271	K	742R4495080	Nastavení, naprogramování a uvedení do provozu záložního zdroje UPS	hod.	5,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uvedení do provozu celého systému</i>								
272	K	742R4495090	Nastavení, naprogramování a uvedení do provozu celého systému domácího telefonu	hod.	10,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uvedení do provozu celého systému</i>								
273	K	742R4495100	Nastavení, naprogramování a uvedení do provozu celého systému STA	hod.	10,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uvedení do provozu celého systému</i>								
274	K	742R4495110	Nastavení, naprogramování a uvedení do provozu celého systému DTR	hod.	10,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uvedení do provozu celého systému</i>								
275	K	742R4495120	Nastavení, naprogramování a uvedení do provozu celého systému hlídání CO garáží	hod.	10,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uvedení do provozu celého systému</i>								
276	K	742R4495130	Nastavení, naprogramování a uvedení do provozu celého systému požárního odvětrání CHÚC	hod.	12,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uvedení do provozu celého systému</i>								
277	K	741R4495140	Nastavení, naprogramování a uvedení do provozu celého systému podtápění potrubí	hod.	4,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uvedení do provozu celého systému</i>								

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

278	K	210812044	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x150 mm ²	m	33,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"CYKY 4x150 mm²" (33)

Součet

279	M	34113131	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x150mm ²	m	36,300			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	---	---	--------	--	--	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

280	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
281	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	34,000			CS ÚRS 2025 01
282	K	742420201	Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
283	K	741R4495020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	38,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

284	K	005R4495030	Zaučení obsluhy	hod.	19,000			
-----	---	-------------	-----------------	------	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučení musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.

285	K	741R4495050	část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle dle zákona č. 250/2021 Sb. a dle NV č. 190/2022 Sb. vypracována zpráva o výchozí revizi.	kus	8,000			
-----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí

revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť

286	K	741R4495190	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení	kus	1,000			
287	K	005R4495200	Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	kus	1,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-05/NOS02-05-1 - D.2.0.1 Provizorní parkoviště 1

KSO: 822 27 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 42.11.20

CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	150,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	100,000			CS ÚRS 2025 01

D 2 Zakládání

3	K	233211114	Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 66 mm, délky 700 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"provizorní sloupky a vzpěry u závořů" 4

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4	K	338171124	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m do zemního vrutu	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
5	M	55342262	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
6	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

7	K	564961315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	516,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"půdorys stávajícího objektu" 430

"rezerva na plochy kolem objektu 20%" 430*0,20

Součet

8	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	516,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
10	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
11	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
12	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
13	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	283,000			CS ÚRS 2025 01

5,0*(18+31)+13*2,5+2*2,75

Součet

15	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"piktogram V10f vyhrazen. parkoviště" 3*1,0

Součet

16	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	734,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

1250-516

Součet

17	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
18	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
19	K	966071832	Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky přes 2,0 m	m	4,000			CS ÚRS 2025 01

2*2,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

D 997 Přesun sutě

20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,130			CS ÚRS 2025 01
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,130			CS ÚRS 2025 01
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	40,650			CS ÚRS 2025 01

8,13*5 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

23	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,910			CS ÚRS 2025 01
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,220			CS ÚRS 2025 01

8,13*0,15 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D 998 Přesun hmot

25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	247,330			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

26	K	767651822	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pro další použití

27	K	767691833	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

28	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ostatní práce spojené se zkrácením stávajícího oplocení u vjezdové brány

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-05/NOS02-05-2 - D.2.0.2 Provizorní parkoviště 2

KSO: 822 27 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 42.11.20

CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV**D 1 Zemní práce**

1	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	50,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	30,000			CS ÚRS 2025 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
3	K	348171520	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg "u rampy" 23 "zadní" 26,2+7,7+8,6 "průjezd stavba" 6*5,0+3*6,0 Součet	m	113,500			CS ÚRS 2025 01
4	M	31391101	plot mobilní plný v 2000mm	kus	19,000			CS ÚRS 2025 01
5	M	31391108	plot mobilní drátěný v 2000mm	kus	29,000			CS ÚRS 2025 01
6	M	31391120	patka mobilního plotu betonová	kus	50,000			CS ÚRS 2025 01
7	M	31391121	spojka mobilního plotu kovová	kus	100,000			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní								
8	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2 "vyspravení ploch krom panelových" 980 Součet	m2	980,000			CS ÚRS 2025 01
9	K	566901152	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním recyklátem tl. 150 mm "začištění po bourání zdi" 0,5*(35,5-6,5) Součet	m2	14,500			CS ÚRS 2025 01
10	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm	m2	14,500			CS ÚRS 2025 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
11	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
12	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

"IP12 vyhrazené parkoviště" 2

Součet

13	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
14	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
15	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
16	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	259,900			CS ÚRS 2025 01

34*5,0+26,2*2+4*8,0+5,5

Součet

17	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"piktogram V10f vyhraz. parkoviště" 2*1,0

Součet

18	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	1 300,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

19	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	80,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

10*8

Součet

20	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	966071832	Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky přes 2,0 m	m	175,000			CS ÚRS 2025 01

5*35

Součet

22	K	968072559	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	14,950			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

6,5*2,3

Součet

23	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	3,380			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

D 997 Přesun sutě

24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	32,230			CS ÚRS 2025 01
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,230			CS ÚRS 2025 01
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	161,150			CS ÚRS 2025 01

*32,23*5 "Přepočtené koeficientem množství"***Součet**

27	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,970			CS ÚRS 2025 01
28	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	25,780			CS ÚRS 2025 01
29	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,480			CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot

30	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	104,130			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-05/NOS02-05-3 - D.1.4.4 Elektroinstalace

KSO: 822 27 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 42.11.20

CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV**D 741 Elektroinstalace - silnoproud**

2	K	210020551	Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači osazení konzol s jedním napínačem	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
3	M	35442242	<i>napínací šroub pozinkovaná litina, oko-hák, závit M 10</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
4	K	210020555	Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači napnutí lan jednoho	m	7,000			CS ÚRS 2025 01
5	M	35441093	<i>lano ocelové Pz průřez 70mm2</i>	<i>kg</i>	<i>8,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
6	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: STOŽÁRY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY MĚSTA PLZNĚ

7	K	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
8	M	28611135	<i>trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
9	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: STOŽÁRY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY MĚSTA

PLZNĚ

10	M	3456166R	svornice stožárová vč. pojistek	kus	5,000			
11	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	105,000			CS ÚRS 2025 01

35+70

Součet

12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	35,000			CS ÚRS 2025 01
13	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²	m	142,000			CS ÚRS 2025 01
15	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	142,000			CS ÚRS 2025 01
16	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	65,000			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zavěšeno na oplocení

"přívod závora" 65

Součet

17	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupplášťová korugovaná D 52/63mm	m	65,000			CS ÚRS 2025 01
18	K	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
19	M	34774001	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 39W 4600lm 4000K	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
20	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	135,000			CS ÚRS 2025 01
21	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	135,000			CS ÚRS 2025 01
22	M	6312609R	ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál	sou	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

23	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
24	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,670			CS ÚRS 2025 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

25	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	137,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	137,000			CS ÚRS 2025 01
29	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,110			CS ÚRS 2025 01
30	K	460141112	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	12,100			CS ÚRS 2025 01
31	K	460171182	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
32	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	9,500			CS ÚRS 2025 01
33	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	47,500			CS ÚRS 2025 01

9,5*5 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

34	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,000			CS ÚRS 2025 01
35	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	3,600			CS ÚRS 2025 01

"stožár VO" 5*0,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"patka závora" 1*1*1,1</i>								
<i>Součet</i>								
37	K	460641431	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami zabudované	m2	4,000			CS ÚRS 2025 01
38	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	460661311	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 30 cm	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
40	M	59213004	<i>deska krycí betonová 500x170/10x35mm</i>	<i>m</i>	<i>231,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>110*2,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet</i>								
41	K	460671111	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
42	K	460781112	Kabelové kryty kovové s ochranným nátěrem jednoduché, délky 3 m, připevněné na zeď cihelnou	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
43	M	34571004	<i>lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
44	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	132,000			CS ÚRS 2025 01
45	M	34571352	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm</i>	<i>m</i>	<i>140,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
46	K	460871152	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	37,200			CS ÚRS 2025 01
<i>93*0,4</i>								
<i>Součet</i>								
47	K	460881114	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	4,200			CS ÚRS 2025 01
<i>"ochranný límec stožárů VO" 5*0,8*0,8</i>								
<i>"začištění u závory" 1,0*1,0</i>								
<i>Součet</i>								
48	K	468041113	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 15 do 20 cm	m	93,000			CS ÚRS 2025 01
<i>41+34+18</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	468051131	Bourání základu železobetonového <i>"silniční panel" 0,4*(41+34+18)*0,20</i> <i>Součet</i>	m3	7,440			CS ÚRS 2025 01
50	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	18,230			CS ÚRS 2025 01
51	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km <i>18,23*5 "Přepočtené koeficientem množství"</i> <i>Součet</i>	t	91,150			CS ÚRS 2025 01
52	K	469973121	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,580			CS ÚRS 2025 01
53	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,650			CS ÚRS 2025 01
54	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	4,200			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
55	K	220860205	Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a přezkoušením	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
56	M	74910500	závora silniční ráhno dl 6m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka vč. montážního mat. GSM dálkové ovládání 1000 cyklů

D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
57	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	50,000			CS ÚRS 2025 01

"úpravy ve stáv. rozvaděči NN na fasádě TT - napojení závory na jistič B16/1A" 4
"úpravy ve stáv. sloupu VO č.9 pro napojení nových svítidel vč. zemního drátu" 7
"otočení 2ks stávajících lamp VO směrem k nové zpevněné ploše" 8
"zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení - závory" 10
"zaučení obsluhy" 6
"ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla" 15
Součet

58	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	10,000			CS ÚRS 2025 01
			"zednické výpomoci" 10					
			Součet					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-05/NOS02-05-4 - Přípojka z trafostanice

KSO: 822 27 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 42.11.20

CZ-CPV: 45233123-7

Poznámka:

Zpracováno systémem KROS 4

CC-CZ: 21121

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoustěňová korugovaná D 94/110mm	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
3	M	6312609R	ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál	sou	1,000			
4	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,670			CS ÚRS 2025 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
5	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
6	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
7	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	8,000			CS ÚRS 2025 01
8	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	8,000			CS ÚRS 2025 01
9	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
10	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
11	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,040			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	460091113	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1,200			CS ÚRS 2025 01
13	K	460171183	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000			CS ÚRS 2025 01

15	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,100			CS ÚRS 2025 01
30*0,35*0,20								
Součet								
16	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	10,500			CS ÚRS 2025 01
2,1*5 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
17	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,200			CS ÚRS 2025 01
18	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
19	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
20	K	460671111	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	460821111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,630			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: přebetonování chráničky pod komunikací								
22	K	460871155	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
30*0,4								
Součet								
23	K	460881114	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	4,200			CS ÚRS 2025 01
"ochranný límec stožárů VO" 5*0,8*0,8								
"začištění u závory" 1,0*1,0								
Součet								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	460881512	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těžného z kostek kamenných drobných	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01

30*0,4								
Součet								
25	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,600			CS ÚRS 2025 01
"předpokl 30% nové" 12*0,3								
Součet								
26	K	460891221	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního stojatého, do lože z betonu prostého	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
27	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
2,94117647058824*1,02 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
28	M	58932932	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16	m3	1,500			CS ÚRS 2025 01
29	K	468011112	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
30*0,4								
Součet								
30	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
31	K	468021111	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalitě	m2	11,200			CS ÚRS 2025 01
28*0,4								
Součet								
32	K	468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě	m2	1,000			CS ÚRS 2025 01
2*0,5								
Součet								
33	K	468031221	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých silničních	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
34	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,300			CS ÚRS 2025 01
35	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	8,050			CS ÚRS 2025 01
36	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	40,250			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

8,05*5 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

37	K	469973121	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,440			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

8,05*0,8 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

38	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,610			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

8,05*0,2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

39	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	26,410			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

40	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	15,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	---	-----	--------	--	--	----------------

"stavební přípomoc" 15

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-06 - D.2.1. Dopravní řešení

KSO: 822 27 31

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 42.11.20

CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121

Datum: 07.02.2025

Typ: Inženýrský objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D1Zemní práce

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	200,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
TDS odsouhlasený, vybouraný materiál očištěný bude řádně naskládán na zakoupené palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Jateční ulici. Materiál potřebné rozměry bude uložen zpět pokud ho lze ještě použít rozhodne dozor při realizaci.
viz. D.2.1.2

200
"výměra dle autocad"

2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	500,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
TDS odsouhlasený, vybouraný materiál očištěný bude řádně naskládán na zakoupené palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Jateční ulici. Materiál potřebné rozměry bude uložen zpět pokud ho lze ještě použít rozhodne dozor při realizaci.
viz. D.2.1.2

500
"výměra dle autocad"

3	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	370,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
TDS odsouhlasený, vybouraný materiál očištěný bude řádně naskládán na zakoupené palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Jateční ulici. Materiál potřebné rozměry bude uložen zpět pokud ho lze ještě použít rozhodne dozor při realizaci.
viz. D.2.1.2

370
"výměra dle autocad"

4	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 070,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

200+500+370

5	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 070,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

200+500+370

6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	300,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

TDS odsouhlasený, vybouraný materiál očištěný bude řádně naskládán na zakoupené palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Jateční ulici. Materiál pokud lze ještě použít rozhodne dozor při realizaci. viz. D.2.1.2

300

"výměra dle autocad"

7	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

viz.D.2.1.2

300

"výměra dle autocad"

8	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	90,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

viz.D.2.1.2

600*0,15

"výměra dle autocad"

9	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	337,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

násyp+výkop, viz. D.2.1.2,D.2.1.3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

(600+190)*0,40+(60*0,35)								
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	472,000			CS ÚRS 2025 01
(300*0,15)+316+21+90								
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 776,000			CS ÚRS 2025 01
(45+21+316+90)*8								
12	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	600,000			CS ÚRS 2025 01
600								
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	316,000			CS ÚRS 2025 01
316								
14	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	316,000			CS ÚRS 2025 01
316								
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	118,800			CS ÚRS 2025 01
(45+21)*1,8								
"zemina (drn+výkop)"								
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	66,000			CS ÚRS 2025 01
45+21								
17	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	740,000			CS ÚRS 2025 01
190+280+90+180								
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	22,500			CS ÚRS 2025 01
1125*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"								

19	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	600,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

600

20	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	600,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
viz.D.2.1.2

600

"výměra dle autocad"

21	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	600,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

600

D 2 Zakládání

22	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	568,800			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	-------------------------	---	---------	--	--	----------------

316*1,8

"zemina do násypů,SW,GW,G-F,bude upřesněno geologem zotovitele"

D 5 Komunikace pozemní

23	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	370,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

190+180

24	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	550,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

280+90+180

25	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	195,700			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

190

190*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"

26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	180,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

viz.D.2.1.2,D.2.1.3, bude využita rozebraná stávající dlažba - 180 m2

180 "výměra dle autocad"

27	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	-------	--	--	----------------

28	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	190,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

viz. D.2.1.2, D.2.1.3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

190

"výměra dle autocad"

29	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	280,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

viz.D.2.1.2,D.2.1.3, bude využita rozebraná stávající dlažba - 280 m2

280

"výměra dle autocad"

30	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	90,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

viz.D.2.1.2,D.2.1.3, bude využita rozebraná stávající dlažba - 90 m2

90

"výměra dle autocad"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
viz.D.2.1.2

32	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
33	M	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
34	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
B16 a B32 budou umístěny na objektu

35	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
37	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
38	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	30,000			CS ÚRS 2025 01

30

"vyznačení parkovacích míst"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

39	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

30

40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	200,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
viz.D.2.1.2

200

"výměra dle autocad"

41	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	204,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	---------	--	--	----------------

200*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	124,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
viz.D.2.1.2

124

"výměra dle autocad"

43	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	126,480			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	---------	--	--	----------------

124*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

200*0,40*0,10

45	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

46	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

47	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
viz. D.2.1.2

6

48	K	966008222	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
viz.D.2.1.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

40

49	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	300,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

50	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	500,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

51	K	979071011	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	570,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce: očištění dlažebních
kostek+vegetační dlažby

200+370 "výměra dle
autocad"

D 997

Přesun sutě

52	K	9970000R1	Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace a parkovacích míst zhotovitelem	t	-631,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE...1Kč/t
-(321+310,30)
"kamenivo"

53	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	631,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

(321+310,30)

54	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10 732,100			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	------------	--	--	----------------

631,30*17

55	K	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	498,124			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

83,40+147,50+96,20+87+84+0,024

56	K	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 992,496			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

498,124*4

57	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	631,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

321+310,30

58	K	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	498,124			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

83,40+147,50+96,20+87+84+0,024

59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	498,124			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

498,124

D 998 Přesun hmot

60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	769,758			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

61	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--	--	----------------

1

"dopravně inženýrské opatření"

D VRN4 Inženýrská činnost

62	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Případná výměna nevhodné zeminy v podloží (aktivní zóna, její rozsah) za vhodnou bude určena zhotovitelem, geologem nebo geotechnikem stavby.

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-07 - D.2.2. Přípojka kanalizace

KSO: 827 29 51

CC-CZ: 22231

Místo: Plzeň

Datum: 07.02.2025

CZ-CPA: 42.21.12

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1			Zemní práce					
1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

3	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení "kp01" $(2*(1,2+1,0)+2*(1,2+1,0))$ "bp02" $(2*(1,2+1,0)+2*(3,0+1,0))$ Součet	m	21,200			CS ÚRS 2025 01
4	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění "kp01" $(2*(1,2+1,0)+2*(1,2+1,0))$ "bp02" $(2*(1,2+1,0)+2*(3,0+1,0))$ Součet	m	21,200			CS ÚRS 2025 01
5	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 "kp01" $((1,2)*(1,2)*(3,28+0,2+-0,4))$ "bp02" $((1,2)*(3,0)*(3,3+0,2+-0,4))$ "bv03" $4*((1,0)*(1,0)*(2,0+0,15+-0,4))$	m3	36,115			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"rš01" $((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(3,18+0,3+0,15-0,25))$ Součet					
6	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných "křížení sítí" $3*1,0*1,0*0,9$ Součet	m3	2,700			CS ÚRS 2025 01
7	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	16,807			CS ÚRS 2025 01

"kp03 KT DN150" (((1,81)*((3,28+0,15-0,4)+(3,24+0,15-0,4))/2)*0,9)
 "kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)*((3,24+0,15-0,15)+(3,2+0,15-0,15))/2)*0,9)
 "kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0,4)*((3,2+0,15-0,25)+(3,18+0,15-0,25))/2)*0,9)
 "nž06 KT DN150" (((2,0)*(((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*0,9)
 "nž07 KT DN150" (((2,0)*(((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*0,9)
 Součet

8	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	95,864			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"kp01" ((2*(1,2)+2*(1,2))*(3,28+0,2+-0,4))
 "bp02" ((2*(1,2)+2*(3,0))*(3,3+0,2+-0,4))
 "bv03" 4*((2*(1,0)+2*(1,0))*(2,0+0,15+-0,4))
 "rš01" ((2*(0,4+1,2+0,4)+2*(0,4+1,2+0,4))*(3,18+0,3+0,15-0,25))
 Součet

9	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	95,864			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"kp01" ((2*(1,2)+2*(1,2))*(3,28+0,2+-0,4))
 "bp02" ((2*(1,2)+2*(3,0))*(3,3+0,2+-0,4))
 "bv03" 4*((2*(1,0)+2*(1,0))*(2,0+0,15+-0,4))
 "rš01" ((2*(0,4+1,2+0,4)+2*(0,4+1,2+0,4))*(3,18+0,3+0,15-0,25))
 Součet

10	K	151102102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	37,349			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"kp03 KT DN150" (((1,81)*((3,28+0,15-0,4)+(3,24+0,15-0,4))/2)*2)
 "kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)*((3,24+0,15-0,15)+(3,2+0,15-0,15))/2)*2)
 "kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0,4)*((3,2+0,15-0,25)+(3,18+0,15-0,25))/2)*2)
 "nž06 KT DN150" (((2,0)*(((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*2)
 "nž07 KT DN150" (((2,0)*(((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*2)
 Součet

11	K	151102112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m ² s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	37,349			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	--	----------------

"kp03 KT DN150" (((1,81)*((3,28+0,15-0,4)+(3,24+0,15-0,4))/2)*2)
"kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)*((3,24+0,15-0,15)+(3,2+0,15-0,15))/2)*2)
"kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0,4)*((3,2+0,15-0,25)+(3,18+0,15-0,25))/2)*2)
"nž06 KT DN150" (((2,0)*((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*2)
"nž07 KT DN150" (((2,0)*((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*2)
Součet

12	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	9,793			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--	--	----------------

"kp01" ((1,2)*(1,2)*(3,28+0,2+-0,4))
"bp02" ((1,2)*(3,0)*(3,3+0,2+-0,4))
"bv03" 4*((1,0)*(1,0)*(2,0+0,15+-0,4))
"rš01" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(3,18+0,3+0,15-0,25))
"kp03 KT DN150" (((1,81)*((3,28+0,15-0,4)+(3,24+0,15-0,4))/2)*0,9)
"kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)*((3,24+0,15-0,15)+(3,2+0,15-0,15))/2)*0,9)
"kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0,4)*((3,2+0,15-0,25)+(3,18+0,15-0,25))/2)*0,9)
"nž06 KT DN150" (((2,0)*((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*0,9)
"nž07 KT DN150" (((2,0)*((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*0,9)
"kp01" ((1,2)*(1,2)*(3,28+-0,45+-0,4))*(-1)
"bp02" ((1,2)*(3,0)*(3,3+-0,45+-0,4))*(-1)
"bv03" 4*((1,0)*(1,0)*(2,0+0,15+-0,4))*(-1)
"rš01" (((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)-3,14/4*(1,2*1,2))*((3,18+0+0,15-0,25))*(-1))

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"kp03 KT DN150" (((1,81)*((3,28+-0,35-0,4)+(3,24+-0,35-0,4))/2)*0,9)*(-1)
 "kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)*((3,24+-0,35-0,15)+(3,2+-0,35-0,15))/2)*0,9)*(-1)
 "kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0,4)*((3,2+-0,35-0,25)+(3,18+0,35-0,25))/2)*0,9)*(-1)
 "nž06 KT DN150" (((2,0)*((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*0,9)*(-1)
 "nž07 KT DN150" (((2,0)*((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*0,9)*(-1)

Součet

13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,129			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"kp01" ((1,2)*(1,2)*(3,28+-0,45+-0,4))
 "bp02" ((1,2)*(3,0)*(3,3+-0,45+-0,4))
 "bv03" 4*((1,0)*(1,0)*(2,0+0,15+-0,4))
 "rš01" (((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)-3,14/4*(1,2*1,2))*((3,18+0+0,15-0,25)))
 "kp03 KT DN150" (((1,81)*((3,28+-0,35-0,4)+(3,24+-0,35-0,4))/2)*0,9)
 "kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)*((3,24+-0,35-0,15)+(3,2+-0,35-0,15))/2)*0,9)
 "kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0,4)*((3,2+-0,35-0,25)+(3,18+0,35-0,25))/2)*0,9)
 "nž06 KT DN150" (((2,0)*((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*0,9)
 "nž07 KT DN150" (((2,0)*((1,0+0)+0,15-0,4)+((1,0+2,5*2,0/3,5)+0,15-0,4))/2)*0,9)

Součet

14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,685			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"kp01" ((1,2)*(1,2)*(0,45))
 "bp02" ((1,2)*(3,0)*(0,45))
 "kp03 KT DN150" (((1,81)*0,35)*0,9)
 "kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)*0,35)*0,9)
 "kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0)*0,35)*0,9)

Součet

15	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	7,002			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------	---	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"kp01" ((1,2)*(1,2)*(0,45))

"bp02" ((1,2)*(3,0)*(0,45))

"kp03 KT DN150" (((1,81)*0,35)*0,9)

"kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)*0,35)*0,9)

"kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0)*0,35)*0,9)

Součet

3,685*1,9 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D 2 Zakládání

16	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,400			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"rš01" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1))

Součet

17	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,800			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"rš01" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))

Součet

18	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,029			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"KARI 150/150/6"

"rš01" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*2*1,2*0,00303

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

19	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"rš01" 1

Součet

20	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"rš01" 1

Součet

21	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,615			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"kp01" ((1,2)*(1,2)*(0,2))

"bp02" ((1,2)*(3,0)*(0,2))

"kp03 KT DN150" (((1,81)*0,15)*0,9)

"kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)*0,15)*0,9)

"kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0)*0,15)*0,9)

Součet

D 5

Komunikace pozemní

22	K	566901122	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem tl. 150 mm	m2	5,589			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"kp01" ((1,2+0)*(1,2+0))

"bp02" ((1,2+0)*(3,0+0))

"kp03 KT DN150" (((1,81-1,2))*(0,9+0))

Součet

23	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	5,589			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"kp01" ((1,2+0)*(1,2+0))

"bp02" ((1,2+0)*(3,0+0))

"kp03 KT DN150" (((1,81-1,2))*(0,9+0))

Součet

24	K	572370111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těžného velkých	m2	8,793			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"kp01" ((1,2+0,4)*(1,2+0,4))
 "bp02" ((1,2+0,4)*(3,0+0,4))
 "kp03 KT DN150" (((1,81-1,2))*(0,9+0,4))
 Součet

D 8 Trubní vedení

25	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	7,358			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"kp03 KT DN150" (((1,81)))
 "kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)))
 "kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0)))

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"nž06 KT DN150" (0+2,5*2,0/3,5)
 "nž07 KT DN150" (0+2,5*2,0/3,5)
 Součet

26	M	59710632R01	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,0 m, hrdlo K, spoj C, tuhost 240	m	8,094			
----	---	-------------	--	---	-------	--	--	--

"kp03 KT DN150" (((1,81)))
 "kp04 KT DN150" (((4,07-1,81)))
 "kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0)))
 "nž06 KT DN150" (0+2,5*2,0/3,5)
 "nž07 KT DN150" (0+2,5*2,0/3,5)
 Součet
 7,358*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"
 Součet

27	K	831312921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"nž06 KT DN150" 1
 "nž07 KT DN150" 1
 Součet

28	M	59710984	<i>koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	--	------------	--------------	--	--	-----------------------

"nž06 KT DN150" 1

"nž07 KT DN150" 1

Součet

29	K	831372921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	1,500			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"bp02" (1,5)

Součet

30	M	59710707	<i>trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240</i>	<i>m</i>	<i>1,650</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	---	----------	--------------	--	--	-----------------------

31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"rš01" 2

Součet

32	M	59224162	<i>skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	--	------------	--------------	--	--	-----------------------

"rš01" 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

33	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"rš01" 1

Součet

34	M	59224312	<i>konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	--	------------	--------------	--	--	-----------------------

"rš01" 1

Součet

35	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"rš01" 1

Součet

36	M	59224083	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm kyneta 1/1 výtok 15-25cm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"rš01" 1

Součet

37	M	59226070	těsnění plastické pro šachtové dílce na bázi butylkaučku	m	10,500			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	--------	--	--	----------------

"rš01" 3*3,5

Součet

38	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"rš01" 1

Součet

39	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"rš01" 1

Součet

41	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"bv03" 4*(1,0)

Součet

40	K	899401191X01	Dodatečná rektifikace šachet a poklopů s ohledem na budoucí komunikaci	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	----------------

"rš01" 1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

42	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	1,479			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"bp02" (1,5)*0,25
 "kp03 KT DN150" (((1,81))) *0,15
 "kp04 KT DN150" (((4,07-1,81))) *0,15
 "kp05 KT DN150" (((5,1-4,07-0,6-0))) *0,15
 "nž06 KT DN150" (0+2,5*2,0/3,5) *0,15
 "nž07 KT DN150" (0+2,5*2,0/3,5) *0,15
 Součet

43	K	899910102	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10	m3	0,756			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"výplň betonem dn150" (17,6+0,8+22,9+1,5)*(0,15*0,15*3,14/4)
 Součet

44	K	899R901	Napojení přesunutých žlabových vpustí na upravenou odbočku kanalizace	kus	2,000			
----	---	---------	---	-----	-------	--	--	--

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických

45	K	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	7,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"bp02" (1,0)
 "bv03" 4*(0,5)
 "nž06 KT DN150" (((2,0)))
 "nž07 KT DN150" (((2,0)))
 Součet

D 89 Ostatní konstrukce

46	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"bv03" 4*(1,0)
 Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

47	K	113106022	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	8,793			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozebraný materiál k opětovnému použití

"kp01" ((1,2+0,4)*(1,2+0,4))

"bp02" ((1,2+0,4)*(3,0+0,4))

"kp03 KT DN150" (((1,81-1,2))*(0,9+0,4))

Součet

48	K	113107012	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,589			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"kp01" ((1,2+0)*(1,2+0))

"bp02" ((1,2+0)*(3,0+0))

"kp03 KT DN150" (((1,81-1,2))*(0,9+0))

Součet

49	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,589			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"kp01" ((1,2+0)*(1,2+0))

"bp02" ((1,2+0)*(3,0+0))

"kp03 KT DN150" (((1,81-1,2))*(0,9+0))

Součet

50	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

51	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

52	K	979051111	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	8,793			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"kp01" ((1,2+0,4)*(1,2+0,4))

"bp02" ((1,2+0,4)*(3,0+0,4))

"kp03 KT DN150" (((1,81-1,2))*(0,9+0,4))

Součet

D 997 Přesun sutě

53	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,645			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

54	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	191,030			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

13,645*14 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

55	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,100			CS ÚRS 2025 01
56	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,645			CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot

57	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,552			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

58	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	12,100			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"kanalizační přípojka" 5,1

"napojení žlabových vpustí" 2*3,5

Součet

59	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"stávající kanalizace" 2

Součet

60	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	44,500			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"stávající kanalizace" 44,5

Součet

61	K	04320300X01	Vnější vizuální kontrola	m	15,100			
----	---	-------------	--------------------------	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojů a úchytů

"kanalizační přípojka" 5,1

"napojení žlabových vpustí" 2*3,5

"bourané potrubí" 3,0

Součet

62	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	12,100			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

"kanalizační přípojka" 5,1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"napojení žlabových vpustí" 2*3,5

Součet

63	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	44,500			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"stávající kanalizace" 44,5

Součet

64	K	00523X505	Hutnící zkouška	kus	1,000			
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zkouška zhutnění násypů a zásypů během provádění zemních prací.

65	K	005X9502	Vyhledání stávajících sítí, místa napojení a ověření dimenzí (kamerou, kopanou sondou, ...), po ověření je nutné uvedení do původního stavu	kus	4,000			
66	K	012303000X02	Geodetické zaměření skutečného provedení všech podzemních sítí před zásypem poloha i výškopis, předáno ve formátu DWG	kus	1,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Sítě budou zaměřeny jak polohově, tak výškově s popisem dimenzí, bude předáno ve formátu DWG

67	K	735X202020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	1,000			
----	---	------------	---	------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-08 - D.2.3. Přípojka vody

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 42.21.12

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 22221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1			Zemní práce					
1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	18,000			CS ÚRS 2025 01
			8,0+2,0+8,0					
			<i>Součet</i>					
4	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	18,000			CS ÚRS 2025 01
			8,0+2,0+8,0					
			<i>Součet</i>					
5	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,656			CS ÚRS 2025 01
			"sj pemd d63" (1,2*1,2)*(1,5+0,1-0,45)					
			<i>Součet</i>					
6	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	2,400			CS ÚRS 2025 01
			"křížení sítí" 3*1,0*1,0*0,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
7	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 "vp01 pemd d63" (2,49-0,6)*((1,5+1,42)/2+0,1-0,45)*0,8 "vp02 pemd d63" (4,91-2,49)*((1,54+1,47)/2+0,1-0,15)*0,8 "vp03 pemd d63" (7,43-4,91)*((1,47+1,4)/2+0,1-0,45)*0,8 <i>Součet</i>	m3	6,682			CS ÚRS 2025 01
8	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m "sj pemd d63" (2*1,2+2*1,2)*(1,5+0,1-0,45) <i>Součet</i>	m2	5,520			CS ÚRS 2025 01
9	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m "sj pemd d63" (2*1,2+2*1,2)*(1,5+0,1-0,45) <i>Součet</i>	m2	5,520			CS ÚRS 2025 01
10	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m "sj pemd d63" (1,2*1,2)*(1,5+0,1-0,45) "vp01 pemd d63" (2,49-0,6)*((1,5+1,42)/2+0,1-0,45)*0,8 "vp02 pemd d63" (4,91-2,49)*((1,54+1,47)/2+0,1-0,15)*0,8 "vp03 pemd d63" (7,43-4,91)*((1,47+1,4)/2+0,1-0,45)*0,8 "sj pemd d63" (1,2*1,2)*(1,5-0,45-0,45)*(-1) "vp01 pemd d63" (2,49-0,6)*((1,5+1,42)/2-0,4-0,45)*0,8*(-1) "vp02 pemd d63" (4,91-2,49)*((1,54+1,47)/2-0,4-0,15)*0,8*(-1) "vp03 pemd d63" (7,43-4,91)*((1,47+1,4)/2-0,4-0,45)*0,8*(-1) <i>Součet</i>	m3	3,524			CS ÚRS 2025 01
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "sj pemd d63" (1,2*1,2)*(1,5-0,45-0,45)	m3	4,814			CS ÚRS 2025 01

"vp01 pemd d63" (2,49-0,6)*((1,5+1,42)/2-0,4-0,45)*0,8

"vp02 pemd d63" (4,91-2,49)*((1,54+1,47)/2-0,4-0,15)*0,8

"vp03 pemd d63" (7,43-4,91)*((1,47+1,4)/2-0,4-0,45)*0,8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,833			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"sj pemd d63" (1,2*1,2)*(0,45)

"vp01 pemd d63" (2,49-0,6)*(0,4)*0,8

"vp02 pemd d63" (4,91-2,49)*(0,4)*0,8

"vp03 pemd d63" (7,43-4,91)*(0,4)*0,8

Součet

13	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	5,383			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------	---	-------	--	--	----------------

"sj pemd d63" (1,2*1,2)*(0,45)

"vp01 pemd d63" (2,49-0,6)*(0,4)*0,8

"vp02 pemd d63" (4,91-2,49)*(0,4)*0,8

"vp03 pemd d63" (7,43-4,91)*(0,4)*0,8

Součet

2,833*1,9 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D 31

Zdi pozemních staveb

14	K	310001101	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"vp04 pemd d63" 1

Součet

15	M	28611858	prostupová pažnice s límcem 100mm pro asfaltové pásy a nátěry DN 100 dl 150-500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"vp04 pemd d63" 1

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,691			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"sj pemd d63" (1,2*1,2)*(0,1)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"vp01 pemd d63" (2,49-0,6)*(0,1)*0,8

"vp02 pemd d63" (4,91-2,49)*(0,1)*0,8

"vp03 pemd d63" (7,43-4,91)*(0,1)*0,8

Součet

D 5 Komunikace pozemní

17	K	566901122	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkopískem tl. 150 mm	m2	2,160			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"sj pemd d63" (1,2*1,2)

"vp01 pemd d63" (1,5-0,6)*0,8

Součet

18	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	2,160			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

"sj pemd d63" (1,2*1,2)

"vp01 pemd d63" (1,5-0,6)*0,8

Součet

19	K	572370111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého velkých	m2	3,400			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"sj pemd d63" (1,6*1,6)

"vp01 pemd d63" (1,5-0,8)*1,2

Součet

D 8 Trubní vedení

20	K	8712112R01	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PEMD v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou PN12,5 d 63 x 8,6 mm	m	8,030			
----	---	------------	--	---	-------	--	--	--

"vp01 pemd d63" ((2,49-0) + (4,91-2,49) + (7,43-4,91) + 0,6)

Součet

21	M	286131R01	trubka hladká PE-MD 63mm x 8,6mm PN12,5	m	8,833			
22	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

"HUO" 1

"zemní šoupě G2" 1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

23	M	28653083	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 63-2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"HUO" 1

Součet

24	M	63126246	kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 63 x 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: iso spojka

"zemní šoupě G2" 1

Součet

25	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"zemní šoupě G2" 1

Součet

26	M	42223010	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"zemní šoupě G2" 1

Součet

27	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"zemní šoupě G2" 1								
Součet								
28	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"zemní šoupě G2" 1								
Součet								
29	M	42291038	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"zemní šoupě G2" 1								
Součet								
30	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"navrt pas DN150" 1								
Součet								
31	M	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"navrt pas DN150" 1								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
32	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"zemní šoupě G2" 1								
Součet								
33	M	42291454	poklop uliční litinový samonivelační šoupátkový	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
"zemní šoupě G2" 1								
Součet								
34	K	899401191X01	Dodatečná rektifikace šachet a poklopů s ohledem na budoucí komunikaci	kus	1,000			
"zemní šoupě G2" 1								
Součet								
35	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	8,030			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodič CYKY 2x2,5 mm²

"vp01 pemd d63" ((2,49-0) + (4,91-2,49) + (7,43-4,91) + 0,6)

Součet

36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	7,430			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"vp01 pemd d63" ((2,49-0) + (4,91-2,49) + (7,43-4,91) + 0)

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37	K	113106022	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m ²	3,400			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozebraný materiál k opětovnému použití

"sj pemd d63" (1,6*1,6)

"vp01 pemd d63" (1,5-0,8)*1,2

Součet

38	K	113107012	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	3,400			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--	--	----------------

"sj pemd d63" (1,6*1,6)

"vp01 pemd d63" (1,5-0,8)*1,2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

39	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	3,400			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	--	--	----------------

"sj pemd d63" (1,6*1,6)

"vp01 pemd d63" (1,5-0,8)*1,2

Součet

40	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

41	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
42	K	979051111	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	3,400			CS ÚRS 2025 01

"sj pemd d63" (1,6*1,6)

"vp01 pemd d63" (1,5-0,8)*1,2

Součet

D 997 Přesun sutě

43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,805			CS ÚRS 2025 01
44	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	39,270			CS ÚRS 2025 01

2,805*14 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

45	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,050			CS ÚRS 2025 01
46	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,805			CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot

47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,234			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

48	K	722232048	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"HUO" 1

Součet

49	K	733390424	Vložky těsnící pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru potrubí d 63	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

"vp04 pemd d63" 1

Součet

50	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,003			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

54	K	00523X505	Hutnící zkouška	kus	1,000			
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zkouška zhutnění násypů a zásypů během provádění zemních prací.

55	K	005X9502	Vyhledání stávajících sítí, místa napojení a ověření dimenzí (kamerou, kopanou sondou, ...), po ověření je nutné uvedení do původního stavu	kus	1,000			
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

56	K	012303000X02	Geodetické zaměření skutečného provedení všech podzemních sítí před zásypem poloha i výškopis, předáno ve formátu DWG	kus	1,000			
----	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sítě budou zaměřeny jak polohově, tak výškově s popisem dimenzí, bude předáno ve formátu DWG

53	K	04320300X01	Vnější vizuální kontrola	m	8,030			
----	---	-------------	--------------------------	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojů a úchyťů

"vp01 pemd d63" ((2,49-0) + (4,91-2,49) + (7,43-4,91) + 0,6)

Součet

57	K	735X202020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	1,000			
----	---	------------	---	------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.

51	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,030			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"vp01 pemd d63" ((2,49-0) + (4,91-2,49) + (7,43-4,91) + 0,6)

Součet

52	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	8,030			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"vp01 pemd d63" ((2,49-0) + (4,91-2,49) + (7,43-4,91) + 0,6)

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-09 - D.2.4 Přeložka NN

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	55241020	<i>poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
3	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
D 998 Přesun hmot								
4	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,705			CS ÚRS 2025 01
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
5	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
6	K	210280355	Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x185 až 240 mm2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	210902047	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm ² 2*16 Součet	m	32,000			CS ÚRS 2025 01
8	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm ² 32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m	36,800			CS ÚRS 2025 01
9	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy	m	32,000			CS ÚRS 2025 01
10	K	210950203	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 4 kg	m	32,000			CS ÚRS 2025 01
11	K	210101209	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 240 a 4 x 240 mm ² Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. spojovacího mat.	kus	4,000			
12	K	218902047	Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 3x240+ 120 mm ²	m	32,000			CS ÚRS 2025 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
13	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
15	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení 2*(10+12) Součet	m	44,000			CS ÚRS 2025 01
16	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	44,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,016			CS ÚRS 2025 01
18	K	460091113	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m ³	4,800			CS ÚRS 2025 01

"rozšíření u šachet" 4*1,20

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	460172022	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 120 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	18,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"stávající kolektor" 18</i>								
<i>Součet</i>								
20	K	460172032	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 120 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	18,000			CS ÚRS 2025 01
<i>8+10</i>								
<i>Součet</i>								
21	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000			CS ÚRS 2025 01
22	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	4,800			CS ÚRS 2025 01
23	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	43,200			CS ÚRS 2025 01
<i>4,8*9 "Přepočtené koeficientem množství</i>								
<i>Součet</i>								
24	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,600			CS ÚRS 2025 01
<i>4,8*2 "Přepočtené koeficientem množství</i>								
<i>Součet</i>								
25	K	460452032	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 120 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	18,000			CS ÚRS 2025 01
<i>"nové" 18,000</i>								
<i>Součet</i>								
26	K	460452042	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 120 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	18,000			CS ÚRS 2025 01

"původní" 18

Součet

27	K	460661116	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 100 do 120 cm	m	16,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm	m	32,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	460751131	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů pochůzných osazených do betonové mazaniny - na terén hmotnosti do 0,25 t	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
30	M	5921301R	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení š.65cm	m	7,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. poklopu

31	M	5921302R	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení š.120cm	m	6,000			
----	---	----------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. poklopu

32	M	5921303R	šachta kabelová betonová k ochraně zemního drátovodného vedení 130x80cm hl. 80cm	ks	3,000			
33	K	460871155	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m2	16,000			CS ÚRS 2025 01

8*2,0

Součet

34	K	460881512	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných	m2	16,000			CS ÚRS 2025 01
35	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,200			CS ÚRS 2025 01

"předpokl 20% nové" 16*0,20

Součet

36	K	468011112	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	41,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"žul. kostky" 8*2+1,5*1*2

"bet. zatrav" 6*2+5,0*1,0*2

Součet

37	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	41,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

38	K	468021111	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalité	m2	19,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	468021212	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalité	m2	22,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: zatravňovací dlažba</i>								
40	K	468031221	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých silničních	m	8,000			CS ÚRS 2025 01
41	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,800			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	468131131	Vybourání kabelových kanálů včetně víka z prefabrikovaných betonových žlabů pochůzných osazených do betonové mazaniny - na terén hmotnosti do 0,25 t	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
43	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	19,430			CS ÚRS 2025 01
44	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	174,870			CS ÚRS 2025 01
19,43*9 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
45	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,886			CS ÚRS 2025 01
19,43*0,2 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
46	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,544			CS ÚRS 2025 01
19,43*0,8 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
47	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	24,644			CS ÚRS 2025 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
48	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	50,000			CS ÚRS 2025 01
49	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	50,000			CS ÚRS 2025 01
"stavební přípomoc" 50								
Součet								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-10 - D.2.5 Přeložka SITmP

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M Práce a dodávky M								
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								
1	K	220182002	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE	m	5,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	5,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	220182013	Oddělení souběhu trasy od silového kabelu betonovou deskou	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
4	M	59213008	deska krycí betonová 500x200x35mm	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
5	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
6	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	55,000			CS ÚRS 2025 01
50*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
Součet								
7	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
8	K	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
9	M	34571935	spojka HDPE trubek vodotěsná přímá k propojení D 2x 40mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
10	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
11	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	28,750			CS ÚRS 2025 01
25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
Součet								
12	K	220182034	Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE	m	180,000			CS ÚRS 2025 01
13	M	34123034	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 48 vláken 9/125 plášť HDPE	m	220,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	220182035	Zhotovení a zrušení náběhu s výstupem při zafukování optických kabelů do obsazené trubky	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	220182205	Montáž spojky optického kabelu venkovní s 48 vlákeny	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
16	M	34571917	spojka optická kabelová tubusová pro max 48 svarů kabelové průchodky 4x D 722mm 1x ovál	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	220182305	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči v optickém rozvaděči pro 48 vláken	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
18	K	220182515	Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu pro 2 vlnové délky s 48 vlákeny	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
19	K	228182026	Demontáž spojky na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
20	K	228182031	Vytažení optického kabelu včetně snesení a svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek z ochranné HDPE trubky	m	160,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	228182205	Demontáž spojky optického kabelu venkovní s 48 vlákeny	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
22	K	228182305	Odpojení optického kabelu z optického rozvaděče pro 48 vláken	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
23	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
24	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
25	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,025			CS ÚRS 2025 01
28	K	460021111	Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm	m2	16,000			CS ÚRS 2025 01
			20*0,8					
			Součet					
29	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,400			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"rozšíření u KK a zdi" 4*0,6

Součet

31	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,200			CS ÚRS 2025 01
32	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	5,000			CS ÚRS 2025 01

25*0,2

Součet

33	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	45,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

5*9 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

34	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

5*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

35	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložním výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložním výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu ostatních rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,400			CS ÚRS 2025 01
37	K	460551111	Rozprostření a urovňání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm	m2	16,000			CS ÚRS 2025 01
38	K	460581131	Úprava terénu uvedením nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	16,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovňání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
40	K	460671111	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
41	K	460871155	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m2	3,500			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	460881612	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	3,500			CS ÚRS 2025 01
43	M	59245090	dlažba zámková betonová profilová 230x140mm tl 80mm přírodní	m2	3,570			CS ÚRS 2025 01
3,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
Součet								
44	K	460891221	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního stojatého, do lože z betonu prostého	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
45	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
46	M	58932932	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16	m3	0,200			CS ÚRS 2025 01
47	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	3,500			CS ÚRS 2025 01
48	K	468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě	m2	3,500			CS ÚRS 2025 01
49	K	468031221	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých silničních	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
50	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,500			CS ÚRS 2025 01
51	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,173			CS ÚRS 2025 01
52	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	37,557			CS ÚRS 2025 01
4,173*9 "Přepočtené koeficientem množství"								
Součet								
53	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,473			CS ÚRS 2025 01
54	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	7,233			CS ÚRS 2025 01
55	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	0,800			CS ÚRS 2025 01
"pod zdi" 0,8								
Součet								

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

56	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	50,000			CS ÚRS 2025 01
57	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	20,000			CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-11 - D.2.6 Přeložka kabelového vedení PMDP

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D M Práce a dodávky M**D 21-M Elektromontáže**

1	K	210100297	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou průřezu žíly do 500 mm ²	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	34567340	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 500x16	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	210101216	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou vodičů se stíněním nebo pláštěm, průřezu žíly do 500 mm ²	kus	11,000			
4	M	35436118	spojka 10kV pro jednožilový kabel s plastovou izolací, 400-630mm	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
5	K	210900611	Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných (např. AY, AYY) uložených volně průřezu žíly 400 až 500 mm ²	m	290,000			CS ÚRS 2025 01

5*55+15

Součet

6	M	34142016	vodič silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYY) 1x500mm ²	m	333,500			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	---------	--	--	----------------

290*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	218900607	Demontáž izolovaných vodičů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných (např. AY, AYY) uložených volně průřezu žily 500 mm2	m	250,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: likvidaci zajistí PMDP, a.s.</i>								
8	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
9	K	210280311	Zkoušky vodičů a kabelů izolačních vodičů do 1 kV, průřezu žily 300 až 800 mm2	m	290,000			CS ÚRS 2025 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
10	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
11	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
12	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
13	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
15	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
16	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,050			CS ÚRS 2025 01
17	K	460021111	Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
18	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
19	K	460161422	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	105,000			CS ÚRS 2025 01
50+55								
<i>Součet</i>								
20	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,000			CS ÚRS 2025 01
50*0,65*0,4								
<i>Součet</i>								

21	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	17,300			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

0,65*0,4*55+3

Součet

22	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	155,700			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

17,3*9 "Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

23	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,600			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

17,3*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

24	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,300			CS ÚRS 2025 01
25	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	460431412	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	55,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	460551111	Rozprostření a urovnání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
29	K	460581131	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasně uloženého výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	460661212	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté cihlami, šířky přes 15 do 30 cm	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
31	K	460661214	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté cihlami, šířky přes 45 do 60 cm	m	110,000			CS ÚRS 2025 01

2*55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
32	K	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm	m	55,000			CS ÚRS 2025 01
33	K	460871155	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m2	165,000			CS ÚRS 2025 01
<i>3*55</i>								
<i>Součet</i>								
34	K	460881612	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	165,000			CS ÚRS 2025 01
35	M	59245090	<i>dlažba zámková betonová profilová 230x140mm tl 80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>66,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>"60% stávajících" 165*0,4</i>								
<i>Součet</i>								
36	K	460891221	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního stojatého, do lože z betonu prostého	m	1,000			CS ÚRS 2025 01
37	M	59217018	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
38	M	58932932	<i>beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16</i>	<i>m3</i>	<i>0,200</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
39	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	165,000			CS ÚRS 2025 01
40	K	468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě	m2	165,000			CS ÚRS 2025 01
41	K	468031221	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých silničních	m	1,000			CS ÚRS 2025 01
42	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,200			CS ÚRS 2025 01
43	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	121,965			CS ÚRS 2025 01
44	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 097,685			CS ÚRS 2025 01
<i>121,965*9 "Přepočtené koeficientem množství</i>								
<i>Součet</i>								
45	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	121,965			CS ÚRS 2025 01

46	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	120,970			CS ÚRS 2025 01
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
47	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	30,000			CS ÚRS 2025 01
48	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	50,000			CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-13 - D.2.8 Zajištění stavební jámy

KSO: 803 59 21

CC-CZ: 11221

Místo: Plzeň

Datum: 07.02.2025

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	201,620			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

*zásyp za
opěrami ob2
Součet*

2	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	10,081			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	----------------------------------	---	--------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

ob2*0,05

Součet

3	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 999,308			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

1140,32*3,5

7,12*1,15

ob3

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporny pískem délky od 0 do 8 m <i>Poznámka k položce: ocel S235 dle ČSN EN 10025 beton paty C12/15 0,35 m3 betonu/IPE240 0,43 m3 betonu/IPE270 dl1+dl2 Součet</i>	m	346,000			CS ÚRS 2025 01
5	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 dl1*30,7*0,001 Součet	t	9,824			CS ÚRS 2025 01
6	M	13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 dl2*36,1*0,001 Součet	t	0,939			CS ÚRS 2025 01
7	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená <i>Poznámka k položce: K1 - K30 - 30ks á 190,4kg K31 - K32 - 2ks á 208,3kg výpis materiálu - viz v.č.3 D.2.8 kotvy K1-K30 2,0*30 kotvy K31-K32 2,0*2 Součet</i>	m	64,000			CS ÚRS 2025 01
8	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabírané vodící piloty 3,5*(138,7) 4,65*4,0	m2	504,050			CS ÚRS 2025 01

pl1

Mezisoučet

Součet

9	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	66,535			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	----	--------	--	--	----------------

pl1*0,12*1,1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

10	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 825,670			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

ob4

Součet

11	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	403,240			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

pro zásypy- na mezideponii tam a

zpět ob2 Součet

201,62 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 075,642			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

ob1

ob3

Součet

13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20 378,210			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	------------	--	--	----------------

ob1
ob3
Součet
4075,642 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství

14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	277,954			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

dl1*PI*0,265*0,265
dl2*PI*0,265*0,265
ob1
Me
zisoučet
ob2
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 825,670			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

ob4
Součet

16	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 825,670			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

přehození pro vytažení z jámy
521,62*3,5
ob4
Mezisoučet
Součet

17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 743,720			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

			ob1*1,9 ob3*1,9 Součet					
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	201,620			CS ÚRS 2025 01

zásypy
ob2
Součet

19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	201,620			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

za záporami
pl1*0,4

ob2
Mezisoučet
Součet

20	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 140,320			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

1140,32
Součet

D 2 Zakládání

21	K	225311114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	194,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

kotvy K1-
K30
6,0*30
K31-K32
7,0*2
Součet

22	K	226111313	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 450 do 550 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III	m	320,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

			zápory Z1- Z64 5,0*64 dl1 Mezisoučet Součet					
23	K	226111413	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 450 do 550 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III	m	26,000			CS ÚRS 2025 01

			zápory Z65- Z68 6,5*4 dl2 Mezisoučet Součet					
24	K	282602.R	Provedení kotev pro záporové stěny vč. dodání materiálu	kus	32,000			

Poznámka k položce:
 profil: 2xLP15,2mm
 typ: dočasná
 ocel St 1570/1770 síla na mezi kluzu jednoho pramence 220kN
 injektážní etáže po 500mm vrt pr.168mm spotřeba injektážní
 směsi max. 20 litrů/etáž maximální rychlost injektáže 5 litrů/min
 požadovaný injektážní tlak 5,5 MPA druh cementu: SPC 32,5R
 C:V = 2:1 viz výkresy části D.2.8 a TZ
 K1-K30
 30,0
 K31-K32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,0 Součet D 5 Komunikace pozemní					
25	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	1 140,320			CS ÚRS 2025 01

příprava plochy pro provedení pilot

1140,32

Součet

D 998

Přesun hmot

26	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	64,402			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-14 - D.2.9 Pilotové založení

KSO: 803 59 21

Místo: Plzeň

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11221

Datum: 07.02.2025

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	420,161			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

ob1
Součet

2	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 100,805			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

ob1
Součet

420,161 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	420,161			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

dl1*Pl*0,375*0,375

ob1 Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	798,306			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

*ob1*1,9*

Součet

D 2 Zakládání

5	K	226212713	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	951,050			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

*18,25*11*

*19,75*11*

*16,85*14*

*18,9*1*

*15,35*15*

*16,0*3*

dl1

Mezisoučet

Součet

6	K	227211114	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 850 mm	m	951,050			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

dl1

Součet

7	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	877,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

*15,3*11*

*16,8*11*

*16,8*14*

*14,8*1*

*15,3*15*

*14,8*3*

dl2 Mezisoučet

Součet

8	M	58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	387,447			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

dl2*PI*0,375*0,375

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

9	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	15,001			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

A

1018,0*0,001

B

6814,0*0,001

C

7169,0*0,001

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,289			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

ubourání zhlaví 30 cm

55*0,3*PI*0,375*0,375

Součet

D 997 Přesun sutě

11	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,578			CS ÚRS 2025 01
12	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	204,092			CS ÚRS 2025 01

14,578 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

13	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,578			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 998		Přesun hmot						
14	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	957,969			CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

NOS02-19 - VRN

KSO: 803 59 21

CC-CZ: 11221

Místo: Plzeň

Datum: 07.02.2025

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady**

D VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce**

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ
SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY
OBJEKTY STAVBY
V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124
1
Součet

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN
PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

Součet

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

příloha 013-odst. 01325, 01329,

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:

vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

-FOTODOKUMENTACE STAVBY

1

Součet

D VRN3

Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,talulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení

staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

1. související (přípravné) práce,
2. vybavení staveniště,
3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
4. zabezpečení staveniště,
5. zrušení zařízení staveniště.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392

1

Součet

5	K	031303000	Náklady na zábor	ks	1,000			
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY(stůl, židle, skříň, věšák, wifi)

1

Součet

7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

1

Součet

D VRN4 Inženýrská činnost

8	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu

(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat. užívání
k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu
, ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon) v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha
04 odstavec 042,043, 044, 0491-3

- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

1

Součet

9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

1

Součet

D VRN5

Finanční náklady

10	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

1

Součet

11	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni **např. náklady na:**

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"

POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)

1

Součet

12	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1

Součet

13	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1

Součet

D VRN6 Územní vlivy

14	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

D VRN7 Provozní vlivy

15	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079

včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi

vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklad na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

1

Součet

16	K	076103000	Křížení elektrického vedení se stávajícím vedením - projednání omezení	ks	1,000			
17	K	076203000	Křížení elektrického vedení se stávajícím vedením - vypnutí vedení	ks	1,000			
18	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	ks	1,000			
D VRN9 Ostatní náklady								
19	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01

- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI

1

Součet

20	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-------------------	----	-------	--	--	----------------

NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

1

Součet

21	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
22	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

23	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO
DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

1

Součet

24	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou
dotčených prostor

1

Součet