



STAVBA: PROSTÁ REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU N. PEC – Č. KRÍŽ



DENÍK: SO 01-11-01-3 - SANACE SVAHU 02

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	9,0°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	342°	94%
12:00	Déšť	12,0°C	0,2 mm/h	0,5 m/s	31°	82%
18:00	Zamračeno	11,0°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	40°	76%

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

NÁZEV DODAVATELE RATAELA, a.s.

Zápis Geotechnika objednatele.

Dne 20.9. a 3.10.2024 proběhlo na stavbě v úseku sanace skalního zářezu v km 74,540 - 74,620 místní šetření. Po odborné prohlídce geotechnikem lze konstatovat následující:

Byly odstraněny vzrostlé stromy a na horní hraně zářezu byla odstraněna náletová vegetace.

Další postup bude následující:

1. Tento úsek je stabilizovaný a není nutno provádět další sanační práce.

SG Geotechnika a.s.

Podpisy:

SG Geotechnika a.s.
 Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
 IČO 41192168 DIČ CZ41192168
 (16)



STAVBA: PROSTÁ REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU N. PEC – Č. KŘÍŽ



DENÍK: SO 01-11-01-2 - SANACE SVAHU 01

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

NÁZEV DODAVATELE RATAELA, a.s.

Zápis Geotechnika objednatele.

Dne 20.9. a 3.10.2024 proběhlo na stavbě v úseku sanace skalního zářezu v km 72,650 - 72,850 místní šetření. Po odborné prohlídce geotechnikem lze konstatovat následující:

Bylo provedeno odtěžení náletové vegetace (z části strojně), odstranění travin a drnů. Byla provedena očista skalních výchozů od zvětralin a uvolněných bloků.

Další postup bude následující:

1. Pravá strana, nad plánovanou drenáží bude zasíťována dle PD.
2. Levá strana bude zasíťována bez použití MacMatu, na skalních výchozech. Plochu po oddrnění doporučuji sanovat kokosovou rohoží.
3. Navrhuji použít dvouzákrovou síť v poplastu 6 x 8 cm, podložka 200 x 200 x 8, protikoroziní nátěr 2 vrstvy v barvě černé - dle TKP 19.

SG Geotechnika a.s.

Podpisy:

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO 41192168 DIČ CZ41192168
(16)