

Příloha č. 2/5 ke smlouvě č. 02/12/SK a jejímu Dodatku č. 3

**Časový a teplotní režim vytápění pro nízkotlakou plynovou kotelnu:
5. Česká Třebová, Semanínská - Řídící budova (objekt 019) SŽDC, s.o. - OŘ Hradec Králové**

Vytápění:

Časový režim vytápění: nepřetržitě do venkovní teploty +17 st. C.

Teplotní režim:

Parametry topné vody v závislosti na venkovní teplotě:

venkovní teplota ve st. C	+17	+15	+13	+10	+5	0	-3	-5	-7	-10	-15
teplota topné vody ve st. C	40	42	44	47	54	60	63	67	69	73	80
teplota vratné vody ve st. C	30	32	33	36	41	46	48	51	52	55	61

Výše uvedený teplotní a časový režim slouží jako základní parametry nastavení. Tyto parametry pro vytápění a dodávky TUV lze kdykoliv operativně změnit na základě požadavku zástupce SŽDC, s.o. pro věci technické a provozní.

V České Třebové, dne 30. 6. 2017

V Hradci Králové, dne 30. 6. 2017

Gustav Doleček
Jednatel TEZA s.r.o.

xxxxxx
Vedoucí OJ - SBBH
SŽDC, s.o. – OŘ Hradec Králové