

Odběratel:
Fakultní nemocnice Plzeň

Místo určení:
Transfuzní stanice Bory

Klatovská 519 / 177

321 00 Plzeň

Česká republika

IČO: 64361616 / DIČ: CZ64361616

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7131

Edvarda Beneše 1128/13

301 00 Plzeň

Česká republika

17. listopadu 2479/12

301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Česká republika



www.chsjedlicka.cz
faktury@chsjedlicka.cz

IČO: 00669806

DIČ: CZ00669806

K.osoba: XXX

Telefon: XXX

E-mail:

Vypracoval: XXX

Tel.: XXX

Email:

**NABÍDKA ZBOŽÍ
A SLUŽEB**

022240909

Celkem:
256 862,67

Datum pořízení:
20.09.2024

Datum dodání:

Způsob dopravy:

Zakázka:

Sklad:

100.00100.300.010

Vážený pane XXX

Na základě osobního zaměření Vám zasílám cenovou nabídku na dodávku a montáž chladicího boxu včetně chladírenské technologie pro "chladírnu č. 20 - diagnostická séra" Transfuzní stanice Plzeň - Bory

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem po slevě
1	810 00000005	1,00	Chladicí box - s podlahou Chladicí box se stavebně izolovanou podlahou box bude vystavěn z panelů PUR 60 bílá barva RAL 9010 vnější rozměr boxu 2800mm x 1700mm x v.2260mm (sv. 2200mm) vnitřní olišťování hygienickými PVC lištami vnější olišťování plechovými lištami bílé barvy chladírenské dveře TN65 700 / 1800 otočné s uzamykatelnou klikou podlaha o složení : PUR 60 + 12mm tvrzená vodě odolná překližka + nátěr spotřební materiál k montáži montáž panelů, doprava materiálu, doprava na místo složení ks	96 362,00	96 362,00	5,00		91 543,90	21	110 768,12
2	810 00000007	1,00	Chladírenská technologie Kompresorová jednotka ve strojovně chlazení vedle boxu Objem boxu cca 13m3, požadovaná teplota Ti +2/+6°C agregát CHJ-M-15-A2 výparník EVS 181 ED s elektrickým odtáváním bloku Termický exp. ventil Danfoss+tryska 01 rozvaděč ECP 202 automatika (presostat HP/LP, průhledítko, filtrdehydrátor, kapiláry) regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru montážní a spotřební materiál pro propojení, chlad. jednotka provozní kapaliny a technické plyny na svařování potrubí Cu 15/10mm + K-flex odpadní potrubí HT40 elektroinstalační materiál - včetně osvětlení prostoru montáž technologie a rozvodů potrubí výstupní revize elektro ks	69 922,00	69 922,00	5,00		66 425,90	21	80 375,34
3	810 00000011		Regálové systémy Celonerezový regál z oceli AISI 304 4x pevná police - nosnost police 50kg rozměr š. 1500 x hl. 400 x v. 1800mm - 2ks rozměr š. 1200 x hl. 400 x v. 1800mm - 1ks							

Veškerý dodaný materiál je do úplného zaplacení majetkem společnosti CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.

Vystavil: XXX

Nabídka: 022240909

Stránka 1 z 2

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio
www.chsjedlicka.cz

**NABÍDKA ZBOŽÍ
A SLUŽEB****022240909****Celkem:
256 862,67****Datum pořízení:
20.09.2024****Datum dodání:****Způsob dopravy:****Zakázka:****Sklad:****100.00100.300.010**

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem po slevě
		1,00	ks	57 172,00	57 172,00	5,00		54 313,40	21	65 719,21
		3,00			223 456,00			212 283,20		256 862,67

Uvedené ceny jsou Vaše nákupní

Nabídka neobsahuje:

- hlavní přívod el. energie přívodní kabel 2x CYKY3x2,5C s jištěním 16A/C/230V v HR + zemní drát

- stavební úpravy - příčka demontáž a stavební prostupy

Termín dodání: cca. 4-5 týdnů

Záruka: 24 měsíců od předání díla

Platnost nabídky: 3 měsíce

Popis dodávky: Tranfuzka Plzeň chl. box+tech**Platnost nabídky:****Forma úhrady:** Platebním příkazem**Celkem bez DPH CZK****212 283,20****Termín dodávky:****Celkem s DPH CZK****256 862,67**

Veškerý dodaný materiál je do úplného zaplacení majetkem společnosti CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.

Vystavil: XXX

Nabídka: 022240909

Stránka 2 z 2

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio
www.chsjedlicka.cz

