



**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace**

Kostelní 8/9, 460 01 Liberec II – Nové Město

Provozní objednávka č. DM 007/2025

Odběratel:

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
příspěvková organizace
Kostelní 8/9
460 01 Liberec
IČ: 00673731
DIČ: CZ00673731

Dodavatel:

Martia a.s.
Mezní 2854/4
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25006754
DIČ: CZ25006754

Objednáváme u úpravu stávající MaR v areálu Truhlářská 360/3 dle vaší nabídky
č. 720 250139 ze dne 16.5.2025

Celková cena : 322375,- Kč bez DPH

Záruka 2 roky.

Místo dodání: Truhlářská 360/3, Liberec

Datum obj.: 21.5.2025

Termín dodání: 31.8.2025

Fakturujte na adresu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace.
Kostelní 8/9, 460 01 Liberec II – Nové Město

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti. Děkujeme.

Střední zdravotnická škola
a
Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace ①
školské zařízení (DM, jídelna)



Koordinátor provozu pro ubytování a stravování

27. 05. 2025

Tuto objednávku závazně přijímám dne...



Ing. Vítězslav Chmelař
předseda představenstva

Ing. Martina Trojáková
člen představenstva



Tel: +420 482 710 010, +420 725 349 557, 10 11 006 737 31
http://www.liberec-kazdazivka.cz e-mail: info@cszliberec.cz



SPLATNOST (dny): 30

ZÁRUKA (měs.): 24

VYŘIZUJE:  +420 724 124 918
(obchodně)

VYŘIZUJE:  +420 777 784 933
(technicky)

PRO:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná


Kostelní 8/9

460 01 Liberec

Úprava stávající MaR v areálu Truhlářská 360/3 R01

Dobrý den,

níže předkládáme cenovou nabídku dle Vašich požadavků.

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	Varianta 1 - Úprava stávající MaR, původní kabeláž	0,00 ks	199 875,00 Kč	0,00 Kč
002	Varianta 2 - Nová MaR a kabeláž	1,00 ks	322 375,00 Kč	322 375,00 Kč
CELKEM BEZ DPH:				322 375,00 Kč

Poznámka:

- Součástí cenové nabídky je položkový výkaz výměr, který obsahuje varianty,

- Stávající regulace vytápění ve VS je více než 20 let stará a v současné době se použité komponenty již nevyrábí. Další problém je v nedostupnosti stávajícího SW v obou řídicích systémech a tím pádem nemožnost provádět jakékoli opravy stávajících komponent měření a regulace. V roce 2018 jsme při příležitosti budování nového horkovodu upozorňovali, že je tato regulace již zastaralá, nicméně tehdejší zástupci školy neakceptovali naše doporučení,

- Výše zmíněné problémy řeší naše nabídka, jejíž součástí je sloučení obou regulací do jednoho nového rozvaděče, se společným řídicím systémem pro část HV + TV, včetně vytápění. V rámci této opravy dojde též k výměně dožilých regulačních armatur pro regulaci vytápění. Na panelu rozvaděče bude umístěn barevný dotykový terminál pro sledování a nastavování hodnot z technologie, měřené veličiny, VYP/ZAP jednotlivých okruhů, nastavení časových programů nočních útlumů UT, včetně alarmových hlášení,

- Montáž armatur není součástí nabídky,

- Realizaci zakázky jsme schopni dokončit do 3 měsíců od objednání.

S pozdravem

