

OBJEDNÁVKAČíslo objednávky: **2500683**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTURE !!**Objednává:**Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Gen. R. Tesaříka 80
261 01 Příbram IIČ: 27085031
DIČ: CZ27085031**Dodavatel:**Výtahy Příbram, s.r.o.
Generála Tesaříka 135
261 01 Příbram

IČ: 24800503

Tel.: 318 625 142,608 927 721
Fax: 318625145
Email: vytahy.pb@seznam.cz**Datum objednávky:** 27.05.2025**Vyřizuje:****Telefon:****Fax:****Email:****Dodejte na:** 60020 Společné náklady a výnosy PB**Zakázka č.:** 94929**Prosíme, fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu, děkujeme.****Objednáváme u Vás k následujícímu přístroji:****011-Př-5476-LTI, LTI 1400/1, Inv.č.: 011-Př-5476-LTI**
(60020 Společné náklady a výnosy PB)

Název	Množství	Cena/j.	Celkem	DPH	Celk. s DPH
Servis: jednorázový - Neplánovaný servis	--	--	--	--	--

Odstranění rizik z INSPEKČNÍ PROHLÍDKY VÝTAHU č. 20 - F, osobní - nákladní :

Č.požadavku Nabízená činnost/práce/odstranění vysokých provozních rizik z inspekční prohlídky výtahu – výtah č. 20 Nabídková cena CZK

2.14 Chybějící nebo nedostatečné osvětlení šachty 12.800,-

2.15 Chybějící nebo nedostatečné zastavovací zařízení v prohlubni 7.600,-

6.6 Chybějící nebo nedostatečná ochrana proti neúmyslnému pohybu klece 32.600,-

9.1 Nedostatečná ochrana proti dotyku živých částí 6.200,-

10.4 Chybějící nebo nevyhovující ovladačová kombinace revizní jízdy na střeše klece 7.800,-

Doprava Příbram paušál 2x 600,-

Nabídková cena CZK celkem bez DPH 67.600,-

.....
Razítko, podpis.....
Podpis vedoucího

Při realizaci objednávky doložte ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., § 56 ujištění o vydání prohlášení o shodě nebo prohlášení o shodě.

Fakturaci provádějte nejdéle do měsíce a fakturu doložte montážním (zakázkovým..) listem, na kterém bude uvedeno: číslo a datum objednávky - jinak faktura nebude proplacena, typ a výrobní číslo zařízení, na kterém se oprava prováděla, co bylo předmětem opravy, jednotlivé úkony opravy, náhradní díly a doba práce, cena jednotlivých položek opravy, datum opravy a převzetí opravy (razítko a podpis pracovníka pracoviště). Vyřazené náhradní díly budou předány na oddělení zdravotnické techniky, nebude-li dohodnuto jinak.

V případě překročení výše uvedené předpokládané ceny požadujeme zaslání cenového návrhu.**U oprav, u kterých cena náhradního dílu přesáhne 10.000,- Kč, požadujeme předem cenový návrh k odsouhlasení.**

Při opravách, údržbě, periodických kontrolách a udržování postupujte ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., podle § 65.

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.

Objednatel je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách (interních a externích) veškeré údaje vyplývající z objednávky, dále zveřejnit text objednávky v Registru smluv, popř. podat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zveřejnění se týká zejména těchto údajů: identifikace uchazeče, specifikace zboží a služeb, jejich objemu a ceny, apod.

Objednatel vyžaduje písemnou akceptaci objednávky dodavatelem doručenou objednateli před nebo současně s dodáním zboží/služeb.