

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č.2 k SOD č.6440-0401-2025-14

Oprava omítek, podlah el.rozvodny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č.2 k SOD č.6440-0401-2025-14

Oprava omítek, podlah el.rozvodny

Místo:

Datum: 13.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového				
P							
Poznámka k položce: 1- Očištění spar ve zdivu po odstranění omítek							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
56	K	334374116	Výztuž předpínací mostních opěr, pilířů a úložných prahů délky do 20 m kabelová chránička pro nesoudržné předpínání hladká HDPE, vnitřního průměru do 80 mm				
P							
Poznámka k položce: 38- Zabetónování- ochrání obnažených kabelů u země							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
11	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn				
P							
Poznámka k položce: 11- D+M vyrovnávací stěrka pod štuk sanační stěna							
5	K	621321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková podhledů				
P							
Poznámka k položce: 5- D+M omítka jádrová strop 6- D+M štuková omítka strop							
4	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn				
P							
Poznámka k položce: 3- D+M omítka jádrová stěna 4- D+M štuková omítka stěna							
9	K	622325121	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn				
P							
Poznámka k položce: 9- D+M omítka jádrová sanační v tl do 1,5 cm stěna							
10	K	622325191	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn				
P							
Poznámka k položce: 10- D+M omítka jádrová sanační příplatek za každý 0,5 cm stěna (dalších 1,5 cm= 3x příplatek=3x 13 m2)"							
12	K	622328231	Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn				
P							
Poznámka k položce: 12- D+M štuková omítka sanační stěna							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
79	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž				
P							
Poznámka k položce: 48- Lešení - montáž							
80	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití				
P							
Poznámka k položce: 48- Lešení - pronájem							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž				
P			Poznámka k položce: 48- Lešení - demontáž				
76	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj				
21	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
P			Poznámka k položce: 18- Odstranění omítek stěn ze 100 % vnitřní				
22	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
P			Poznámka k položce: 19- Odstranění omítek stropů a kleneb ze 100%				
24	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %				
6	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového				
P			Poznámka k položce: 7- Očištění spar ve zdivu po odstranění omítek				
D 997			Přesun sutě				
84	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
P			Poznámka k položce: 50- Odvoz a manipulace s odpadem - suti cca 20km				
83	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
P			Poznámka k položce: 50- Odvoz a manipulace s odpadem - suti				
85	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
P			Poznámka k položce: 50- Odvoz a manipulace s odpadem - suti				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
27	K	741120821	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 0,15 až 70 mm2				
P			Poznámka k položce: 24- demontáž el. rozvodů				
51	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2				
P			Poznámka k položce: 36- Úprava stávajícího rozvaděče s využitím instalovaných prvků				
38	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových				
P			Poznámka k položce: 30- M vypínače č.1 230 V				
39	M	ABB.3559A01345	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So				
P			Poznámka k položce: 30- D vypínače č.1 230 V				
29	K	741311865	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek				
P			Poznámka k položce: 26- Demontáž vypínače 1ks, zásuvek 3ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE				
	P		Poznámka k položce: 31- M zásuvky 230 V IP pod omítku vč.krabice KU68				
41	M	35811315	zásuvka vestavná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP67, šroubové svorky				
	P		Poznámka k položce: 31- D zásuvky 230 V IP pod omítku vč.krabice KU68				
42	K	741313322	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A				
	P		Poznámka k položce: 32- M zásuvky 400V 32A 5P pod omítku				
43	M	35811320	zásuvka vestavná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky				
	P		Poznámka k položce: 32- D zásuvky 400V 32A 5P pod omítku				
30	K	741315853	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení bezšroubové 2P+PE				
	P		Poznámka k položce: 26- Demontáž vypínače 1ks, zásuvek 3ks				
31	K	741315857	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení bezšroubové 3P+PE				
	P		Poznámka k položce: 26- Demontáž vypínače 1ks, zásuvek 3ks				
58	K	741370142	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných na ramínku 1 zdroj s košem				
	P		Poznámka k položce: 39- M historizujících luceren u vchodu do BM				
59	M	2013165	LUCERNO LED48W/230V CERNA				
	P		Poznámka k položce: 39- D historizujících luceren u vchodu do BM				
44	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem				
	P		Poznámka k položce: 33- M svítidlo nástěné (vč. LED zářivkové vyměnitelné trubice 2ks)				
45	M	34833110	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572mm				
	P		Poznámka k položce: 33- D svítidlo nástěné (vč. LED zářivkové vyměnitelné trubice 2ks)				
26	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2				
	P		Poznámka k položce: 23- Demontáž svítidla nástěného 1ks, u vchodu 2ks				
86	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
	P		Poznámka k položce: 51- Zkouška a revize elektro				
49	K	741910401	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem				
	P		Poznámka k položce: 35- M lišta vkladací 40/20 (svod k zásuvkám vč.hmoždinek)				
50	M	1188710	LISTA EIP 40020 40X20 MM BILA				
	P		Poznámka k položce: 35- D lišta vkladací 40/20 (svod k zásuvkám vč.hmoždinek)				
46	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm				
	P		Poznámka k položce: 34- M drátového žlabu vč. upevňovacího materiálu				
47	M	1200220	ZLAB MERKUR 2 50/50 GZ				
	P		Poznámka k položce: 34- D drátového žlabu vč. upevňovacího materiálu				
48	M	15441042	konzola nosného roštu A60 pozink				
	P		Poznámka k položce: 34- D upevňovacího a spojovacího materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	741914811	Demontáž nosných a doplňkových prvků žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm				
	P		Poznámka k položce: 25- Demontáž plast žlabů pro el. rozvody				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
72	K	766664959	Výměna dveřních konstrukcí interiérových zámku				
	P		Poznámka k položce: 46- Výměna zámku dveří + oprava zástrčí				
73	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm				
	P		Poznámka k položce: 46- Výměna zámku dveří + oprava zástrčí				
74	K	766666932	Výměna dveřních konstrukcí bezpečnostních klik se štítky				
	P		Poznámka k položce: 46- Výměna zámku dveří + oprava zástrčí				
75	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika				
	P		Poznámka k položce: 46- Výměna zámku dveří + oprava zástrčí				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
52	K	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním				
	P		Poznámka k položce: 37- Oprava el rozvaděče ocelového v1,9xš1,45xh0,45+ oprava dveří, krycích plechů + nátěr				
53	M	2480101015	Plech FeZn tabule tloušťka 0,55 mm				
	P		Poznámka k položce: 37- Oprava el rozvaděče ocelového v1,9xš1,45xh0,45+ oprava dveří, krycích plechů + nátěr hmotnost: 8,8 kg/ks , šířka: 1000 mm , délka: 2000 mm , materiál: FeZn , tloušťka: 0,55 mm tabule, materiál pozinkovaný plech, šířka 1 000 mm, délka 2 000 mm, tloušťka 0,55 mm, hmotnost 8,8 kg/ks				
77	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg				
	P		Poznámka k položce: 47- M držáku na hasicí přístroj				
78	M	1538061	NASTENNY DRZAK				
	P		Poznámka k položce: 47- D držáku na hasicí přístroj				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
15	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	P		Poznámka k položce: 14- Penetrace podlahy				
16	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
	P		Poznámka k položce: 15- D+M nivelačky , vystěrkování podlahy				
19	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	P		Poznámka k položce: 17- M dlažba sokl v do 120 mm				
20	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm				
	P		Poznámka k položce: 17- D dlažba sokl v do 120 mm				
23	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
	P		Poznámka k položce: 20- Odstranění keramické dlažby				
17	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
	P		Poznámka k položce: 16- D+M dlažba keramická (Taurus) včetně lepidla a spárování				
18	M	59761160	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
	P		Poznámka k položce: 16- D+M dlažba keramická				
	D	775	Podlahy skládané				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
68	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením				
Poznámka k položce: 43- Odstranění barvy ze dveří a zárubní opálením obroušením							
70	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
Poznámka k položce: 45- Nátěr základní dřevěné konstrukce dveří a rámu							
71	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
Poznámka k položce: 45- Nátěr vrchní dřevěné konstrukce dveří a rámu							
69	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým				
Poznámka k položce: 44- Vytmelení a vybroušení tmelem z konstrukce dveří a rámu							
54	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
Poznámka k položce: 37- Oprava el rozvaděče ocelového v1,9xš1,45xh0,45+ oprava dveří, krycích plechů + nátěr							
57	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
Poznámka k položce: 39- D historizujících luceren- nátěr stávající konstrukce							
55	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
Poznámka k položce: 37- Oprava el rozvaděče ocelového v1,9xš1,45xh0,45+ oprava dveří, krycích plechů + nátěr							
64	K	783604560	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí základního nebo základního antikoroziního jednonásobného potrubí přes DN 50 do DN 100 mm				
Poznámka k položce: 41- Očištění a nátěr 2x základ a 2x vrchní nátěr ocel potrubí o průměru 60 mm							
65	M	24623010	hmota nátěrová epoxidová základní na kovy				
Poznámka k položce: 41- Očištění a nátěr 2x základ a 2x vrchní nátěr ocel potrubí o průměru 60 mm Spotřeba: 0,11 kg/m2							
66	K	783607760	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího dvojnásobného potrubí přes DN 50 do DN 100 mm				
Poznámka k položce: 41- Očištění a nátěr 2x základ a 2x vrchní nátěr ocel potrubí o průměru 60 mm							
67	M	24623055	hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín bílý				
Poznámka k položce: 41- Očištění a nátěr 2x základ a 2x vrchní nátěr ocel potrubí o průměru 60 mm Spotřeba: 0,11 kg/m2							
25	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním				
Poznámka k položce: 22- Oškrábání štuku venkovního							
13	K	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový				
Poznámka k položce: 13- Nátěr penetrace							
14	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový				
Poznámka k položce: 13- Nátěr fasádní							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
2	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m				
Poznámka k položce: 2- Penetrace podkladu stěn a stropů							
3	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní				
Poznámka k položce: 2- Penetrace podkladu stěn a stropů							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: 8- Penetrace podkladu stěn				
8	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní				
	P		Poznámka k položce: 8- Penetrace podkladu stěn				
60	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: 40- Oškrábání + oprava + provedení maleb dvounásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí - stěny 23m2- strop 11m2				
61	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní				
	P		Poznámka k položce: 40- Oškrábání + oprava + provedení maleb dvounásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí - stěny 23m2- strop 11m2				
82	K	784191007	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací omytím podlah				
	P		Poznámka k položce: 49- Úklid místností komplet (podlahy stěny - obklady) zakrytí el. rozvaděčů, odvoz odpadu				
62	K	784355001	Provedení funkční malby protiplísňové, fotokatalytické nebo antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: 40- Oškrábání + oprava + provedení maleb dvounásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí - stěny 23m2- strop 11m2				
63	M	58124007	hmota malířská protiplísňová bílá				
	P		Poznámka k položce: 40- Oškrábání + oprava + provedení maleb dvounásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí - stěny 23m2- strop 11m2 Spotřeba: 0,19 l/m2				
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
32	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
	P		Poznámka k položce: 27- M vodič CYKY 3x1,5				
33	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	P		Poznámka k položce: 27- D vodič CYKY 3x1,5 CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
34	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
	P		Poznámka k položce: 28- M vodič CYKY 3x2,5				
35	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5				
	P		Poznámka k položce: 28- D vodič CYKY 3x2,5				
36	K	210812063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2				
	P		Poznámka k položce: 29- M vodič CYKY 5x4				
37	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2				
	P		Poznámka k položce: 29- D vodič CYKY 5x4 CYKY, průměr kabelu 13,8mm				