

MIZ-OLOMOUČ s.r.o.
U Panelárny 602/11,77900 Olomouc

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc

Vyřizuje:
Ing. Alexandra Mazáčová

V Olomouci: 27.05.2025

Cenová nabídka č. 25D07026

Akce: "CDP Přerov - oprava klimatizační jednotky Emicon č. 12A+12B (m.č. 1P03)"

Výměna mechanicky vadného kompresoru - odsátí chladiva, výměna kompresoru včetně silentbloků, výměna dehydrátoru, test kyselosti oleje, vakuování chladicího okruhu, kontrola těsnosti detektorem, doplnění chladivem, kontrola chodu a uvedení do provozu.

Oprava ventilátoru u vnitřní jednotky u specializované firmy (zadřená ložiska, vadný rozběhový kondenzátor).

Doprava je účtována od detašovaného pracoviště OŘ Ostrava, Nerudova 1, Olomouc dle Google Maps.

poz.	položka - klimatizace	počet	MJ
1	Inženýrská činnost	5	hod.
1	práce - 3 x 2 x 7,5 hod.	45	hod.
2	materiál - kompresor Copeland - 1F/230V	1	ks
3	materiál - filtr - dehydrátor Castell navařovací	1	ks
4	materiál - pájka Degussa L-Ag15P	2	ks
5	materiál - test kyselosti oleje Acid test	1	ks
6	materiál - chladivo R407C na doplnění	1,5	kg
7	nakupovaná služba - oprava ventilátoru	1	ks
8	dopravní náklady - pásmo B	4	ks
	cena celkem bez DPH		

Záruka na dodaný materiál a provedené práce: 6 měsíců ode dne uvedení do provozu.

Dodací list - Daňový doklad číslo

(Nehodící se škrtněte)

Datum vystavení 27. A 28.3. 2025 Datum uskut. zdanitelného plnění

Na základě objednávky číslo ze dne

Dodavatel

KLIMATIZACE A SERVIS

SVOBODA s.r.o.

Blokova 535/12, 719 00 Ostrava-Kunčice
tel. 596 237 729, DIČ: CZ28621093

IČ:

DIČ:

Odběratel

SŽ S.O.
OBVOD OR OSTRAVA
CDP PŘEROV

IČ:

DIČ:

Množství	Název zboží	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH
				v %	v Kč	
	KLIMATIZACE - MEŠIČNÍ SERVIS - PROHLÍDKA					
	- VYČIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH FILTRŮ					
	- VYČIŠTĚNÍ KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK STÁČENÝM VZDUchem A VODOU					
	- KONTROLA CHODU A UVEDENÍ DO PROVOZU					
	POČET JEDNOTEK : 61 KS DLE AKTUALIZOVANÉHO SEZNAMU					
	NUTNÁ VÝMĚNA VSTUPNÍCH FILTRŮ U TĚCHTO JEDNOTEK : 7, 7B, 9B, 11B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 22B, 23B, 24B, 25B					
	DOPRAVA: 2x2x97 KM					
Předal: (jméno) <u>BÍLÁ, MUŠEL, FIALA</u>	CELKEM					

Převzal (podpis)

č. OP:

RZ (SPZ):

Vaše EET účtenka je zde:

www.eetuctenka.cz/ (sFIK)

Více informací na www.eetparagon.cz

Dodací list - Daňový doklad číslo

(Nehodící se škrtněte)

Datum vystavení 28.3.2025 Datum uskut. zdanitelného plnění

Na základě objednávky číslo ze dne

Dodavatel

KS KLIMATIZACE A SERVIS
SVOBODA s.r.o. 3

Blukova 535/12, 719 00 Ostrava-Kunčice
tel. 596 237 729, DIČ: CZ28621093

IČ:

DIČ:

Odběratel

SŽ s.o.
OBVOD ORŮ OSTRAVA
CDP PŘEROV

IČ:

DIČ:

Množství	Název zboží	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH
				v %	v Kč	
	ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI MĚSÍČNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKĚ:					
	- KJ 17A + 17B (STULZ, m.č. 1P03)					} OPRAVENO 3.4.20
	- ÚNIK CHLADIVA, NÍZKÝ CHLADÍČÍ VÝKON					
	- KJ 12A + 12B (EMICON, m.č. 1P03)					
	- HLUČNÝ, MECHANICKY VADNÝ KOMPRESOR					
	CHLADÍČÍHO OKRUHU, OPRAVA MOŽNÁ					
	JEN VÝMĚNOU KOMPRESORA (EKVIVALENT)					
	- PORUCHU NAHLAŠIL					
	DNE 27.3.2025					

Předal:
(jméno)

CELKEM

Převzal (podpis)

Č. OP:

RZ (SPZ):

Vaše EET účtenka je zde:

www.eetuctenka.cz/ (sFIK)

Více informací na www.eetparagon.cz

PT140