

Vyjádření projektanta

Souhlasíme s navrhovanými změnami předloženými společností MEGA Stavby s.r.o. dne 21.05.2025.

Jde o zbourání cihelné přízdívky a zazdění stávajících otvorů. Změny byly navrženy a po provedení odkopu zeminy a odstranění stávající fasádní izolace před nezazděné otvory.

Odstranění cihelné přízdívky a zazdění otvorů je pro realizaci hydroizolace suterénní stěny nezbytné.

Jelikož se jedná o práce, které nemohli být v rámci projektu ani přípravy realizace předpokládány, jsou vynucené a považujeme je za vícepráce.

V Praze dne 22. 05. 2025



Anylopex plus s.r.o.

